

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b> 102,462
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
<b>Sitio:</b>	GUALAQUIZA, BARRIO PERLA DE LA AMAZONAA.			<b>Fecha:</b>	<b>martes, 28 de febrero del 2023</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>					
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>		<b>CARGO   FIRMA</b>		<b>MOVILIZACIÓN</b>	
<b>Responsable:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147	
	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	<b>Placa:</b>	ABI-9353	
			<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE	
			<b>Rentado:</b>	SI	
			<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
<b>Colaboradores:</b>			<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>					
GUALAQUIZA, BARRIO PERLA DE LA AMAZONÍA: Excavación de un hoyo por petición de la fiscalía. Se arreglan daños reportados por el centro de control.					
<b>FECHA DE INICIO:</b>	martes, 28 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8 HORAS
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>					
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>	
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
<b>BIOLÓGICOS</b>	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas	Usar epp, botas de caucho.		
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp		
<b>ERGONÓMICOS</b>	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Evitar movimientos repetitivos		
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp		
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>					
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			K. Equi. trab. altura (Arnés seguridad con línea de vida)		REGULAR
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR
			M. Herramienta aislada		REGULAR
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>					
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros					
<b>CARENCIAS:</b>					
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>	
<b>Descripción:</b>					<b>Fecha:</b>
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>		
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>			
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>		<b>Responsable:</b>			
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>					
					<b>Firma:</b>
<b>AUTORIZACIONES:</b>					
<b>NOMBRE:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
<b>FECHA:</b>	martes, 28 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
<b>FIRMA:</b>					
	<b>SOLICITADO POR:</b>	<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>	

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: martes, 28 de febrero del 2023				No: 102,462		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 105,792		Final: 105,833		Recorridos: 41				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas, materiales en el vehículo.						PREVENTIVO	2023-02-28 07:50:00	2023-02-28 08:20:00
2	PROG	Traslado de la agencia de Gualaquiza al Barrio Perla de la Amazonía.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-28 08:20:00	2023-02-28 08:30:00
3	PROG	En el barrio Perla de La Amazonía en la calle Guganillas junto a la est # 255835 se realiza excavación de un hoyo de profundidad y de diámetro similar al que se realiza para colocar un poste de 12				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-28 08:30:00	2023-02-28 13:00:00
4		En el mismo lugar se coloca señalética y se protege dicho hoyo para seguridad de los peatones.								
5	ALIMEN	LUNCH EN EL BARRIO PERLA DE LA AMAZINÍA.					Gualaquiza	ALIMENTACI	2023-02-28 13:00:00	2023-02-28 14:00:00
6	PROG	Se continua en La Perla de la Amazonía, se realiza la desconexión de 12 luminarias por petición de la Fiscalía para realizar la reconstrucción de un accidente ocasionado en años anterior				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-28 14:00:00	2023-02-28 16:45:00
7	TRANSP	Traslado del Barrio Perla de la Amazonía a la agencia de Gualaquiza. Se descarga materiales y herramientas del vehículo.						TRANSPORTE	2023-02-28 16:45:00	2023-02-28 17:05:00
8										
9		SE LABORA: CL y DO de 07:50 a 13:00 y de 14:00 a 17:05								
10										
11	TRANSP	Traslado de la agencia de Gualaquiza al barrio Perla de la Amazonía						TRANSPORTE	2023-02-28 18:55:00	2023-02-28 19:05:00
12	PROG	En La Perla de la Amazonía, se realiza el corte de dos luminarias y se colabora con la fiscalía en la reconstrucción de accidente suscitado en años anteriores.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-28 19:05:00	2023-02-28 22:45:00
13	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslado del barrio Perla de La Amazonía a la calle Sigsig, informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-28 22:45:00	2023-02-28 23:00:00
14	PROG	En la calle Sigsig, en la est # 40680 se realiza ajusta de conectores de las bajantes del tranfo # 11508 de 15 KVA y se rehabilita el mismo.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-28 23:00:00	2023-02-28 23:45:00
15	TRANSP	Traslado de la calle Sigsig a la agencia de Gualaquiza						TRANSPORTE	2023-02-28 23:45:00	2023-02-28 23:50:00
16										
17		SE LABORA: CL y DO de 18:55 a 23:50								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		28/02/2023 23:55:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						