

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		<b>No</b>	101,964	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 38
<b>Sitio:</b>	Zamora				<b>Fecha:</b>	miércoles, 22 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		LI3E	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-110		
	CALVA LUZON EDGAR JUANITO		LIN1	<b>Placa:</b>	LEA-1573		
	LEON CUEVA LUIS ALBERTO		LIN1	<b>Descripción:</b>			
	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		LI2E	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	NO		
				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
			<b>Chofer:</b>	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO			
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Con la cuadrilla de AP, en el Parque Lineal, retirar acometida y desconectar 2 trafos (37.5 y 50 KVA) que se instalaron para el mantenimiento de las celdas. En el Parque Lineal del Bombuscaro, retirar LMT monofásica de los carnavales. Recorrer la R/							
<b>FECHA DE INICIO:</b>	miércoles, 22 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8		
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp's			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp's			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	miércoles, 22 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: miércoles, 22 de febrero del 2023			No: 101,964			
VEHÍCULO:		Número: 2-110	Placa: LEA-1573		Rentado: NO	Chofer: RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO			
KILOMETRAJE:		Inicial: 73,309	Final: 73,385		Recorridos: 76				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing Jhonny Márquez, además se equipa vehículo de materiales y herramientas.					PREDICTIVO	2023-02-22 08:00:00	2023-02-22 08:30:00
2	PROG	En el Parque Lineal, conjuntamente con la Cuadrilla de AP, se retira acometida instalada como servicio ocasional para el mantenimiento de celdas y se desconecta trafo 24451 de 50KVA.			ALI	Zamora I	PREVENTIVO	2023-02-22 08:30:00	2023-02-22 10:30:00
3	PROG	En el Parque de Santa Elena, se retira línea de medio voltaje y acometida instalada como servicio ocasional para carnavales del transformador 19920 de 50 KVA.			ALI	Zamora I	PREVENTIVO	2023-02-22 10:30:00	2023-02-22 12:00:00
4	TRANSP	Desde Zamora, nos trasladamos hacia Napintza					TRANSPORTE	2023-02-22 12:00:00	2023-02-22 12:45:00
5	ALIMEN	LUNCH EN NAPINTZA					ALIMENTACI	2023-02-22 12:45:00	2023-02-22 13:45:00
6	NO PROG	Napintza, Est. 28826, conjuntamente con la Cuadrilla de Yacuambi, se realiza la excavación de 3 huecos para reubicar poste y tensores en mal estado.			ALI	Yantzaza	PREVENTIVO	2023-02-22 13:45:00	2023-02-22 16:40:00
7	TRANSP	Desde Napintza, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora.					TRANSPORTE	2023-02-22 16:40:00	2023-02-22 17:10:00
8									
9		SE LABORA: FR, RS, LL, EC, de 08:00 a 12:45 y de 13:45 a 17:10.							
10		SE OCUPA: 2 bloques de anclaje liviano, 1 varilla de anclaje simple, 1 varilla de anclaje doble.							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		22/02/2023 17:10:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO			
RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						