

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No	101,789	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 38
Sitio:	Guayzimi,				Fecha:	miércoles, 15 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		JECU	Número/Código de vehículo:	4-36		
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO		LIN3	Placa:	LEI-1040		
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO		LIN1	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Aplomada de poste 33706 y talada de árboles proyectados a la LMT1 sector San Pedro de Mayaycu; atención de daños en caso de reportar Centro de Control							
FECHA DE INICIO:	miércoles, 15 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarillas, guantes, gel alcohol)			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamentó de la EERSSA y con las 5 reglas de oro							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	miércoles, 15 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: miércoles, 15 de febrero del 2023			No: 101,789			
VEHÍCULO:		Número: 4-36	Placa: LEI-1040		Rentado: NO	Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			
KILOMETRAJE:		Inicial: 247,167	Final: 247,342		Recorridos: 175				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Bodega, coordinación de trabajos se prepara el vehículo con materiales y herramientas					PREDICTIVO	2023-02-15 08:00:00	2023-02-15 08:30:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Nos trasladamos desde Guayzimi hasta Paquisha informan medidor sin energía					TRANSPORTE	2023-02-15 08:30:00	2023-02-15 09:10:00
3	NO PROG	Paquisha, Est 213599 revisa medidor 100038711 por falla barra neutro con sulfato y breaker una fase, se habilita el servicio a 110V hasta segunda orden			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-15 09:10:00	2023-02-15 09:38:00
4	TRANSP	Nos trasladamos de Paquisha a Zamora					TRANSPORTE	2023-02-15 09:38:00	2023-02-15 10:45:00
5	NO PROG	Zamora coordinación de trabajos a realizarse en la zona Ing. Jhonny M. legalización documentos de herramientas, abastecimiento de combustible					PREDICTIVO	2023-02-15 10:45:00	2023-02-15 11:30:00
6	TRANSP	Nos trasladamos de Zamora a Yantzaza					TRANSPORTE	2023-02-15 11:30:00	2023-02-15 12:30:00
7	NO PROG	Agencia Yantzaza se recibe 100m de acometida 3x4 ACSR para servicios ocasionales en Guayzimi					PREDICTIVO	2023-02-15 12:30:00	2023-02-15 13:00:00
8	ALIMEN	Lunch en Yantzaza					ALIMENTACI	2023-02-15 13:00:00	2023-02-15 14:00:00
9	TRANSP	Nos trasladamos de Yantzaza a Guayzimi					TRANSPORTE	2023-02-15 14:00:00	2023-02-15 15:30:00
10	NO PROG	Guayzimi - Polideportivo previa coordinación Agencia Yantzaza en atención a oficio Nro 0073-AGADCN-2023 del GAD-Nangaritza			ALI	Paquisha	PREDICTIVO	2023-02-15 15:30:00	2023-02-15 18:00:00
11		Se realiza selección de materiales y tendido de acometidas para instalación de servicios ocasionales por celebrarse carnavales							
12		Desde el poste 258777 por finalizarse la jornada de trabajo y presencia de lluvias se suspende los trabajos para el siguiente día continuar							
13		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00							
14		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		15/02/2023 18:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						