

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		<b>No</b>	101,208	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 29
<b>Sitio:</b>	Zurmi, Paquisha				<b>Fecha:</b>	viernes, 03 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		JECU	<b>Número/Código de vehículo:</b>	4-36		
<b>Colaboradores:</b>	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO		LIN3	<b>Placa:</b>	LEI-1040		
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO		LIN1	<b>Descripción:</b>			
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	NO		
				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
			<b>Chofer:</b>	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Zurmi, retensada LBT tramo Est 34329-34328 restauración línea piloto para habilitar luminaria 70W Na; retiro de servicios ocasionales en Paquisha. Atención daños en caso de reportar CC							
<b>FECHA DE INICIO:</b>	viernes, 03 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8		
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con los reglamentos de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	viernes, 03 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)				Fecha: viernes, 03 de febrero del 2023				No: 101,208											
VEHÍCULO:		Número: 4-36		Placa: LEI-1040		Rentado: NO		Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN											
KILOMETRAJE:		Inicial:		246,401		Final:		246,493											
						Recorridos:		92											
ACTIVIDADES																			
No		ACTIVIDAD				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO		INICIO		FIN					
1		PROG		Bodega, coordinación de trabajos y prepara el vehículo con herramientas y materiales para arreglo de LBT y atención de daños								PREDICTIVO		2023-02-03 08:00:00		2023-02-03 08:30:00			
2		TRANSP		Nos trasladamos de Guayzimi a Zurmi Centro de Control reporta daño (mensaje de WhatsApps) nos trasladamos de Zurmi a Paquisha								TRANSPORTE		2023-02-03 08:30:00		2023-02-03 09:40:00			
3		NO PROG		Paquisha, 29876 revisa medidor 29876 causa poste de medidor destruido por vehículo se habilita el servicio eléctrico de manera provisional hasta con medición				ALI		Paquisha		PREVENTIVO		2023-02-03 09:40:00		2023-02-03 12:15:00			
4				Hasta que el abonado realice las adecuaciones para la instalación del medidor definitivo															
5				PZ 256109 se retira servicio ocasional de Orden instalación Nro. 476628 que fue instalada la tarde anterior															
6				Poste 29550 se toma información fotográfica para actualización de ficha SIG															
7		TRANSP		Nos trasladamos de Paquisha a Guayzimi								TRANSPORTE		2023-02-03 12:15:00		2023-02-03 13:00:00			
8		ALIMEN		Lunch en Guayzimi								ALIMENTACI		2023-02-03 13:00:00		2023-02-03 14:00:00			
9		TRANSP		Nos trasladamos de Guayzimi a Zurmi								TRANSPORTE		2023-02-03 14:00:00		2023-02-03 14:15:00			
10		NO PROG		En Zurmi Est 34108 arregla luminaria de 100 W Na (intermitente). Se ocupa: 1 lámpara 100W Na				ALI		Paquisha		CORRECTIVO		2023-02-03 14:15:00		2023-02-03 15:30:00			
11				Poste 34283 retira servicio ocasional 220V que fue instalado días atrás															
12		TRANSP		Nos trasladamos de Zurmi a Guayzimi								TRANSPORTE		2023-02-03 15:30:00		2023-02-03 15:45:00			
13		NO PROG		Bodega Guayzimi, aseo de bodega se se prepara el vehículo con materiales y herramientas para en caso de emergencias durante el fin de semana				ALI		Paquisha		PREDICTIVO		2023-02-03 15:45:00		2023-02-03 17:00:00			
14				SE LABORA: CQ y AC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00; JL de: 08:00 a 13:00															
15				Nota: Jaime Lara labora hasta las 13:00 y solicita permiso por asuntos personales toda la tarde 14:00 a 17:00															
16		NO PROG		DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Guayzimi, poste 33433 revisa medidor 1000375907 falla barra de neutro general recalentada				ALI		Paquisha		CORRECTIVO		2023-02-03 22:25:00		2023-02-03 22:45:00			
17				Se rectifica conexiones y restablece servicio eléctrico sin novedad															
18				SE LABORA: CQ y AC de 22:25 a 22:45															
OBSERVACIONES:																			
TRABAJO TERMINADO																			
Terminado:		TERMINADO																	
Fecha y hora:		03/02/2023 22:45:00										Observaciones: <b>Se reportan accidentes?</b>							
Responsable:				Aceptación:												NO			
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR															