

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		No	101,051	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 14
Sitio:	Napurak				Fecha:	miércoles, 01 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		LI2E	Número/Código de vehículo:	R-151		
	CALVA LUZON EDGAR JUANITO		LIN1	Placa:	MBC-3592		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	SI		
Colaboradores:				Propietario:	CASTILLO RODRIGUEZ JIMMY LEODAN		
				Chofer:	CASTILLO RODRIGUEZ JIMMY LEODAN		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		EN ÁREAS CONFINADOS - EXCAVACIÓN					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
En Napurak, con cuadrilla de Yacuambi, Zamora, Alumbrado Público de Zamora y la del Sr. Edwin Poma, realizar plantado de postes de 14 C para realizar variante del Ali. Yacuambi, debido a que la Est. 193852 se encuentra en peligro de colapsar							
FECHA DE INICIO:	miércoles, 01 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp's			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp's			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	miércoles, 01 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: miércoles, 01 de febrero del 2023			No: 101,051			
VEHÍCULO:		Número: R-151	Placa: MBC-3592		Rentado: SI	Chofer: CASTILLO RODRIGUEZ JIMMY LEODAN			
KILOMETRAJE:		Inicial: 295,671	Final: 295,783		Recorridos:		112		
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Zamora, en la agencia de EERSSA se coordina con el Ing. Jhonny Márquez trabajo a realizarse. Se genera y legaliza orden de trabajo, se alista herramientas y solicita materiales a utilizar.					PREDICTIVO	2023-02-01 08:00:00	2023-02-01 08:40:00
2	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al barrio Napurak					TRANSPORTE	2023-02-01 08:40:00	2023-02-01 10:00:00
3	PROG	Napurak, con la cuadrillas de A/P y Yacuambi entre las Est. 193851, 193852 y 193853 se realiza excavación de huecos, colocación de anclajes e izado de poste para variante en el Ali. Yacuambi.			ALI	Yacuambi	PREDICTIVO	2023-02-01 10:00:00	2023-02-01 13:00:00
4	ALIMEN	LUNCH EN NAPURAK					ALIMENTACI	2023-02-01 13:00:00	2023-02-01 14:00:00
5	PROG	Napurak, entre las Est. 193851, 193852 y 193853 se realiza el izado de poste, vestida de estructuras, colocación y regulada de tensores para variante en el Ali. Yacuambi.			ALI	Yacuambi	PREDICTIVO	2023-02-01 14:00:00	2023-02-01 17:40:00
6	TRANSP	Nos trasladamos desde Napurak al barrio Piuntza					TRANSPORTE	2023-02-01 17:40:00	2023-02-01 18:15:00
7		DAÑOS REPORTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL							
8	NO PROG	Piuntza, daño informado por el Sr. Juan Puglla donde en la Est. 179692 se cambia pararrayo descargado y tirafusible quemado de 3,1 AMP. tipo T del transformador SICAP: 19619 de 37,5kVA.			ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-01 18:15:00	2023-02-01 19:30:00
9	NO PROG	Piuntza, se revisa LMT 1F. Der. Venecia se retira árbol caído sobre las líneas y en la Est. 29726 se cambia tirafusible quemado de 6 AMP. tipo T			ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-01 19:30:00	2023-02-01 20:25:00
10	TRANSP	Nos trasladamos desde el barrio Venecia a la agencia EERSSA Zamora.					TRANSPORTE	2023-02-01 20:15:00	2023-02-01 21:09:00
11									
12		SE LABORA: RS y EC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 21:09							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		01/02/2023 21:09:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						