

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> El Pangui (Agencia)		<b>No</b> 101,762
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	COMERCIALIZACIÓN	<b>NM:</b> 11
<b>Sitio:</b>	El Pangui, El Manchinatza Alto, La Recta El Pangui.			<b>Fecha:</b>	<b>martes, 14 de febrero del 2023</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>					
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>		<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>		
<b>Responsable:</b>	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN	ELAG	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-102	
	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO	ELAG	<b>Placa:</b>	LEA-1580	
			<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO	
			<b>Rentado:</b>	NO	
			<b>Propietario:</b>	EERSSA	
<b>Colaboradores:</b>			<b>Chofer:</b>	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN	
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>					
El Pangui, atender daño reportado por C,C y realizar maniobras en el alimentador Gualaquiza, Machinatza Alto, revisar sector sin energía, La Recta El Pangui revisar medidor sin servicio de energía.					
<b>FECHA DE INICIO:</b>	martes, 14 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>					
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>	<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>		
<b>MECÁNICOS</b>	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo	Conducir respetando los límites de velocidad		
<b>ERGONÓMICOS</b>	Movimientos repetitivos	Estrés	Realizar pausas activas		
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Utilizar epps		
<b>ELÉCTRICOS</b>	Arco eléctrico	Quemaduras	Utilizar correctamente las herramientas aisladas		
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>					
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
			M. Herramienta aislada		BUENO
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>					
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros					
<b>CARENCIAS:</b> CAMBIAR LA TIRA DE VIDA DEL CINTURÓN DEL SR LIVIO VERA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.					
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>	
<b>Descripción:</b>					<b>Fecha:</b>
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>				<b>Firma:</b>	
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>			
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>		<b>Responsable:</b>			
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>					
					<b>Firma:</b>
<b>AUTORIZACIONES:</b>					
<b>NOMBRE:</b>	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN	GAONA RAMON SILVIA LISBETH		CASTILLO RODRIGUEZ PATRICIO MANUEL	
<b>FECHA:</b>	martes, 14 de febrero del 2023	ADMINISTRADOR DE AGENCIAS		JEFE DE AGENCIAS	
<b>FIRMA:</b>					
	<b>SOLICITADO POR:</b>	<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>	

El Panguí (Agencia)			Fecha: martes, 14 de febrero del 2023				No: 101,762	
VEHÍCULO:	Número: 2-102	Placa: LEA-1580	Rentado: NO	Chofer: VERA SANCHEZ LIVIO STALIN				
KILOMETRAJE:	Inicial: 71,492	Final: 71,524	Recorridos: 32					
A C T I V I D A D E S								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN		
1		DÍA FESTIVO "CANTONIZACION DE EL PANGUI"				2023-02-14 00:00:00	2023-02-14 00:00:00	
2		Maniobras para realizar los trabajos de la autorización de suspensión de servicio Nro 62-2023 GEOPE, Id: SP 199497840						
3	TRANSP	Traslado de la agencia a la calle Herminio Carrión y Sor Rufina, en coordinación con centro de control se abre los seccionadores barra en la est 227919. Hora de apertura, 08:45	ALI	Gualaquiza	TRANSPORTE	2023-02-14 08:00:00	2023-02-14 08:45:00	
4	TRANSP	Traslado a la calle Herminio Carrión y Hermanos Caamaño, en coordinación con centro de control se abre los seccionadores barra en la est 28260. Hora de apertura, 09:00	ALI	Gualaquiza	TRANSPORTE	2023-02-14 08:45:00	2023-02-14 09:00:00	
5		Daño reportado por Centro de control vía WhatsApp, El Panguí se encuentra sin servicio un sector cliente que comunica Sr Rafael Olivo medi 1000387952						
6	TRANSP	Traslado a la Av Jorge Mosquera y Eduardo Mariño en la est 233073 se encuentra abierto el breaker del trafo SICAP 20439 de 37,5KVA, se revisa el circuito no se encuentra novedades, se repone.	ALI	El Panguí	TRANSPORTE	2023-02-14 09:00:00	2023-02-14 09:50:00	
7		Fecha y hora de quemado, 14/02/2023 05:00 Fecha y hora de reposición, 14/02/2023 09:50 Causa; se desconoce, Carga estimada: 37,5 KVA						
8		Daño reportado por Centro de control vía WhatsApp, Machinatza Alto se encuentra sin servicio el sector cliente que comunica Sr Ángel Samaniego medi 11212804						
9	PROG	Machinatza Alto est 161657se encuentra abierto el breaker del trafo SICAP 11084 de 5KVA, se revisa el circuito y acometidas no se encuentra novedades, se repone el servicio.	ALI	El Panguí	CORRECTIVO	2023-02-14 09:50:00	2023-02-14 12:30:00	
10		Fecha y hora de quemado 14/02/2023 07:00 Fecha y hora de reposición, 14/02/2023 11:45 Causa; se desconoce, Carga estimada: 5KVA						
11	ALIMEN	Lunch en El Panguí.			ALIMENTACI	2023-02-14 12:30:00	2023-02-14 13:00:00	
12	TRANSP	Traslado a la calle Herminio Carrión y Cordillera del Condor se verifica que el contratista termine los trabajos planificados y retiro de equipo de puesta a tierra.			TRANSPORTE	2023-02-14 13:00:00	2023-02-14 13:15:00	
13	TRANSP	Traslado a la calle Herminio Carrión y Hermanos Caamaño, en coordinación con centro de control se cierra los seccionadores barra en la est 28260. Hora de cierre, 13:25	ALI	Gualaquiza	TRANSPORTE	2023-02-14 13:15:00	2023-02-14 13:25:00	
14	TRANSP	Traslado de la agencia a la calle Herminio Carrión y Sor Rufina, en coordinación con centro de control se cierra los seccionadores barra en la est 227919. Hora de cierre, 13:40	ALI	Gualaquiza	TRANSPORTE	2023-02-14 13:25:00	2023-02-14 13:40:00	
15		Daño reportado por Centro de control vía WhatsApp, La Recta sector el camal se encuentra sin servicio el sector cliente que comunica Sr Omar Maldonado medi 18517738						
16	PROG	La Recta El Panguí est 127263 se encuentra abierto el breaker del trafo SICAP 9561 de 5KVA se cierra y se vuelve abrir se revisa el circuito de RBT no se encuentra novedades.	ALI	El Panguí	CORRECTIVO	2023-02-14 13:40:00	2023-02-14 16:25:00	
17		Se revisa acometida por acometida y se encuentra la acometida D2X6 del medidor 18517738 en mal estado recalentada y el medidor en mal estado con las bornearas recalentadas.						
18		Se realiza el cambio de acometida por otra D2X6 USADA, y queda directo al breaker pendiente de cambiar el medidor, se cierra el breaker del trafo y entra normal						
19		Fecha y hora de quemado, 14/02/2023 10:00 Fecha y hora de reposición, 14/02/2023 16:25 Causa; acometida en cortocircuito, Carga estimada: 5 KVA						
20	TRANSP	Traslado a El Panguí.			TRANSPORTE	2023-02-14 16:25:00	2023-02-14 16:55:00	
21		SE LABORA: LV y BM de 08:00 a 12:30 y de 13:00 a 16:55						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		14/02/2023 16:55:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
VERA SANCHEZ LIVIO STALIN			GAONA RAMON SILVIA LISBETH					