

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No	102,207	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 45
Sitio:	Zamora				Fecha:	jueves, 23 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142		
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN11	Placa:	PCW-1776		
	LIMA AVILA EDWIN STALIN		LN11	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO			
				Rentado:	SI		
Colaboradores:				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
En Zamora sector Napintza se labora en conjunto con la cuadrilla Zamora Sr (FR) y la Grúa de Loja 2-58 del Sr (RP) en trabajos programados de LMT							
FECHA DE INICIO:			jueves, 23 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: : Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro							
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO " MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TRKC" EN MAL ESTADO							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	jueves, 23 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)			Fecha: jueves, 23 de febrero del 2023			No: 102,207			
VEHÍCULO:		Número: R-142		Placa: PCW-1776		Rentado: SI		Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 139,735		Final: 139,830		Recorridos: 95			
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En Agencia Zamora se coordina trabajos con el Ing Ernesto Palacios y se realiza informe de GEGEA del Alimentador Yacuambi, se equipa vehículo de materiales, se equipa vehículo					PREDICTIVO	2023-02-23 08:00:00	2023-02-23 10:00:00
2		De materiales, herramientas y elaboracion de la OT							
3	PROG	En la Bodega de Postes de Zamora se carga postes uno de 11H y uno de 9H en la Grua 2-58 del Sr Richar Pinzon					PREDICTIVO	2023-02-23 10:00:00	2023-02-23 10:20:00
4	TRANSP	Desde Bodega de Postes de Zamora nos trasladamos a Napintza					TRANSPORTE	2023-02-23 10:20:00	2023-02-23 11:00:00
5	PROG	En Napintza se labora en conjunto con la Cuadrilla Zamora Sr (FR), Cuadrilla Yacuambi Sr (NL) y la Grua 2-58 Sr (RP), se desbroza vegetación, se desviste postes en mal estado Est 28826 y Est 37439			ALI	Yantzaza	PREDICTIVO	2023-02-23 11:00:00	2023-02-23 13:00:00
6	ALIMEN	LUNCH					ALIMENTACI	2023-02-23 13:00:00	2023-02-23 14:00:00
7	PROG	Se continua labores, se tensa LBT, se regula tensores, se monta transformador sicap 8288 de 5 KVA, se coloca bajantes de LBT, se codifica a Est 28826 y 37439 y se normaliza el servicio eléctrico			ALI	Yantzaza	PREVENTIVO	2023-02-23 14:00:00	2023-02-23 17:30:00
8	TRANSP	Desde Napintza se retorna a Zamora					TRANSPORTE	2023-02-23 17:30:00	2023-02-23 18:10:00
9		SE LABORA: NL, LC, EL de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:10							
10		LA CUADRILLA YACUAMBI PERNOCTA EN ZAMORA							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		23/02/2023 18:10:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						