



Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: martes, 14 de febrero del 2023			No: 101,777				
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 89,731		Final: 89,785		Recorridos: 54				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Atención de reclamos de Centro de Control (No programado). Se carga el vehículo con herramientas y materiales, se llama al personal.						PREVENTIVO	2023-02-14 19:27:00	2023-02-14 19:35:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la agencia a las calles Iván Río frío y 1 de Mayo en Yantzaza para atender que el cliente esta sin servicio eléctrico						TRANSPORTE	2023-02-14 19:35:00	2023-02-14 19:45:00
3	NO PROG	Yantzaza se revisa medidor 23454 y la Est 210485 se verifica que no tiene voltaje en una fase, se revisa la unión entre el concéntrico de Cu y la acometida de aluminio Tx4 se encuentra sulfatada				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-14 19:45:00	2023-02-14 20:45:00
4		Se corrige se empala y se ajusta conexiones, se verifica que el cliente tenga normal el servicio eléctrico								
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde las calles Iván Río frío a la calle Yaguarzongo en Yantzaza para atender que el cliente esta sin servicio eléctrico.						TRANSPORTE	2023-02-14 20:45:00	2023-02-14 20:50:00
6	NO PROG	Se revisa medidor 1000367121 se encuentra abierto el breaker, se revisa la instalación se aísla el cortocircuito se resetea el breaker queda normal el servicio eléctrico.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-14 20:50:00	2023-02-14 21:00:00
7	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la calle Yaguarzongo en Yantzaza a Ungumiatza en Chicaña para atender que el clientes estan sin servicio eléctrico.						TRANSPORTE	2023-02-14 21:00:00	2023-02-14 21:32:00
8	NO PROG	Ungumiatza. se repone tira fusible de 12A tipo T en la estructura 30619 causado por fuertes vientos t vegetación queda normal el servicio eléctrico				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-14 21:32:00	2023-02-14 22:00:00
9		CARGA: 100 KVA FUSIBLE: 1x 12A-T FECHA DESC: 14/02/2023 (18:00 aprox.) FECHA CONX: (21:35) CAUSA: vegetación y vientos								
10	TRANSP	Se retorna a Yantzaza						TRANSPORTE	2023-02-14 22:00:00	2023-02-14 22:32:00
11										
12		SE LABORA: AO y JLM de 19:27 a 22:32								
13		MATERIALES UTILIZADOS: 1 Tira fusible de 12A tipo T								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		14/02/2023 23:59:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:		Aceptación:					NO			
OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR								