

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		<b>No</b>	134,508	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 179
<b>Sitio:</b>	Yacuambi - Tamboloma, Hucapamba y Jembuentza				<b>Fecha:</b>	lunes, 29 de julio del 2024	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-171		
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN1	<b>Placa:</b>	AAA-4278		
	ERAS POMA SANTOS FERNANDO		LN1	<b>Descripción:</b>			
	PUCHAICELA CASTILLO JORGE ALEXANDER		LIN1	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI PREMIER AC BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	SI		
				<b>Propietario:</b>	NESTORIO ELISEO MOROCHO RAMON		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Chofer:</b>	NESTORIO ELISEO MOROCHO RAMON		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Traslado a Tamboloma para revisar sector sin servicio eléctrico derivación a La Florida luego a Huacapamba revisar derivación a Playas sin servicio eléctrico. Atender daños por llamado de Centro de Control							
<b>FECHA DE INICIO:</b>	lunes, 29 de julio del 2024			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8		
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	lunes, 29 de julio del 2024		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)				Fecha: lunes, 29 de julio del 2024				No: 134,508											
VEHÍCULO:		Número: R-171		Placa: AAA-4278		Rentado: SI		Chofer: NESTORIO ELISEO MOROCHO RAMON											
KILOMETRAJE:		Inicial:		16,518		Final:		16,678											
						Recorridos:		160											
ACTIVIDADES																			
No		ACTIVIDAD				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO		INICIO		FIN					
1		PROG		En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, legalización de OT, se revisa herramientas y materiales,								RUTINARIA		2024-07-29 08:00:00		2024-07-29 08:30:00			
2		NO PROG		En Yacuambi sector del Estadio Municipal se retira acometida provisionalmente del Med 1000376278 a pedido del cliente por contruccion de nueva vivienda				ALI		Yacuambi		PREDICTIVO		2024-07-29 08:30:00		2024-07-29 09:10:00			
3		TRANSP		DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC. Traslado desde Yacuambi hasta Tamboloma informan derivacion a La Florida sin servicio eléctrico								TRANSPORTE		2024-07-29 09:10:00		2024-07-29 10:00:00			
4		NO PROG		En Tamboloma, Est 175924 se encuentra tirafusible quemado derivación a La Florida, se revisa, se toma medidas de seguridad, se procede a reponer tirafusible de 15A-T y se normaliza el servicio electr				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2024-07-29 10:00:00		2024-07-29 10:40:00			
5				CARGA: 35KVA ; FUSIBLE 1x15A -T FECHA DESC: 29/07/2024 (05:00 aprox) FECHA CONX: (10:40) CAUSA: invierno															
6		TRANSP		DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC. Traslado desde Tamboloma hasta El Salado y luego a pie a Huacapamba informan derivacion a Las Playas sin servicio eléctrico								TRANSPORTE		2024-07-29 10:40:00		2024-07-29 12:20:00			
7		NO PROG		En Huacapamba, Est 193856 se encuentra tirafusible quemado derivación a Playas, se revisa, se toma las medidas de seguridad, se procede a reponer tirafusible de 15A-T y se normaliza el servicio elect				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2024-07-29 12:20:00		2024-07-29 14:00:00			
8				CARGA: 91KVA ; FUSIBLE 1x15A -T FECHA DESC: 29/07/2024 (05:00 aprox) FECHA CONX: (13:00) CAUSA: invierno															
9		ALIMEN		LUNCH en Yacuambi								ALIMENTACI		2024-07-29 14:00:00		2024-07-29 15:00:00			
10		TRANSP		DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC. Traslado desde Yacuambi hasta Jembuentza informan derivacion a Nuevo Porvenir sin servicio eléctrico								TRANSPORTE		2024-07-29 15:00:00		2024-07-29 15:45:00			
11		NO PROG		En Jembuentza, Est 31161 se encuentra tirafusible quemado derivación a Nuevo Porvenir, se revisa, se toma las medidas de seguridad, se procede a reponer tirafusible de 25A-K y se normaliza el servici				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2024-07-29 15:45:00		2024-07-29 16:30:00			
12				CARGA: 70KVA ; FUSIBLE 1x25A -K FECHA DESC: 29/07/2024 (13:00 aprox) FECHA CONX: (16:30) CAUSA: invierno															
13		TRANSP		DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC. Traslado desde Jembuentza hasta Piuntza de Guadalupe informan luminaria de 100wNa que no enciende								TRANSPORTE		2024-07-29 16:30:00		2024-07-29 17:00:00			
14		NO PROG		En Piuntza de Guadalupe por informacion de CC en la Est 38749 se revisa luminaria de 100wNa que no enciende, se revisa y la falla persisite y por falta de material queda pendiente el arreglo				ALI		Yacuambi		PREDICTIVO		2024-07-29 17:00:00		2024-07-29 18:00:00			
15		TRANSP		DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC. Traslado desde Piuntza de Guadalupe hasta Yacuambi informan derivacion a San Jose Chico sin servicio eléctrico								TRANSPORTE		2024-07-29 18:00:00		2024-07-29 19:20:00			
16		NO PROG		En Yacuambi en la Est 31116 se encuentra tirafusible quemado derivación a San José Chico, se revisa y se encuentra ramas de arboles chocando en la LMT, se toma				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2024-07-29 19:20:00		2024-07-29 20:30:00			
17				Medidas de seguridad,se corta ramas de árboles y se despeja las linea luego se procede a reponer tirafusible de 6A-T y se normaliza el servicio eléctrico															
18				CARGA: 5KVA ; FUSIBLE 1x6A -T FECHA DESC: 29/07/2024 (15:00 aprox) FECHA CONX: (20:30) CAUSA: vegetacion															
19		TRANSP		Se retorna a Bodega								TRANSPORTE		2024-07-29 20:30:00		2024-07-29 20:40:00			
20				SE LABORA: NL, JP, SE y LC de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:40															
21				MATERIALES UTILIZADOS: 1 tirafusible de 6A-T, 1 tirafusibles de 15A-T, 1 tirafusible de 25A-T y 1 tirafusible de 15A-K															
OBSERVACIONES:																			
TRABAJO TERMINADO																			
Terminado:		TERMINADO																	
Fecha y hora:		29/07/2024 20:40:00								Observaciones: Se reportan accidentes?									
Responsable:				Aceptación:						NO									
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR															

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)			Fecha: lunes, 29 de julio del 2024			No: 134,508		
VEHÍCULO:		Número: R-171	Placa: AAA-4278	Rentado: SI	Chofer: NESTORIO ELISEO MOROCHO RAMON			
KILOMETRAJE:		Inicial: 16,518	Final: 16,678	Recorridos: 160				
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		29/07/2024 20:40:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:		Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						