

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No	102,307	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 48
Sitio:	Nuevo ParaÁ-so				Fecha:	sábado, 25 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		JECU	Número/Código de vehículo:	R-126		
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO		LIN3	Placa:	LBC-7712		
				Descripción:			
				Camioneta:	SI		
				Propietario:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
Colaboradores:				Chofer:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Atención de daños reportados Centro de Control (mensaje de WhatsApps)							
FECHA DE INICIO:	sábado, 25 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	4		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar mascarillas y alcohol			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
FECHA:	sábado, 25 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: sábado, 25 de febrero del 2023			No: 102,307			
VEHÍCULO:		Número: R-126	Placa: LBC-7712		Rentado: SI	Chofer: BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN			
KILOMETRAJE:		Inicial: 212,375	Final: 212,456		Recorridos: 81				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos desde Guayzimi hasta Héroes del Cóndor informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-25 13:02:00	2023-02-25 14:30:00
2	NO PROG	Héroes del Cóndor Est 61965 se encuentra fusible quemado en derivación a Nuevo Paraíso Yayu. Se repone tirafusible de 12A- K se reestablece el servicio.			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-25 14:30:00	2023-02-25 15:20:00
3		CARGA: 240KVA FUSIBLE: 1x 12A-K FECHA DESC: 25/02/2023 (06:00aprox.) FECHA CONX: (15:15) CAUSA: fuertes vientos(version abaonados)							
4	TRANSP	Nos trasladamos de Héroes del Cóndor a Guayzimi. Bodega descarga materiales y herramientas del vehículo					TRANSPORTE	2023-02-25 15:20:00	2023-02-25 17:19:00
5		SE LABORA: CQ, AC, de 13:02 a 17:19							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		25/02/2023 17:19:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						