

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	101,280
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yantzaza, Muchime.				Fecha:	domingo, 05 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Número/Código de vehículo:	2-112	
	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO		ELAG	Placa:	LEA-1571	
				Descripción:		
				Camioneta:	NO	
				Propietario:	EERSSA	
Colaboradores:				Chofer:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Arreglo de daños reportados por el CC.						
FECHA DE INICIO:			domingo, 05 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp.		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro.						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	domingo, 05 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: domingo, 05 de febrero del 2023			No: 101,280			
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 88,840		Final: 88,877		Recorridos:		37	
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia Yantzaza hasta Muchime, informan sector sin energía.					TRANSPORTE	2023-02-05 10:10:00	2023-02-05 10:35:00
2	NO PROG	Muchime. Est 30176 se encuentra el portafusible destruido, se repone 1 seccionador fusible con un tirafusible de 25 A-T en la derivación al mismo sector. Queda normalizado el servicio (11:35).			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-05 10:35:00	2023-02-05 11:40:00
3		CARGA: 50 KVA FUSIBLE: 1x 25A-T FECHA DESC: 04/02/2023 (14:00 aprox.) FECHA CONX: 05/02/2023(11:35) CAUSA: desconocida							
4	TRANSP	Nos trasladamos de Muchime a la agencia Yantzaza.					TRANSPORTE	2023-02-05 11:40:00	2023-02-05 12:00:00
5		SE LABORA: AA, LP de 10:10 a 12:00							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		05/02/2023 23:45:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						