Repaso Examen de Ayudante I

Examen # 24

1) El tamaño máximo que se construye el tubo RMC será:

2) Un tubo EMT será fijado después de una caja de salida a no más de:

3) ¿En cuál de estos lugares no está permitido el uso de la tubería EMT?

4) El tamaño máximo que se construye el tubo IMC será:

5) ¿Cuál de estos tamaños no corresponde a una media estándar de tubería electrica?

6) El tamaño máximo de una tubería ENT será:

7) ¿En cuál de estos lugares no se puede usar tubería ENT?

8) El tamaño máximo de una tubería IMC será

9) Entre salida y salida, una tubería no podrá tener más de el equivalente de a:

10) ¿Cuál de esta combinación de conductor puede utilizar los mismos accesorios, grapas, conectores, uniones, etc.?

11) El cable de voltaje mediano MV, cuál será su voltaje de operación:

12) El cable con cubierta de metal MC podrá usarse en



13) El cable USE su cubierta no está identificada:



14) El tamaño máximo de el conducto flexible metálico FMC será:

15)¿Cuál es una violación al NEC donde se requiera flexibilidad en la tubería FMC

-

16) ¿Cuál será la temperatura ambiente máxima que se puede usar la tubería HDPE?

17) El tamaño máximo de el tubo flexible metálico FMT será:

18) En una canal para debajo de superficie (underfloor raceways) la suma combinada de todos los conductores no podrá exceder el:

19) ¿Cuál de estos lugares según el NEC, el cable UF no podrá utilizarse?

20) ¿Cuál es el gas que tiene el cable IGS?

21) ¿En cuál de estas aplicaciones se puede usar el tubo PVC?

22) El tamaño máximo de una tubería RTRC será:

23) La tubería LFNC cuando se necesite flexibilidad tendrá que cumplir con el requisito de:

24) El canal de alambres o (wire ways) metálicos no podrá usarse

25) El cable de cubierta mineral MI no podrá usarse:

26. [La fuente no incluye un enunciado completo.]