

(FAP-009-01)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	RUT: 76598082-8
Dirección: Arturo Pratt 795 - Buin - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Gabriela Olivari	Teléfono: +56952280140

Validaciones - N° Muestra: 708844-1/2025.0 - Id: 2101463
El parámetro Manganeseo (0.2 mg Mn/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.1 mg Mn/L).
El valor de Manganeseo (0.1574 mg Mn/L) es mayor a Hierro (0.0723 mg Fe/L) en Matriz Fuentes de captación. No se cumple relación Hierro > Manganeseo (AP o Naturales) bajo 40.000 us/cm
- Error en el balance, con un valor de 9.13%. Chequear. Alertas adicionales: - Relación obtenida entre SDT medidos / SDT calc. es 0.96 y rango aceptable está entre 1.00 y 1.20. Reanalizar STD y ¿Suma de iones mayor? - Relación obtenida entre Sum. Cationes / Cond. medida es 1.14 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra
Informe con alertas Analíticas / Formato

N° Muestra: 708844-1/2025.0 - Id: 2101463 - Fuentes de captación	
Subárea o producto: Fuentes de captación	
Término de muestreo: 07-10-2025 04:00	Fecha de Recepción: 07-10-2025 09:00
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región Metropolitana de Santiago
Comuna: Quilicura	Lugar de muestreo: Pozo Andino 9/40
Punto de muestreo: Pozo Andino 9/40	Dirección de muestreo: Llay-Llay
Instrumento ambiental: ---	Proyecto: ---
Muestreado por: Cliente	

Resultados Analíticos

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Amoniaco	< 0,1 mg NH3/L	1,5 mg NH3/L	0,1 mg NH3/L	ME-27-2024	08-10-2025 10:00
Arsénico	0,0011 mg As/L	0,01 mg As/L	0,0005 mg As/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Cadmio	< 0,0005 mg Cd/L	0,01 mg Cd/L	0,0005 mg Cd/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Cianuro	< 0,02 mg CN/L	0,05 mg CN/L	0,02 mg CN/L	ME-14-2024	07-10-2025 18:15
Cinc	0,0345 mg Zn/L	3 mg Zn/L	0,0005 mg Zn/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Cloruro	28,9 mg Cl/L	400 mg Cl/L	3 mg Cl/L	ME-28-2024	16-10-2025 11:21
Cobre	0,0169 mg Cu/L	2 mg Cu/L	0,0005 mg Cu/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Color verdadero	< 5 unidad Pt-Co	20 Pt-Co	5 unidad Pt-Co	ME-24-2024	07-10-2025 09:15
Compuestos fenólicos	< 0,002 mg/L	0,002 mg/L	0,002 mg/L	ME-32-2024	07-10-2025 16:30
Cromo	< 0,0005 mg Cr/L	0,05 mg Cr/L	0,0005 mg Cr/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Determinación de Escherichia coli	Ausencia	Ausencia	---	ME-02-2024	07-10-2025 09:40
Fluoruro	0,17 mg F/L	1,5 mg F/L	0,1 mg F/L	ME-06-2024	07-10-2025 10:00
Hierro	0,0723 mg Fe/L	0,3 mg Fe/L	0,0005 mg Fe/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Magnesio	17,7 mg Mg/L	125 mg Mg/L	0,200 mg Mg/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Manganeso	0,1574 mg Mn/L	0,1 mg Mn/L	0,0005 mg Mn/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Mercurio	< 0,0005 mg Hg/L	0,001 mg Hg/L	0,0005 mg Hg/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Nitrato	14,7 mg NO ₃ /L	50 mg NO ₃ /L	1,0 mg NO ₃ /L	ME-16-2024	07-10-2025 09:24
Nitrito	< 0,10 mg NO ₂ /L	3 mg NO ₂ /L	0,10 mg NO ₂ /L	ME-17-2024	07-10-2025 09:38
Olor	Inodoro	Inodoro	---	ME-25-2024	07-10-2025 11:05
pH	6,71 unidad de pH	6,5-8,5 unidad de pH	--- unidad de pH	ME-29-2024	07-10-2025 18:00
Plomo	< 0,0005 mg Pb/L	0,05 mg Pb/L	0,0005 mg Pb/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Sabor	Insípido	Insípido	---	ME-26-2024	07-10-2025 18:24
Selenio	< 0,001 mg Se/L	0,01 mg Se/L	0,001 mg Se/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Sólidos disueltos totales	438 mg/L	1500 mg/L	5 mg/L	ME-31-2024	07-10-2025 09:30
Sulfatos	174 mg SO ₄ /L	500 mg SO ₄ /L	5 mg SO ₄ /L	ME-30-2024	17-10-2025 16:27
Turbiedad	1,1 UNT	2,0 UNT	0,5 UNT	ME-03-2024	07-10-2025 09:40

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Calcio	109 mg Ca/L	0,200 mg Ca/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Conductividad	718 us/cm	1 us/cm	SM 2510 B	07-10-2025 18:00
Determinación de Coliformes totales	< 1,00 UFC/100 mL	1,00 UFC/100 mL	NCh 1620/2:2020	07-10-2025 09:40
Dureza total	345,1 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2340 B	24-10-2025 11:32
Potasio	2,94 mg K/L	0,200 mg K/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Sodio	28,6 mg Na/L	0,200 mg Na/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Temperatura	22,8 °C	---	SM 2550 B	07-10-2025 18:00

Análisis No Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Razón Nitrato + Nitrito	0,2940	1	---	---	19-10-2025 20:05

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Alcalinidad	132 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 18:00

Especificaciones

NCh 409: Norma Chilena oficial 409/1. Of 2005 Agua Potable - Parte 1: Requisitos

Notas

ND: No determinado.

LD: Límite de Detección. LD para todos los ensayos excepto ensayos de cromatografía gaseosa, en el cual se considera Límite de Cuantificación.
SM: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 24th. Edition 2023.

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

El presente informe no es de carácter ETFA.

Laboratorio Hidrolab S.A declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/Rep. Legal