

		CHECK LIST DE ANDAMIOS				CHA: 001
						Rev.:001
		Proyecto:		Fecha:		
Altura (N° de cuerpos)		Lugar:	Respons. de la Empresa:			
		Marca:	Modelo:			
Item	Condiciones de seguridad	BE	ME	NA	OBSERVACIONES	
1	La superficie de apoyo (el piso) es firme y plana					
2	La superficie del andamio es antideslizante.					
3	El andamio está completo.					
4	Las partes del andamio no presentan averías ni están oxidadas					
5	El andamio está asegurado a una estructura					
6	Tiene la plataforma completa (60 cm como minimo)					
7	Los tablones de la plataforma cumplen con el espesor (5 cm) y ancho (30 cm)					
8	Los tablones están en buen estado					
9	Los tablones están asegurados entre si y ala estructura del andamio					
10	Sobre la plataforma, únicamente se encuentra el material necesario para la labor.					
11	Si la altura es superior a la permitida, se tuvo en cuenta la forma de armarlo (asegurado a una estructura cuando supera los 3 cuerpos)					
12	Cuenta con todas las barandas					
13	Utilizan escalera para subir y bajar					
14	Los operarios tienen los elementos de protección personal indicados para esta actividad					
15	Los operarios tienen el equipo anti caídas					
16	La línea de vida está asegurada a una estructura diferente al andamio y cumple la norma de resistencia					
17	La línea de vida está asegurada sobre el punto de trabajo					
18	Se revisó el equipo anti caídas antes de usarlo					
19	El área de trabajo está libre de sobrantes y señalizada					
20	Están presentes condiciones climáticas adversas como vientos fuertes u otras					
21	Se encuentra a una distancia de conductores o líneas energizadas de al menos 5 metros					
22	Esta colocada la tarjeta respectiva y se corresponde con el estado de apto o no apto					
REALIZADO		REVISADO				
NOMBRE:		NOMBRE:				
FUNCIÓN:		FUNCIÓN:				
FIRMA		FIRMA				

