

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CALIENTE **1. OBJETIVO**

Establecer las medidas de seguridad para la ejecución de trabajos en caliente, con el fin de prevenir incendios, explosiones, quemaduras y accidentes, conforme a la Ley 19.587 y Decreto 351/79.

2. ALCANCE

Aplica a todo el personal propio o contratado que realice trabajos con generación de calor, chispas o llama abierta en cualquier sector de la empresa o en obras donde se contrate el servicio.

3. RESPONSABILIDADES**Empleador / Empresa:**

- Garantizar condiciones seguras de trabajo
- Proveer EPP adecuado
- Asegurar capacitación del personal
- Autorizar trabajos mediante permiso

Supervisor:

- Verificar condiciones del área
- Emitir permiso de trabajo en caliente
- Controlar cumplimiento del procedimiento

Trabajador:

- Usar EPP correctamente
- Respetar el área de trabajo segura
- Informar condiciones de riesgo

4. PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE (OBLIGATORIO)

Antes de iniciar la tarea se deberá:

- Verificar ausencia de materiales inflamables

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA

- Retirar combustibles del área
- Contar con matafuegos operativo cercano
- Autorizar por supervisor responsable
- Delimitar y señalizar el área

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Uso obligatorio de:

- Máscara de soldar o protección facial
- Guantes de cuero o ignífugos
- Ropa de trabajo ignífuga o algodón resistente
- Calzado de seguridad
- Protección ocular adicional según tarea

6. CONDICIONES SEGURAS DE TRABAJO

Queda prohibido trabajar en caliente cuando:

- Existan materiales inflamables no retirados
- No haya matafuegos disponible
- El área no esté ventilada
- No exista autorización escrita
- Se detecten fugas de gas o combustibles

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO

- Mantener matafuegos tipo ABC o CO₂ en el área
- Retirar materiales combustibles en radio de seguridad
- Uso de pantallas protectoras contra chispas
- Supervisión permanente durante la tarea

FIRMA DEL RESP DE HYS	FIRMA DEL CAPATAZ	FIRMA DEL JEFE DE OBRA

- Inspección posterior del área (vigilancia de fuego residual)

8. VIGILANCIA POST TRABAJO

Después de finalizar la tarea:

- Inspeccionar el área durante mínimo 30 minutos
- Verificar ausencia de focos de ignición
- Confirmar enfriamiento de materiales

9. CAPACITACIÓN

El personal debe estar capacitado en:

- Uso de equipos de soldadura/corte
- Prevención de incendios
- Uso de matafuegos
- Procedimientos de emergencia

10. INSPECCIÓN Y CONTROL

- Verificación de equipos antes del uso
- Control de cilindros de gas (si aplica)
- Registro de inspección del área
- Supervisión durante el trabajo

11. DISPOSICIONES FINALES

El incumplimiento de este procedimiento puede generar:

- Suspensión inmediata del trabajo
- Sanciones internas
- Riesgo grave de incendio o explosión

FIRMA DEL RESP DE HYS	FIRMA DEL CAPATAZ	FIRMA DEL JEFE DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CALIENTE

PTA: Rev 01

LISTA DE PERSONAL AUTORIZADO

N°	Nombre y Apellido	DNI	Firma	Función
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA