

תעודת בדיקה מס': 878271

Interim Report

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: י.ד.ע מים וסביבה בע"מ	שם:
כתובת: ת.ד. 205 באר אורה מיקוד 8881000	טלפון:
עיר: באר אורה	סלולרי:
מיקוד:	פקס:

הזמנת עבודה: D270122-0053	אתר דיגום: הירקון 33-37, ת"א
מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של לקוח
נדגם ע"י	משה אטיאס-דוגם מוכר ע"י משרד הבריאות
מועד הגעת הדגימות	27/01/2022 15:30:00

תיאור הדוגמה: מי תהום	מספר הדוגמה: 1316537
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר	מועד דיגום: 27/01/2022 14:40
הערת תקן: 842	

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(1)	In house procedure; SM 4110B		mg/L		51.52	קביעת אניונים ביון כרומטוגרף
			mg/L		15793.00	ברומיד IC
			mg/L		<1.00	כלוריד (IC)
			mg/L		3.24	פלוואריד IC
			mg/L		<0.20	ניטראט (IC)
			mg/L		<0.30	ניטריט (IC)
			mg/L		2142.80	פוספאט (IC)
			mg/L			סולפאט (IC)
	SM 2320B		mg/L		232.00	HCO ₃ -ביקרבונט כ
	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	0.5	mg/L		7.60	BOD-צריכת חמצן ביוכימית
	SM 9230A+C		cfu/100mL	X ≤ 10	860	אנטרוקוקים/סטריפטוקוקים צואתיים
(2)(1)	SM 9222D		cfu/100mL	X ≤ 10	8900	קוליפורמים צואתיים
	In house procedure; based on EPA 418.1	<0.3	ppm		<0.3	FTIR שמנים ושומנים ב
	EPA 7473		mg/L		<0.001	AA-ב (Hg) כספית
(1)	SM 3120B					(ICP) סריקת מתכות
(1)	CAS #: 7440-22-4	<0.05	mg/L	X ≤ 0.1	<0.05	1/ כסף (Ag)
(2)(1)	CAS #: 7429-90-5	<0.05	mg/L	X ≤ 0.2	<0.05	2/ אלומיניום (Al)
(1)	CAS #: 7440-38-2	<0.05	mg/L	X ≤ 0.01	<0.05	2/ ארסן (As)
(1)	CAS #: 7440-42-8	<0.2	mg/L	X ≤ 1	2.176	2/ בורן (B)

(1)	CAS #:	7440-39-3	<0.02	mg/L	X ≤ 1	0.257	1/	(Ba) באריום
(1)	CAS #:	7440-41-7	<0.01	mg/L	X ≤ 0.004	<0.01	1/	(Be) בריליום
(2)(1)	CAS #:	7440-70-2	<0.5	mg/L		225.208	1/	(Ca) סידן
(1)	CAS #:	7440-43-9	<0.01	mg/L	X ≤ 0.005	<0.01	2/	(Cd) קדמיום
(1)	CAS #:	7440-48-4	<0.02	mg/L		<0.02	1/	(Co) קובלט
(1)	CAS #:	7440-47-3	<0.02	mg/L	X ≤ 0.05	<0.02	1/	(Cr) כרום
(2)(1)	CAS #:	7440-50-8	<0.02	mg/L	X ≤ 1.4	<0.02	1/	(Cu) נחושת
(2)(1)	CAS #:	7439-89-6	<0.05	mg/L	X ≤ 1	2.943	1/	(Fe) ברזל
(2)(1)	CAS #:	7440-09-7	<0.5	mg/L		475.654	2/	(K) אשלגן
(1)	CAS #:	7439-93-2	<0.05	mg/L		0.178	2/	(Li) ליתיום
(2)(1)	CAS #:	7439-95-4	<0.5	mg/L		706.291	1/	(Mg) מגנזיום
(2)(1)	CAS #:	7439-96-5	<0.02	mg/L	X ≤ 0.2	4.543	2/	(Mn) מנגן
(1)	CAS #:	7439-98-7	<0.01	mg/L	X ≤ 0.07	<0.01	1/	(Mo) מוליבדן
(2)(1)	CAS #:	7440-23-5	<0.5	mg/L		6304.630	1/	(Na) נתרן
(1)	CAS #:	7440-02-0	<0.02	mg/L	X ≤ 0.02	<0.02	1/	(Ni) ניקל
(1)	CAS #:	7723-14-0	<0.5	mg/L		<0.5	2/	(P) זרחן
(1)	CAS #:	7439-92-1	<0.05	mg/L	X ≤ 0.01	<0.05	2/	(Pb) עופרת
	CAS #:	7704-34-9	<0.1	mg/L		693.052	1/	(S) גופרית
(1)	CAS #:	7440-36-0	<0.05	mg/L	X ≤ 0.006	<0.05	1/	(Sb) אנטימון
(1)	CAS #:	7782-49-2	<0.02	mg/L	X ≤ 0.01	<0.02	1/	(Se) סלניום
	CAS #:	7440-21-3		mg/L		3.354	1/	(Si) צורן
	CAS #:	7440-31-5	<0.05	mg/L		<0.05	1/	(Sn) בדיל
(1)	CAS #:	7440-24-6	<0.02	mg/L		5.109	2/	(Sr) סטרונציום
(1)	CAS #:	7440-32-6	<0.02	mg/L		<0.02	1/	(Ti) טיטניום
(1)	CAS #:	7440-28-0	<0.02	mg/L	X ≤ 0.002	<0.02	1/	(Tl) תליום
(1)	CAS #:	7440-62-2	<0.02	mg/L		<0.02	1/	(V) ונדיום
	CAS #:	7440-33-7		mg/L		<0.500	1/	(W) טונגסטן
(2)(1)	CAS #:	7440-66-6	<0.02	mg/L	X ≤ 5	<0.02	3/	(Zn) אבץ
(2)(1)	SM 5540C		0.05	mg/L	X ≤ 0.5	<0.05		דטרגנטים אניונים
	In house procedure; based on EPA 418.1		<0.3	mg/L		<0.3		שמן מינרלי (FTIR)
				-		5.61		חנקן כללי מחושב כ-N
	SM 4500 NH3C		0.1	mg/L		1.17		N-חנקן (אמוניה) כ
(2)(1)	SM 4500 NO2-B		0.001	mg/L		0.050		חנקן (ניטריט) כ-N
(2)(1)	SM 4500 NO3-B		0.2	mg/L		1.6		(NO3) חנקן (ניטראט) NO3 as N
(1)	EPA 8270							SVOC
(1)	CAS #:	92-52-4	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Biphenyl '1,1
	CAS #:	95-95-4	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	2,4,5-Trichlorophenol
	CAS #:	88-06-2	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	2,4,6-Trichlorophenol
	CAS #:	120-83-2	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	2,4-Dichlorophenol
	CAS #:	105-67-9	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	2,4-Dimethylphenol
	CAS #:	51-28-5	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	2,4-Dinitrophenol
	CAS #:	95-57-8	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	2-Chlorophenol
(1)	CAS #:	91-57-6	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	2-Methylnaphthalene
	CAS #:	83-32-9	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Acenaphthene
	CAS #:	98-86-2	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Acetophenone

	CAS #:	120-12-7	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Anthracene
	CAS #:	56-55-3	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Benzo(a)anthracene
	CAS #:	50-32-8	0.0005	mg/L	X ≤ 0.0005	Not Detected	1/	Benzo(a)pyrene
	CAS #:	205-99-2	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Benzo(b)fluoranthene
	CAS #:	207-08-9	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Benzo(k)fluoranthene
	CAS #:	100-51-6	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Benzyl Alcohol
	CAS #:	111-91-1	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Bis(2-chloroethoxy)methane
	CAS #:	117-81-7	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Bis(2-ethylhexyl)phthalate
	CAS #:	105-60-2	0.0005	mg/L		0.0059	1/	Caprolactam
	CAS #:	91-58-7	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	-Chloronaphthalene, Beta
	CAS #:	218-01-9	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Chrysene
	CAS #:	53-70-3	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Dibenzo(a,h)anthracene
	CAS #:	84-74-2	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Dibutyl Phthalate
	CAS #:	84-66-2	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Diethylphthalate
	CAS #:	88-85-7	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Dinoseb
	CAS #:	122-39-4	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Diphenylamine
	CAS #:	206-44-0	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Fluorantene
	CAS #:	86-73-7	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Fluorene
	CAS #:	77-47-4	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Hexachlorocyclo-pentadiene
	CAS #:	193-39-5	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Indeno(1,2,3-cd)pyrene
	CAS #:	78-59-1	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Isophorone
	CAS #:	117-84-0	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Octyl Phthalate, di-N
	CAS #:	87-86-5	0.0005	mg/L	X ≤ 0.003	Not Detected	1/	Pentachlorophenol
	CAS #:	108-95-2	0.0005	mg/L		0.0007	1/	Phenol
	CAS #:	129-00-0	0.0005	mg/L		Not Detected	1/	Pyrene
				mg/L		0.0860	1/	Total svoc semiquatitative
				mg/L		0.0066	1/	Total SVOC's
(1)	In house procedure;Based on: SM 2540C	50		mg/L		31100.00		מוצקים מומסים ב 103-105 מ"צ
(1)	SM 2540C	<50		mg/L		26020.00		מוצקים מומסים ב 550- מ"צ
(1)	SM 2540E			mg/L		5080.00		מוצקים מומסים ומתנדפים
	SM 4500 NorgB	0.1		mg/L		3.96		N-חנקן קילדהל כ
	SM 5310B	0.5		mg/L		19.28		כלל פחמן אורגני
(2)(1)	SM 2540D	1		mg/L		46.0		כלל מוצקים מרחפים ב 103 עד 105

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 842 מצינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם - מי שתייה 2013-

מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה: 27/01/22 16:32

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL: משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות ועל כן לא ניתן לקבוע עמידה במפרטי התקן
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Anna Karsik Microbiologu department lab analyst
Lush Cernes Food Chemistry and Pesticide Departments Manager
Nazi Botershvili Environment department team leader

- סוף תעודה -