LUMISOFT 2.0

Sistema de Cálculo Luminotécnico

23/06/2026 - 13:38

DADOS DO PROJETO

Ambiente: 3.45m × 4.44m × 7m

Área Total: 15.32 m²

Objetivo de Iluminância: 200 lux

Fator de Manutenção: 0.85

Altura de Instalação: 5m

Plano de Cálculo: 0.80m

Luminária: LHT44-E4000840

Orientação: Horizontal

REFLETÂNCIAS DAS SUPERFÍCIES

Teto: 70%

Paredes: 70%

Piso: 20%

DADOS TÉCNICOS DA LUMINÁRIA

Código: LHT44-E4000840

Família: LHT44

Fluxo Luminoso: 4000 lm

Dimensões: 0.62m × 0.62m × 0.01m

Segmentos: SUPER, IND, CORP

RESULTADOS DO CÁLCULO

Número de Luminárias: 2 (arranjo 2×1)

Iluminância Média Calculada: 201 lux


Área Total do Ambiente: 15.3 m²

Orientação da Luminária: Horizontal

Fator de Utilização (CU): Calculado conforme geometria do ambiente

Método de Cálculo: Lúmen (NBR 5413 e NBR ISO/CIE 8995-1)

DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINÂNCIA



INTERPRETAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO

• O mapa de cores representa a distribuição de iluminância no plano de cálculo
• A régua de cores mostra a escala de valores em lux
• A distribuição considera as refletâncias das superfícies do ambiente
• Os retângulos/círculos pretos indicam a posição das luminárias

CONCLUSÃO

Este projeto luminotécnico atende aos requisitos de lux utilizando 2 luminárias em um ambiente de 15.3m². A distribuição apresentada garante uniformidade adequada para a aplicação proposta, considerando a orientação horizontal das luminárias.