

六、消防水源注意事項

- (一)屋頂消防水源應由消防補充水箱供應，並與民生水箱間隔 45cm 以上距離（密閉結構體應設置檢視孔及洩水孔）。
- (二)屋頂設有公共水表者，消防補充水箱進水管線應銜接於其後之下水管，並於接近下水管端設置閘閥及逆止閥，以防管線內滯留水造成污染。
- (三)消防補充水箱進水方式為跌水設計，最高水位應低於進水管出口底部距離 5cm 以上。

2-4 水箱(含蓄水池、中繼水箱、水塔)

一、定義

以水箱用途作為分類依據(詳圖 2-6)：

- (一)蓄水池：如水箱無下水管供應各戶用戶用水設備或水栓使用時，該水箱僅具備蓄水功能，稱為蓄水池。
- (二)水塔：如水箱具下水管供應各戶用戶用水設備或水栓使用時，該水箱稱為水塔。
- (三)中繼水箱：用於超高層建築中或將各層樓分區供水而設置，以避免最下層用水戶因水壓過高引起水錘作用破壞用戶用水設備，另可降低加壓高度減少能源損耗。
- (四)與水塔位處同一高程或高於水塔之蓄水設備，視為水塔。

二、一般要求

(一)水箱容量：

- 1. 蓄水池合計容量應為設計用水量 2/10 以上，其與水塔容量合計應為設計用水量 1 日以上至 2 日用水量以下(都市更新事業計畫報核日於 105 年 12 月 15 日公告本規定日以前且依都市更新條例第 61 條之 1 規定期限申請建築執照者，依「自來水用戶用水設備標準」第 6 條規定辦理：蓄水池容量應為設計用水量 2/10 以上；其與水塔容量合計應為設計用水量 4/10 以上至 2 日用水量以下。)。
- 2. 另水塔總容量應為設計用水量 1/10 以上，以避免揚水馬達啟動過於頻繁。
- 3. 蓄水深度及容量計算：
 - (1)水箱內淨水深不得少於 60 cm，以沉水抽水機揚水時，箱內淨水深為 90 cm 以上。

(2)水箱有效容量自池頂向下扣除 20~30 cm計算。

(二)設置位置及使用材料注意事項：

1. 水箱設置應不受汙染及便於清洗、維修，建築物內設置位置不得低於最底樓層之樓地板，且不得用影響水質之材料建造。
2. 水箱材質應與建造執照副本圖一致，並於設計圖中註記。
3. 蓄水池應設於地面上或地下室地板上。
4. 地面上蓄水池進水高度不得超過 2m 為原則，如有特殊狀況個案檢討，高度計算以總表或專用表箱地面至蓄水池進水管間之高程差為準。
5. 水塔底應高於屋頂 2m 以上或於分表前另設具有隔震功能之恆壓變頻馬達，以確保頂樓正常供水。
6. 建築物同 1 樓梯間進出之各戶，以同 1 總表進水，共用 1 蓄水池、水塔為原則。
7. 同 1 建照有 2 棟以上之建築物者，各棟建築物應有獨立之給水系統，並在各棟之總表、水池、水塔註明所供水之戶號或標註甲、乙、丙、……棟，以便區別。

(三)一般配置與構造：

1. 水箱構造：

- (1)水箱應為水密性構造物，且應設置適當之人孔、通氣管及溢排水設備。
- (2)水箱頂應設坡度為 1/100 以上之洩水坡。
- (3)水箱底應設坡度為 1/50 以上之洩水坡，設置長、寬各 30cm 以上，深度 5cm 以上之集水坑。
- (4)水箱淨寬以 1m 以上為原則，以利日後進入水箱清洗。

2. 水箱與周邊環境：

- (1)蓄水池之牆壁及平頂應與其他結構物分開，並應保持 45 cm 以上之距離；池底需與接觸地層之基礎分離 30 cm 以上。
- (2)水箱上方不得有污排水管通過。
- (3)水箱頂板不可設置抽水機及其他有汙染自來水水質之虞的各類物品。
- (4)水箱位於樑、車道或梯間下方者，須附剖面並標示尺寸，以供確認人孔蓋上方有 60cm 以上淨距之進出空間。
- (5)水箱之集水坑應與接觸地層之基礎分離至少 5cm 以上。
- (6)位於屋頂之水塔須與接觸屋頂層之結構分離，牆壁及平頂應