




|                                                                                  |                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|  | GESTÃO DA QUALIDADE    | CÓDIGO<br>DBPF 004         |
|                                                                                  |                        | ANO DA EMISSÃO<br>2014     |
|                                                                                  | CONTROLE DE VENTILAÇÃO | DATA DA REVISÃO<br>10/2025 |
|                                                                                  |                        | Nº REVISÃO<br>12           |
|                                                                                  |                        | PÁGINA 1                   |

# CONTROLE DE VENTILAÇÃO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Elaborado por: Simone Carvalho<br>Gerente da Garantia da Qualidade                  | Revisado por: Cezar Bandeira<br>Coordenador Industrial                              | Aprovado por: Álvaro Ferrari<br>Diretor                                               |

**ORIGINAL**

\*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1.OBJETIVO .....                           | 3 |
| 2. RESPONSABILIDADES .....                 | 3 |
| 3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO .....       | 3 |
| 4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....           | 3 |
| 5. DEFINIÇÕES.....                         | 3 |
| 6. VENTILAÇÃO, ODORES E REFLUXO DE AR..... | 4 |
| 7. VERIFICAÇÕES .....                      | 6 |

## 1.OBJETIVO

Descrever e estabelecer condições de ventilação, em atendimento à legislação vigente, que permitam condições adequadas de manipulação e segurança dos trabalhos.

## 2. RESPONSABILIDADES

As verificações serão realizadas pelo Controle de Qualidade da empresa.

As alterações na funcionalidade ou localização dos equipamentos de ventilação serão feitas pelo setor de Manutenção.

## 3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões / alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do preenchimento do formulário a seguir:

| FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome Manual:                      | Controle de Ventilação |
| Data Alteração:                   | 23 de outubro de 2025  |
| N° Ordem:                         | 12                     |
| Alteração:                        | Geral                  |
| Seção Alterada:                   | Geral                  |
| Página Alterada:                  | Geral                  |
| Motivo:                           | Revisão anual          |

## 4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiânia, editora UFG Vol I;
- Portaria 368 de 04/9/1997 – MAPA;
- Portaria CVS nº13 de 30/07/1998;
- Portaria SVS/MS 326 de 30/07/1997;
- ABNT 5426/1985
- RIISPOA.
- DOU 15/09/2014 – Pg. 08 – Seção 01 – Diário Oficial da União

## 5. DEFINIÇÕES

**ORIGINAL**

## **6. VENTILAÇÃO, ODORES E REFLUXO DE AR**

### **Procedimentos:**

1. Um adequado sistema de ventilação e exaustão é de fundamental importância para o controle de condensação, odores, refluxo de ar, formação de gelo, além das contaminações oriundas de poeiras e insetos voadores, visando prevenir a alteração dos produtos e o surgimento de condições sanitárias inadequadas no ambiente de manipulação de alimentos;
2. Os exaustores são utilizados sempre que há necessidade de ventilação forçada para troca de ar de um determinado ambiente;
3. Faz-se necessário um bom estudo e um adequado serviço de manutenção dos equipamentos existentes para que a troca de ar ocorra de forma correta no ambiente, proporcionando conforto térmico sem causar qualquer situação que possibilite a contaminação dos produtos;
4. Tem-se como condensação todo o resultado de transformação de vapor em líquido, evidenciada como gotículas de água geralmente formadas em bandejas de evaporadores, mesas, tubulações, teto, paredes e plataformas;
5. Algumas formas são esperadas, a exemplo da parte interna da tampa do tanque onde realiza-se o cozimento de bucho, porém outras formas de condensação são inaceitáveis e devem ser controladas, a fim de que não causem a alteração e comprometimento microbiológico do produto;
6. Os locais que normalmente devem ser monitorados quando a presença de condensação, uma vez que podem ocasionar condições sanitárias de manipulação impróprias são:
  - a) Forros e paredes que não são regularmente higienizados/sanitizados, sobre áreas de manipulação de produtos;
  - b) Forro de câmaras de resfriamento de  $\frac{1}{2}$  carcaças;
  - c) Bandejas de evaporadores sobre áreas de manipulação de produtos;
  - d) Forros e paredes de áreas de estocagem e expedição sobre áreas que possam comprometer a integridade das embalagens;
  - e) Superfície interna e externa de chutes e óculos de passagem de produtos comestíveis;
  - f) Paredes e tetos sobre esterilizadores;
7. As câmaras de resfriamento/congelamento devem ser projetadas e operadas de modo que evite a formação de gelo e neve.

### **Monitoramento:**

O que? Certificar-se de que a existência do desvio não ofereça riscos a segurança alimentar e a

saúde pública; Certificar-se de que o isolamento da área (quando necessário) foi adequado, impedindo que produtos subsequentes sejam acometidos; Assegurar que a condensação não esteja incidindo sobre as carcaças e/ou produtos; Assegurar que nenhuma carcaça e/ou produto acometido por contaminação seja comercializado; Certificar-se de que as carcaças e/ou produtos contaminados foram devidamente identificados para posterior reinspeção, toalete e destinação; Certificar-se de que o risco de contato com a contaminação/ condensação esteja sendo minimizada até a correção da origem de sua causa; Certificar-se de que os dispositivos do sistema de ventilação (evaporadores, ventiladores, exaustores) estejam em pleno funcionamento; Certificar-se de que as instalações (tubulações de esgoto, fiações elétricas, etc) dos dispositivos do sistema de ventilação estejam sendo mantidas devidamente vedadas impedindo a formação de condensação; Certificar-se de que forros e paredes estejam livres de frestas, aberturas ou quaisquer outra comunicação com o meio externo que proporcione a troca de temperaturas e formação de condensação; Certificar-se de que as portas dos ambientes frigorificados estejam com a vedação íntegra e adequada; Certificar-se de que ralos e chutes, estejam estrategicamente posicionados e dotados de dispositivos que impeçam o refluxo de ar, odores e vapores; Certificar-se de que as paredes, portas e isopaineis das câmaras estão em bom estado de conservação; Certificar-se do funcionamento adequado do sistema de resistência de portas de câmaras para evitar congelamento das borrachas de vedação; Certificar-se que os canos destinados a realizar o degelo esteja em boas condições a fim de não acumular água após a execução do procedimento; Como? Inspeção sensorial (tato, olfato e visão);

Quem? Monitor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superiores a duas horas de produção;

**Verificação / Frequência:** Revisão de registros / Diariamente;

**Ação Corretiva:** Comunicar imediatamente o supervisor do setor, procedendo a avaliação da extensão e gravidade da condensação e o comprometimento de produtos, adotando ações precisas que restabeleçam a segurança e qualidade do processo; Identificar e segregar (se possível) carcaças e/ou produtos acometidos para posterior reinspeção toalete e destinação adequada; Remover os produtos que estiverem na área de alcance da condensação, odor ou refluxo de ar; Isolar a área quando possível e se fizer necessário, até quando o desvio seja corrigido; Remover a condensação utilizando rodo com esponja absorvente específico da área; Vedar ralos ou chutes que estejam ocasionados odores ou refluxo de ar; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

**Medida Preventiva:** Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o (s) funcionário (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Padronizar, dividir tarefas e treinar os colaboradores da sala de máquinas, sempre que houver mudança de função ou contratação; Revisar periodicamente os equipamentos de sala de máquinas (compressores, evaporados, ventiladores, etc); Manter adequadamente a integridade das borrachas de vedação das portas dos ambientes climatizados; Manutenção periódica das tubulações de esgoto e bandejas dos evaporadores; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

**Registro:** RPSO 010 – 001, RPSO 010 – 002, RPSO 010 – 003, RPSO 010 – 004 e RPSO 010 – 010.

## 7. VERIFICAÇÕES

| VERIFICAÇÕES        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Não Conformidade                                                                                                                   | IN LOCO                                                                                                                                                                                                              | DOCUMENTAL                                                                                                                                                             |
| <b>PROCEDIMENTO</b> | Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes. | Os monitoramentos serão verificados com a realização dos procedimentos para comparação dos resultados. Serão avaliados, os procedimentos executados, as medidas aplicadas e sua eficiência na adequação dos desvios. | A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos. |
| <b>FREQUENCIA</b>   | Sempre que houver não conformidade                                                                                                 | Semanalmente                                                                                                                                                                                                         | Diariamente                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSÁVEL</b>  | Monitor CQ                                                                                                                         | Supervisor da GQ / Funcionário designado por ele                                                                                                                                                                     | Supervisor da GQ / Funcionário designado por ele                                                                                                                       |
| <b>REGISTRO</b>     | RPSO 010 – 001, RPSO 010 – 002, RPSO 010 – 003, RPSO 010 – 004 e RPSO 010 – 010.                                                   | Registro de monitoramento                                                                                                                                                                                            | Registro de monitoramento                                                                                                                                              |

**ORIGINAL**