

	GESTÃO DA QUALIDADE										RBPf 012 - 006	
	PROGRAMA DE AUTOCONTROLE										REVISÃO 01	
	CONTROLE DE TEMPERATURA DE CÂMARAS E TÚNEIS										DATA: __/__/__	

HORA													
Nº	PONTO DE INSPEÇÃO	T°C	RESULTADO	T°C	RESULTADO	T°C	RESULTADO	T°C	RESULTADO	T°C	RESULTADO	T°C	RESULTADO
1	Câmara de Resfriamento 01												
2	Câmara de Resfriamento 02												
3	Câmara de Resfriamento 03												
4	Câmara de Resfriamento 04												
5	Câmara de Resfriamento 05												
6	Câmara de Resfriamento 06												
7	Câmara Pulmão 01												
8	Câmara Pulmão 02												
9	Túnel de Cong. Miúdos 01												
10	Túnel de Cong. Miúdos 02												
11	Túnel de Cong. Miúdos 03												
12	Túnel de Cong. Miúdos 04												
13	Túnel de Cong. Desossa 01												
14	Túnel de Cong. Desossa 02												
15	Túnel de Cong. Desossa 03												
16	Túnel de Cong. Desossa 04												
17	Estocagem Congelados 01												
18	Estocagem Congelados 02												
19	Estocagem Congelados 03												
20	Estocagem Congelados 04*												
21	Estocagem Congelados 05*												
22	Estocagem Resfriados*												
23	Câmara de Resf. Miúdos A												
24	Câmara de Resf. Miúdos B												
25	Câmara de Sequestro												

OBSERVAÇÃO:

Legenda: **NA:** Fora de Operação; **D:** Desgelo; **CA:** Carregamento; **F:** Finalização do Carregamento; **I:** Início do Ciclo de Resfriamento; **CI:** Ciclando; **C:** Conforme; **NC:** Não Conforme; **T °C:** Temperatura em graus Celsius; *****: Câmaras de estocagem reversíveis (Desossa). **Temperaturas:** Câmara de resfriamento: ≥ 2,1°C (quando em maturação) ≤ 2,1°C (quando não está em maturação ou após a maturação); Câmara Pulmão: ≤ 6°C; Túnel de Congelamento: ≤ -18°C; Câmara de estocagem de Resfriados: ≤ 6°C; Câmara de estocagem de Congelados: ≤ -18°C. **OBS:** Considerando que no momento em que as câmaras/ túneis estão sendo carregadas ou quando está havendo retirada de produtos a temperatura pode estar superior ao fixado. **Frequência:** Diariamente, a cada 1 hora.

Responsável pelo Monitoramento

Responsável pela Sala de Máquinas

Garantia da Qualidade