

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FRECUENCIA
SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS (ELECTRICA)	
Inspección de Manómetros	Trimestral
Inspección de posicionamiento de válvulas de control	Trimestral
Inspección de válvulas Check	Trimestral
Prueba de arranque del sistema de bombeo	Trimestral
Prueba operacional de válvula de alivio	Trimestral
Inspección eléctrica del sistema de arranque	Trimestral
Inspección de colgadores y soportes	Trimestral
Inspección de tuberías y conexiones	Trimestral
Calibración de presostatos y recalibración	Trimestral
Prueba de sellado de válvulas de control	Trimestral
Prueba de sellado de válvulas Check	Trimestral
Limpieza y Siliconizado de tuberías	Trimestral
Mantenimiento de Sistema de arranque	Trimestral
Limpieza de Contactos	Trimestral
Pintado de Cuarto de Bombas	Cada 5 años
Prueba Hidrostática de sistema de bombeo	Cada 5 años
Calibración o Cambio de manómetros	Cada 5 años
RED DE ROCIADORES (SOLO AREAS COMUNES)	
Inspección de Rociadores	Trimestral
Inspección de posicionamiento de válvulas de control	Trimestral
Prueba de sellado de válvulas	Trimestral
Inspección de colgadores y soportes	Trimestral
Inspección de tuberías y conexiones	Trimestral
Inspección de Siamesa de Inyección externa y prueba de sellado	Trimestral
Prueba de flujo y activación de sistema	Trimestral
Drenaje y Limpieza de red de tuberías	Anual
Mantenimiento de Rociadores	Anual
Prueba real de arranque del sistema y entrenamiento a usuarios	Anual
Prueba Hidrostática de red contra incendios	Cada 5 años
Calibración de manómetros	Cada 5 años
Prueba de flujo de válvulas en gabinetes	Cada 5 años
SISTEMA DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE	
Mantenimiento de Sistema de arranque de presión constante	Trimestral
Limpieza de Contactos	Trimestral
Prueba de sellado de Sistema	Trimestral
Prueba de sellado de válvulas Check	Trimestral
Prueba de flujo y Presión	Trimestral
Prueba de Controles de Nivel	Trimestral
Mantenimiento de Controles de Nivel	Trimestral
SISTEMA DE BOMBEO DE SUMIDERO Y DESAGUE	
Mantenimiento de Sistema de arranque eléctrico	Trimestral
Limpieza de Contactos	Trimestral
Prueba de sellado de Sistema	Trimestral
Prueba de sellado de válvulas Check	Trimestral
Prueba de flujo y Presión	Trimestral
Prueba de Controles de Nivel	Trimestral
Mantenimiento de Controles de Nivel	Anual

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA (SOLO AREAS COMUNES)	
Inspección y Mantenimiento de panel de control central de sistema de alarma de incendios	Trimestral
Verificación de estado de la Batería de Emergencia	Trimestral
Prueba Operacional de Estaciones Manuales de Incendios	Trimestral
Mantenimiento, Limpieza y Prueba Operacional de Detectores de Humo	Trimestral
Mantenimiento y Prueba Operacional de Detectores de Temperatura	Trimestral
Prueba Operacional de Sirenas de Emergencia	Trimestral
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONOXIDO DE CARBONO	
Limpieza de extractor centrífugo y aplicación de pintura si es necesario.	Trimestral
Mantenimiento del motor eléctrico	Trimestral
Mantenimiento del rotor y el eje	Trimestral
Mantenimiento de sistema de transmisión	Trimestral
Mantenimiento de chumaceras	Trimestral
Limpieza de rejillas de extracción.	Trimestral
Limpieza de tableros eléctricos y verificación del estado de los accesorios	Trimestral
Verificación de funcionamiento de los detectores de monóxido y/o interruptores horarios.	Trimestral
Realización de pruebas de funcionamiento.	Trimestral
SISTEMA DE VENTILACIÓN DE VESTIBULOS	
Limpieza de extractor y/o inyector y aplicación de pintura si es necesario.	Trimestral
Mantenimiento del motor eléctrico	Trimestral
Mantenimiento del rotor y el eje	Trimestral
Mantenimiento de sistema de transmisión	Trimestral
Mantenimiento de chumaceras	Trimestral
Limpieza de rejillas de extracción y/o inyección.	Trimestral
Limpieza de tableros eléctricos y verificación del estado de los accesorios	Trimestral
Verificación de funcionamiento del sistema en modo automático	Trimestral
Realización de pruebas de la totalidad del sistema.	Trimestral