

**Объединённый институт ядерных исследований  
Лаборатория физики высоких энергий**

Овчаренко  
Егор Владимирович

**РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ, СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ  
ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕКТОРА ЧЕРЕНКОВСКИХ  
КОЛЕЦ ЭКСПЕРИМЕНТА СВМ**

Специальность 01.04.01 -  
Приборы и методы экспериментальной физики

Диссертация на соискание учёной степени  
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель: к.ф.-м.н. С.Г. Белогуров

Дубна - 2017

# Содержание

<b>Введение</b>	<b>5</b>
<b>1 Эксперимент СВМ@FAIR и особенности детектора черенковских колец СВМ RICH</b>	<b>16</b>
1.1 Экспериментальная установка СВМ . . . . .	18
1.1.1 Вакуумная камера, мишень и ионопровод . . . . .	19
1.1.2 Вершинный микрорадиатор MVD . . . . .	20
1.1.3 Кремниевая трекинговая система STS . . . . .	21
Построение хита в STS . . . . .	23
Стандартная реконструкция треков в STS . . . . .	23
1.1.4 Дипольный магнит . . . . .	23
1.1.5 Детектор черенковских колец RICH . . . . .	24
1.1.6 Мюонная система MUCH . . . . .	25
1.1.7 Детектор переходного излучения TRD . . . . .	26
1.1.8 Время-пролётный детектор TOF . . . . .	26
1.1.9 Электромагнитный калориметр ECAL . . . . .	28
1.1.10 Детектор непривязанных осколков PSD . . . . .	29
1.1.11 Система считывания и сбора данных эксперимента СВМ . . . . .	30
Система отбора первого уровня FLES . . . . .	30
1.2 Обзор существующих детекторов черенковских колец . . . . .	32
1.2.1 COMPASS RICH-1 . . . . .	32
Эксперимент COMPASS . . . . .	32
Общие слова о COMPASS RICH и его физической задаче . . . . .	33
Корпус и радиатор . . . . .	33
Зеркала и опоры . . . . .	33
Фотодетекторы . . . . .	34
Электроника . . . . .	34
1.2.2 LHCb . . . . .	35
Эксперимент LHCb . . . . .	35
Общие слова о LHCb RICH и его физической задаче . . . . .	36
Корпус и радиатор . . . . .	36
Зеркала и опоры . . . . .	37
Фотодетекторы . . . . .	38
Электроника . . . . .	38
1.2.3 HERA-b RICH . . . . .	38
Эксперимент HERA-b . . . . .	38
Общие слова о HERA-b RICH и его физической задаче . . . . .	39
Корпус и радиатор . . . . .	39
Зеркала и опоры . . . . .	39
Фотодетекторы . . . . .	40

Электроника . . . . .	40
1.3 Обработка сигнала с детектора . . . . .	41
1.4 RICH-детектор эксперимента CBM . . . . .	43
1.4.1 Радиатор . . . . .	44
1.4.2 Система фокусировки . . . . .	45
1.4.3 Фотодетекторы . . . . .	45
1.4.4 Магнитное поле в области фоточувствительной камеры . . . . .	45
1.4.5 Характеристики детектора . . . . .	46
<b>2 “CATIA-GDML geometry builder”</b>	<b>50</b>
2.1 Представление геометрической информации в различных видах ПО . . . . .	51
2.1.1 Границное представление BREP . . . . .	51
2.1.2 Конечно-элементное (КЭ) геометрическое представление . . . . .	54
2.1.3 Конструктивная твердотельная геометрия CSG . . . . .	54
2.1.4 Полигональное геометрическое представление . . . . .	55
2.1.5 Обмен геометрической информацией . . . . .	55
STEP . . . . .	56
STL . . . . .	56
CGR . . . . .	56
OBJ . . . . .	56
VRML, WRL, X3D . . . . .	56
COLLADA . . . . .	56
2.1.6 Возможности автоматического перевода между способами представления . . . . .	57
Конвертация CSG в BREP . . . . .	57
Конвертация BREP в Polygonal . . . . .	57
Конвертация BREP в FEM . . . . .	57
Конвертация из BREP в CSG . . . . .	57
Конвертация FEM в BREP . . . . .	58
Конвертация Polygonal в BREP . . . . .	58
2.2 Представление геометрии в GEANT/ROOT . . . . .	58
2.2.1 Geometry Description Markup Language (GDML) . . . . .	58
2.3 Сравнение представления геометрии в GEANT/ROOT и САПР . . . . .	59
2.4 Инструменты передачи геометрии . . . . .	60
2.4.1 FASTRAD . . . . .	60
2.4.2 SimpleGeo . . . . .	60
2.4.3 CADtoROOT interface . . . . .	60
2.5 Инструментарий “CATIA-GDML geometry builder” . . . . .	60
2.5.1 Поддержка MC-модели с помощью “Builder” на протяжении процесса проектирования детектора . . . . .	62
2.5.2 Примитивы в “Builder” . . . . .	63
2.5.3 Булевы операции . . . . .	63
2.5.4 Параметризация . . . . .	64
2.5.5 Тесселированная геометрия . . . . .	64
2.5.6 Макропрограммы для CATIA v5 . . . . .	65
«AddNewPart» . . . . .	65
«AddShape» . . . . .	65
«Poly» . . . . .	66
«Inserter» . . . . .	66
«ArrayMaker» . . . . .	66
«Replica» . . . . .	66

«PointToPointAligner» . . . . .	66
«Mover» . . . . .	67
«Measure» . . . . .	67
«MaterialsManager» . . . . .	67
«Checker» . . . . .	68
«CATIA2GDML» . . . . .	69
«GDML2CATIA» . . . . .	69
«Duplicator» . . . . .	70
Визуализация нескольких уровней вложенности объёмов . . . . .	70
2.5.7 Применение CATIA DMU Optimizer для построения МС-геометрии . . . . .	70
Адаптация CbmRoot для работы с GDML . . . . .	72
2.5.8 Избранные подробности реализации “CATIA-GDML geometry builder” . . . . .	74
Переменные окружения . . . . .	74
Работа с матрицами позиционирования в “CATIA-GDML geometry builder”	74
2.6 Основные сценарии работы с “CATIA-GDML geometry builder” . . . . .	75
2.6.1 Создание МС-геометрии с нуля . . . . .	75
2.6.2 Создание МС-геометрии на основе существующей CAD-геометрии . . . . .	76
2.6.3 Создание МС-геометрии на основе существующей МС-геометрии . . . . .	76
<b>Список литературы</b>	<b>78</b>

# Введение

Исследование уравнения состояния ядерного вещества — одна из важнейших задач современной физики. В обычных условиях ядерная материя существует в виде нейтронов и протонов, связанных друг с другом благодаря сильному взаимодействию. Теория, описывающая сильные взаимодействия, — квантовая хромодинамика (КХД) — еще далека от завершения и нуждается в расширении эмпирической базы. Имеющиеся модели предсказывают, что при изменении плотности и температуры изменяется состояние ядерного вещества, возможен фазовый переход из нормального ядерного вещества в т.н. кварк-глюонную плазму (КГП), а также восстановление киральной симметрии. Состояние КГП характеризуется нарушением целостности нуклонов и образованием в более-менее протяженной области пространства среды, состоящей из множества свободных夸克ов и глюонов, взаимодействующих друг с другом и способных перемещаться на значительные расстояния. Таким образом, воплощается явление деконфайнмента. Предсказывается, что фазовый переход между адронным газом, частным случаем которого является нормальная ядерная материя, и КГП имеет при низких температурах и высоких плотностях вид перехода первого рода, а при высоких температурах — второго. Совокупность теоретических представлений по данному вопросу качественно отображается на фазовой диаграмме, см. рис. 1. Здесь по горизонтальной оси отложен барионный химический потенциал  $\mu_B$ , связанный с плотностью барионов  $\rho_B$ , а по вертикальной — температура  $T$ . Область высокой температуры и малой плотности соответствует ранней вселенной, когда нуклоны еще не были сформированы. Область больших плотностей и малых температур реализуется в глубине нейтронных звезд. В земных условиях получение сгустка ядерного вещества с повышенными температурой и плотностью, т.н. файербола (fireball), возможно в столкновениях тяжелых ионов. Актуальные экспериментальные исследования направлены на установление границы между барионной материи, состоящей из адронов, и кварк-глюонной плазмой (КГП), локализацию на фазовой диаграмме критической точки, в которой сходятся ветви, соответствующие двум типам перехода, и исследование свойств материи в доступных областях фазовой диаграммы [1].




Рис. 1: Фазовая диаграмма барионной материи.

При столкновении тяжелых ионов файербол последовательно эволюционирует, достигая на каком-то этапе состояния с максимальной плотностью и значительной степенью термализации вещества. В этот момент испускаются некоторые проникающие частицы, несущие информацию о наиболее интересной фазе взаимодействия. Другие частицы “вымораживаются” на более поздних этапах столкновения, их индивидуальные и коллективные параметры несут информацию о состоянии ядерного вещества в разное время после столкновения первичных ионов. На рис. 2 показана схема эволюции файербола, образованного при столкновении двух тяжёлых ионов.



Рис. 2: Этапы столкновения релятивистских тяжёлых ионов ([3]).

Наибольший интерес для экспериментального исследования представляют следующие наблюдаемые.

- Выходы и спектры адронов, содержащих легкие кварки и рождающихся в больших количествах ( $\pi^+$ ,  $\pi^-$ ,  $p$ ), несущие информацию о таких термодинамических параметрах как давление и температура в момент адронизации.
- Выходы и спектры странных и очарованных адронов, которые должны быть чувствительны к явлению деконфайнмента.
- Анизотропия выходов и спектров (эллиптический и направленный потоки) адронов, содержащих  $u$ ,  $d$  и  $s$  кварки. Эти наблюдаемые чувствительны к гидродинамическим параметрам среды, таким как вязкость и градиенты давления.
- Корреляции адронов, содержащих легкие и странные кварки, позволяющие исследовать пространственно-временную структуру области формирования идентичных частиц.
- Выходы прямых фотонов и дилептонные распады легких векторных мезонов ( $\rho$ ,  $\omega$ ,  $\phi$ ) и частиц со скрытым очарованием ( $J/\psi$ ,  $\psi'$ ), несущие информацию о состоянии файербала на ранних стадиях столкновения.
- Выходы странных и очарованных частиц вблизи порога рождения. Эти наблюдаемые несут информацию о коллективных взаимодействиях партонов.
- Значительные, превышающие статистически ожидаемые, флуктуации от события к событию выходов адронов, содержащих различные ароматы кварков. Такие флуктуации являются индикатором достижения критической точки.

- Модификация масс адронов, рождающихся и распадающихся в плотной среде, может свидетельствовать о восстановлении киральной симметрии при высоких плотностях.
- Выходы дважды странных гиперонов, гиперядер, тяжелых мультистранных короткоживущих объектов несут информацию о каскадных процессах, чувствительных к локальным флуктуациям плотности и диффузии странности в плотной среде.

Исследование неравномерности поведения перечисленных наблюдаемых в зависимости от массы сталкивающихся ядер и их суммарной энергии в системе центра масс, а также от центральности соударений, может позволить обнаружить признаки фазовых переходов.

На рис. 3 показана вероятность рождения различных регистрируемых и восстанавливаемых частиц при центральном столкновении ионов золота с энергией в системе центра масс  $\sqrt{s_{NN}} = ?$  ГэВ/нуклон. Вероятность представлена как произведение полной множественности вторичных частиц на относительную вероятность рождения данной частицы. В правой части рисунка находятся частицы, регистрация которых требует максимальной статистики.




Рис. 3: Основные наблюдаемые СВМ [1]. По горизонтальной оси — восстанавливаемая частица, по вертикальной — произведение множественности на коэффициент ветвления, характеризующее ожидаемую статистику.

Наиболее важные действующие эксперименты в области исследования столкновений тяжелых ионов — это STAR на ускорителе релятивистских тяжелых ионов (RHIC) в Брукхейвене, США, и ALICE на большом адронном коллайдере (LHC) в ЦЕРН, Женева, Швейцария. Отметим также эксперименты меньшего масштаба NA61 (North Area 61 a.k.a. SHINE — SPS Heavy Ion and Neutrino Experiment) на синхротроне SPS в ЦЕРН, HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) — эксперимент на SIS18 в GSI, BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) — эксперимент на нуклotronе в ЛФВЭ ОИЯИ. Из строящихся экспериментов наиболее важны MPD на ионном коллайдере NICA в Дубне и СВМ на ускорительном комплексе FAIR в Дармштадте, Германия. Обсудим некоторые из этих экспериментов подробнее.

Релятивистский коллайдер тяжёлых ионов (The Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC) расположен в Брукхейвенской национальной лаборатории (Brookhaven National Laboratory, BNL), штат Нью-Йорк, США. Первоначально RHIC проектировался для достижения максимально высоких энергий столкновения и предоставлял  $\sqrt{s_{NN}} = 200$  ГэВ/нуклон, что соответствует формированию горячей ядерной материи с низкой плотностью. С целью исследования более широкой области фазовой диаграммы, начиная с 2010 г. выполняется скан вниз по энергиям пучка, называемый Beam Energy Scan (BES).

Детекторная установка STAR (Solenoidal Tracker at RHIC) — это одна из двух ныне действующих установок на RHIC. Основная задача STAR — исследование формирования и характеристик кварк-глюонной плазмы. В 2011 была завершена первая фаза программы скана со встречными пучками золота с энергией от 7.7 ГэВ/нуклон до 39 ГэВ/нуклон. Учитывая набранные ранее данные, диапазон энергий  $\sqrt{s_{NN}}$ , измеренных на RHIC составляет 7.7–200 ГэВ/нуклон. Этот диапазон энергий столкновения соответствует области фазовой диаграммы, в которой ожидается наличие фазового перехода первого рода и критической точки. Вторая фаза BES, запланированная на 2018–2019 гг, нацелена на исследование столкновений ионов золота при энергиях  $\sqrt{s_{NN}}$  от 20 до 7 ГэВ/нуклон в режиме встречных пучков и  $\sqrt{s_{NN}}$  от 7 до 3.5 ГэВ/нуклон в режиме с фиксированной мишенью (FXT). Эти измерения, несмотря на низкую статистику, позволяют измерить выходы и спектры адронов и определить, опираясь на статистическую термальную модель (THERMUS []), параметры состояния ядерного вещества на границе адронизации.

Эксперимент ALICE (A Large Ion Collider Experiment), один из четырёх крупных экспериментов на большом адронном коллайдере (Large Hadron Collider, LHC) ЦЕРН, нацелен на изучение столкновений тяжёлых ионов. Рекордная энергия  $\sqrt{s_{NN}} = 5.5$  ТэВ/нуклон для сталкивающихся пучков ядер свинца позволяет получить ядерную материю с беспрецедентно высокой температурой. Частота взаимодействий достигает порядка 10 кГц. В эксперименте одновременно сохраняются данные с тремя типами триггеров: с минимальным перекрытием ядер, с высокой центральностью и с отбором редких событий заданного типа.

Высокая температура ядерного вещества приводит к следующим особенностям: процессы с высокой передачей энергии идут с высокой вероятностью, что позволяет тестировать модели пертурбативной КХД; появляется возможность регистрировать  $Z^0$  и  $W^\pm$  бозоны, рождающиеся в окружении горячей ядерной материи; возрастает относительное время существования КГП, в результате чего расширение файербола определяется в большой степени динамикой партонов, что проявляется в потоках и спектрах испускаемых адронов; большое значение приобретает регистрация прямых фотонов, несущих информацию о термодинамических условиях на ранней горячей фазе столкновения. Среди интересных результатов, полученных к настоящему моменту на ALICE, отметим компенсацию подавления рождения  $J/\psi$  в столкновениях с высокой центральностью. Этот эффект может быть связан с большой концентрацией очарованных кварков и антикварков в среде в момент адронизации. Температура адронизации, достигнутая в ALICE оценивается как  $T \approx 160$  MeV.

Описанные выше эксперименты на RHIC и LHC исходно были нацелены на изучение ядерной материи при высоких температурах и относительно малых значениях барионного потенциала. Большой физический интерес представляет и область фазовой диаграммы с высокой барионной плотностью, которая может быть исследована при столкновениях тяжелых ядер с меньшей энергией. Пионерские исследования в этой области делаются на ускорителе RHIC в программе сканирования по энергиям. Недостатком этих исследований является невысокая частота взаимодействий, что позволяет получить доступ к только ограниченному кругу наблюдаемых. Существуют два пути повышения частоты взаимодействий: (1) оптимизация ускорителя встречных пучков под низкие энергии, что позволит минимизировать эмиттанс пучка при большом значении тока и, следовательно, увеличить частоту взаимодей-

ствий и (2) работа с фиксированной мишенью. Первый подход реализуется в проекте MPD на ускорителе NICA в Дубне, а второй — в проекте СВМ на FAIR в Дармштадте.

В Объединённом Институте Ядерных Исследований (ОИЯИ) в г. Дубне идёт строительство коллайдерного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) на базе нуклотрона, который предоставит встречные пучки от протонов до ионов золота в диапазоне энергий в системе центра масс  $\sqrt{s_{NN}}$  от 4 ГэВ/нуклон до 11 ГэВ/нуклон и со светимостью  $1.5 \cdot 10^{26}$  см $^{-2}$  с $^{-1}$  для  $^{197}Au$  при  $\sqrt{s_{NN}} = 4$  ГэВ/нуклон и  $10^{27}$  см $^{-2}$  с $^{-1}$  при  $\sqrt{s_{NN}} = 11$  ГэВ/нуклон. Параллельно со строительством комплекса NICA идет создание расположенного на нем эксперимента MPD. Этот эксперимент, помимо выходов и спектров адронов ( $\pi^+$ ,  $K^+$ ,  $p$ ,  $\rho$ ,  $\omega$ ,  $\phi$ ,  $\Omega$ ,  $D^0$ ,  $J/\psi$ ), позволит измерить флуктуации от события к событию, исследовать анизотропию выходов адронов и осуществить корреляционные измерения при высокой статистике.

Эксперимент с фиксированной мишенью СВМ нацелен на исследование ядерной материи с высокой барионной плотностью и низкой температурой с рекордной статистикой. Частота ядерных взаимодействий в этом эксперименте будет достигать  $10^7$  с $^{-1}$ . При работе на синхротроне SIS100 энергия в системе центра масс будет достигать для золота  $\sqrt{s_{NN}}$ ? и  $\sqrt{s_{NN}}$ ? при работе на SIS300. В центральных столкновениях плотность может превышать нормальную ядерную в 8–10 раз. Благодаря высокой статистике, СВМ будет способен исследовать такие наблюдаемые как флуктуации потоков и спектров адронов от события к событию; анизотропия потоков адронов, в т.ч. странных и очарованных; выходы вблизи порога и свойства в среде лёгких векторных мезонов,  $J/\psi$ ,  $D$ -мезонов с точностью, недоступной в других экспериментах. Все наблюдаемые могут быть измерены при различных массах ядер, значениях энергии столкновения и центральности, которая характеризует величину файербола.

Достижимые результаты во всех рассмотренных экспериментах во многом определяются статистикой, которую они могут собрать за адекватное время, которая, в свою очередь, определяется частотой первичных взаимодействий. Эта частота ограничена сверху двумя факторами — интенсивностью пучков ускорителя и пропускной способностью детекторной установки. В таблицу 1 сведены такие базовые параметры рассмотренных выше экспериментов, как энергия в центре масс для столкновений конкретных тяжелых ионов и частота взаимодействий. На рис. 4 более подробно представлены параметры экспериментов, работающих с относительно высокой барионной плотностью.

Таблица 1: Показатели экспериментов в области исследования сверхплотной материи.

Эксперимент	Тип установки	Диапазон энергий (Au/Pb)	Частота взаимодействий, Гц
STAR RHIC, BNL, Нью-Йорк, США	Встречные пучки Фикс. мишень <sup>1</sup>	$\sqrt{s_{NN}}=7\text{--}200$ ГэВ/нуклон	$1\text{--}800$
NA61/SHINE SPS, CERN, Женева, Швейцария	Фикс. мишень	$E_{kin}=20\text{--}160$ ГэВ/нуклон $\sqrt{s_{NN}}=6.4\text{--}17.4$ ГэВ/нуклон	80
ALICE LHC, CERN, Женева, Швейцария	Встречные пучки	$\sqrt{s_{NN}} = 5.5$ ТэВ/нуклон	$10^4$
MPD NICA, ОИЯИ, Дубна, Россия	Встречные пучки	$\sqrt{s_{NN}}=4\text{--}11$ ГэВ/нуклон	$7 \cdot 10^3$
СВМ FAIR, GSI, Дармштадт, Германия	Фикс. мишень	$E_{kin}=10\text{--}35$ ГэВ/нуклон $\sqrt{s_{NN}}=2.7\text{--}8.3$ ГэВ/нуклон	$10^5\text{--}10^7$




Рис. 4: Энергии и частоты взаимодействий основных экспериментов, работающих с относительно высокой барионной плотностью. BES — Beam Energy Scan, FXT — FiXed Target.

Из приведенных выше данных видно, что эксперимент СВМ будет обладать уникальными возможностями по исследованию редких наблюдаемых с высокой статистической точностью. Данная работа посвящена методическим разработкам для детектора RICH эксперимента СВМ, участвующего в измерении таких наблюдаемых как распады легких векторных мезонов ( $\rho$ ,  $\omega$ ,  $\phi$ ) и  $J/\psi$ -частицы по диэлектронному каналу.

## Актуальность работы:

Современные эксперименты в области физики высоких энергий и, особенно, столкновения релятивистских тяжелых ионов выдвигают жёсткие требования к принимаемым проектным решениям. Создаваемые установки должны быть способны измерять тонкие эффекты в присутствии высокого фона и предоставлять надежные данные для подгонки сложных много-параметрических физических моделей. Особенно жесткие требования предъявляют эксперименты с фиксированной мишенью, поскольку, за счет релятивистского буста, частицы сконцентрированы в переднем конусе, а большая плотность мишени позволяет достигать высокие частоты взаимодействий.

В эксперименте СВМ, которому посвящена данная работа, при работе на ускорителе SIS100 пучки тяжелых ионов, например золота, будут разгоняться до энергии 10 ГэВ/нуклон и взаимодействовать с золотой фиксированной мишенью с частотой до  $10^7$  ядерных взаимодействий в секунду. При этом в передний конус, ограниченный полярным углом  $25^\circ$ , будет лететь до 400 заряженных частиц в одной реакции, а максимальная угловая плотность частиц в центральной области детектора будет достигать  $100 \text{ sr}^{-1}$ .

<sup>1</sup>STAR@RHIC выполняет ряд измерений с фиксированной мишенью при низких энергиях.

Все эти факторы приводят к необходимости тщательной оптимизации конструкции установки. Для этого требуется совершенствование методов моделирования детекторов, включая реализацию высокого уровня детализации описания геометрии и возможности быстро модифицировать это описание с целью выполнения итерационных расчетов.

Также необходима разработка новых систем сбора данных, адекватных современному аппаратному обеспечению и ожидаемым потокам информации.

Кроме того, необходимы интенсивные исследования прототипов создаваемых детекторов.

В настоящей диссертации обсуждаются все три перечисленных аспекта в применении, в первую очередь, к детектору Черенковских колец эксперимента СВМ (далее СВМ RICH).

## Цели:

- разработать инструментарий для облегчения создания детальных геометрических моделей, предназначенных для таких сред Монте-Карло моделирования прохождения частиц через вещество, как Geant4 и ROOT, а также для обмена геометрической информацией между этими средами и САПР CATIA;
- создать гибкое и точное описание детектора СВМ RICH в среде CbmRoot и осуществить на основе этого описания оптимизацию конструкции и компоновки данного детектора;
- создать ПО для испытания прототипа системы считывания и сбора данных детектора СВМ RICH в составе полнофункционального прототипа указанного детектора на пучковых тестах;
- провести исследование свойств прототипа системы считывания и сбора данных детектора СВМ RICH на основе результатов пучковых тестов и измерений на лабораторном стенде.

## Научная новизна и практическая ценность работы:

1. Разработана схема отображения иерархии геометрии, используемой в моделировании транспорта частиц методом Монте Карло (МК), на дерево построений САПР CATIA v5.
2. В среде CATIA создан набор шаблонов для примитивов и сущностей конструктивной твердотельной геометрии, принятой в системах МК моделирования детекторов.
3. Создан набор инструментов для полуавтоматического построения детальной МК геометрии на основе САПР модели и быстрого обмена геометрией между САПР CATIA v5 и пакетами МК моделирования GEANT и ROOT.
4. Выполнены беспрецедентно точные параметризованные описания ряда приборов и детекторов в средах МК моделирования.
5. На основе детального параметризованного описания геометрии СВМ RICH выполнена оптимизация компоновки детектора.
6. Собран прототип системы считывания и сбора данных детектора СВМ RICH.
7. Разработано программное обеспечение для приема, упаковки и передачи бестриггерного потока данных с прототипа системы считывания и сбора данных с частотой до 20 МГц.
8. Разработано программное обеспечение для калибровки точного времени и относительных задержек каналов в потоке данных с детектора СВМ RICH.

9. Разработано программное обеспечение для построения событий из бестриггерного потока данных с детектора CBM RICH в среде CbmRoot.
10. Проведены пучковые тесты прототипа системы считывания и сбора данных в составе полнофункционального прототипа детектора CBM RICH и дополнительные тесты на лабораторном стенде.
11. Проведено комплексное исследование свойств канала считывания и сбора данных для CBM RICH, реализованного на основе многоанодного ФЭУ H12700 с системой динодов “metal channel”, специально разработанных передней электроники типа предусилитель-дискриминатор и высокоточного ВЦП с последующим прямым вводом данных в единую среду моделирования, сбора и анализа данных CbmRoot.
12. Исследованы временные свойства нанесенного на окно МА ФЭУ сместителя спектра при возбуждении черенковскими фотонами.
13. Изучены возможности работы канала считывания при пониженных порогах.
14. Проведен сравнительный анализ особенностей считывания многоанодного ФЭУ временным и аналоговым трактами.

## **На защиту выносятся следующие результаты:**

1. Разработка методологии и реализация “CATIA-GDML geometry builder”, средства построения сложной, основанной на инженерном дизайне геометрии детекторов для моделирования прохождения и взаимодействия частиц.
2. Применение “CATIA-GDML geometry builder” для построения беспрецедентно точного параметризованного описания геометрии CBM RICH в среде CbmRoot.
3. Реализация прототипа системы считывания и сбора данных CBM RICH и проведение его тестов на пучке в составе полнофункционального прототипа этого детектора а также дополнительных тестов на лабораторном стенде.
4. Разработка алгоритмов и программного обеспечения для приема, упаковки и передачи бестриггерного потока данных, для калибровки точного времени и относительных задержек каналов и для построения событий из потока данных с детектора CBM RICH в среде CbmRoot.
5. Результаты комплексного исследования временных свойств канала считывания и сбора данных для CBM RICH, реализованного на основе многоанодного ФЭУ H12700 с системой динодов “metal channel”, специально разработанных передней электроники типа предусилитель-дискриминатор и высокоточного ВЦП с последующим прямым вводом данных в единую среду моделирования, сбора и анализа данных CbmRoot.
6. Исследование временных свойств нанесенного на окно МА ФЭУ сместителя спектра при возбуждении черенковскими фотонами.
7. Сравнительный анализ особенностей считывания многоанодного ФЭУ временным и аналоговым трактами.

## **Апробация работы:**

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на научных семинарах ЛИТ ОИЯИ и на различных международных конференциях и совещаниях, в том числе:

1. Семинар НОВФ ЛИТ ОИЯИ, Дубна, Россия, 22.12.2016  
Устный доклад “Development of the readout and DAQ system for CBM RICH and EXPERT. ‘CATIA-GDML geometry builder’ and Monte-Carlo geometry of CBM RICH.”
2. Семинар “Contribution of the young Russian scientists into the project FAIR”, ИТЭФ, Москва, Россия, 14-15.12.2016  
Устный доклад “Detailed study of the stability and uniformity of the CBM RICH readout and DAQ prototype characteristics. Development and application of the Monte Carlo geometry package”
3. Международная конференция “The 9th International Workshop on Ring Imaging Cherenkov Detectors (RICH 2016)”, Блед, Словения, 05-09.09.2016  
Представлен постер “Development of the CBM RICH readout electronics and DAQ”
4. Международная конференция “The 20th IEEE-NPSS Real Time Conference (IEEE-NPSS RT2016)”, Падуя, Италия, 05-10.06.2016  
Представлен постер “Development of the CBM RICH readout and DAQ”
5. Международная конференция “The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2016)”, ОИЯИ, Дубна, Россия, 14-18.03.2016  
Устный доклад “Development and characterization of CBM RICH readout and DAQ”
6. Семинар “Contribution of the young Russian scientists into the project FAIR”, ИТЭФ, Москва, Россия, 15-17.12.2015  
Устный доклад “Development of ‘CATIA-GDML geometry builder’ and CBM RICH software”
7. Международное совещание “26th CBM Collaboration Meeting”, Прага, Чехия, 14-18.09.2015  
Устный доклад “PADIWA test measurements, beamtime analysis (TOT, WLS time resolution)”
8. Международное совещание “25th CBM Collaboration Meeting”, ГСИ, Дармштадт, Германия, 20-24.04.2015  
Устный доклад “Beamtime analysis: FLIB readout, TOT, timing”
9. Семинар “Contribution of the young Russian scientists into the project FAIR”, ИТЭФ, Москва, Россия, 12-13.11.2013  
Устный доклад “Modernization of simulation and data acquisition packages of CBM experiment”
10. Международная конференция “20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP)”, Амстердам, Нидерланды, 14-18.10.2013  
Представлен постер “Development and application of CATIA-GDML geometry builder”

## **Публикации по теме:**

### **Личный вклад:**

?

# Структура и содержание

Диссертация состоит из настоящего введения, пяти глав и заключения.

В первой главе описываются условия эксплуатации, компоновка и основные свойства детекторов эксперимента СВМ; обсуждается важность точного описания и оптимизации конструкции детекторов в свете жёстких условий эксплуатации; формулируется задача разработки инструментария для обмена геометрической информацией между САПР и средами Монте-Карло моделирования прохождения частиц через вещество (Geant4/ROOT) и облегчения создания детальных геометрических моделей для Geant4/ROOT; детально описывается конструкция детектора СВМ RICH и проводится сравнение с аналогичными приборами из ряда других экспериментов; формулируются конкретные задачи, связанные с описанием геометрии детектора СВМ RICH в среде Монте-Карло; обсуждается концепция системы считывания и сбора данных эксперимента СВМ и воплощение этой концепции в системе считывания и сбора данных детектора СВМ RICH; формулируется задача на исследование прототипа системы считывания и сбора данных указанного детектора.

Во второй главе обсуждаются некоторые наиболее распространённые способы представления геометрических моделей в ЭВМ, используемые в различном ПО для решения различных вычислительных задач; рассматриваются предпосылки и принципы создания инструментария, так называемого “CATIA-GDML geometry builder”, для обмена геометрической информацией между САПР и средами Монте Карло моделирования прохождения частиц через вещество (Geant4/ROOT) и облегчения создания детальных геометрических моделей для Geant4/ROOT; обсуждаются реализация отображения примитивов и иерархии объемов Geant4/ROOT на дерево построений в среде CATIA и набор созданных макропрограмм, входящих в “CATIA-GDML geometry builder”; описывается методика применения “CATIA-GDML geometry builder” и приводятся некоторые примеры.

Третья глава посвящена применению пакета “CATIA-GDML geometry builder” для детектора СВМ RICH. В ней подробно рассмотрены задачи, требующие точного описания геометрии механических конструкций детектора и системы крепления и позиционирования зеркал, учета эффектов, связанных с отклонением позиционирования зеркал от номинального, размещения и экранирования от магнитного поля фотодетекторов. Описаны созданные параметризованные геометрические модели и проведенные с их помощью исследования свойств детектора СВМ RICH. Кроме того, даются рекомендации по эффективному применению использованного инструментария.

В четвёртой главе описаны архитектура бестриггерной системы считывания и сбора данных СВМ RICH, разработанные модули ПО, необходимые для сбора и анализа данных, а также экспериментальные установки, позволившие осуществить всестороннее исследование прототипа указанной системы.

Пятая глава посвящена анализу данных пучковых и лабораторных тестов прототипа детектора СВМ RICH и результатам исследования свойств и характеристик прототипа системы считывания и сбора данных. Здесь же, на основании проведенных исследований, даются рекомендации по модификации следующей версии прототипа системы считывания и сбора данных.

В заключении приводятся основные результаты работы и выражаются благодарности.

# Глава 1

## Эксперимент СВМ@FAIR и особенности детектора черенковских колец СВМ RICH

Европейский центр по исследованиям с помощью тяжёлых ионов и антипротонов (Facility for Antiproton and Ion Research, FAIR, [4]) строится в пригороде Дармштадта в Германии. Он предоставит высокоэнергетичные, прецизионно настроенные пучки антипротонов и различных ионов от водорода до урана с беспрецедентным качеством и интенсивностью. Научная программа на ускорительном комплексе FAIR охватывает следующие направления:

- исследование в рамках коллаборации СВМ уравнения состояния ядерной материи, получаемой в столкновениях тяжелых ионов;
- изучение структуры ядра и исследования в области ядерной астрофизики с использованием пучков как стабильных ионов, так и радиоактивных ионов в рамках направления NUSTAR [6];
- изучение структуры адронов, исследования, направленные на развитие теории сильных взаимодействий с использованием пучков антипротонов в рамках коллаборации PANDA [7];
- исследования в области физики сверхплотной плазмы, атомной физики, квантовой электродинамики в сверхсильных электромагнитных полях, прикладные исследования с пучками ионов для радиационного материаловедения, медицины и биологии в рамках направления APPA [8].

На рис. 1.1 приведена планируемая схема ускорительного комплекса FAIR рядом с существующей инфраструктурой института исследования тяжёлых ионов (Gesellschaft für Schwerionenforschung GSI). Центральный элемент комплекса — двойной синхротрон тяжёлых ионов SIS100/300 (SchwerIonenSynchrotron) длиной 1100 м. В качестве инжектора пучка в SIS100/300 будут выступать существующие в GSI универсальный линейный ускоритель UNILAC (UNIversal Linear ACcelarator) и далее синхротрон SIS18. Также FAIR включает в себя: сверхпроводящий магнитный сепаратор фрагментов Super-FRS (Super Fragment Separator), накопительное кольцо высоких энергий HESR (High Energy Storage Ring), коллекторное кольцо CR (Collector Ring), рециркуляционное экспериментальное накопительное кольцо RESR (Recirculation Experimental Storage Ring), при наличии дополнительного финансирования — новое экспериментальное накопительное кольцо NESR (New Experimental Storage Ring), комплекс для исследования низкоэнергетических антипротонов и тяжёлых ионов FLAIR (Facility for Low-energy Antiproton and heavy Ion Research).




Рис. 1.1: Схема комплекса FAIR.

Синхротроны SIS100 и SIS300 будут иметь магнитную жёсткость 100 Тл·м и 300 Тл·м соответственно. В первой фазе FAIR будет реализован только SIS100. Этот ускоритель будет способен производить пучки ионов максимальной зарядности от протона до урана с интенсивностью до  $10^9$  ионов в секунду и энергией от 2 до 11 ГэВ/нуклон для самых тяжёлых ионов ( $Au, Pb, U$ ), до 17 ГэВ/нуклон для более лёгких ионов ( $Z/A = 0.5$ ) и до 35 ГэВ для протонов. Ещё одной отличительной особенностью FAIR является то, что он будет представлять пучок для нескольких (до 4) исследовательских установок одновременно, позволяя экспериментаторам работать с пучком до 4 месяцев в год.

Эксперимент СВМ нацелен на исследование сжатой барионной материи с высокой плотностью и относительно низкой температурой с помощью редких наблюдаемых. К этим наблюдаемым относятся легкие векторные мезоны, частицы со скрытым и открытым очарованием, прецизионно измеренные анизотропии в угловых и энергетических распределениях, а в случае реализации фазового перехода первого рода — флуктуации различных параметров от события к событию. Для реализации такой физической программы необходимо добиться рекордно высокой частоты взаимодействий. Эксперимент строится по схеме с фиксированной мишенью с интенсивностью пучка до  $10^9 \text{ с}^{-1}$  и энергией, например, для золота — до 11 ГэВ/нуклон на SIS100. За счёт использования тонкой мишени, обеспечивающей ядерные взаимодействия с вероятностью  $\approx 1\%$  частота последних будет достигать  $10^7 \text{ с}^{-1}$ . Благодаря работе с фиксированной мишенью, большинство вторичных частиц будут лететь вперед. Отметим, что ионы, проходящие через мишень без ядерного взаимодействия, рождают большое количество дельта-электронов, дающих значительные фоны в некоторых подсистемах. Детектор оказывается в довольно жестких условиях эксплуатации. С одной стороны, имеют

место высокие градиенты угловой плотности частиц, с другой стороны, наблюдаются высокие частоты взаимодействий. Таким образом, детектор должен быть спроектирован с учетом требований переменной гранулярности, высокой радиационной стойкости и способности обрабатывать большой поток данных. Последнее требование достигается путем использования самозапускающейся электроники. В таком подходе каждый канал электроники вырабатывает сообщение при условии преодоления сигналом некоторого порога. Сообщение содержит в общем случае идентификатор сработавшего канала, временную отметку и амплитудную информацию. После срабатывания каналы на некоторое время теряют чувствительность, а остальные каналы продолжают ожидать следующее событие. В результате при регистрации каждого события имеется некоторое количество случайно распределенных нечувствительных каналов, что приводит к необходимости устойчивости алгоритмов реконструкции к пропущенным хитам. Это касается как треков частиц в различных комбинациях детекторов, так и черенковских колец. Ниже обсуждаются особенности компоновки и конструктивных решений различных подсистем эксперимента.

## 1.1 Экспериментальная установка СВМ

Установка СВМ — основной инструмент для проведения исследований плотной барионной материи на FAIR. Для выполнения различных измерений СВМ будет функционировать в двух конфигурациях — с мюонным детектором (MUCH) и с детектором черенковских колец (RICH). Схема экспериментальной установки с RICH представлена на рис. 1.2.




Рис. 1.2: Общий вид экспериментальной установки СВМ в конфигурации с RICH. MUCH показан в нерабочем положении.

Между полюсами сверхпроводящего дипольного магнита [8] расположена вакуумная камера, содержащая мишень и вершинный микрорадиодетектор (MVD) [9], выполненный на основе монолитного пиксельного детектора типа MAPS. Ниже по пучку также между полюсами, но уже вне вакуумной камеры, располагаются станции кремниевой трековой системы (STS) [10], собранные из двухсторонних микростриповых сенсоров. Координатные трековые детекторы MVD и STS предназначены для реконструкции траекторий заряженных частиц, восстановления их импульсов с точностью не хуже 1% и нахождения вторичных вершин в условиях высокой множественности и плотности частиц.

Следом за STS в рассматриваемой конфигурации расположен детектор черенковских колец (RICH) [11], предназначенный для идентификации электронов и позитронов в диапазоне импульсов от 0.5 ГэВ/с до 8 ГэВ/с с целью восстановления распадов легких векторных мезонов и  $J/\psi$ -частиц. Во второй конфигурации на месте RICH стоит мюонная система (MUCH, показана на рис. 1.2 в нерабочем положении) [12], предназначенная в первую очередь для исследования частиц, распадающихся по димюонному каналу, и состоящая из чередующихся слоев железа и газовых трековых камер [13].

Детектор переходного излучения (TRD) используется для реконструкции треков частиц и идентификации электронов/позитронов в условиях доминирующего фона от пионов [14]. Для идентификации адронов используется время-пролётный детектор (TOF) [15]. Электромагнитный калориметр (ECAL) типа “шашлык” необходим для регистрации прямых фотонов и фотонов от распада нейтральных мезонов ( $\pi^0, \eta$ ) [16]. Детектор непровзломодействовавших осколков ядер (PSD) [17] представляет собой сегментированный адронный калориметр и служит для определения центральности столкновения и плоскости реакции путем регистрации ядерных осколков, летящих под малыми углами к пучку.

Детекторы СВМ будут оборудованы самотrigгирующейся электроникой, а построение и отбор событий будет осуществляться с помощью специализированного аппаратно-программного комплекса FLES.

Далее каждая подсистема установки описана подробнее.

### 1.1.1 Вакуумная камера, мишень и ионопровод

СВМ является экспериментом с фиксированной мишенью. Пучок подводится к установке с помощью ионопровода, который стыкуется с вакуумной камерой, расположенной между полюсами дипольного магнита. Внутри вакуумной камеры находится мишень и вершинный микрорадиодетектор MVD. Мишень представляет собой золотую фольгу толщиной порядка ста микрон или набор из нескольких фольг меньшей толщины, разнесенных вдоль оси пучка. Непровзломодействовавшие ионы налетающего пучка и крупные осколки продолжают движение по ионопроводу за вакуумной камерой.

Планируется, что пучковая труба будет выполнена из алюминия толщиной от 0.3 мм диаметром от 4 см на выходе из вакуумной камеры до 60 см в зоне время-пролётного детектора.

Для измерения момента времени первичного взаимодействия пучка с мишенью, который необходим для измерения времени пролёта вторичных частиц с помощью TOF, вблизи мишени будет расположен стартовый детектор. См. также 1.1.8.

### 1.1.2 Вершинный микрорадиатор MVD

Вершинный микрорадиатор (Micro Vertex Detector, MVD) является первым трекинговым устройством установки СВМ и расположен внутри вакуумной камеры (см. рис. 1.3 и рис. 1.4(слева)). MVD состоит из четырёх двухсторонних станций, расположенных на расстояниях 5, 10, 15 и 20 см от мишени вниз по пучку. MVD улучшает разрешение трековой системы СВМ, позволяя таким образом идентифицировать редкие частицы по пространственному отклонению вершины распада от точки взаимодействия налетающего иона и ядра мишени. В таблице 1.1 приведены наблюдаемые, измерение которых возможно за счёт использования MVD. Помимо этого, широкий геометрический акцептанс MVD вносит значительный вклад в трекинг частиц с низким импульсом, что повышает способность системы к подавлению фона при измерении распадов по диэлектронному каналу.




Рис. 1.3: Модель вершинного микрорадиатора.

Таблица 1.1

Частица	Канал распада	Коэф. ветвления	Время жизни, $c\tau$
$D^+$	$K^- + \pi^+ + \pi^+$	9%	315 мкм
$D^0$	$K^- + \pi^+$	4%	124 мкм
$\lambda_C$	$p + K^- + \pi^+$	5%	62 мкм

MVD будет построен на основе активных пиксельных КМОП (CMOS) сенсоров (Monolithic Active Pixel Sensors, MAPS) толщиной 50 мкм, имеющих пространственное разрешение 3.5 мкм. Данная технология, вместе с правильно подобранными материалами для опорных структур и кабелей, позволяет получить вклад материала порядка 0.3%  $X_0$  для первой станции.

На рис. 1.4(справа) показано устройство сенсора MVD. На части чипа сенсора реализована предварительная обработка сигнала. По тонким гибким шлейфам к сенсорам подводится питание и осуществляется считывание. За пределами геометрического акцептанса расположены платы передней электроники и система жидкостного охлаждения, соединённая с сенсорами с помощью пластины из CVD алмаза. Данные (800 Mbps/сенсор) считаются радиационно-стойкими пассивными платами передней электроники и отправляются в DAQ-систему по стандарту HADES-TRB3. Особое внимание уделяется охлаждению активных сенсоров.

При всех своих достоинствах MAPS — это довольно-таки медленный детектор, поэтому для работы с ним частота взаимодействий должна быть снижена до  $10^5$ – $10^6$  Гц.




Рис. 1.4: Конструкция сенсора MVD

### 1.1.3 Кремниевая трекинговая система STS

Задача кремниевой трековой системы (Silicon Tracking System, STS), изображённой на рис. 1.5 (справа) — измерение траекторий и импульсов заряженных частиц, вылетающих из точки взаимодействия пучка тяжёлых ионов с мишенью. Для выполнения физической программы СВМ необходима частота взаимодействий до 10 МГц, при том что в одном взаимодействии будет рождаться до 1000 заряженных частиц. Реконструкция треков должна выполняться с эффективностью порядка 95% и разрешением по импульсу порядка  $\Delta p/p = 1\%$ . Для удовлетворения перечисленных требований STS должна состоять из 8 слоёв кремниевых микростриповых сенсоров, расположенных внутри магнитного поля на расстоянии от 30 см до 100 см от точки взаимодействия вниз по пучку с шагом 10 см.

Сенсоры будут монтироваться на легкую механическую опору в виде карбоновых ферм. Считывание будет осуществляться по многоканальным микро-кабелям самотrigгирующейся электроникой, расположенной по краям станций вместе с линиями охлаждения и другими инфраструктурными подсистемами. Многослойные полиамид-алюминиевые кабели будут иметь толщину порядка 100 мкм. Стерео-угол между стрипами равен  $7.5^\circ$ . Микростриповые сенсоры будут двухсторонними, шаг между стрипами 58 мкм, длина стрипов от 20 до 60 мм, а толщина кремния 300 мкм. По текущим оценкам максимальная неионизирующая доза в СВМ для сенсоров, расположенных ближе всего к пучку, не будет превышать  $10^{14} n_{eq} \text{ см}^{-2}$ . STS будет работать в терmostатическом корпусе (см. рис. 1.5 (слева)), обеспечивающем постоянную температуру около  $-5^\circ\text{C}$ . тепло, рассеиваемоечитывающей электроникой, отводится с помощью  $CO_2$  системы охлаждения. Механические опоры детектора и соединения спроектированы так, чтобы была возможность заменить отдельный модуль системы не отсоединяя остальные.




Рис. 1.5: Слева: STS внутри термоизолирующего контейнера (зелёная) между полюсами магнита рядом с вакуумной камерой (оранжевая). Справа: инженерная модель STS.

Считывание STS будет осуществляться специально разработанной электроникой, в основе которой лежит чип STS-XYTER. Он включает в себя 128 каналов, состоящих из зарядочувствительного усилителя, формирователя и 5-битного аналогово-цифрового преобразователя (см. рис. 1.6). На каждую зарегистрированную частицу каждый канал формирует временную отметку и значение АЦП, соответствующее оставленному заряду.

? Выкинуть рисунок при урезании?




Рис. 1.6: Блок-схема ПЛИС STS-XYTER.

? Временное разрешение STS — порядка 15 нс. Временное разрешение установленного хита как пересечения стрипов — порядка 5 нс. Временное разрешение восстановленного трека, минимум по 4 станциям, — порядка 1 нс. Время пролёта частицы через STS — порядка 1 нс.

## Построение хита в STS

STS — главный трековый детектор эксперимента СВМ. Реконструкция треков по зарегистрированным в нём сигналам представляет собой сложную вычислительную задачу. Реконструкция по STS составляет значительную (Большую ?) часть реконструкции вообще и будет выполняться на распределённой вычислительной системе FLES. Первый этап реконструкции — построение хита.

Когда частица проходит через станцию двухстороннего микрострипового детектора, из которых составлен STS, она возбуждает сигнал в стрипах. Процедура поиска хитов определяет координаты  $x$  и  $y$  пролёта частицы через станцию по пересечению стрипов в двух слоях станции. Координата  $z$  фиксирована и определяется положением станции. Возможна ситуация, когда одна частица активирует кластер из двух или трёх рядом стоящих стрипов на одной стороне. В этом случае для определения пересечения используются усреднённые виртуальные стрипы. По сигналам с нескольких станций, расположенных на разных  $z$ , восстанавливается трек частицы. Применение стриповых детекторов имеет существенный недостаток — в случае, если в одной станции были зарегистрированы несколько частиц, комбинаторным образом растёт количество ложных (fake) хитов.

## Стандартная реконструкция треков в STS

Реконструкция треков в трековой системе STS осуществляется в два этапа — поиск треков (track finding) и фитирование (track fitting). Помимо ложных хитов, которые не соответствуют никаким реальным частицам, задача поиска треков в STS осложняется высоким фоном от частиц, рожденных ? в результате конверсии в материале детектора. Многократное рассеяние в материале приводит к изменению траекторий сигнальных частиц. ? Подробная геометрическая модель необходима для выполнения моделирования прохождения частиц через материал с учётом этого физического явления с целью оптимизации алгоритмов трекинга.

### 1.1.4 Дипольный магнит

Основная задача магнита — искривлять траектории заряженных частиц, что позволит определять их импульс по радиусу кривизны после реконструкции в STS. Также магнитное поле разводит заряженные частицы в пространстве для уменьшения их плотности. Это даёт возможность их регистрации детекторами, стоящими как внутри, так и ниже по пучку. Для решения указанных задач магнит должен создавать максимально равномерное стационарное вертикальное магнитное поле в заданной области пространства, а также минимизировать поле за пределами этого пространства.

В СВМ принято решение использовать Н-образный магнит с двумя сверхпроводящими круговыми обмотками, обеспечивающими интеграл поля 1 Тл·м. Обмотки будут выполнены из NbTi, намотаны на цилиндрическую бобину и будут иметь два контура охлаждения жидким гелием — при температуре 4.5K и 50K. Интеграл поля по всей области, где находится STS: 0.972 Тл·м, макс. поле  $\approx 1$  Тл. Отклонение интеграла поля по всему телесному углу по прямым линиям  $\leq 20\% (\pm 10\%)$ . Геометрия магнита (см. рис. 1.7) определяется геометрическим аксептансом эксперимента ( $\pm 25^\circ$  по вертикали и  $\pm 30^\circ$  по горизонтали.) и тем фактом, что мишень, вершинный микродетектор MVD и кремниевая трековая система STS должны располагаться внутри магнитного поля.

Магнит должен иметь способность переключать полярность. На поверхности магнита имеются съёмные магнитные экраны, используемые при работе с детектором черенковских колец. Конструкция магнита должна подразумевать сборку на месте. Внутри магнита размещается термоизолированный контейнер, содержащий вакуумную камеру, MVD, STS и STS-секцию ионопровода длиной примерно 1.2 м. Эта секция подключается к следующей секции ионопровода через разъёмное соединение. Для обслуживания оборудования контейнер как целое извлекается из магнита вверх по пучку.




Рис. 1.7: Чертёж магнита.

### 1.1.5 Детектор черенковских колец RICH

Детектор черенковских колец (Ring Imaging CHerenkov detector, RICH) решает задачу идентификации частиц в диапазоне импульсов от до 8 ГэВ/с. В паре с детектором переходного излучения TRD, покрывающим более высокие импульсы, RICH позволяет идентифицировать сигнальные электроны от лёгких векторных мезонов и  $J/\psi$ .

Фактор подавления пионов  $\pi_{suppr}$  определяется как отношение количества восстановленных в STS треков, имеющих продолжение в геометрическом акцептансе детектора RICH, к количеству пионов, идентифицированных как электроны.

Для получения дилептонных спектров на SIS300 требуется  $\pi_{suppr}$  порядка 10000, что осуществимо при совместном применении TRD и RICH, причём  $\pi_{suppr}$  последнего должен составлять как минимум 100.

По той причине, что в столкновении тяжёлых ионов рождается огромное количество заряженных  $\pi$ -мезонов, возникает необходимость идентифицировать электроны и позитроны.

В случае SIS100 фон обусловлен такими источниками как  $\gamma$ -конверсия в мишени или распад  $\pi^0 \rightarrow \gamma + e^+ + e^-$ .

CBM RICH предсталяет собой классический RICH-детектор с газовым радиатором, с одним сферическим зеркалом и МА ФЭУ в качестве фотодетекторов.

CBM RICH имеет  $CO_2$  радиатор, который характеризуется коэффициентом преломления  $n = 1.00045$  при  $T = 0$  и  $p = 1$  атм.

Более подробно CBM RICH рассмотрен в секции 1.4.

### 1.1.6 Мюонная система MUCH

Мюонная система (MUon CHambers, MUCH) необходима для идентификации мюонных пар, на которые распадаются лёгкие векторные мезоны и частицы со скрытым очарованием. Основной сложностью при измерении мюонов в столкновениях тяжёлых ионов при энергиях пучка, предоставляемых FAIR, является идентификация мюонов с низким импульсом в среде с очень высокой плотностью частиц. Стратегия, выбранная СВМ, заключается в том, чтобы выполнять трекинг в системе с адронными абсорберами и выполнять идентификацию мюонов в зависимости от импульса. По этой причине мюонная система будет выполнена в виде последовательности адронных абсорберов и трекинговых станций. Адронные абсорбера различаются по толщине и материалу, а трекинговые станции состоят из троек детекторов, выполненных по различным технологиям. MUCH будет расположен за дипольным магнитом, в том же месте, где стоит RICH в электронной конфигурации СВМ. Чтобы уменьшить количество мюонов от слабых распадов пионов и каонов, система из абсорберов и детекторов должна быть максимально компактна.

Мюонная система будет строиться поэтапно соответственно энергиям пучка, предоставляемым ускорителем. Две первые версии MUCH (SIS100-A и SIS100-B) будут состоять из 3 и 4 станций соответственно, что подходит для измерения лёгких векторных мезонов в столкновениях при 4–6 ГэВ/нуклон и 8–14 ГэВ/нуклон соответственно. Третья версия MUCH (SIS100-C) будет оборудована дополнительным железным абсорбераом толщиной 1 м для того, чтобы идентифицировать чармоний при самых высоких энергиях SIS100. По введении в эксплуатацию SIS300 мюонная система будет обновлена введением дополнительной станции абсорбера и детектора для измерения лёгких векторных мезонов и чармония при энергиях пучка более 14 ГэВ/нуклон (версии SIS300-A и SIS300-B).




Рис. 1.8: Модель мюонной системы MUCH. Красным цветом показаны абсорбера, газовые детекторы — жёлтым, опоры — зелёным.




Рис. 1.9: Схема расположения станций мюонной системы.

### 1.1.7 Детектор переходного излучения TRD

Основная задача детектора переходного излучения (Transition Radiation Detector, TRD) — идентифицировать электроны с импульсом более 1 ГэВ/с для того чтобы расширить возможности детектора RICH по идентификации частиц в диапазоне импульсов около 5 ГэВ/с. Такая идентификация должна быть достигнута при коэффициенте подавления пионов порядка 10–20 для получения возможности измерения диэлектронов в диапазоне масс от  $\rho$  до  $\psi'$ . Благодаря способности идентифицировать заряженные частицы за счёт их известного энерговыделения детектор TRD также предоставит ценную информацию при регистрации ядерных осколков. Это особенно важно для отделения, например, дейтронов от  ${}^4He$ , которое не может быть достигнуто с помощью одного только детектора TOF.

Указанные требования могут быть удовлетворены применением многопроволочных пропорциональных камер (MWPC) на основе  $Xe/CO_2$  в связке с подходящим радиатором. Базовая версия CBM TRD оснащена MWPC с симметричной зоной усиления толщиной 3.5 мм + 3.5 мм и далее областью дрейфа толщиной 5 мм, наличие которой увеличивает вероятность поглощения фотона переходного излучения в активном газовом объёме. Такая геометрия обеспечивает эффективное и быстрое формирование выходного сигнала. Высокая эффективность детектора достигается минимизацией материала между радиатором и газом.

Базовая версия CBM TRD предполагает одну станцию, состоящую из четырёх слоёв. Она будет расположена между детекторами RICH и TOF, таким образом \*\*\* TRD будет использоваться как дополнительная трекинговая станция, расположенная за последним абсорбером MUCH, в мюонной конфигурации CBM.

The SPADIC chip (Self-triggered Pulse Amplification and Digitization ASIC) is a mixed-signal readout ASIC with 32 input channels developed explicitly for the readout of the TRD of CBM

### 1.1.8 Время-пролётный детектор TOF

В TDR есть неплохие картинки (см. стр 74).

Основная задача время-пролётного детектора (Time Of Flight detector, TOF) — измерять момент времени прихода заряженных частиц, чтобы провести идентификацию после сопоставления хита TOF с соответствующим треком кремниевой трековой системы STS.

СВМ TOF состоит из двух частей — стартовый детектор (Start Detector, SD) в непосредственной близости к точке первичного взаимодействия и TOF-стена на расстоянии 6–10 м от мишени в зависимости от выполняемой программы измерений СВМ.

Высокочастотный SD, выполненный из алмаза и расположенный на пучке, может удовлетворять всем требованиям СВМ, включая полный диапазон пучка — от протонов до тяжёлых ионов. Такой детектор в то же время может эффективно использоваться для онлайн диагностики пучка, мгновенно выдавая информацию о профиле пучка, стабильности его положения по отношению к мишени, о количестве частиц в гало и о временной структуре пучка. SD будет расположен внутри вакуумной камеры. Его толщина должна быть минимальна, чтобы минимизировать взаимодействие с пучком.

Стена TOF будет собрана из модулей различной гранулярности и выполненных с разными требованиями к допустимой частоте. Чтобы иметь достаточную степень разделения, особенно для идентификации заряженных каонов, необходимо расстояние до 10 м и временное разрешение порядка 80 пс, что приводит к требуемому размеру TOF около  $12 \times 9$  м<sup>2</sup>. Чтобы достичь указанного временного разрешения детектор должен быть оборудован электроникой с гарантированным временным разрешением лучше 60 пс и эффективностью лучше 95%.

Предлагается построить СВМ TOF на основе современных многозazorных резистивных плоских пропорциональных камер (Multigap Resistive Plate Chambers, MRPC). Базовый элемент этого детектора — пачка резистивных пластин из стекла или керамики, которые разделены тонким зазором с газом. При достаточно высоком электрическом поле электронные лавины развиваются однородно по поверхности и сигнал от них можно считывать через емкостную связь. Данный тип детекторов способен работать на частоте порядка 25 кГц/см<sup>2</sup>, что стало возможным благодаря разработке стекла с низким сопротивлением.

СВМ TOF будет собран из MRPC счётчиков 4 типов, организованных в модули 6 типов. Счётчики и модули выполнены по двум технологиям:

1) модули, расположенные близко к пучку (M1–M3) — внутри малого полярного угла — ? Счётчики оборудованы low resistivity glass и имеют электроды  $32 \times 10$  см<sup>2</sup> и  $32 \times 20$  см<sup>2</sup>

2) Остальные модули (M4–M6) будут собраны из счётчиков двух типов с активными зонами  $32 \times 27$  см<sup>2</sup> и  $32 \times 53$  см<sup>2</sup> и шагом стрипов 1 см. Эти счётчики оборудованы стеклом с низким сопротивлением или тонкими стеклянными электродами в зависимости от требований по частоте и одной пачкой из 8 зazorов под высоким напряжением.

По той причине, что СВМ требует широкий диапазон энергий пучка, планируется, что TOF будет установлен на подвижной опоре, позволяющей изменять расстояние от мишени до стены TOF.




Рис. 1.10

### 1.1.9 Электромагнитный калориметр ECAL




Рис. 1.11: Модель электромагнитного калориметра ECAL.

В эксперименте СВМ будет установлен электромагнитный калориметр (Electromagnetic CALorimeter, ECAL) типа “шашлык”, схожий с калориметрами экспериментов HERA-B, PHENIX и LHCb. Он будет использоваться для измерения прямых фотонов и нейтральных мезонов ( $\pi^0, \eta$ ), распадающихся на фотоны. ECAL будет собран из модулей с поперечным сечением 6 см × 6 см, состоящих из 140 последовательных слоёв свинового абсорбера и пластикового сцинтиллятора толщиной 1 мм. Свет от сцинтилляторов собирается спектросмещающими волокнами, проходящими сквозь пачку свинца и пластика, и регистрируется ФЭУ позади модулей.

Взаимодействуя с материалом калориметра, налетающий фотон образует лавину электронов, позитронов и вторичных фотонов. Таким образом первичный фотон полностью оставляет энергию в калориметре, где она собирается и измеряется. Калориметр, оптимизированный под установку на SIS100, составлен из 1088 модулей и имеет 4352 канала считывания. Модули сгруппированы в два прямоугольных блока, которые могут двигаться в вертикальном направлении, изменения таким образом угловой диапазон измеряемых частиц и, следовательно, оптимизируя условия эксперимента для измерения различных первичных ионов при различных энергиях.

### 1.1.10 Детектор непровзаимодействовавших осколков PSD

? ?




Рис. 1.12: Модель калориметра PSD.

В предлагаемом проекте детектор PSD составлен из 44 модулей и перекрывает такую поперечную площадь, чтобы большая часть непровзаимодействовавших фрагментов оставили всю свою энергию в детекторе. За счёт вытянутой в горизонтальном направлении геометрии детектор PSD позволяет регистрировать фрагменты, отклонённые магнитным полем дипольного магнита.

В зависимости от энергии столкновения, PSD имеет разрешение по прицельному параметру, сравнимое с разрешением, предоставляемым кремниевой трековой системой STS. Таким образом, PSD предоставляет независимый метод в эксперименте СВМ для определения центральности и множественности наблюдателей. В случае применения в связке с STS, детектор PSD помогает улучшить определение центральности

Разрешение по определению плоскости реакции с помощью PSD варьируется в диапазоне от  $30^\circ$  до  $40^\circ$  в зависимости от расстояния от мишени и энергии столкновения. С учётом предлагающейся вытянутой геометрии детектора и после коррекции нелинейности детектора в азимутальном направлении, разрешение практически не меняется в зависимости от силы поля дипольного магнита СВМ.

?

Просто табличка очень понравилась из диссера Макса.

Основная задача детектора непровзаимодействовавших осколков (Projectile Spectator Detector, PSD) — выполнять измерения центральности столкновений тяжёлых ионов и ориентацию плоскости реакции. PSD представляет собой калориметр из свинца и сцинтиллятора, спроектированный для измерения распределения энергии налетающих осколков и летящих вперёд частиц, produced close to the beam rapidity. Основные технические требования к PSD — forward rapidity coverage и достаточное энергетическое разрешение для точного определения центральности столкновений, а также гранулярность в плоскости ?, необходимая для восстановления плоскости симметрии столкновения.

Таблица 1.2: Наблюдаемые и детекторы для их регистрации. Детекторы, помеченные x, необходимы для регистрации соответствующих частиц, а детекторы, помеченные (x), могут использоваться для подавления фона.

Тип частиц	MVD	STS	RICH	MUCH	TRD	TOF	ECAL	PSD
$\pi, K, p$		x	(x)		(x)	x		x
Гипероны		x			(x)	(x)		x
Частицы с открытым очарованием	x	x	(x)		(x)	x		x
Электроны	x	x	x		x	x		x
Мюоны		x		x		(x)		x
Гамма							x	x
Гамма через $e^\pm$ конверсию	x	x	x		x	x		x

?

### 1.1.11 Система считывания и сбора данных эксперимента СВМ

Блок-схема архитектуры системы считывания и сбора данных эксперимента СВМ приведена на рис. 1.13. В концепции системы сбора данных эксперимента СВМ предусмотрено 4 функциональных уровня, каждый из которых реализован соответствующими платами. В общем случае к детектору примыкает плата передней электроники (FEB — front-end board), где осуществляются аналоговые преобразования и оцифровка сигналов. В зависимости от технологии детектора и требований к его характеристикам обработка сигнала должна осуществляться разными способами. Следовательно для каждого детектора выбирается соответствующий чип для FEB. Далее, данные в виде электрических цифровых сигналов поступают в контроллер считывания (ROC — read-out controller), где происходит концентрация данных и их пересылка по оптическому каналу. На следующем уровне расположены платы обработки данных (DCB — data combiner board). DCB уплотняют данные с различных детекторов за счет удаления избыточной информации специфическим для каждого детектора способом и группируют эти данные в пакеты, называемые срезами времени (time slice). В каждый срез времени попадают сообщения со всех детекторов, имеющие временную отметку в заданном интервале. Далее они передаются по меньшему числу оптических каналов с более высокой пропускной способностью [29]. После этого данные поступают в память, доступную центральному процессору ЭВМ по высокоскоростной шине через платы интерфейса, называемые FLIB.

? раскомментировать?




Рис. 1.13: Система считывания и сбора данных СВМ.

### Система отбора первого уровня FLES

FLES (First Level Event Selector) — аппаратно-программный комплекс для отбора событий первого уровня. По сути DAQ-часть (приём данных) неотделима от FLES, поэтому иногда эту систему на-

зывают FLES/DAQ. Отличительные черты FLES — самотриггирующаяся электроника, несколько уровней концентрации данных, многочисленные буферы, формирование срезов времени, построение интервалов и только после этого — построение событий.

Функционал FLES/DAQ можно разбить на три части. Первая — приём и объединение данных, поступающих с группы каналов, в срезы времени (timeslice). Такую группу образует некоторое множество каналов одного детектора, количество которых определяется ожидаемым потоком данных, а ограничение диктуется максимальной пропускной способностью входного канала FLES.

Один из наиболее важных и нестандартных этапов работы FLES — это построение интервалов (Interval building, IB). Построение интервалов — это получение контейнеров с данными со всех детекторов за некоторый интервал времени путём перегруппировки данных из срезов времени. Суть построения интервалов показана на рис. 1.14. Данные от одного “входного узла” (input node, IN) приходят от группы каналов какого-то детектора и представляет собой последовательность срезов времени. Задача заключается в том, чтобы объединить все срезы, соответствующие одному интервалу времени, чтобы дальше передать на “вычислительный узел” (processing node, computing node, CN).




Рис. 1.14: Построение интервала.

Заключительный этап обработки данных во FLES — восстановление событий в интервале, реконструкция треков и частиц в восстановленных событиях и выработка сигнала о сохранении или отбрасывании интервала.

Для выполнения реконструкции частиц для дальнейшего физического анализа необходимо сгруппировать треки, соответствующие одному событию. Эту задачу решает процедура построения события. Если частота первичных взаимодействий невысокая, то между отдельными событиями имеются достаточно длительные интервалы времени, позволяющие разделять сигналы исключительно по временной информации. Такой подход рассматривается в CBM как один из вариантов, но его применимость, очевидно, ограничена частотой первичных взаимодействий. Эксперименты с высокой частотой имеют такую особенность, что события могут перекрываться во времени. В этом случае временная отметка хита может использоваться как четвёртая координата в алгоритмах поиска треков. В частности в алгоритме поиска треков, используемом в CBM и основанном на клеточном автомате ([]), время используется как 4-я координата при построении сегментов и при фитировании трека с помощью Фильтра Кальмана ([]). В классическом варианте построение сегментов выполняется исключительно по координатам, а в 4d-трекинге помимо геометрических координат рассматривается и временная координата ( $x, y, z, t$ ). Если обычно для образования сегмента хит на следующей станции должен находиться в пределах заданного телесного угла, то теперь он также должен находиться в заданном интервале по времени. В процедуре фитирования треков, которая выполняется в CBM STS с помощью фильтра Кальмана, выполняется расширение вектора состояния на временную координату ( $x, y, t_x, t_y, q/p, t$ ).

Для эксперимента CBM был выполнен оценочный расчёт. Отправная точка — возможно сохранение 1 Гбайт/сек данных. Считается, что одно событие CBM в среднем имеет объём 40 Кбайт. Отсюда следует, что максимальная частота первичного взаимодействия может быть 25 кГц. В стартовой конфигурации CBM частота первичного взаимодействия равна 10 МГц, следовательно, необходимо уменьшить поток данных в 400 раз. В полноценном режиме работы CBM ожидается 25 МГц, т.е.

$25 \cdot 10^6 \cdot 40$  Кбайт = 1 Тбайт/сек. Планируется разбить этот поток в 1 Тбайт/сек на 1000 входных каналов FLES, каждый по 1 Гбайт/сек, передающихся по 10-Гбитным оптическим каналам связи. Один входной канал FLES соответствует одному “входному узлу” — ЭВМ с установленной платой FLIB. Все вычисления, необходимые для отбора данных будут осуществляться на так называемых “вычислительных узлах”. Входные и вычислительные узлы объединены в компьютерную сеть посредством InfiniBand QDR, образуя уникальную распределённую вычислительную систему, называемую FLES, см. рис. 1.15. Вычислительная подсеть будет иметь приблизительно 60000 ядер.




Рис. 1.15: Общая схема устройства FLES.

## 1.2 Обзор существующих детекторов черенковских колец

Использование детекторов черенковских колец со сферическими фокусирующими зеркалами для идентификации частиц имеет долгую историю [?] Следуя за постоянно возрастающими требованиями со стороны экспериментов, а также используя новейшие технологические достижения в различных областях, все основные подсистемы детекторов RICH прошли впечатляющую эволюцию. К основным подсистемам можно отнести фокусирующие зеркала, системы фиксации и корректировки положения зеркал, системы газообеспечения, оболочку корпуса, фотодетекторы и системы считывания. Детектор CBM RICH, которому посвящена данная работа, опирается в той или иной степени на опыт нескольких экспериментов предыдущего поколения. В нижеследующей секции будут описаны несколько приборов, сравнение с которыми позволит понять уникальное место CBM RICH в ряду аналогичных установок.

### 1.2.1 COMPASS RICH-1

[https://en.wikipedia.org/wiki/COMPASS\\_experiment](https://en.wikipedia.org/wiki/COMPASS_experiment)

#### Эксперимент COMPASS

Экспериментальная установка NA58, также известная как COMPASS (“Common Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy”) представляет собой систему из двух спектрометров длиной 60 метров за неподвижной мишенью на отводе пучка M2 ускорителя SPS в CERN. Эксперимент был предложен в 1996 году, в период с 1999 по 2001 года выполнялись работы по установке и в 2001 был выполнен первый (commissioning) запуск. Набор данных разбит на два этапа: COMPASS I (2002–2011) и COMPASS II (2012–2018).

<http://link.springer.com/article/10.1140/epjst/e2008-00800-2>

Самое свежее (2014) - [http://compassweb.ts.infn.it/rich1/paper/tessarotto\\_instr14.pdf](http://compassweb.ts.infn.it/rich1/paper/tessarotto_instr14.pdf)

## Ссылки

NIM A 02 (2003) 112–116  
doi:10.1016/S0168-9002(02)02165-4  
E. Albrecht et al.

<https://wwwcompass.cern.ch/compass/detector/rich/publications/NIMA502-112.pdf>  
<http://wwwcompass.cern.ch/compass/proposal/pdf/proposal.pdf>  
<https://pub.uni-bielefeld.de/download/2301233/2301236>

### 8.2.2 The Mirror Wall

## Общие слова о COMPASS RICH и его физической задаче

Детектор Черенковских колец RICH-1 был спроектирован в 1996 г. и функционирует с 2002 г. RICH-1 подвергается постоянной оптимизации, а в 2006 было выполнено обновление. Ожидается второе обновление детектора в 2016 г. ? оно было?

Основная задача детектора Черенковских колец — разделение  $\pi$ ,  $p$  и  $K$  в диапазоне импульсов от 3 до 55 ГэВ/с в условиях высокой интенсивности (что бы это значило? в статье 2014 г. написано, что beam rate 40 МГц, и частота триггеров 20 кГц) в полном акцептансе спектрометра, составляющем  $\pm 250$  мрад по горизонтали и  $\pm 180$  мрад по вертикали. Для минимизации отрицательного влияния на эффективность стоящих ниже по пучку электромагнитного и адронного калориметров детектор RICH-1 должен иметь минимум количества материала в акцептансе. Также в процессе проектирования COMPASS RICH-1 необходимо было развивать технологии для реализации возможности регистрировать и справляться с высоким потоком данных. ? По большому счёту, задачи те же, что и у СВМ

In the 2002 run data were taken with a muon beam of 160 ГэВ/с и an intensity of  $2 \cdot 10^8$  muons per spill of 4.8 s and a machine cycle of 16.8 s.

## Корпус и радиатор

Габариты корпуса детектора COMPASS RICH-1, выполненного из алюминия, составляют  $6.6 \times 5.3 \times 3.3$  м<sup>3</sup>. Внутри расположен газовый радиатор  $C_4F_{10}$  длиной 3 м и объёмом около 83 м<sup>3</sup>. Пороги по импульсу для Черенковского света: для  $\pi$  — 2.5 ГэВ/с, для  $K$  — 8.9 ГэВ/с и 17 ГэВ/с для  $p$ . В центре детектора проходит цилиндрический ионопровод диаметром 100 мм, наполненный гелием.

The original beam pipe, made of 150 mm thick stainless steel, has been replaced in 2012 by a lighter pipe, made of 4 layers of metalized BoPET (25mm BoPET + 0.2mm Al): the contribution to the total material budget by the new pipe for beam particles is 0.08%  $X_0$  (plus 0.06% due to helium).

Газовая система закрытого типа поддерживает радиатор под избыточным давлением  $100 \pm 10$  Па. Передняя и задняя стенки корпуса выполнены из тонких алюминиевых плёнок спрессованных с жёсткой пеной. ?

The front and rear vessel windows are sandwiches of two thin Al foils and a layer of rigid foam.

## Зеркала и опоры

Система фокусировки состоит из двух сферических зеркал радиусом 6.6 м, составленных из 116 сегментов шести- и пятиугольной формы, общей площадью более 21 м<sup>2</sup>. Для фокусировки на фоточувствительные камеры, расположенные за пределами геометрического акцептанса, центры сфер зеркал смешены по вертикали от пучка на 1.6 м, а образовавшийся в результате этого зазор между двумя зеркалами приводит к потере 4% площади отражающей поверхности. Зеркала были произведены компанией IMMA, Ltd., Kinskeho 703, Turnov, Czech Republic. Коллаборацией COMPASS был разработан метод контроля индивидуальных отклонений сегментов зеркал “на лету” (онлайн), называемый CLAM (“a continuous line alignment and monitoring method”).

Отражающая поверхность состоит из алюминиевого слоя толщиной 80 нм, нанесённого на боросиликатное стекло толщиной 7 мм, и покрытого защитным слоем из  $MgF_2$  толщиной 30 нм.

The reflecting surface consists of an 80 nm thick Al layer deposited on a 7 mm thick borosilicate glass substrate and covered by a 30 nm tick  $MgF_2$  protective layer.

The mechanical structure supporting the mirror wall has a net-like configuration with spherical design made from aluminum. Each mirror is coupled to a fine thread screw which allows it to rotate around two orthogonal axes.

? картинка - схема, оч похоже на СВМ

## Фотодетекторы

Исходя из необходимости иметь суммарную площадь фоточувствительных камер  $5.3 \text{ м}^2$ , изначально для реализации были выбраны многопроволочные пропорциональные камеры (MWPC) с сегментированным фотокатодом из CsI. RICH-1 оборудован восемью идентичными камерами, каждая площадью  $576 \times 1152 \text{ мм}^2$ . Фотокатоды выполнены из двух двухсторонних печатных плат размером  $576 \times 576 \text{ мм}^2$ . Окна из silica-quartz состоят из двух одинаковых quartz-plates размером  $600 \times 600 \times 5 \text{ мм}^3$ . Сегментированный фотокатод обеспечивает размер пикселя  $8 \times 8 \text{ мм}^2$  и в общей сложности 82944 канала.

В 2006 г. с целью повышения эффективности детектора было выполнено комплексное обновление центральной области фоточувствительной камеры, составляющей 25% от всей площади. MWPC были заменены на МА ФЭУ с индивидуальными линзами и соответствующей считающей электроникой. В общей сложности было установлено 4 панели по 144 МА ФЭУ Hamamatsu R7600-03-M16, имеющими 16 каналов и входное стекло, прозрачное в ультрафиолетовой области, и специальный делитель напряжения.

For the physics runs starting in 2016 COMPASS RICH-1 will be equipped with new MPGD-based photon detectors, which have been developed by a dedicated R&D program.

## Электроника

Сигнал с МА ФЭУ считывается платами передней электроники, основанными на ASIC "CMAD", реализующем 8-канальный предусилитель-дискриминатор, разработанный на основе "MAD4" специально для COMPASS RICH-1. CMAD позволяет работать на частоте до 5 МГц на канал.

The signals from the MAPMTs are read by a fast digital electronics system [36, 37] based on the 8 channels CMAD [38] preamplifier-discriminator, developed for COMPASS RICH-1 as an upgraded version in CMOS technology of the MAD4 [39] front-end chip. The CMAD has a small noise level (1 fC), the possibility to set individual channel thresholds, a good time resolution and high rate capability: it provides full efficiency up to an input rate of 5 MHz per channel. The design of the front-end boards and the optimization of the thresholds setting allows to completely suppress the MAPMTs cross talk signals while keeping the single photoelectron detection efficiency at a 95% level.

? перефразировать Хорошее временное разрешение МА ФЭУ не портится за счёт использования цифровых карт DREISAM, в которых реализован ВЦП F1, имеющий временное разрешение 110 пс и может работать с частотой до 10 МГц на канал и частоте триггера до 100 кГц.

The good MAPMT time resolution is fully exploited with the help of digital cards, called DREISAM, housing the dead-time free F1 TDC [40], which has a time resolution of 110 ps and can stably operate up to 10 MHz per channel input rate and 100 kHz trigger rate.

Считывающая электроника COMPASS RICH-1 монтируется на детектор, образуя очень компактную установку, которая экранирована от внешнего электромагнитного поля медными пластинами, выполняющими также и роль радиаторов, охлаждаемых водой циркулирующей по медным трубкам.

All the electronics components of the RICH-1 readout system are directly mounted on the detector and form a very compact setup. Each PCB is coupled to a copper plate providing both efficient electromagnetic shielding and good cooling power: thermalized water circulates in underpressure condition in thin copper pipes brazed onto the copper plates [36]. The stability and uniformity of the water cooling system has been achieved after several improvements of the distribution system and of the operation and maintenance protocols.

Оцифрованные данные с плат передней электроники передаются по оптике платам считывания CATCH, которые группируют данные и передают дальше также по оптике через S-LINK в систему сбора данных эксперимента.

Data from the front-end cards are transferred via optical links to a set of CATCH readout-driver modules which concentrate the data and send them via S-LINK transmitter and optical fibre to the COMPASS DAQ system.

Expected occupancy level is  $\approx 5\%$  at a maximum trigger rate of  $10^5 s^{-1}$ , resulting in a maximum data flow of 2.5 GB/s. COMPASS-Gassiplex chips are used as front-end-chips. These are modified versions of the chips developed for RD26, now equipped with preamplifier, shaper and an analog-multiplexer. The intrinsic dead time is 400 nsec per event, with a peaking time of 1 usec. The value for noise is as low as 1100 electrons equivalent at a gas amplification of  $\approx 6.5$  mV / (fC).

The core piece of the readout system is the total amount of 192 front-end-cards, the 60 cm long BORA boards [67], hosting the front-end chips and a first trigger level. There are 24 BORA-boards per photon chamber handling 432 analog channels. Each single BORA-board is equipped with front-end-chips, ADCs (analog digital converter), FIFOs (first in first out buffer), FPGAs (field programmable gate array) of the type VIRTEX XCV100 [68] for logic sequencers, threshold-subtraction and zero-suppression, 32-bit DSPs [69] for event packaging, on-board controls and optical links. The event processing time is 10usec. The control system for those BORA-boards is a parallel network of DSPs (digital signal processing), operated via a dedicated PC-PCI-interface: the DOLINA-boards with 8 on-board DSPs each. To avoid grounding interference between the PC and the detector all BORA-boards are optoisolated from DOLINA with the help of specific optoisolating boards. Figure 8.11 sketches the architecture of the readout system. The photon detectors reach an absolute gain of 10<sup>4</sup> at nominal voltage of 2000 V with photon detection efficiencies of about 75% as presented in Figure 8.12.

**Заключение такое, что в целом конструкция этого RICH очень схожа с конструкцией CBM RICH.**

## 1.2.2 LHCb

### Эксперимент LHCb

LHCb — один из четырёх крупных экспериментов на Большом Адронном Коллайдере (LHC). LHCb посвящён изучению нарушения СР-инвариантности и редких распадов тяжёлых ароматов. Он представляет собой прямой спектрометр, спроектированный принимать летящие прямо b- и c-адроны, рождённые в  $p - p$  столкновениях. Схема установки LHCb показана на рис. 1.16.

LHCb is one of the four major experiments at the LHC, and is dedicated to the study of CP violation and the rare decay of heavy flavours. It is a forward spectrometer designed to accept forward-going b- and c-hadrons produced in proton-proton collisions. The layout of the spectrometer is shown in рис. 1.16.

**Википедия:** Основными задачами эксперимента LHCb являются: изучение редких эффектов СР-нарушения в распадах прелестных адронов, измерение углов треугольника унитарности, прецизионная проверка предсказаний Стандартной Модели (СМ) в редких радиационных, полулентонных и лептонных распадах В-мезонов, изучение редких распадов очарованных частиц и экзотических распадов  $\tau$ -лептонов.




Рис. 1.16: Схема установки LHCb.

### Общие слова о LHCb RICH и его физической задаче

LHCb RICH обеспечивает идентификацию частиц в диапазоне импульсов от 2 до 100 ГэВ/с. Два детектора черенковских колец полностью охватывают необходимый угловой акцептанс 15–300 мрад with respect to the beam axis.

RICH1 покрывает нижний и средний диапазон импульсов от 2 до 40 ГэВ/сво всём угловом акцептанс 25–300 мрад. Ограничение снизу возникает от размера ионопровода (выше по пучку ? ). RICH2 покрывает диапазон высоких импульсов от 15 до 100 ГэВ/св области 15–120 мрад.

RICH1 covers the low and intermediate momentum region 2–40 ГэВ/cover the full spectrometer angular acceptance of 25–300 mrad. The acceptance is limited at low angle by the size of the beampipe upstream of the magnet. RICH2 covers the high-momentum region 15–100 ГэВ/с, over the angular range 15–120 mrad.

### Корпус и радиатор

RICH-1 расположен максимально близко к точке взаимодействия, насколько это возможно. С целью минимизации количества материала у RICH-1 нет отдельного входного окна — в качестве передней стенки контейнера для газового радиатора используется выходная стенка вакуумной камеры детектора VELO. Выходное окно RICH-1 изготовлено из лёгкого материала, представляющего собой “сэндвич” из углепластика и пены.

RICH-1 is placed as close as possible to the interaction region. To minimize the material budget there is no separate entrance window, and the RICH-1 gas enclosure is sealed directly to the exit window of the VELO vacuum tank. The downstream exit window is constructed from a low-mass carbon-fibre/foam sandwich.

RICH-2 располагается за магнитом, т.к. треки с высоким импульсом, которые он измеряет, меньше подвержены воздействию магнитного поля. Благодаря этому RICH-2 может быть помещён за трекинговыми детекторами для уменьшения количества материала, что оказывает положительное влияние на регистрацию треков заряженных частиц. Так же, как и в случае RICH-1, входное и выходное окна RICH-2 выполнены из легких сэндвич-панелей из пористого материала, покрытых углепластиком и алюминием соответственно.

RICH-2 is placed downstream of the magnet, since the high momentum tracks it measures are less affected by the magnetic field. In this way it can be placed after the downstream tracking system in order to reduce material for the measurement of the charged tracks. The entrance and exit windows are again a foam sandwich construction and skinned with carbon-fibre and aluminium, respectively.

По причине низкой дисперсии в качестве Чerenковских радиаторов используются фтор-углеродные газы —  $C_4F_{10}$  в RICH1 и  $CF_4$  в RICH2 — при комнатной температуре и нормальном давлении. Коэффициенты преломления соответственно равны 1.0014 и 1.0005 при 0 °C, 101.325 кПа и 400 нм. Около 5%  $CO_2$  было добавлено в  $CF_4$  для погашения сцинтиляции в газе.

Fluorocarbon gases at room temperature and pressure are used as Cherenkov radiators;  $C_4F_{10}$  in RICH 1 and  $CF_4$  in RICH 2 were chosen for their low dispersion. The refractive index is respectively 1.0014 and 1.0005 at 0 C, 101.325 kPa and 400 nm. About 5% CO<sub>2</sub> has been added to the  $CF_4$  in order to quench scintillation in this gas.

Порог по импульсу для черенковского света в  $C_4F_{10}$  составляет 9.3 ГэВ/с. Частицы с меньшим импульсом идентифицируются как каоны, а не пионы в режиме запрета ?, то есть ?. Чтобы поддерживать положительную идентификацию при низких импульсах и для того чтобы разделять каоны и протоны, в RICH1 был включён второй радиатор: стенка толщиной 50 мм, составленная из 16 плиток silica аэрогеля, была помещена при входе в RICH1. Коэффициент преломления равен 1.03, a light scattering length ? составляет прилизительно 50 мм при длине волны 400 нм в чистом  $N_2$ . Аэрогель помещён в  $C_4F_{10}$  ? и тонкий стеклянный фильтр ограничивает дисперсию ?

The momentum threshold for kaons to produce Cherenkov light in  $C_4F_{10}$  is 9.3 GeV/c. Particles below this momentum would only be identified as kaons rather than pions in veto mode, i.e. by the lack of Cherenkov light associated to the particle. To maintain positive identification at low momentum and in order to separate kaons from protons, a second radiator is included in RICH 1: a 50 mm thick wall made of 16 tiles of silica aerogel [10] at the entrance to RICH 1. The refractive index is n=1.03 and the light scattering length is around 50 mm at 400 nm in pure  $N_2$ . The aerogel is placed in the  $C_4F_{10}$  gas volume and a thin glass filter is used on the downstream face to limit the chromatic dispersion.

## Зеркала и опоры

Оба детектора имеют схожую оптическую систему, состоящую из наклонённых сферических зеркал в паре с плоскими зеркалами. Наличие двух зеркал позволяет значительно сократить габариты детектора вдоль направления пучка. Каждая оптическая система разделена на две половины: RICH-1 — симметрично относительно горизонтальной оси, RICH-2 — симметрично относительно вертикальной оси. Разделение фокусирующей и детектирующей подсистем RICH-1 на симметричные половины было выполнено из-за необходимости наличия магнитного экрана вокруг фотодетекторов для защиты от магнитного поля от расположенного в непосредственной близости дипольного магнита. Сферические зеркала RICH-1 (4 сегмента) собраны из четырёх квадрантов на углепластиковой опоре, в то время как зеркала RICH-2 (56 сегментов) и все плоские зеркала (16 и 40 сегментов у RICH-1 и RICH-2 соответственно) собраны из более мелких элементов ?

The RICH-1 detector utilizes innovative carbon-fibre mirror. ?

<https://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/en/Detector/RICH2-en.html>

Particles produced in the collisions in LHCb will travel through the mirrors of RICH-1 prior to reaching measurement components further downstream. To reduce the amount of scattering, RICH-1 uses special lightweight spherical mirrors constructed from a carbon-fibre reinforced polymer (CFRP), rather than glass. There are four of these mirrors, each made from two CFRP sheets moulded into a spherical surface with a radius of 2700 mm and separated by a reinforcing matrix of CFRP cylinders.

The result of the optics redesign was that the radius of curvature of the spherical mirror was increased from 2710 mm to 3800 mm and it was moved downstream by 86 mm.

To be able to place the focal surface outside the particle flux ( $\pm 160$  mrad vertically), the mirror is split horizontally and both halves are tilted by 9° away from the beam-line.

?

Both RICH detectors have a similar optical system, with a tilted spherical focusing primary mirror, and a secondary flat mirror to limit the length of the detectors along the beam direction. Each optical system is divided into two halves on either side of the beam pipe, with RICH 1 being divided vertically and

RICH 2 horizontally. The vertical division of RICH 1 was necessitated by the requirements of magnetic shielding for the photon detectors, due to their close proximity to the magnet. The spherical mirrors of RICH 1 (4 segments) are constructed in four quadrants, with carbon-fibre structure, while those of RICH 2 (56 segments), and all flat mirrors (16 and 40 segments in RICH 1 and RICH 2 respectively), are tiled from smaller mirror elements, employing a thin glass substrate.

## Фотодетекторы

Черенковские фотоны, рождённые заряженной частицей, проходящей вквозь радиаторы, фокусируются в (изображения ? ) кольца на плоскости фотодетекторов, расположенные за пределами аксептанса спектрометра. Инновационные гибридные фотодетекторы (HPD) были разработаны в сотрудничестве с индустрией специально для применения в LHCb RICH. HPD представляют собой вакуумную трубку, имеющую активный диаметр 75 мм, с кварцевым окном и многощелочной фотокатод. Фотоэлектроны фокусируются на массив кремниевых пикселей посредством ускоряющего напряжения -16 кВ. Пиксели организованы в массив  $32 \times 32$ , давая 1024 пикселя на трубку. Размер пикселя составляет  $2.5 \times 2.5 \text{ mm}^2$  на уровне фотокатода ? В общей сложности 484 HPD плотно упакованы, формируя 4 плоскости фотодетекторов. Каждый из двух RICH детекторов использует две плоскости, 196 HPD в RICH1, 288 – в RICH2. Плоскости фотодетекторов отделены от радиатора кварцевым окном, что позволяет содержать HPD в  $\text{CO}_2$ . Чипы передней электроники смонтированы непосредственно в вакуумном пространстве внутри HPD ? .

The Cherenkov photons emitted by charged particles passing through the RICH radiators are focused into ring images on the photon detector planes, situated outside of the spectrometer acceptance. A novel hybrid photon detector (HPD) was developed in collaboration with industry specifically for application in the LHCb RICH system [11]. The HPDs employ vacuum tubes with a 75 mm active diameter, with a quartz window and multialkali photocathode. The photoelectrons are focused onto a silicon pixel array, using an accelerating voltage of -16 kV. The pixel array is arranged in 32 columns and 32 rows, giving a total of 1024 pixels per tube. The pixel size is  $2.5 \times 2.5 \text{ mm}^2$  at the level of the photocathode. A total of 484 HPDs are close-packed to cover the four photodetector planes. Two planes are employed in each RICH, with 196 tubes used in RICH1 and 288 in RICH2. The photodetector planes are separated from the radiator gas volumes by quartz windows, and the photodetector volumes are maintained in an atmosphere of  $\text{CO}_2$ . The front-end electronics chip is encapsulated within the HPD vacuum tube, and bump-bonded to the silicon pixel sensor, which results in extremely low noise (typically 150 e- RMS per pixel for a signal of 5000 e- [12,13]). The tubes also feature high detection efficiency, with an active area fraction of about 82%. The quantum efficiency is about 30% at 270 nm.

## Электроника

### 1.2.3 HERA-b RICH

#### Эксперимент HERA-b

<https://en.wikipedia.org/wiki/HERA-B> [http://images.slideplayer.com/28/9404350/slides/slide\\_5.jpg](http://images.slideplayer.com/28/9404350/slides/slide_5.jpg)

HERA (нем. Hadron-Elektron-RingAnlage или англ. Hadron-Electron Ring Accelerator) — первый и единственный на данный момент лептон-протонный коллайдер, функционировавший с 1992 г. по 2007 г. в DESY, Гамбург, Германия. HERA-b — один из четырёх экспериментов на HERA — представляет собой эксперимент с фиксированной мишенью для измерения редких распадов В-мезонов, рождающихся в столкновениях протонов с импульсом 920 ГэВ/с с фиксированной мишенью. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.17.

Отличительной особенностью этого эксперимента является то, что в роли мишени выступали 8 проволочек из различных материалов, помещаемых в гало протонного пучка. Предполагалось, что такой инновационный метод позволит избежать влияния на пучок, что позволит выполнять измерения при невероятно высоких частотах взаимодействия (5–10 МГц). ?

HERA-B, a fixed target experiment (see Fig. 1) at the HERA storage ring at DESY, was designed [1] to measure rare processes in the decays of B mesons. The B mesons are produced in collisions of 920

GeV/c protons with a fixed target, which consists of 8 wires which can be individually inserted into the halo of the proton beam in order not to disturb experiments measuring ep collisions.




Рис. 1.17: Схема установки HERA-b.

### Общие слова о HERA-b RICH и его физической задаче

HERA-b RICH — один из основных компонентов спектрометра HERA-b. Его основная задача — идентификация заряженных адронов, в частности каонов, рождающихся в распадах В-мезонов. Идентификация заряженных каонов означает их отделение от пионов в диапазоне импульсов 3–5 ГэВ/c при частоте первичных взаимодействий до 40 МГц.

One of the essential components of the spectrometer is the Ring Imaging Cherenkov counter (RICH). The main purpose of the RICH counter is the identification of charged hadrons, in particular kaons from decays of B mesons. Identifying charged kaons essentially means separating them from pions in the momentum range between 3 GeV/c and about 50 GeV/c at an interaction rate of up to 40 MHz.

### Корпус и радиатор

Схема детектора RICH эксперимента HERA-b показана на рис. 1.18. Он имеет газовый радиатор  $C_4F_{10}$  объёмом 108 м<sup>3</sup> и массой 1100 кг. Длина радиатора 2.8 м, коэффициент преломления  $n=1.00137$ , порог импульса для рождения Черенковских фотонов для пионов и каонов составляет 2.7 ГэВ/си 9.6 ГэВ/с соответственно. Для частиц с  $\beta = 1$  Черенковский угол равен 51.5 мрад (52.4 мрад), а разница между пионами и каонами составляет 0.9 мрад при 50 ГэВ/c. Радиатор поддерживается при избыточном давлении 2.5 мбар.

Корпус детектора изготовлен из нержавеющей стали, кроме передней и задней стенок из алюминия толщиной 1 мм. После фокусировки фотоны выходят из корпуса через стенку толщиной 2 мм из оргстекла прозрачного в ультрафиолетовой области. Передняя стенка HERA-b RICH расположена на расстоянии 8.5 м от мишени.

### Зеркала и опоры

Система фокусировки состоит из двух пар зеркал, расположенных симметрично относительно горизонтальной плоскости, проходящей через ось пучка. Первое зеркало сферическое, второе — плоское. Сферические зеркала (см. рис. 1.19) состоят из 80 полных или обрезанных шестиугольных сегментов, имеют радиус 11.4 м и толщину 7 мм. Они покрывают прямоугольную область 6×4 м, общая площадь 24 м<sup>2</sup>. Каждый сегмент крепится к раме трёмя моторизированными актуаторами с удалённым управлением. Для фокусировки за пределы геометрического акцептанса сферические зеркала наклонены на 9° от пучка. Каждое из двух плоских зеркал состоит из 18 сегментов.

The mirror, a 6 m by 4 m rectangular cutout from the sphere, consists of 80 full or partial hexagons made from 7 mm thick Pyrex glass, coated with 200 nm of aluminum and 30 nm of  $MgF_2$ .

## Фотодетекторы

HERA-*b* RICH имеет две фоточувствительные камеры, расположенные соответственно над и под пучком. Одна фоточувствительная камера (см. рис. 1.20) составлена из 7 супермодулей  $1.1 \times 0.4 \text{ м}^2$ . Поверхность камеры аппроксимирует эллиптический цилиндр. Один супермодуль состоит из  $16 \times 6$  модулей, каждый экранирован от магнитного поля тонкими пластинами из soft iron. В общей сложности было установлено 1488 МА ФЭУ R5900-00-M16 и 752 МА ФЭУ R5900-03-M4 фирмы Hamamatsu т.е 26816 каналов. Габариты одного такого МА ФЭУ составляют  $28 \times 28 \text{ мм}^2$ , а чувствительная площадь  $18 \times 18 \text{ мм}^2$ . Перед каждым МА ФЭУ стоят две линзы для того, чтобы привести в соответствие площадь, занимаемую МА ФЭУ, и чувствительную. Использование линз приводит к тому что размер пикселя становится равным  $9 \times 9 \text{ мм}^2$  у 16-пиксельного R5900-00-M16 и  $18 \times 18 \text{ мм}^2$  у 4-пиксельного R5900-03-M4.

## Электроника

МА ФЭУ монтируются на платы-адаптеры  $70 \times 70 \text{ мм}^2$ , на которых осуществляется распределение высокого напряжения и аттенюация сигнала с МА ФЭУ. Платы передней электроники построены на основе чипа ASD8 — предусилителя, формирователя и дискриминатора. Сигналы с передней электроники передаются по 16-канальному кабелю типа витая пара длиной 7.5 м к драйверам передней электроники (front end driver, FED). 1 FED имеет 4 дочерние платы, к каждой подключено 16 кабелей, и одну материнскую. 1 FED обрабатывает 1024 канала, всего используется 28 таких наборов. Материнская плата выполняет роль интерфейса к DAQ системе всей установки HERA-*b* и имеет буфер, в котором может храниться до 128 событий в ожидании сигнала от триггера первого уровня.




Рис. 1.18: Схема детектора HERA-*b* RICH.




Рис. 1.19: Схема компоновки сферических зеркал HERA-*b* RICH.




Рис. 1.20: Схема заполненности одной фоточувствительной камеры HERA-*b* RICH. Одна ячейка соответствует модулю из 8 МА ФЭУ.

## 1.3 Обработка сигнала с детектора

Экспериментальная установка в физике высоких энергий или физике тяжёлых ионов ставит своей задачей восстанавливать события, произошедшие в области первичного взаимодействия. Такой областью будет являться точка взаимодействия пучка с мишенью в случае эксперимента с фиксированной мишенью, либо точка взаимодействия встречных пучков на коллайдерном эксперименте. Для выполнения этой задачи в некоторой области рядом с точкой взаимодействия ставят набор из нескольких детекторов, регистрирующих вторичные частицы и их продукты распада. Детекторы вырабатывают электрические сигналы, которые в случае современного крупного эксперимента необходимо доставить в ЭВМ, чтобы выполнять программную обработку, включающую в себя реконструкцию треков и частиц и анализ многочисленных распределений.

В этой главе обсуждаются решения, выбранные СВМ для организации считывания данных с детекторной установки.

**Задача: дать общую картину — детектор, передняя электроника, передающая электроника, ЭВМ. Затем указать, что вот типа электроника с внешним триггером, а вот самотrigгирующаяся электронника. Далее переходим к free-running DAQ.**

Рассмотрим общую последовательность обработки сигнала детектора частиц. Источником является некоторое детектирующее устройство (или просто детектор). В зависимости от типа детектируемых частиц и внешних условий — радиационная среда, температура, частота регистрации — это может быть фотодиод, фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), полупроводниковый детектор, микроракетная пластина, газовый электронный умножитель, и т.д. Все эти детекторы обладают таким общим свойством, что выходной сигнал, несущий информацию о зарегистрированной частице, это относительно слабый токовый импульс. В любом случае, для того, чтобы выполнять дальнейшую обработку этого сигнала в ЭВМ его необходимо оцифровать.

В связи с этим обрабатывающую электронику условно можно разделить на переднюю и остальную. Основная задача передней электроники — оцифровать выходной аналоговый сигнал детектирующего устройства, при необходимости предварительно его усилив и отфильтровав. Передача аналогового сигнала затруднена, поэтому его обработка и оцифровка обычно выполняется как можно ближе к месту, где этот сигнал вырабатывается, т.е. непосредственно на детекторе. В простом случае последующие слои электроники концентрируют и передают оцифрованные сигналы со многих каналов передней электроники. В более сложном случае возможна какая-то аппаратная обработка оцифрованных сигналов, например архивация или фильтрация с целью уменьшения потока данных.

Разработан целый ряд подходов к оцифровке сигналов с детекторов. Каждый из них лучше всего подходит к определённому детектору, однако возможно применение методов, разработанных для одного детектора, для оцифровки сигналов с другого детектора. Перечислим лишь некоторые из них. Если не вдаваться в подробности реализации, можно выделить следующие способы: регистрация момента времени прихода фронта, регистрация амплитуды сигнала, непрерывное семплирование (енг?) . Практически всегда требуется регистрация момента времени прихода сигнала, поэтому широко применяются комбинации перечисленных способов — регистрация амплитуды сигнала вместе с моментом времени прихода переднего фронта, регистрация моментов времени переднего и заднего фронтов без захвата амплитуды, регистрация момента времени переднего фронта и формирование ограниченного числа семплов после него.

Если необходимо предварительное усиление, то применяют один из двух типов усилителей — зарядочувствительный усилитель либо ? . В силу устройства зарядочувствительный усилитель является также формирователем (шейпером). Любая электроника подвержена шумам, поэтому для подавления шумов сигнал обычно предварительно проходит фильтр низких частот, эффективно отрезающий частоты выше некоторого значения. (Что-то сказать про шейпирование и его неизбежность и влияние на временные характеристики) Ещё один способ борьбы с шумами — фильтрация по амплитуде, т.е. установление некоторого порога по напряжению, ниже которого сигнал игнорируется.

Описанные процедуры обработки сигнала могут быть реализованы на разной аппаратной платформе. Самый примитивный вариант — это когда канал реализуется с применением “сквозного монтажа” (ТНТ) или “поверхностного монтажа” (SMT, SMD) ? таких-то компонентов. В принципе, это возможно, но в этом случае геометрические размеры определяют заметное время прохождения

сигнала, таким образом ограничивая частоту функционирования. Также габариты ограничивают плотность каналов в пространстве и, вообще говоря, стоимость такой электроники выше современных компактных вариантов. В эксперименте СВМ ожидается огромное число каналов при очень высокой плотности в пространстве. Один только детектор RICH будет иметь более 60000 каналов при плотности каналов около  $0.5 \text{ см}^2/\text{канал}$ . Следовательно, рассматриваются более продвинутые технологии — интегральные схемы, в том числе программируемые.

На данный момент существует множество разновидностей интегральных схем, однако наибольший интерес в СВМ (экспериментальной физике?) проявляется к интегральным схемам специального назначения (ASIC) и программируемым пользователем вентильным матрицам (ППВМ, FPGA). ASIC уже широко применяются в экспериментальной физике и в быту на протяжении десятилетий, в то время как ППВМ доступны сравнительно недавно. Эти два варианта принципиально отличаются тем, что ASIC невозможно изменить после изготовления, а FPGA не имеет какой-либо программы по умолчанию и программируется пользователем. Более того, программа FPGA стирается при отключении питания, поэтому необходимо обеспечить постоянную память, из которой FPGA берёт программу при загрузке. Процесс проектирования FPGA фактически заключается в процессе разработки прошивки на языке описания аппаратуры (HDL, verilog), при этом в любой момент есть возможность применить прошивку к чипу чтобы выполнить отладку. Достоинство ASIC заключается в том, что чипы изготавливаются относительно дёшево при большом размере партии. Высокую стоимость имеет шаблон, на основе которого можно дёшево изготовить большую партию чипов. С другой стороны процесс проектирования ASIC осложнён тем, что если для отладки требуется физический экземпляр, а не программная модель, то требуется изготовление шаблона.

Рассмотрим схему, когда аналоговый импульс с детектора обрабатывается электроникой, регистрирующей момент времени прихода переднего фронта. Любой сигнал переключается за некоторое ненулевое время, поэтому необходимо определить точку, обозначающую фронт. Для этого применяют дискриминатор — прибор, вырабатывающий логический “0”, когда входной сигнал ниже установленного порога, и логическую “1”, когда входной сигнал выше установленного порога. Таким образом точка пересечения сигнала и порога это точка, условно обозначающая момент времени прихода сигнала. На выходе дискриминатора получается логический сигнал, который необходимо преобразовать в цифровой с помощью времязадающего преобразователя (ВЦП). На выходе ВЦП уже будет цифровой сигнал, а не логический.

Коллaborацией СВМ ведётся разработка нескольких чипов, на базе которых будут построены платы передней электроники. STS-XYTER — ASIC для кремниевой трековой системы, регистрирующий амплитуду сигнала и временную отметку переднего фронта. SPADIC — ASIC для детектора переходного излучения, имеющий богатый функционал, но, самое главное, выполняющий непрерывное семплирование входного сигнала. (**Наверное, нет смысла описывать подробнее — слишком сложный чип**) Группы СВМ RICH, HADES RICH и PANDA DIRC совместно занимаются разработкой программ для FPGA, выполняющих функции дискриминатора и ВЦП.

(Тут нужно обсудить и почитать ещё. Возможен ли такой сценарий, в наше время или в прошлом, когда триггер чисто аналоговый. То есть передняя электроника игнорирует сигнал до тех пор, пока не сработает схема совпадения с триггером. В той модели традиционного триггера, которую я себе сейчас представляю, входной сигнал обрабатывается непрерывно, но выпускается на выход из буфера только при наличии триггера. Вероятно, возможно и то и то, но вопрос в том, что реально используется, что более распространено.) Рассмотрим систему считывания и сбора данных “традиционного” эксперимента, имеющего аппаратный триггер. Каждый канал передней электроники имеет выходной буфер, куда по принципу FIFO складываются оцифрованные входные сигналы. В экспериментальной установке присутствуют детекторы, вырабатывающие триггер — сигнал, который заводится (условно) на каждый канал считывания, и говорит о том, что произошло интересное событие, которое необходимо сохранить для последующей обработки. Данный подход имеет свои причины. Во-первых, до недавнего времени физические эксперименты не требовали высоких частот регистрации — выполнение физической программы при относительно низких частотах первичного взаимодействия было осуществимо в разумные сроки. Во-вторых, многие регистрирующие приборы имеют заметное “мёртвое время” — время после регистрации одного входного сигнала, в течение которого прибор не может обрабатывать последующие входные сигналы. Следовательно, если ка-

нал регистрирует ложный входной сигнал, велика вероятности того, что будет пропущен полезный сигнал. С развитием электроники “мёртвое время” уменьшалось. Более того, возможность применения принципиально другой считывающей электроники, как например чисто временной канал, реализованный в ППВМ, для обработки сигналов с МА ФЭУ в СВМ RICH, исследуемая в данной работе, позволяет на порядки снизить “мёртвое время” и повысить точность регистрации временной отметки в ущерб полноты информации.

(Сюда подмешивается секция 2.2 ? )

В СВМ планируется использование программного триггера. Это означает, что для того, чтобы принять решение, сохранять принятые данные или нет, необходимо выполнить полную реконструкцию события, включая реконструкцию треков, которая является высоко-затратной задачей. Рассматривается также возможность на определённых этапах работы установки использовать для выработки триггера частичную реконструкцию. Например исследуется возможность триггирования по результатам реконструкций треков только в MUCH, когда стоит задача поиска (? такой-то частицы).

В “традиционном” эксперименте триггер может формироваться в результате логических операций над сигналами с нескольких детекторов, реализованных аппаратно. Такая логика работает за (? масштаб времени). Реконструкция треков выполняется за гораздо большее время (? на столько-то порядков выше). По этой причине необходимо иметь не только буфер в электронике — его будет недостаточно.

(Сказать о том, что нужно хорошо настраивать пороги.)

## 1.4 RICH-детектор эксперимента СВМ

Аксептанс детектора, с учётом расширения по горизонтали из-за наличия магнитного поля, разводящего частицы, представляет собой конус  $0^\circ$ – $25^\circ$  с вершиной в точке первичного взаимодействия, растянутый по горизонтали в 1.5 раза. Таким образом в плоскости XY угол составляет  $0^\circ$ – $37.5^\circ$ . Аксептанс детектора составляет  $25^\circ$  по вертикали и  $37.5^\circ$  по горизонтали. Длина отведённого под детектор пространства вдоль оси пучка составляет 1900 мм, при этом передняя плоскость находится на расстоянии 1800 мм от точки взаимодействия, а задняя, соответственно, на расстоянии 3700 мм. Ещё 100 мм перед RICH отводится под пространство длястыковки магнита, STS, RICH и пучковой трубы. Исходя из того факта, что зеркала должны полностью покрывать геометрический аксептанс, ширина детектора выбрана 5268 мм, а высота 4420 мм.




Рис. 1.21: Схема детектора CBM RICH, сид сбоку. Жёлтый конус – геометрический аксептанс.

На раннем этапе проектирования CBM RICH исходя из доступного пространства в общей экспериментальной установке было рассчитано, что фокусирующая система CBM RICH должна выполнить одно отражение с помощью двух сферических зеркал радиусом 3 метра, расположенных на расстоянии 3500 мм от точки взаимодействия. Рассматривался также вариант с двойным отражением, при этом вторая группа зеркал была плоская. Зеркала расположены симметрично относительно горизонтальной плоскости, проходящей через ось пучка, и полностью покрывают аксептанс детектора. Площадь каждого зеркала составляет приблизительно  $7.5 \text{ м}^2$ .

Для того чтобы выполнить требование к точности, зеркало такого радиуса технологически возможно изготовить только из сегментов. Рассматривались варианты изготовления различными компаниями, прототипы исследовались на ? D0, Ronchi test, в итоге остановились на ?. Сегмент зеркала будет иметь размер около  $40\text{см} \times 40\text{см}$ . (точное значение указать невозможно, это же не прямоугольник)

### 1.4.1 Радиатор

Разделение электронов и пионов в диапазоне импульсов до 10 ГэВ/с требует низкого коэффициента преломления радиатора, что определяет выбор углекислого газа в качестве радиатора.  $\text{CO}_2$  имеет пороговый гамма-фактор  $\gamma_{th} = 1/\sqrt{1 - 1/n^2} = 33.3$ , где  $n = 1.00045$  – коэффициент преломления при температуре 0 °C, давлении 1000 мбар и длине волны 600 нм. Порог черенковского излучения для заряженных пионов составляет  $p = 4.65 \text{ ГэВ/с}$ , а для электронов и позитронов –  $p = 0.03 \text{ ГэВ/с}$ . При этом порог для каонов  $\approx 16 \text{ ГэВ/с}$ . ? saturated черенковский угол для ультраквантристских частиц равен 1.72°. Полагая, что пионы и электроны могут быть разделены с эффективностью до 90% ? при максимальном черенковском угле  $\theta = \arccos(1/n)$ , верхняя граница по импульсу при

радиаторе из  $CO_2$  получается  $\approx 10$  ГэВ/с.

Размер RICH-детектора определяется доступным пространством между кремниевой трековой станцией STS, расположенной внутри магнита, и детектором переходного излучения TRD. С одной стороны, высокая длина радиатора предпочтительна, т.к. она определяет высокий выход черенковских фотонов. С другой стороны, чем меньше расстояние между последней станцией STS и первой станцией TRD, тем выше эффективность трекинга. Из этих соображений для RICH отведено пространство от 1800 мм до 3700 мм по оси пучка, не ограниченное по другим осям ничем, кроме пола. Перед RICH и за ним отведено ещё по 100 мм общего пространства длястыковки с STS и TRD. Зеркало расположено на расстоянии 3500 мм от точки взаимодействия, таким образом, рабочая длина радиатора составляет 1700 мм.

Нижняя граница длин волн при выборе радиатора определяется нижней границей длин волн чувствительности фотодетекторов

When designing a RICH detector “one has to be extremely careful in matching the choice of (gas-)radiator with the sensitive wavelength range of the photon detection system” [66]. In the case of the CBM-RICH, the low wavelength limit of the photomultiplier sensitivity (see section 3.4) coincides well with the absorption edge of  $CO_2$  at  $\approx 185$  nm (see section 6.2.1).

Явление chromatic absorption в  $CO_2$  становится заметным только в области длин волн менее 200 нм и, следовательно, не ухудшает разрешения черенковского кольца.

Т.к.  $CO_2$  не показывает высокого уровня сцинтиляции его часто добавляют в радиаторы, где другой газ является основным, в качестве гасящего газа. Ожидается около 5 фотонов/МэВ, в основном в синей области спектра. Энерговыделение в радиаторе порядка 1 ГэВождается при центральном  $Au+Au$  столкновении, где рождается  $\approx 1000$  минимально ионизирующих частиц, приводящих к  $\approx 5000$  сцинтиляционных фотонов, летящих изотропно вдоль трека частицы. Если консервативно предположить, что 20% фотонов достигает плоскости фотодетекторов и 25% из них регистрируется, то в результате данного эффекта регистрируется дополнительно около 250 фотонов, распределённых равномерно. При общем числе каналов порядка 55 000, указанный шум от сцинтиляции добавляет до 0.45% ? по всем каналам. Данный показатель находится в допустимом пределе и CBM RICH не теряет в эффективности.

#### 1.4.2 Система фокусировки

В CBM RICH каждый сегмент зеркал будет крепиться на раме с помощью трёх ? моторизованных актуаторов с удалённым управлением. Это позволяет корректировать положение отдельных сегментов

#### 1.4.3 Фотодетекторы

Задача фоточувствительной камеры CBM RICH — детектировать черенковские фотоны, рожденные заряженными частицами в радиаторе и отражённые от зеркала. Камера разрабатывается для регистрации одиночных фотонов с высокой эффективностью. Для эффективного выполнения реконструкции необходима точная регистрация координат и времени прилёта каждого фотона.

Фоточувствительная камера CBM RICH состоит из двух половин, расположенных над и под пучком в фокальной плоскости сферических зеркал. Обе половины находятся рядом с дипольным магнитом

#### 1.4.4 Магнитное поле в области фоточувствительной камеры

Моделирование распределения магнитного поля, созданного дипольным магнитом, с помощью пакета TOSCA показало, что фоточувствительная камера расположена в области, где паразитное поле составляет 10–50 мТл. Измерения показали, что для планируемой модели МА ФЭУ эффективность регистрации одиночных фотонов значительно падает, если поле превышает уровень 1–2 мТл. Таким образом, магнитное поле в области фотосенсоров должно быть опущено до допустимого уровня.

Есть два способа уменьшить поле в области камеры — повернуть зеркало и, следовательно, отодвинуть камеру от магнита, и поставить магнитный экран вокруг камеры. В CBM RICH была

проведена оптимизация угла наклона зеркала точки зрения эффективности реконструкции и было решено спроектировать магнитный экран вокруг камеры. Есть также третий вариант, который заключается во введении дополнительного отражения на пути черенковских фотонов. Этот подход, однако, был исключён, т.к. дополнительное отражение приводит к увеличению необходимой светочувствительной плоскости, а это значительно увеличивает стоимость детектора.

Положение фоточувствительной камеры в пространстве определяется относительно зеркал исходя из соображений эффективности регистрации колец. В СВМ детектор RICH расположен непосредственно за дипольным магнитом, причём отражённые от сферических зеркал черенковские фотоны летят в направлении противоположном пучку. Уменьшение угла наклона зеркал теоретически приводит к повышению эффективности детектора, но на практике невозможно из-за нехватки пространства для размещения камеры в небольшом зазоре между магнитом и конусом аксептанса RICH. Увеличение угла наклона зеркал позволило бы вывести фотодетектор далее вверх из области магнитного поля, но это приводит к нежелательным оптическим эффектам, отрицательно влияющим на эффективность. Следовательно, камера должна быть расположена очень близко к дипольному магниту. Отсюда возникает необходимость экранировать камеру от магнитного поля, составляющего 50-100 мТл в области МА ФЭУ. Рассчитано, что данное семейство МА ФЭУ может работать в магнитном поле до 1 мТл без снижения эффективности.

#### 1.4.5 Характеристики детектора

Ниже представлены результаты моделирования в среде CbmRoot в связке с генератором UrQMD, выполненные (?) не мной! с применением актуальной геометрической модели СВМ RICH, построенной с помощью “CATIA-GDML geometry builder” и описанной в секции ???. Результаты показывают прирост по всем показателям по сравнению с геометрией, в которой каждая фоточувствительная камера моделируется двумя плоскостями, что даёт основание полагать, что цилиндрическая форма камеры более эффективна.

В СВМ RICH выработано два типовых анализа модели детектора с помощью МК моделирования. В первом анализе в геометрической установке присутствует только RICH и он обстреливается одиночными электронами из точки первичного взаимодействия с импульсом и направлением из заданного диапазона. Такой анализ позволяет оценить выход черенковских фотонов, количество регистрируемых фотонов (хитов) (см. рис. 1.22), геометрический аксептанс детектора, а также параметры восстановленных колец.

Реконструкция колец в RICH состоит из двух этапов — поиск колец, т.е. группировка хитов, принадлежащих одному кольцу (ring finding), и фитирование, т.е. определение параметров кольца (ring fitting), причём фитирование выполняется и окружностями и эллипсами. МК моделирование позволяет не выполнять первый этап так, как это делалось бы на реальных данных, а принять за хиты одного кольца список хитов от фотонов, рожденных от рассматриваемого электрона (? parentID). При этом второй этап индифферентен к истории хитов. На рис. 1.23 представлены распределения радиуса  $R$  подобранного кольца, полуосей  $A$  и  $B$  подобранного эллипса. На рис. 1.24 показаны распределения разброса хитов от кольца  $dR$  и эллиптичности  $B/A$ . Следует отметить, что в алгоритме поиска колец значение 7 выбрано как минимально допустимое количество хитов в кольце. В случае МК моделирования с одиночными электронами возможна ситуация, когда количество хитов в кольце меньше 7 (см. рис. 1.22 (справа)). Это означает, что такое кольцо теоретически есть, но не будет восстановлено. ? формулировка




Рис. 1.22




Рис. 1.23




Рис. 1.24

Второй анализ выполняется по результатам моделирования стандартного  $Au + Au$  события СВМ с помощью UrQMD. В этом случае есть две группы событий — центральные столкновения при энергии 8 ГэВ/нуклон, характерные для SIS100, и 25 ГэВ/нуклон, характерные для SIS300.

Т.к. задача данного моделирования — оценить функционирование детектора в реалистичной ситуации, в геометрической установке присутствуют STS и магнит. При этом присутствует магнитное поле и выполняется полная реконструкция треков в STS. На рис. 1.25 представлено изображение на одной плоскости реконструкции от одного события  $Au + Au$  25 ГэВ/нуклон. Красные точки обозначают хиты, зелёные — пересечение с плоскостью реконструкции RICH продолжений восстановленных треков STS, отражённых от зеркала.




Рис. 1.25: Типовое событие (UrQMD, 25 ГэВ/нуклон) в одной фотодетектирующей плоскости RICH. Красные точки — хиты RICH, зелёные — продолжения треков STS.

Таблица 1.3

	8 ГэВ/нуклон (SIS100)	25 ГэВ/нуклон (SIS100)
$N_{hits}$	496	1431
$N_{rings} (\geq 1 \text{ хита})$	23.0	71.6
$N_{rings} (\geq 7 \text{ хитов})$	19.9	59.6




Рис. 1.26: Основные типы частиц, регистрируемые в RICH при центральном  $Au + Au$  столкновении при 8 ГэВ/нуклон (слева) и 25 ГэВ/нуклон (справа).

## Глава 2

# “CATIA-GDML geometry builder”

Процесс проектирования современной экспериментальной установки подразумевает разнообразное компьютерное моделирование этой установки.

Отличительной особенностью сферы физики частиц является то, что в процессе проектирования установки помимо типовых расчётов требуется выполнение моделирования прохождения частиц через материал, которое чаще всего выполняется физиками, формулирующими требования к конструкции установки, но в общей массе не владеющими САПР. Такое моделирование достаточно специфично, но оно также выполняется над геометрической моделью, в идеальной ситуации — максимально подробной, совпадающей с полной детальной моделью, полученной инженерами-конструкторами с помощью САПР. Также стоит отметить, что процесс конструирования, в том числе получения инженерной геометрической модели, и процесс моделирования физики не имеют чётко определённого порядка и тесно между собой переплетены. В результате обоих процессов уточняются геометрические параметры деталей, компоновка узлов, применяемые материалы, и т.д. Это приводит к необходимости постоянного обмена геометрической информацией.

Как было сказано выше, инженеры для получения геометрической модели используют САПР. Во многих физических лабораториях, включая CERN, GSI и ОИЯИ, применяется САПР CATIA v5. Моделирование взаимодействия частиц с материалом широко применяет метод Монте-Карло (МС) и реализовано в соответствующих программных пакетах, многие из которых основаны на фреймворках GEANT4 или GEANT3, разработанных в CERN. Также часто применяют поход Virtual Monte-Carlo (VMC), в котором все процедуры, связанные с геометрией, поручены системе ROOT. Все перечисленные физические пакеты (GEANT3, GEANT4, ROOT, далее коротко GEANT/ROOT) используют представление геометрии, принципиально отличающееся от BREP. Модели для GEANT/ROOT часто называют МС-моделями. Это отличие состоит из двух пунктов, подробно описанных в 2.3, и приводит к невозможности прямого обмена геометрическими моделями между физиками и инженерами. Существует теоретическая возможность прямой конвертации из представления, принятого в GEANT/ROOT, в BREP, однако в процессе работы не было найдено существующей реализации подобного перехода. Конвертация в обратном направлении до настоящего времени не была математически описана, хотя теоретически также представляется возможной.

Алгоритмы проведения частиц, реализованные в GEANT/ROOT, оптимизированы для соответствующего описания геометрии, применяемого в этих пакетах. Подходы геометрического моделирования, принятые в САПР, обеспечивают максимально эффективную работу как ЭВМ, так и инженеров, в частности за счёт того, что эти подходы интуитивно понятны человеку. Главным фактором против прямой конвертации в том или ином направлении является то, что она имеет малую практическую пользу. Одна и та же геометрическая модель с точки зрения разных задач может быть одновременно оптимальна и, наоборот, избыточна или недостаточна. Это просто понять на следующем примере. С точки зрения инженерного проекта массив болтов, вкрученных в корпус, представляет собой важную информацию. В чертежах и другой конструкторской документации ошибка в точном положении отверстий, их диаметре, типе резьбы болтов и т.д. может привести к невозможности собрать продукт после изготовления отдельных компонентов. В то же время, в САПР принято не хранить, и следовательно не визуализировать, витки резьбы с целью снижения нагрузки на графический адаптер ЭВМ. Это значит, что резьба присутствует только формально,

в документации, а геометрическая модель имеет лишь условное обозначение резьбы в соответствующем месте. С точки зрения моделирования прохождения частиц через материал в зависимости от расположения в общей установке подобные подробности могут оказаться как критическими, так и наоборот излишними и вызывающими значительное увеличение времени выполнения моделирования. Так, например, резьба болта, находящегося близко к области, где проходит пучок, может оказать влияние на функционирование всей установки, а та же резьба где-то за пределами геометрического аксептанса не даст ровно никого эффекта может быть упрощена до цилиндра. Более того, без ущерба реалистичности моделирования упрощения могут носить неожиданно масштабный характер. Например, где-то рассматриваемый массив болтов может быть вообще проигнорирован, а пространство в отверстиях заполнено материалом корпуса.

В связи с этим в GEANT/ROOT принято иметь несколько моделей одной и той же установки, имеющих разный уровень подробностей. Чем выше уровень подробностей — тем больше времени занимает выполнение моделирования. Для оценочных расчётов удобно применять грубые модели, для точного определения каких-либо характеристик — подробные модели. В САПР же подобная проблема решается другим образом. Так, например, в САПР CATIA v5 присутствует возможность автоматического огрубления геометрической модели для снижения нагрузки на графический адаптер и повышения частоты кадров при динамической визуализации трёхмерных объектов. Это становится актуально, когда количество треугольников, которые необходимо визуализировать, составляет десятки миллионов.

Принимая во внимание развитие вычислительной техники, в особенности резкое повышение производительности графических карт, их доступность широким массам, и вообще увеличение их значимости в вычислениях общего назначения, представляется возможным разработка новых алгоритмов проведения частиц через материал, учитывающих особенности геометрического представления в САПР. Более того, возможна также некоторая корректировка подходов САПР к геометрическому моделированию с целью повышения совместимости с пакетами проведения частиц. **Один из возможных подходов — реализация полигонального (см. секцию 2.1.4) твердотельного моделирования со строгим ограничением замкнутости оболочек, представляющих границы тела.** Однако следует учитывать следующие факты, мешающие движению в данном направлении. Во-первых, САПР — это в большинстве своём коммерческое программное обеспечение с закрытым исходным кодом, а геометрическое ядро САПР — базовая составляющая, которую отлаживают десятилетиями. Внесение изменений в столь важную компоненту коммерческого продукта, вероятно, будет проблемным даже при наличии интереса со стороны фирмы-разработчика. Во-вторых, в обеих сферах накоплен огромный массив моделей, применяемых для поддержки изделий на всех этапах жизненного цикла, даже после окончания процесса проектирования. GEANT/ROOT модели могут применяться для выполнения моделирования даже после того, как физическая экспериментальная установка уже собрана, а иногда даже и уже разобрана. ?

Таким образом с целью упрощения взаимодействия физиков и инженеров было принятно решение не пытаться разработать конвертеры или какие-либо новые универсальные способы представления геометрии, а сосредоточиться на облегчении существующей процедуры за счёт плавной корректировки привычных методов и предоставления новых инструментов как физикам, так и инженерам. “CATIA-GDML geometry builder” — это как раз набор таких инструментов. Он описан в 2.5 вместе с предлагаемой организацией рабочего процесса и реальным случаем использования для проектирования детектора RICH эксперимента СВМ.

## 2.1 Представление геометрической информации в различных видах ПО

### 2.1.1 Граничное представление BREP

В BREP есть два типа понятий — геометрические («точка», «кривая», «поверхность») и топологические («вершина», «ребро», «грань»). «Точка» — это тройка координат в некоторой системе координат. «Кривая» — это уравнение, задающее множество точек, принадлежащих данной кривой. Кри-

вую удобно описать с помощью параметрического уравнения от одной переменной. «Поверхность» — это уравнение, задающее множество точек, принадлежащих данной поверхности. Соответственно, поверхность удобно описать с помощью параметрического уравнения от двух переменных. Топологические сущности задаются на базе геометрических. «Вершина» лежит в некоторой геометрической точке. «Ребро» лежит на некоторой геометрической кривой и ограничено двумя вершинами. Очевидно, что эти вершины должны принадлежать кривой, то есть и соответствующие геометрические точки должны принадлежать кривой. «Грань» лежит на некоторой поверхности и ограничена замкнутым циклом из рёбер. Также очевидно, что эти рёбра должны принадлежать поверхности, как и кривые, на которых они лежат, как и вершины и точки, ограничивающие эти рёбра. Замкнутая оболочка из граней с указанием внешних сторон этих граней ограничивает некоторую область пространства, называемую «телом».

В памяти ЭВМ или обменном файле создаётся древовидная структура. Терминалными вершинами этого дерева чаще всего являются геометрические точки, представляющие собой тройки чисел с плавающей точкой. Далее вверх по дереву, имеются узлы типа вершина со ссылками на геометрические точки. Ребро также представляется в виде узла дерева, от которого идёт ссылка на геометрическую сущность, описывающую уравнение кривой, на которой это ребро построено, и ссылки на вершины, ограничивающие это ребро.

В соответствии с BREP параллелепипед (которому эквивалентен примитив box в CSG) задаётся следующим образом (рис. 2.1 и рис. 2.2). На этих рисунках дерево представлено упрощённо. Имеется 8 вершин, каждое из 12 рёбер ограничено двумя из этих восьми вершин. Описание вершин не дублируется, на одну и уже сущность может быть множество ссылок. Аналогичным образом каждая из 6 граней ограничена прямоугольником — циклом из четырёх рёбер, поэтому от каждой сущности типа грань идёт 4 ссылки на рёбра. Тело представляется как замкнутая оболочка из поверхностей, поэтому от сущности типа solid идут ссылки на 6 граней. Фактически, помимо представленной на рисунках структуры, имеется ещё довольно-таки много дополнительной информации, без которой корректное и однозначное описание было бы невозможным, например, направления рёбер, направления обхода в цикле из рёбер, направления нормалей граней, уравнения кривых и поверхностей (в данном примере лишь неявно, т.к. используются базовые прямые линии и плоскости), и т.д.




Рис. 2.1: Описание вершин и рёбер примитива box методами BREP.




Рис. 2.2: Описание граней и тела примитива box методами BREP.

Стоит, однако, отметить, что человек, создающий геометрическую модель в САПР, хотя и может выполнять построения в соответствии с базовыми принципами BREP, чаще всего применяет интуитивно понятные формообразования. Из последовательности этих формообразований система точно формирует BREP модель в памяти ЭВМ, которая также необходима для получения триангулированной геометрии для визуализации на дисплее ЭВМ (2.1.4). Есть 4 базовых формообразования и 4 им обратных (с вычитанием) — «выдавливание», «вращение», «протягивание» и «тело по сечениям». Многие другие формообразования, такие как фаски и скругления, разрезы, отверстия, внутри на самом деле являются лишь вариациями перечисленных. Последовательность формообразований, выполненных пользователем для получения итоговой формы, сохраняется в виде дерева построения модели, напоминающего историю построения, но позволяющего навигацию и редактирование. Дерево часто доступно пользователю в основном рабочем окне интерфейса САПР. Однако бывают случаи, когда история построения теряется, например при передаче модели из одной САПР в другую. Таким образом, в результате работы инженера получается модель, описанная с помощью BREP, и во многих случаях имеющая также и дерево построения.

В инженерной практике принято проектировать и соответственно строить 3d-модели, объединяя в сборки детали и другие сборки. Отсюда вытекает, что во многих САПР, в том числе в CATIA v5, существуют стандартные объекты, обозначающие детали и сборки. Например в САПР CATIA v5 существует отдельный тип документа CATPart для детали и отдельный тип документа CATProduct для сборки. Внутри документа типа CATPart есть минимальный набор обязательных элементов — 3 стандартные взаимно перпендикулярные плоскости в начале системы координат детали и главное тело детали, по умолчанию называемое PartBody. В документе типа CATProduct присутствует возможность добавлять в качестве дочерних компонентов либо документы CATPart либо другие документы CATProduct. В 2.5 описывается, как соотносятся перечисленные сущности CATIA v5 с понятиями геометрической подсистемы GEANT/ROOT.

Во многих САПР, в том числе и CATIA v5 присутствует возможность так называемого контекстного редактирования компонентов. Это означает, что пользователь во время работы над сборкой в документе типа CATProduct, имеющей в качестве дочерних компонентов детали в файлах типа CATPart, может также редактировать эти детали, не переключая активный документ. Эта возможность широко используется в “CATIA-GDML geometry builder” — большая часть работы выполняется

в контексте единственного продукта, что с точки зрения пользователя аналогично работе над всей экспериментальной установкой.

? Описать только нормальное применение BREP, то есть для замкнутых солидов.

## 2.1.2 Конечно-элементное (КЭ) геометрическое представление

### Повтор

Также, как и в любой другой прикладной области, необходимо выполнять многочисленные расчёты, которые нередко требуют геометрическую модель в качестве входных данных. Так, например, в инженерно-конструкторской среде широкое распространение получил метод конечных элементов (МКЭ) для решения задач прочности и устойчивости механических конструкций, динамики жидкостей и газов и т.д.

Метод конечных элементов — это численный метод решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики. Метод широко используется для решения задач механики деформируемого твёрдого тела, теплообмена, гидродинамики и электродинамики.

Метод конечных элементов получил своё название от способа разбиения расчётной области на элементарные блоки — конечные элементы (КЭ). Строго говоря, КЭ — это не только геометрическая форма, но и модель аппроксимации решения внутри области, ограниченной этой формой. Существует огромное множество типов КЭ, причём существуют элементы имеющие одинаковую геометрию, но разные математические модели. Расчётная область может быть разбита на элементы различных типов. Исходя из условий решаемой задачи инженер-расчётчик выбирает, какими элементами разбивать расчётную область, а также, обычно, задаёт какие-либо указания модулю разбиения геометрии на сетку в расчётном программном обеспечении. В простом случае расчётной областью является пространство заполненное материалом, т.е. сама деталь, а конечным элементом — тетраэдр. Модель, в которой деталь представлена множеством КЭ, соответственно называют КЭ-моделью.

? Картина. Возможно, имеется смысл показать одну и ту же делать в разных геом. представлениях.

## 2.1.3 Конструктивная твердотельная геометрия CSG

В качестве строительных блоков в CSG используются примитивы из списка реализованных в системе. Список примитивов включает в себя как относительно простые примитивы типа параллелипипеда (box), сегмента цилиндра (tubs), сегмента конуса (cons), так и достаточно сложные, типа эллипсоида, параболоида, скрученных (twisted) примитивов. Принимая во внимание тот факт, что геометрия в GEANT/ROOT нужна для выполнения моделирования взаимодействия частиц с материалом, можно сказать, что примитив — это объект, имеющий геометрическое представление и для которого реализовано решение геометрических задач, возникающих при моделировании. Среди таких геометрических задач можно отметить задачу нахождения расстояния до ближайшей границы примитива от некоторой точки внутри объёма, в одном заданном направлении или в любом возможном направлении. Эту задачу необходимо решать многократно в процессе проведения частицы для того чтобы определить так называемый максимальный допустимый геометрический шаг. В результате моделирования физических процессов получается максимальный допустимый шаг из соображений физики. Для того чтобы собственно изменить координату частицы из этих двух шагов выбирается минимальный. Каждый примитив, как в GEANT4, так и в ROOT, реализован как отдельный C++ класс, имеющий свои геометрические параметры среди членов данных, и решение описанных выше геометрических задач среди методов. Следует, отметить, что есть только параметры примитива, но нет никакого описания типа BREP. Уравнения границ фигурируют лишь в неявном виде в коде методов для решения геометрических задач. Более подробно примитивы описаны в 2.5.2.

Форма может быть описана как результат Булевой операции над примитивами или другими Булевыми операциями. Есть три Булевые операции — объединение (union), вычитание (subtraction) и пересечение (intersection). Булевые операции позволяют задать практически любую геометрическую

форму, имеющую границы из тех, что применяются в примитивах. При этом не требуется дополнительной реализации решения геометрических задач, т.к. удаётся комбинировать то, что реализовано в примитивах. Более подробно применение Булевых операций для задания формы объёма описано в 2.5.3.

Изначально CSG использовался как основной способ представления геометрии в САПР, но по мере развития последних от CSG перешли к BREP. При этом, всё же, во многих САПР осталась возможность создавать CSG геометрию. CSG до сих пор активно применяется для описания ячейки периодичности композитных материалов.

NEU, ANEU

#### 2.1.4 Полигональное геометрическое представление

Полигональное (тесселированное, фасеточное) представление не менее распространено, но имеет совершенно другую область применения. Строительным элементом полигональных моделей в общем случае является плоский многоугольник, называемый полигоном (polygon, pgon) или фасеткой (facet). Несколько таких многоугольников может стыковаться по рёбрам или вершинам, образуя поверхность, возможно описывающую границы некоторого объекта. Из этого следует, что, строго говоря, полигональное представление является частным случаем BREP с некоторыми допущениями, однако принято рассматривать его как отдельный способ по нескольким причинам.

Для моделирования прохождения частиц через геометрию для каждого объёма обязательно должны быть определены его границы, отделяющие материал этого объёма от окружающего пространства. Аналогично, для моделирования с помощью МКЭ (например, задач напряжённо-деформированного состояния) также необходимо точно задать геометрические границы деталей, для того чтобы указать материал внутри этих границ. Объект полигональной модели в общем случае не обязан быть замкнутым. Это означает, что, в принципе, между полигонами могут быть зазоры. Это объясняется тем, что полигональные модели изначально рассчитаны на быструю визуализацию, а не выполнение над ними каких-либо расчётов.

Полигональная геометрия в основном применяется в мультиплексии, для получения фотorealистичных изображений. При этом основное внимание уделяется не математически точному описанию границ поверхностей, а реалистичности или художественности визуализации модели на дисплее. Для создания и удобного редактирования полигональных моделей применяется соответствующее ПО: Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Blender и др.

Частный случай полигонального представления — триангулированное представление — имеет треугольники в качестве полигонов. Оно представляет особый интерес т.к. всегда строится для визуализации на дисплее графической подсистемой того или иного пакета моделирования, даже если пользователь создаёт BREP или CSG. Главная причина для этого заключается в том, что триангулированные модели могут очень быстро обрабатываться 3D-конвейером графического адаптера ПК, как наиболее важный частный случай — визуализироваться на дисплее.

Большинство приложений трёхмерной графики, в том числе САПР, при построении объемных сцен придерживаются определенной последовательности действий, в совокупности составляющей так называемый 3D-конвейер. В качестве входных данных 3D-конвейер принимает массив треугольников, а итогом работы 3D-конвейера является отрисовка (рендеринг) результирующего изображения на дисплее компьютера. Графический адаптер реализует аппаратное ускорение 3D-конвейера.

В промышленном геометрическом моделировании триангулированная геометрия применяется не только для визуализации. Например в стереолитографии, и вообще прототипировании, получил распространение формат обмена триангулированной геометрией STL, представляющий собой текстовый файл, в котором перечислены треугольники как группы по три вершины, а вершина задаётся тройкой координат (см. секцию 2.1.5).

#### 2.1.5 Обмен геометрической информацией

Существует огромное множество форматов для обмена геометрией между различными программными продуктами. Следует различать геометрическое представление и формат, в котором данные записаны в файл. Существуют универсальные форматы, которые позволяют записывать в файл

геометрию, представленную разными способами (например, BREP и триангулированная), но в большинстве случаев один формат подразумевает один способ представления геометрии. Данные могут быть записаны в файл как в виде текста, так и бинарном виде. Проприетарные форматы в большинстве своём не имеют открытой спецификации, поэтому файлы этого формата бинарные, создаются и читаются только программами, имеющими, чаще всего разработанными фирмами, являющимися авторами этих форматов. Можно купить лицензию на модуль импорта/экспорта и припилить к своей проге.

## **STEP**

В инженерной практике для обмена информацией об изделии, в том числе геометрическими моделями, наибольшее распространение получил независимый стандарт ISO-10303 STEP (STandard for Exchange of Product model data). (?) В наши дни Практически любая САПР имеет возможность импорта и экспорта STEP. Данный стандарт предоставляет широкие возможности по обмену геометрией, однако его особенностью является наличие большого количества инструментов для описания геометрии, представленной в виде BREP.

Обменные файлы STEP являются текстовыми. С одной стороны, это значительно упрощает разработку модулей для их импорта и экспорта. С другой стороны, это приводит к тому, что размер таких файлов становится достаточно большим для крупных моделей, а следовательно и растёт их время обработки.

## **STL**

STL (STereoLithography) — текстовый формат для обмена тесселированной геометрией, который, возможно, является самым распространённым на данный момент форматом для передачи моделей в сфере 3d-сканирования и 3d-печати.

## **CGR**

CGR (Catia Graphical Representation) — проприетарный формат Dassault Systemes, используемый для хранения триангулированной модели, готовой для быстрой визуализации на дисплее. Позволяет одновременно, в одном файле, хранить несколько моделей, что широко применяется для хранения нескольких уровней детализации.

## **OBJ**

OBJ — очень простой и открытый текстовый формат для обмена полигональными моделями. В файл OBJ записаны координаты вершин, списки индексов вершин каждого полигона и некоторые вспомогательные данные, типа текстурных координат и др.

## **VRML, WRL, X3D**

VRML (Virtual Reality Modeling Language)

WRL — расширение файла

Наследник — X3D.

## **COLLADA**

Основанный на XML формат COLLADA (COLLAborative Design Activity) разработан специально для обмена геометрической информацией между интерактивными приложениями, такими как игровые движки, различные системы полигонального моделирования, САПР, и т.д. Файлы формата COLLADA имеют расширение dae (digital asset exchange). Формат COLLADA поддерживается некоммерческой организацией Khronos group, а в 2013 году был опубликован как международный стандарт ISO/PAS 17506:2012.

## 2.1.6 Возможности автоматического перевода между способами представления

### Конвертация CSG в BREP

Поверхности, используемые в качестве границ примитивов CSG — это чаще всего поверхности, описываемые относительно простыми уравнениями; большая часть из них — уравнения первого и второго порядка. Очевидно, что перевод отдельных примитивов в BREP-описание не представляет сложности независимо от вида уравнений, описывающих их границы — для этого не требуется никаких дополнительных вычислений. Чуть более сложная задача, но всё же полность решённая, — автоматический перевод формы, полученной в результате Булевой операции, в BREP-описание. В случае Булевой операции в CSG нет явного описания рёбер и вершин, полученных в результате пересечения отдельных граней примитивов, однако эти рёбра вершины напрямую получаются из параметров операндов и их позиционирования. Таким образом возможна полная и ? беспроблемная ? конвертация CSG-модели в BREP, и она реализована, возможно в неявном виде, во всех САПР.

### Конвертация BREP в Polygonal

Суть получения полигональной геометрии из полноценного BREP описания заключается в аппроксимации всех граней набором плоских фасеток. Очевидно, что если исходная грань не плоская, то аппроксимирующая полиногальная сетка будет иметь от неё некоторое отклонение. Давно разработаны и хорошо отлажены алгоритмы для такой аппроксимации. Точность аппроксимации — управляющий параметр процедуры. Для более точной аппроксимации требуется больше полигонов, а следовательно возрастает нагрузка на графический адаптер. Многие из них основаны на триангуляции Делоне, разработанной в начале 20 века.

Таким образом возможна полная и ? беспроблемная ? конвертация BREP-модели в полигональную, и она реализована, возможно в неявном виде, во всех САПР.

### Конвертация BREP в FEM

Существуют алгоритмы, позволяющие эффективно получить разбиение исходной геометрической модели, например представленной с помощью BREP и построенной в САПР, на конечные элементы. Из того что возможен автоматический перевод из CSG в BREP вытекает, что возможен также и перевод из CSG в КЭ-модель.

Первый этап процедуры разбиения твёрдого тела на конечные элементы заключается в триангуляции и выполняется теми же алгоритмами, что и для получения полиногальных моделей из BREP. Затем на основе разбиения граней строится пространственная сетка.

### Конвертация из BREP в CSG

Если тело (solid) представляет собой примитив, описанный средствами BREP (см. секцию 2.1.1), то представляется возможным реализовать алгоритм, распознающий этот факт и определяющий параметры примитива. Сначала необходимо выполнить проверку топологии тела (тело ограничено шестью плоскими гранями, стыкующимися по 12 рёбрам, и т.д.), затем выполнить геометрические проверки (перпендикулярность плоскостей, углы между рёбрами и т.д.). Задача усложнена тем, что за счёт богатых возможностей BREP фактически правильная фигура может быть описана бесконечным количеством способов. Можно привести следующий простой пример. Плоская прямоугольная грань может быть описана уравнением плоскости и замкнутым циклом из 4-х взаимно перпендикулярных рёбер (прямоугольник) на этой плоскости, а может быть разбита на два треугольника на той же плоскости, смежных по гипотенузе. Эти два описания обозначают геометрически эквивалентные формы, но во втором случае потребуется дополнительная процедура приведения двух треугольников к одному прямоугольнику — суть, минимальному полному описанию.

? не всякая пов-то бреп может быть описана границей примитива

Описанные выше геометрические задачи также имеют следующую особенность. По причине ограниченности машинного слова числа с плавающей запятой хранятся в ПК с ограниченной точно-

стью и выполнение расчётов, включающих матричные преобразования и тригонометрические функции, приводят к появлению заметных вычислительных ошибок. В большинстве случаев удаётся преодолеть эту проблему округлением до заданного знака, т.к. на практике в компьютерном геометрическом моделировании можно задаться физически обоснованным пределом снизу, например 1 мкм, или, с запасом, 1 нм, т.е. заведомо на много порядков выше точности вычислений. Но, к сожалению, это не всегда помогает.

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев форма тела не является примитивом, поэтому требуется каким-то образом представить её как результат Булевой операции.

## Конвертация FEM в BREP

На практике не возникает необходимости переводить описание модели из КЭ в какое-либо другое. КЭ-модель всегда (кроме каких-то экстренных ситуаций) получена построением сетки на основе BREP или CSG. В КЭ-моделях границы тел описываются так же как и в полигональных. Следовательно, с теоретической точки зрения, перевод из FEM в BREP эквивалентен переводу из полигонального представления в BREP.

## Конвертация Polygonal в BREP

Данная задача возникает при обработке результатов 3d-сканирования. Проблема имеет некоторое сходство с конвертацией CSG в BREP.

## 2.2 Представление геометрии в GEANT/ROOT

Для описания геометрических форм в пакетах GEANT/ROOT применяется CSG (см. секцию 2.1.3).

Наблюдается некоторая аналогия между BREP и CSG, заключающаяся в том, что в любом случае сложное тело или базовый примитив имеет некоторые границы, заданные аналитическими выражениями. Корни этой аналогии лежат в фундаментальной математике. Однако решающая разница заключается в том, что для примитива эти границы чётко определены и имеется лишь ограниченное число параметров, позволяющих изменять форму примитива.

Вторая составляющая геометрического представления в GEANT/ROOT это иерархия объёмов. Введём понятия логического и физического объёмов, формы и материала. Логический объём, или просто объём это базовый элемент для построения иерархии объёмов. Объём описывает непозиционированный объект и всё, что находится внутри него. Объём характеризуется формой и материалом. Форма — это заданные с помощью CSG границы пространства, по методу, описанному выше. Материал включает в себя описание химического состава, плотности, и т.д. При помещении одного логического объёма в другой, например объёма  $A$  в объём  $B$ , образуется так называемый физический объём, или узел,  $B_1$ , который обозначается взаимоотношение  $A$  и  $B$  как материнский-дочерний и характеризуется некоторой матрицей позиционирования  $B$  внутри  $A$ .

Существует несколько способов задать геометрию для GEANT/ROOT — с помощью текста (geo), GDML, макрос на языке “C” для ROOT,...

### 2.2.1 Geometry Description Markup Language (GDML)

В дополнение к форматам, перечисленным в секции 2.1.5.

Язык разметки GDML разработан специально для обмена моделями представленными с помощью CSG с иерархией объёмов. GDML — это XML-подобный язык. Файл на GDML имеет следующую структуру. Тэг верхнего уровня `<gdml>`, в нём 5 разделов:

1. `<define>`
2. `<materials>`
3. `<solids>`

4. <structure>
5. <setup>

В секции <define> объявлены объекты, которые могут многократно использоваться в другой секции.

1. constant
2. quantity
3. variable
4. position
5. rotation
6. scale
7. matrix

Все объекты должны иметь уникальные имена, определённые в значении атрибута name. При работе с “Builder” используются лишь некоторые из перечисленных типов: variable, position, rotation. В “Builder” введено три объекта, которые всегда создаются в <define> секции: нулевой поворот “identity”, нулевой сдвиг “central” и константа DEGtoRAD для перевода из градусов в радианы.

Секция <materials> предназначена для определения материалов, которые будут использоваться в модели. При описании логического объёма в секции <structure> должна быть ссылка на соответствующий тег <material> в секции <materials>. Стандартное применение GDML подразумевает, что в файле имеется полная информация о модели, в том числе и о материалах. Это означает, что при импорте GDML файла в GEANT4 или ROOT описание материалов будет взято из секции <materials>. На практике это оказывается очень неудобным, поэтому в экспериментальных пакетах, как например в CbmRoot, по умолчанию включена опция считывания из GDML только имена материала, игнорируя собственно описание. Однако в любом случае, для того чтобы GDML файл считался корректным с формальной точки зрения, для каждой ссылки должен существовать объект, на который эта ссылка указывает. В “Builder” мы используем минимальное dummy ? описание, чтобы соблюсти правила XML файла, а фактически используется внешняя база материалов.

В секции <solids> приведено описание форм логических объёмов. Как и в случае с материалами, в секции <structure>, при описании логического объёма должна быть приведена ссылка на соответствующий тег в секции <solids>.

Секция <structure> — обычно самая большая секция, в которой описываются логические объёмы и их иерархия. Тег <volume> имеет как минимум два дочерних тега — ссылка на материал <materialref> с атрибутом ref, имеющим в качестве значения имя материала, определённого в секции <materials>, и ссылка на форму объёма <solidref> с атрибутом ref, имеющим в качестве значения имя формы, определённой в секции <solids>. Помимо этих двух обязательных дочерних тегов могут присутствовать другие теги, описывающие внутренний состав логического объёма. Самый распространённый случай — тег <physvol>, обозначающий дочерний объём и имеющий атрибут ref, указывающий на определённое ранее описание другого объёма.

Последняя секция <setup> служит для объявления одного логического объёма в качестве объёма верхнего уровня. Также здесь задаётся название установки, которое в CbmRoot должно быть FairGeom.

## 2.3 Сравнение представления геометрии в GEANT/ROOT и САПР

Разница между двумя способами описания геометрической информации в САПР и пакетах моделирования прохождения частиц через материал GEANT/ROOT заключается в двух пунктах. Во-

первых, отличается способ задания геометрических форм. В САПР применяется граничное представление (BREP), для описания которого используются понятия типа «поверхность», «грань», «ребро», «кривая», и за которыми стоят соответствующие уравнения, описывающие эти объекты в пространстве. В GEANT/ROOT применяется конструктивная твердотельная геометрия (CSG), которая оперирует понятиями «примитив» и «Булева операция». Очевидно, что и за этими объектами также стоят конкретные уравнения, описывающие кривые и поверхности, однако есть существенное различие описанное ниже. Во-вторых, отличается способ задания взаимоотношения форм в пространстве. В САПР, по аналогии с тем, как человек воспринимает окружающий мир, присутствует некоторое бесконечное окружающее пространство без материала, а все предметы находятся в этом пространстве. Невозможна такая ситуация, чтобы один объект находился внутри другого — в таком случае подразумевается, что во втором есть соответствующая полость, освобождающая место под первый объект. При этом получается, что границы двух тел, стоящих рядом, совпадают, т.е происходит дублирование информации. ? В силу математики это приводит к неприятным эффектам. ? В GEANT/ROOT для описания взаимоотношения форм используется иерархия объёмов. Это объясняется тем, что такой метод более удобен для описания геометрии, где главной задачей является однозначное задание материала в каждой точке пространства. Вводится понятие объёма — сущности, имеющей форму и материал. Из всех объёмов выбирается один, называемый объёмом верхнего уровня, а остальные помещены либо в него, либо в какой-то другой, формируя таким образом дерево объёмов. При этом не происходит дублирования границ и нет упомянутых выше эффектов.

## 2.4 Инструменты передачи геометрии

### 2.4.1 FASTRAD

### 2.4.2 SimpleGeo

### 2.4.3 CADtoROOT interface

## 2.5 Инструментарий “CATIA-GDML geometry builder”

“CATIA-GDML geometry builder” (далее просто “Builder”) представляет собой набор документов-шаблонов и макропрограмм для САПР CATIA v5 вместе с настройками окружения и инструкциями к применению стандартных средств CATIA v5. “Builder” ставит своей задачей упростить процесс создания CSG моделей с иерархией объёмов, напрямую совместимых с GEANT/ROOT.

Центральная идея “Builder” заключается в правилах соответствия сущностей CATIA v5 и сущностей геометрии в GEANT/ROOT. Это соответствие делает возможным конвертацию МС-модели в CATIA v5 в любой внешний файл с целью дальнейшего импорта в ROOT/GEANT. В качестве формата для обмена был выбран XML-подобный формат GDML (geometry description markup language), разработанный в CERN, для которого в GEANT4 и ROOT реализованы методы импорта и экспорта.

Вся геометрия установки создаётся в одном документе типа CATProduct. Объёму соответствует деталь, хранящаяся в файле типа CATPart. Форме соответствует главное тело детали, по умолчанию называемое PartBody. В CATIA не записывается описание материала так, как это принято в GEANT/ROOT, а сохраняется только имя материала в пользовательском параметре Material. Это возможно по той причине, что существует практика хранить описание материалов во внешнем файле или базе данных, считывать его перед выполнением моделирования и приписывать объёмам в соответствии с именами. Для обозначения физического объёма *B* внутри *A* в структуре документа, описывающего объём *A*, создаются тела Body.B.\*., где \* по умолчанию обозначает номер вхождения, но допускается запись любой идентифицирующей строки.

### Может быть частично перенести в описание методов описания геометрии в GEANT/ROOT

Также в “Builder” предусмотрена возможность задания геометрии некоторыми продвинутыми методами, специфичными для GEANT/ROOT. В GEANT/ROOT существует тип объёмов, называемый Assembly, который характеризуется тем, что он не имеет формы и материала. Практически объём типа Assembly является контейнером без границ, который объединяет свои дочерние объёмы, что

особенно удобно как минимум в двух случаях. Во-первых, если необходимо многократно позиционировать группу объёмов, которую невозможно охватить простой формой. Во-вторых, если преобразование координат при позиционировании одного или группы объёмов имеет сложную структуру и удобно представить его как суперпозицию двух преобразований. Как частный случай можно упомянуть ситуацию, когда какой-либо параметр преобразования является параметром модели (см. секцию 2.5.4)

Один из плюсов “Builder” заключается в том, что пользователю предоставляется возможность работать с полноценной инженерной моделью и МС-моделью в одной и той же среде, имеющей широкие возможности для анализа и редактирования геометрии. “Builder” не ставит своей задачей перевод модели из одного геометрического представления в другой, но значительно ускоряет процесс создания одной геометрии, на основе другой. Также важно отметить, что подходы к геометрическому моделированию в САПР подразумевают широкое использование параметров — практически все размеры, значения поворотов и сдвигов, количество вхождений в массивы и прочие числа, определяющие форму и структуру модели, могут подвергаться изменению на любом этапе. Если в процессе построения модели этот принцип параметризированного моделирования нарушается, САПР предупреждает пользователя перед выполнением операции, которая приведёт к разрыву связи с параметром. В CATIA v5 при изменении каких-либо параметров геометрическая модель перестраивается интерактивно — от долей секунды до нескольких секунд в зависимости от сложности модели. Эта стандартная черта САПР очень удобна при работе с МС-моделями и отсутствует, например, в GEANT и ROOT.

“Builder” включает в себя файлы, в которых специальным образом построены примитивы GEANT/ROOT, позволяющие пользователю при построении МС-модели не вникать в подробности реализации, а использовать их практически как и в процессе создания геометрии средствами ROOT или GEANT. “Builder” также включает в себя макропрограммы для CATIA v5, которые также ставят своей задачей сделать процесс построения геометрии в “Builder” максимально похожим на процесс построения геометрии в GEANT или ROOT. Основной макрос — это конвертер «CATIA2GDML», который преобразует дерево построения модели в CATIA в GDML файл. Также разработан обратный конвертер «GDML2CATIA» для импорта GDML файлов.

Целевая аудитория “CATIA-GDML geometry builder” — физики, владеющие CATIA v5 на базовом уровне, и инженеры, продвинутые пользователи САПР, изучившие способ представления геометрии в GEANT/ROOT хотя бы на теоретическом уровне. **Есть опыт, который показывает, что для достижения такого уровня как физикам, так и инженерам, достаточно прохождения двухнедельного курса.**

Предлагается новый алгоритм работы, в котором “Builder” используется как многофункциональный инструмент. Описанный ниже алгоритм сформулирован на успешном опыте разработки СВМ RICH на протяжении 3 (4) лет.

Задача создания и поддержания актуальной МС-модели поручается ответственному человеку, владеющему CATIA, GEANT/ROOT и “CATIA-GDML geometry builder”. В зависимости от того, какая информация и в каких файлах имеется к началу работы, алгоритм немного различается. Если разработка ведётся в нуля и нет никаких данных в ЭВМ, что возможно, например, когда проект находится на таком этапе, когда нужно выполнить грубое моделирование, показывающее принципиальную возможность реализации, то наиболее оптимальный способ — сразу строить МС-модель в CATIA средствами “Builder” (см. секцию 2.6.1). Если, скажем, проект находится на раннем этапе разработки и уже имеется какая-то приблизительная САПР модель, то рекомендуется импортировать её стандартными средствами CATIA, чтобы затем на её основе построить МС-модель в CATIA в автоматизированном режиме с помощью средств “Builder”. Более подробно этот случай описан в секции 2.6.2. Третий распространённый случай это когда уже имеется некоторая МС-модель в конечной системе моделирования. В этом случае можно импортировать модель в CATIA в МС-формате, однако иногда требуются некоторые дополнительные ручные операции после импорта. Они выполняются однократно и лишь делают структуру документа более оптимальной, но не изменяют геометрию. Этот случай описан в секции 2.6.3.

Во всех этих алгоритмах, независимо от типа и количества исходных данных, получаются файлы CATIA в формате “Builder”, которые в дальнейшем будут являться основными (первичными)

файлами для получения рабочей МС-модели в экспериментальном пакете, которым в случае СВМ RICH является CbmRoot. Модель из CATIA экспортируется в GDML файл, который не требует каких-либо последующих изменений в структуре. Для достижения этого условия была проведена огромная работа по мере разработки МС-модели СВМ RICH. Допускается и даже рекомендуется текстовое редактирование GDML файла, но только для изменения значений параметров в define секции у параметризованных моделей. Затем, по желанию коллaborации, GDML файл может быть конвертирован в бинарный ROOT-файл, который содержит геометрию, которую невозможно редактировать. Это защищает модель от случайных изменений, что особенно актуально в случае параметризованных моделей. Соответственно, если требуется изменить значения параметров, пользователь может отредактировать GDML файл и экспортировать в новый ROOT файл. Практика показывает, что в случае, если требуется множество файлов с МС-геометрией, то обязательно нужно писать комментарии — либо в самом GDML файле, либо в текстовом файле рядом с GDML/ROOT файлом. Обычно в коллaborации вводят правила именования файлов.

## 2.5.1 Поддержка МС-модели с помощью “Builder” на протяжении процесса проектирования детектора

Использование “Builder” для создания и поддержки МС-геометрии на этапе проектирования детектора имеет некоторые особенности. Инженерный проект изменяется и необходимо постоянно поддерживать соответствие МС-модели и САПР-модели. В процессе проектирования можно выделить два вида изменений — радикальные перемены в структуре и уточнение существующих узлов. В первом случае нередко бывает удобно с нуля перестроить МС-модель, может быть используя некоторые созданные ранее подсборки. Тогда достаточно выделить повторно используемые файлы, описывающие некоторые объёмы, и вставить их в качестве компонентов в верхний документ типа CATProduct разрабатываемой новой геометрии. Если между документами существовала связь типа дочерний-материнский, то она нарушится, т.к. изменится контекст. Для восстановления достаточно выполнить операцию автоматического переопределения связей с помощью операции define contextual links.

В процессе уточнения геометрии иногда возникает необходимость вводить какие-то особенности, которые приводят к невозможности использовать принципы многократного позиционирования объёмов, такие как деление объёмов и массивы ([? ссылки](#)). Тогда приходится нарушать периодичность структуры, и следовательно краткость описания, и использовать независимые вхождения дочерних объёмов.

В качестве примера можно привести фокусирующую систему СВМ RICH, состоящую из 80 сегментов зеркал шести типов. Для наиболее эффективного описания подобной геометрии следует использовать деление объёма (см. секцию 2.5.6 [?](#) может быть будет ссылка на секцию про реплику, но не макрос [?](#)), имеющего форму примитива типа “сегмент сферы”, вдоль кругового направления. Известно, что если использовать деление объёмов, то получается геометрия, более оптимальная с точки зрения времени моделирования прохождения частиц. Исходя из этих соображений, на раннем этапе зеркала фокусирующей системы СВМ RICH были созданы следующим образом. Каждое из двух зеркал состояло из трёх сегментов сферы, вытянутых вдоль горизонтальной оси, разделённых на 10 долей вдоль кругового направления, и ещё одной горизонтальной полосы, в которой отдельные сегменты зеркал вставлялись независимо. Дольки, полученные делением каждого из трёх сегментов сферы, соответствуют трём типам сегментов зеркал. В последней полосе, наиболее близкой к пучку, не было возможности также использовать деление объёма из-за наличия прорези для пучковой трубы. Это привело к тому, что помимо четвёртого типа сегментов зеркал, было введено два дополнительных типа сегментов зеркал, имеющих симметричную форму (см. рис. [??](#)).

При таком описании между сегментами зеркал отсутствуют зазоры. Они не были реализованы, т.к. на том этапе эта подробность не имела значения, однако присутствовала возможность легко их добавить введя один дополнительный уровень вложенности.

### ? Картинка.

К какой-то момент по мере проработки проекта детектора были зафиксированы параметры зеркал — радиус, количество и форма сегментов, угол наклона, положение центра, и т.д. Также возникла необходимость выполнять моделирование отклонения индивидуальных сегментов от идеального

положения (см. секцию ??). Для такого моделирования пользователь должен иметь возможность для каждого сегмента задавать углы отклонения вокруг двух осей в локальной системе координат, индивидуальной для каждого отдельного сегмента. Это требование противоречит идеи деления объёмов, где все дольки, полученные в результате деления, имеют одинаковую форму, расположены строго периодически вдоль заданного направления с некоторым шагом и полностью заполняют пространство разделяемого объёма. В случае деления вдоль кругового направления дольки отличаются углом поворота вокруг оси Z и невозможно задать какое-либо дополнительное вращение каждой отдельной дольке. Таким образом, пришлось отказаться от использования деления объёмов и использовать независимое многократное позиционирование сегментов внутри объёма-контейнера.

### 2.5.2 Примитивы в “Builder”

Любой примитив можно построить стандартными средствами САПР, используя эскизы и формообразования, но в таком случае конвертер не сможет автоматически определить, является ли построенная форма примитивом и, если да, определить параметры примитива. По этой причине был разработан принцип хранения формы примитива в МС-модели с помощью средства CATIA v5, называемого User-Defined Feature (UDF), и средства для автоматизации создания примитивов — макросы «AddShape» и «Poly». Каждый примитив реализован в своём файле типа CATPart, в котором создаётся описание UDF, превращая этот файл в шаблон. Некоторые объекты модели, в случае примитивов — некоторые стандартные плоскости, и параметры модели объявляются «внешними». Далее в другом документе возможно создать вхождение формы, определённой в файле-шаблоне, вызвав соответствующее формообразование. При этом в текущем документе потребуется лишь выбрать необходимые элементы, с которыми будут совпадать «внешние» объекты шаблона, и задать значения параметрам создаваемого вхождения. Примитивы в “Builder” построены так, чтобы этими совпадающими элементами были стандартные плоскости. За счёт этого при создании вхождения достаточно нажать кнопку `use identical names` и CATIA автоматически совместит правильные элементы. Более того, использование макроса «AddNewPart» автоматизирует этот процесс.

Из-за того, что полипримитивы polycone и polyhedra имеют переменное число секций, оказалось невозможным реализовать их так же как и остальные примитивы с помощью UDF. Чтобы представить полипримитив в дереве построения модели в CATIA используется последовательность чередующихся UDF, описывающих отдельные секции, и формообразований translate, необходимых для обеспечения сдвига секций относительно друг друга. В случае polycone секция моделируется стандартным примитивом cons (cone section), а для polyhedra аналогичной стандартной формы не существует, поэтому она была введена искусственно. Примитив hedra существует только в “Builder”, он нужен для создания polyhedra и не может быть использован где-либо ещё.

### 2.5.3 Булевые операции

Форма объёма может быть задана как примитив либо Булева операция над примитивами или результатами Булевых операций, причём работает такое правило, что первый operand каждого операции не должен подвергаться каким-либо преобразованиям координат. При создании Булевых операции матрица позиционирования второго операнда относительно первого задаётся трёмя поворотами вокруг стандартных фиксированных осей и одним сдвигом — также, как и при позиционировании дочернего объёма в материнском. Разница заключается в том, что порядок поворотов обратный — сначала вокруг X, затем вокруг Y и вокруг Z. Сдвиг выполняется после поворотов.

Определено три Булевые операции (приведены оригинальные названия в GEANT/ROOT и соответствующие названия в CATIA v5):

- Объединение (Union, Add);
- Вычитание (Subtraction, Remove);
- Пересечение (Intersection, Intersect).




Рис. 2.3: Булевы операции.

Операндом и результатом Булевой операции в МС-модели в CATIA v5 по правилам “Builder” является тело — объект типа Body. Для того, чтобы создать Булеву операцию необходимо к телу, обозначающему результат, присоединить первый operand с помощью формообразования Assemble, а второй с помощью одного из формообразований Add, Remove, Intersect в зависимости от типа операции. Если operand это просто примитив, то в теле будет одно формообразование типа UDF. Второй operand может также иметь преобразования координат.

? картинка и описание примера с несколькими уровнями вложенности

? В принципе хочется добавить что-то ещё, но что конкретно?

#### 2.5.4 Параметризация

Одна из наиболее важных возможностей “CATIA-GDML geometry builder” — это возможность создания параметризованных геометрических МС-моделей. У параметризованной модели имеются входные параметры и формулы, задающие зависимость между этими входными параметрами и внутренними переменными, такими как параметры примитивов, значения поворотов и смещений. Данная концепция хорошо ложится на методы работы с геометрией в САПР, особенно CATIA v5. Также параметризация поддерживается форматом GDML и импортёрами GEANT4(?) и ROOT.

В модели CATIA v5 можно вводить пользовательские параметры как в документах типа CATProduct, так и в документах типа CATPart. Причём сборка в CATProduct файле может иметь свои пользовательские параметры и формулы, а дочерние компоненты в CATPart файлах — свои. Обязательное требование “Builder” таково, что все параметры и формулы должны находиться в верхнем продукте. CATIA v5 позволяет задавать зависимости между любыми параметрами, в том числе внутренними, не являющимися пользовательскими, однако для успешного экспорта в GDML файл формула должна в левой части иметь параметр примитива или угол поворота или значение сдвига, а в правой части — формулу только над пользовательскими параметрами. Пользовательский параметр CATIA v5, экспортруемый в переменную в GDML должен обязательно иметь безразмерный тип Real. В связи с этим имеются правила оформления формул и приведения единиц измерения. Также имеется стандартная переменная DEGtoRAD для перевода значения углов из градусов в радианы.

На выходе получается GDML файл, у которого в define секции есть тэги variable, обозначающие входные параметры модели со значениями. При импорте параметризованной геометрии из GDML в ROOT все значения внутренних переменных рассчитываются в соответствии с формулами по значениям входных параметров и параметризация теряется. Следовательно значения входных параметров должны задаваться пользователем непосредственно в GDML файле перед импортом в конечную систему.

#### 2.5.5 Тесселированная геометрия

? см. секцию 2.1.4

В GEANT/ROOT реализована поддержка триангулированной геометрии, однако специфика этих систем накладывает строгое ограничение — с помощью треугольников должна быть описана только замкнутая оболочка, ограничивающая область пространства с заданным материалом,

т.е. по сути объём. Для реализации поддержки триангулированной геометрии в “CATIA-GDML geometry builder” были разработаны правила её хранения в модели и необходимый код в конвертерах «CATIA2GDML» и «GDML2CATIA».

#### ? описание реализации в билдере

### 2.5.6 Макропрограммы для CATIA v5

Макропрограммы для CATIA v5 написаны на VBA с применением CATIA API. Все макропрограммы, кроме «AddShape» и «Poly», доступны пользователю в режиме работы над сборкой. В CATIA v5 различают открытый документ (верхний в дереве в текущем окне), активный документ (синий), выделенный объект (оранжевый) и рабочий объект (подчёркнутый). Пользователь может выполнить все операции, необходимые для получения МС-модели, самостоятельно без применения макропрограмм, но в этом случае велика вероятность упустить какой-либо шаг, что приведёт к ошибке, которую сложно диагностировать.

В МС-модели в CATIA есть строгие правила именования. Применение макросов избавляет пользователя от необходимости контролировать имена объектов в документах. Все имена, сгенерированные при использовании “Builder” не конфликтуют между собой и позволяют получить корректный GDML файл на выходе. Практически везде пользователь имеет право изменять суффиксы, не изменяя основного названия, несущего информацию о типе объекта — формообразования, тела, и т.д. Однако в редких случаях суффикс имеет решающее значение, как например в именах поворотах (напр, “Rotate.X”) суффикс несёт информацию об оси поворота.

Для комфортной работы с “Builder” в поставке также имеются файлы для настройки окружения CATIA. Использования окружения в принципе не обязательно, но часть функционала зависит от путей к файлам, которые прописаны в переменных окружения, поэтому настоятельно рекомендуется перед использованием “Builder” выполнить настройку, следуя инструкции, поставляемой в пакете.

#### «AddNewPart»

Данная макропрограмма автоматизирует создание нового документа типа CATPart на основе шаблона, содержащего необходимые элементы — публикация главного тела детали, называемая PartBody, пользовательский параметр под названием Material со значением по умолчанию vacuum. Для удобства работы в файле шаблона и во всех генерируемых новых документах типа CATPart погашены стандартные плоскости. Созданный документ автоматически сохраняется на диск в папку, в которой выполняется построение модели, и которая автоматически определяется из открытого документа типа CATProduct в момент вызова макроса. Путь можно изменить в окне графического интерфейса. Также созданная деталь добавляется в качестве компонента в открытую сборку. Новый документ открывается в дочернем окне CATIA и пользователь может как начать работу над объёмом, так и оставить его пустым и отложить редактирование. Достаточно закрыть это окно и система перейдёт обратно к редактированию сборки.

#### «AddShape»

«AddShape» используется для создания примитивов, в случае необходимости вместе с поворотами и сдвигом. Макропрограмма играет роль интерфейса между пользователем и файлами примитивов. При запуске макроса выводится окно со списком доступных примитивов, по нажатии на кнопку “создать” в рабочее тело детали вставляется выбранный примитив со значениями параметров по умолчанию. Если на форме графического интерфейса выбраны флаги создания поворотов и сдвига, то создаются соответствующие формообразования. Если форма объёма состоит из одного примитива, то повороты и смещение запрещены. Они имеют смысл только при создании второго операнда Булевой операции. Список примитивов формируется из списка файлов, имеющихся в папке примитивов, определённой с помощью относительного пути в BuilderPath.

## «Poly»

В силу ограничений CATIA нет возможности представить полипримитивы (polycone и polyhedra) с помощью тех же средств, что и остальные примитивы, поэтому для них была разработана специальная структура дерева и правила именования. Для автоматизации построения полипримитивов в соответствии с этой структурой предоставляется макрос «Poly». Секции поликонуса представлены стандартными конусами. В случае polyhedra для представления секции используется hedra — специальный примитив, не поддерживаемый GEANT ROOT.

## «Inserter»

Макрос «Inserter» — это инструмент для помещения одного выбранного объёма в другой. Также можно сказать, что «Inserter» создаёт физический объём, задающий связь материнский-дочерний между двумя существующими логическими объёмами. «Inserter» — возможно, самый используемый макрос, в результате работы которого в документе типа CATPart, представляющем материнский объём, создаётся тело с именем “Body.B.\*”, где  $B$  — имя дочернего объёма. Внутри этого тела имеется ссылка на публикацию PartBody документа типа CATPart, представляющего объём  $B$ , и элементы преобразования типа Rotate и Translate — три поворота и сдвиг, задающие матрицу позиционирования  $B$  внутри  $A$ . Повороты выполняются вокруг фиксированных стандартных осей, а порядок строго определён — сначала вокруг оси Z, затем вокруг оси Y и в конце вокруг оси X. Следует отметить, что такие повороты не являются преобразованиями Эйлера, где система координат вращается вместе с телом и оси меняют своё направление.

## «ArrayMaker»

Макрос «ArrayMaker» схож с «Inserter» по идеи и реализации. После выполнения вставки дочернего объёма в материнский, к созданному телу добавляется формообразование pattern вдоль указанной оси и с указанными шагом и количеством вхождений.

## «Replica»

Одна из продвинутых возможностей геометрической подсистемы GEANT ROOT — это деление объёмов. В GEANT4 эта возможность называется replica, а в ROOT — division. Суть заключается в том, что допускается деление некоторого объёма путём разрезания через равные промежутки вдоль одной из четырёх осей — X, Y, Z и  $\phi$ , где  $\phi$  — круговое направление. В результате деления получается набор одинаковых под-объёмов — долек, которые можно рассматривать как независимые вхождения одного объёма и позиционировать внутри другие объёмы. Отличие долек от обычного объёма заключается в том, что для долек оптимизирована реализация проведения частиц. (? сформулировать лучше) Деление возможно только для ограниченного числа форм, таких, что все доли имеют одинаковую форму. Box — в любом из трёх линейных направлений X, Y или Z. Tubs — вдоль оси цилиндра, то есть вдоль линейной оси Z, или вдоль круговой оси  $\phi$ . Дальше продолжать?

За счёт того ограничения, что формы долек должны быть одинаковы, для описания разделённых объёмов в CATIA решено использовать тот же принцип, что и для описания массивов с тем отличием, что имя формообразования pattern должно соответствовать шаблону “Replica.Axis”, где Axis — ось реплицирования. За счёт этого ограничения, что долики должны заполнять всё пространство материнского объёма возможен автоматический расчёт геометрических размеров долики по двум входным параметрам — направлению деления и количеству.

## «PointToPointAligner»

«PointToPointAligner» автоматизирует процесс позиционирования дочернего объёма внутри материнского. При вложении одного объёма в другой необходимо задать положение дочернего объёма в материнском. В “Builder” для этого используется три формообразования типа Rotate — последовательные повороты вокруг трёх фиксированных стандартных осей Z, Y и X — и одно типа Translate

— параллельный сдвиг. Пользователь должен каким-то образом рассчитать значения углов и координаты сдвига. Типовая процедура определения этих значений заключается в том, что пользователь использует стандартные средства CATIA для измерения углов и расстояний и затем вручную записывает эти значения в соответствующие параметры. В случае сложного поворота практически невозможно получить углы поворота прямым измерением, требуется активное интеллектуальное участие пользователя. Определение смещения, которое выполняется после всех поворотов, прямо-линейно, но требует выполнения достаточно большого количества механических операций, которые автоматизированы в «PointToPointAligner».

Этот макрос предоставляет пользователю возможность выбрать две точки, которые совместятся при движении первой ко второй. Первая точка должна быть вершиной, принадлежащей телу, обозначающему дочерний объём — только в этом случае в макропрограмме представляется возможным определить, какому телу принадлежит выбранная вершина, чтобы выбрать формообразования, описывающие матрицу позиционирования, которую необходимо изменить. Вторая точка может быть полученной в результате любой операции — это может быть как вершина тела, так и каркасный элемент. Для неё определяются только координаты, чтобы рассчитать сдвиг как разность координат двух точек.

### «Mover»

Нередко возникает такая ситуация, что требуется подвинуть группу дочерних объёмов внутри одного материнского на одинаковое расстояние. Если использовать существующие средства CATIA, то нет никакого способа выполнить этот сдвиг для нескольких объёмов сразу. В ручном режиме пользователю требуется осуществлять сдвиг для каждого объёма отдельно путём изменения значений параметров формообразования Transltate, отвечающего за позиционирование дочернего объёма в материнском. Чтобы автоматизировать этот процесс был разработан «Mover». При использовании «Mover» пользователь выбирает какие дочерние объёмы он хочет подвинуть и на какое расстояние в графическом интерфейсе.

### «Measure»

Макропрограмма «Measure» автоматизирует процесс измерения и записи результата измерения в какой-либо параметр модели. Необходимость выполнения подобной операции особенно часто возникает при работе одновременно с исходной САПР моделью и разрабатываемой МС-моделью. Если требуется измерить какое-либо расстояние между объектами или размер какого-либо геометрического элемента, то пользователь может воспользоваться стандартными средствами CATIA “Measure between” и “Measure item” соответственно. В результате появляется окно с результатами измерения, обычно включая компоненты по координатам. Чтобы перенести эти результаты измерения куда-либо необходимо выделить и скопировать значение из поля, закрыть окно измерения, найти параметр в МС-модели, открыть его для редактирования и вставить в качестве значения содержимое буфера обмена. При использовании «Measure» список параметров модели отображается в окне графического интерфейса. Пользователь сначала выбирает тип измерения, затем выбирает измеряемые объекты в области геометрии. Результаты измерения выводятся в окне графического интерфейса и для того, чтобы записать выбранный результат в какой-либо параметр МС-модели, достаточно выбрать его в списке параметров.

### «MaterialsManager»

Приложение «MaterialsManager» предоставляет пользователю возможность изменять материалы отдельных объёмов, находясь на уровне верхнего продукта. Это избавляет от необходимости часто переключаться между документами либо режимами работы в случае контекстного редактирования. Также заметным преимуществом использования «MaterialsManager» является наглядность — информация о материалах всех объемов представляется в компактном списке, присутствует возможность быстро изменять значения в нескольких элементах списка. Помимо этого, наличие «MaterialsManager» позволяет отложить работу с материалами на последний этап. Использование

шаблона файла детали предотвращает от того, что пользователь вообще не укажет материал объема — по умолчанию указан вакуум (vacuum). В графическом интерфейсе «MaterialsManager» представлена таблица из трёх столбцов — имя документа (объём), текущий материал, новый материал. Все изменения применяются только к этому списку до тех пор, пока пользователь не нажмёт кнопку “Modify materials in documents” и изменения не внедрятся в соответствующие документы типа CATPart.

### «Checker»

Чтобы ускорить процесс моделирования необходимо отлавливать ошибки на как можно более раннем этапе. Макрос «Checker» позволяет выполнять проверку правильности построенной пользователем МС-модели в CATIA до экспорта в GDML, таким образом сокращая время отладки, которое ушло бы на экспорт геометрии в GDML, импорт в GEANT/ROOT и запуск проверки в конечной системе. Необходимость проверки возникает в силу того, что в разработанной структуре документов CATIA для МС-модели введено множество правил и ограничений, нетипичных для ? conventional использования системы. «Checker» выполняет 2 типа проверок. Первый — корректность с точки зрения конвертера, т.е. соблюдение структуры документов, правильность именования, второй — корректность с точки зрения правил построения геометрии в GEANT/ROOT.

Использование разработанных интерактивных приложений ограждает пользователя от ошибок именования в итоговой МС-модели. Есть только одно место, где необходимо вручную указывать имя — формообразование-вращение при позиционировании операнда на уровне формы (? уточнить). В любом случае, пользователь вправе редактировать модель не применяя макросы — это ускоряет процесс в некоторых случаях, но повышает вероятность нарушения правил именования. Принципиальные ошибки в структуре документов МС-модели с большой долей вероятности приведут к некорректному завершению «Checker», потому что практически невозможно автоматически их проверять.

Корректность геометрии определяется по двум критериям:

1. любые два объёма, находящиеся на одном уровне, не должны пересекаться;
2. любой дочерний объём не должен выходить за пределы материнского объёма.




Рис. 2.4: Логические операции для определения правильности позиционирования объёмов.

Чтобы организовать проверку указанных условий, разработан специальный алгоритм и реализован в виде отдельной макропрограммы «Checker» САПР CATIA. В цикле перебираются все пары объёмов, лежащих на одном уровне, и проверяется, не пусто ли множество пересечения текущей пары. В том случае, если не пусто, то возникает событие, оповещающее, что текущая пара объёмов расположена недопустимым образом.

Более детально описанный процесс выглядит следующим образом. В силу того, что физические объёмы описываются телами детали, перебор объёмов, лежащих на одном уровне, сводится к перебору всех тел детали, кроме PartBody. Чтобы исследовать множество пересечения пары тел, создаётся новое пустое тело и копии исходных. Затем применяется Булева операция Intersect над копиями, и результат заносится в ранее созданное пустое тело. На этапе выполнения формообразования булевой операции выдаётся возможность отследить корректность результата. С точки зрения CATIA пустое пересечение является ошибочным результатом и возникает внутренняя ошибка. Именно программный отлов и обработка этой ошибки говорит о корректности расположения объёмов. После выполнения булевой операции результирующее тело удаляется, не оставляя таким образом никаких следов промежуточных преобразований.

Для того чтобы отследить, не выходит ли объём за пределы материнского объёма, применяется схожий подход. Отличие заключается в последовательности булевых операций — вместо пересечения  $A * B$  двух объёмов  $A$  и  $B$  проверяется объём, полученный последовательностью двух операций  $(A + B) - A$ , где  $A$  — материнский объём, а  $B$  — дочерний. Присутствие результата операции  $(A + B) - A$  говорит о том, что какая-либо часть дочернего объёма расположена за пределами материнского.

## «CATIA2GDML»

Конвертер «CATIA2GDML» проецирует дерево потроения МС-модели из CATIA v5 в GDML файл. За счёт того, что правила построения МС-модели в CATIA формулировались с ориентиром на структуру, принятую в GEANT/ROOT, базовый функционал прямого конвертера заключается в том, что он создаёт в выходном GDML файле сущности, соответствующие найденным объектам в дереве построения в CATIA. Важной особенностью является то, что конвертер не обращается к самой геометрии, вся необходимая информацию содержитя в дереве построение модели.

Помимо прямолинейного отображения дерева модели в GDML, в «CATIA2GDML» осуществляется преобразование некоторых особенностей, введённых в CATIA для упрощения процесса моделирования. Так, например, для отображения массива (см. ?? ? ), которого нет в возможностях GDML, макрос рассчитывает повороты и положения каждого вхождения и создаёт независимые дочерние объёмы в GDML. В случае линейный массивов задача проста. Описание ? В случае круговых массивов расчёт выполняется с применением матричных преобразований, обсуждаемых в 2.5.8.

В дереве CATIA нет обособленного списка используемых в модели материалов, поэтому для создания такого в GDML выполняется нехитрый алгоритм, который при проходе в цикле по объёмам добавляет в выходной список имя материала, если такого ещё нет.

В “Builder” реализована возможность переноса цвета объёма с помощью вспомогательного тега auxilliary в GDML файле, который позволяет добавлять произвольное поле данных к описанию логического объёма. Цвет тела в CATIA никак не отображается в дереве, поэтому для формирования тега при экспорте модели опрашиваются параметры вызуализации главного тела PartBody детали, содержащие в том числе и цвет.

## «GDML2CATIA»

«GDML2CATIA» выполняет процедуру, обратную «CATIA2GDML» — проецирует GDML файл на дерево модели CATIA v5. В “Builder” есть возможность задавать линейные и круговые массивы — многократные вхождения дочернего объёма в материнский, позиционированные с некоторым шагом вдоль линейной или круговой оси соответственно. В МС-модели в CATIA для массивов применяется соответствующее стандартное формообразование pattern. Такая возможность отсутствует в GDML, поэтому при экспорте из CATIA в GDML выполняется расчёт поворотов и сдвигов для каждого элемента массива и они представляются как отдельные, независимые дочерние объёмы. Таким образом

при конвертации в обратном направлении, из GDML в CATIA, невозможно восстановить массив. Следовательно, одна из немногих (единственная ?) операций, которые необходимо совершать после импорта геометрии из GDML в CATIA — ручной перевод множества дочерних объёмов в массив. Обычно это очень простая процедура, и заключается она в том, что удаляются все вхождения, кроме первого, и в список формообразований первого тела добавляется pattern, которому задаются необходимые параметры и имя.

Аналогично прямому конвертеру, для передачи цвета автоматически выполняется дополнительная операция присвоения параметров визуализации тела если в GDML встречается тэг auxilliary.

### «Duplicator»

Создание МС-модели более-менее сложной экспериментальной установки обычно требует создания нескольких вхождений параметризованных подборок с разными значениями параметров. Можно привести следующий пример. Рассмотрим детектор, состоящий из однотипных модулей, содержащих массив чувствительных объёмов (сенсоров), и какие-то другие элементы, например, платы передней электроники. Предположим, что существует несколько типоразмеров модулей, отличающихся количеством и размером сенсоров. Таким детектором может быть, например, калориметр, построенный из нескольких типов модулей, отличающихся гранулярностью — размер чувствительного объёма увеличивается по мере удаления от пучка. Очевидно, что если типы модулей отличаются лишь значениями каких-либо переменных, то представляется возможным построить одну параметризованную модель модуля, чтобы дальше использовать её многократно для построения всего детектора. К сожалению в GEANT/ROOT нет возможности так сделать — нужно для каждого типа иметь отдельное определение геометрии. Так же это невозможно и в GDML и в CATIA.

В модели для каждой комбинации параметров, то есть для каждого модуля в нашем примере, должна существовать отдельная параметризованная подсборка. При этом имена всех объёмов должны отличаться, а наборы параметров для каждого модуля должны быть независимы. В CATIA нет возможности быстро создать копию подсборки вместе со всеми параметрами и зависимостями.

Для того, чтобы автоматизировать процесс создания такой копии используется «Duplicator». Работа с «Duplicator» выполняется в 2 этапа.

?

### Визуализация нескольких уровней вложенности объёмов

В соответствии со структурой документов, определённых в “CATIA-GDML geometry builder”, в один момент можно визуализировать только один уровень вложенности.

Для того, чтобы визуализировать несколько уровней вложенности в CATIA предлагается следующий подход. Во всех документах типа CATPart, то есть для всех объёмов, все тела, обозначающие дочерние объёмы, вычитаются из главного тела PartBody. За счёт того, что в документе, описывающем материнский объём, у тел, обозначающих дочерние объёмы, есть ссылка на PartBody деталей, ?

### 2.5.7 Применение CATIA DMU Optimizer для построения МС-геометрии

САПР CATIA v5 в своём составе имеет модуль DMU Optimizer, который позволяет решать задачу оптимизации. Пользователь должен сформировать критерий и определить входные параметры, возможно с допустимыми диапазонами изменения. Также необходимо выбрать один из трёх вариантов постановки задачи оптимизации — приведение критерия к минимуму, максимуму, либо целевому значению. В качестве критерия можно выбрать существующий параметр системы CATIA v5 либо задать аналитическое выражение над параметрами. Отдельно стоит упомянуть возможность выбора результата измерения в качестве критерия оптимизации. Например, имеется возможность средствами CATIA задать измерение расстояния или угла между какими-либо геометрическими элементами, измерение длины элемента, или даже площади или объёма элемента.

Допустим, имеется геометрическая модель объекта, которую необходимо перевести в МС-совместимый формат с упрощением геометрии, но сохранением габаритов, например подробная инженерная мо-

дель некоторого узла, упрощаемого до одного объёма. В этом случае наиболее эффективный вариант это сначала создать структуру формы с приблизительными размерами “на глаз”, а затем с помощью оптимизации подобрать размеры примитивов. Критерий может быть составлен, например, как сумма квадратов расстояний между соответствующими точками САПР-модели и МС-модели, а входные параметры — все или некоторые размеры примитивов, параметры позиционирования операндов. Как второй, более сложный вариант, можно создать измерение объёма деталей узла, измерение объемов МС-геометрии и поставить задачу минимизации их разницы. При этом, однако, нужно предварительно очень тщательно продумать структуру МС-геометрии и ограничить как можно больше параметров.

В качестве свободных параметров, помимо параметров формы, можно использовать параметры поворотов и сдвига при позиционировании дочернего объёма внутри материнского или позиционировании Булевых операндов. Возможна ситуация, когда оптимизируется только положение, но не размеры. Оптимизация имеет смысл, когда прямое измерение невозможно. Например, если положение объёма получено сложным поворотом, то практически невозможно понять, как представить этот поворот с помощью комбинации трёх последовательных поворотов вокруг фиксированных осей в требуемом порядке (Z, Y, X для объёмов и X, Y, Z для операндов). Один из вариантов решения данной ситуации — минимизация суммы квадратов углов между соответствующими линиями САПР-модели и МС-модели. Если же поворот дочернего объёма уже задан верно, то нет смысла запускать оптимизацию для нахождения параметров сдвига. Их можно получить прямым измерением расстояния между двумя соответствующими точками. CATIA показывает кратчайшее расстояние и, если включена соответствующая настройка, компоненты вектора, которые и являются параметрами сдвига. Макропрограмма «PointToPointAligner» (см. секцию 2.5.6) автоматизирует данную процедуру.

Алгоритмы оптимизации итерационные, что означает, что система пытается найти значения входных параметров, дающих наиболее оптимальное значение критерия, путём перебора различных комбинаций в соответствии с некоторым алгоритмом. В DMU Optimizer реализовано несколько алгоритмов оптимизации. Разные алгоритмы наиболее эффективны в разных ситуациях, поэтому стоит попробовать другой алгоритм, если оптимизация не сходится. Если в качестве критерия оптимизации задан результат измерения или аналитическое выражение с использованием результата измерения, то на каждой итерации, после изменения входных параметров, система автоматически обновляет геометрическую модель для того, чтобы рассчитать значения измерений. В связи с этим оптимизация может занять значительное время (10-20 мин.) для сложных моделей.

Имеется возможность задания диапазонов изменения входных параметров оптимизации. Эта возможность бывает удобна, если есть какая-либо предварительная информация или возможно оценить значение “на глаз”. Теоретически, наличие диапазонов входных параметров сильно упрощает работу алгоритму оптимизации. Ещё лучше, если все параметры имеют заданные диапазоны. Тут нужно как-то гладко сказать. Так-то теоретически, если заданы все диапазоны, и критериальная функция непрерывная, то гарантировано нахождение оптимума некоторыми алгоритмами. Но не факт, что теми, которые есть в CATIA. Очевидно, что повороты должны быть ограничены диапазоном шириной  $360^\circ$ , например от  $-180^\circ$  до  $180^\circ$ . Если не задать диапазон, то алгоритм может пробовать различные значения, кратные  $360^\circ$  и приводящие к однаковому результату, что может сделать процесс оптимизации бесконечным.

Для управления процессом оптимизации в CATIA v5 предусмотрено несколько управляющих параметров. Пользователь может задать максимальное количество итераций, максимальное количество итераций без улучшения, максимальное время оптимизации, и др. (Из общих сведений об оптимизации) Широко известно, что критериальная функция часто имеет множество локальных оптимумов и один или несколько глобальных оптимумов. Это необходимо учитывать при подгоне МС-геометрии к САПР-модели с помощью DMU Optimizer. Некоторые алгоритмы оптимизации основаны на генерировании случайных чисел, поэтому имеет смысл многократно запускать оптимизацию, если результат первого прогона не является удовлетворительным. Также имеет смысл повторно запускать оптимизацию с другими начальными значениями для получения альтернативных решений. В некоторых алгоритмах уже реализован мультистарт, поэтому необходимо увеличивать максимальное допустимое время расчёта и максимально допустимое количество итераций, чтобы

система могла перебрать больше вариантов.

В целом, можно сказать, что оптимизация — это полезный инструмент, с помощью которого можно решить некоторые проблемы, не решаемые другими способами. Однако невозможно свести нахождение всех параметров МС-модели к одной задаче оптимизации, т.к. с каждым новым входным параметром вырастает сложность проблемы и время, необходимое для решения. Более того, правильно составить критерий сложнее, чем явно задать размер примитива или параметр позиционирования, например с помощью измерения. **Всё-таки подавляющее большинство форм — боксы и цилиндры, расположенные вдоль стандартных осей.**

## Адаптация CbmRoot для работы с GDML

**Я просто перенёс текст из диплома с небольшими изменениями. Боюсь, к настоящему моменту, ситуация заметно изменилась...**

Целевым пакетом для большинства МС-моделей, разработанных с помощью “CATIA-GDML geometry builder”, в частности СВМ RICH, является пакет CbmRoot, в котором выполняется моделирование, реконструкция, приём и анализ данных эксперимента СВМ. CbmRoot является фреймворком, написанным на основе FairRoot, который в свою очередь написан на основе ROOT.

Любой элемент экспериментальной установки в системе FairROOT описывается классом, наследованным от базового класса *FairModule*. Для импорта геометрической информации из внешнего файла предусмотрен метод *ConstructGeometry* класса *FairModule*. Данный метод не выполняет непосредственно чтение информации, а лишь определяет тип файла и выбирает какой метод необходимо вызвать.

Поддерживаются различные форматы входных файлов, поэтому существуют отдельные методы, отвечающие за соответствующие форматы:

- *ConstructROOTTGeometry*;
- *ConstructASCIIGeometry*;
- *ConstructGEOGeometry*.

Данные методы могут быть имплементированы на различных уровнях — как в базовом классе *FairModule*, так и конечном, описывающем конкретный элемент, или в любом промежуточном классе, если таковые имеются.

В данной секции в качестве конкретного элемента экспериментальной установки будем рассматривать детектор RICH эксперимента СВМ. Соответствующий класс имеет название *CbmRich*. Всё описание с незначительными дополнениями распространяется на любой активный либо пассивный элемент установки (далее детектор).

На рис. 2.5 представлена диаграмма, отражающая иерархию классов и методов, касающихся импорта геометрии до внесения изменений.




Рис. 2.5: Диаграмма классов CbmROOT до модификации.

Если метод объявлен в материнском классе, то он может быть определён (т.е. собственно его код написан) как в дочернем классе, так и в материнском.

Метод *ConstructGeometry* объявлен в *FairModule*, но определён всегда в классе детектора. Именно этот класс определяет, какой метод вызывать в зависимости от формата входного файла. Метод *ConstructASCIIGeometry* объявлен в *FairModule*, но не реализован в дочернем классе *CbmRich*. Это означает, что для детектора RICH не предусмотрен импорт из текстового файла, но существует какой-то другой элемент установки, который имеет описание импорта из формата ASCII.

Первоначально был введён метод *ConstructGDMLGeometry* на уровне класса *FairModule*. Таким образом для того чтобы обеспечить вызов этого метода из класса детектора, достаточно было лишь добавить условие в методе *ConstructGeometry* в классе детектора. Автоматически вызывался бы метод из FairROOT. Такой подход был реализован и успешно проверен на локальной установке CbmRoot. Однако когда введённые изменения были внесены в промежуточный (trunk) вариант пакета в GSI было обнаружено, что возникают сложности, вызывающие некорректную работу других модулей пакета.

Для работы импорта из GDML файла необходима определённая динамическая библиотека. Эта библиотека не скомпилирована по умолчанию. Если изменить исходный код FairROOT необходимо скомпилировать упомянутую библиотеку и поместить её в соответствующую папку FairROOT. По той причине, что имеется множество наследованных от FairROOT пакетов и ни один из них не скомпилирован с поддержкой GDML, изменения в исходном коде потребуют перекомпиляции всех дочерних программ, что представляет собой трудоёмкую процедуру, требующую прав администратора и значит недопустимую на данном этапе.

Было принято решение временно перенести исходный код импорта из GDML в новый промежуточный класс *CbmModule*. Затем в определённый момент, спустя годы, описываемый функционал был включён в FairRoot, что позволило использовать GDML как формат импортируемой геометрии всем унаследованным от FairRoot пакетам — R3BRoot, PandaRoot, и т.д.




Рис. 2.6: Диаграмма классов CbmROOT после модификации.

Введён промежуточный класс *CbmModule*, имеющий 2 метода — *ConstructGDMLGeometry* и вспомогательный *ExpandNodeForGDML*.

Добавлена ветвь условия, обеспечивающая вызов *ConstructGDMLGeometry* в случае получения входного файла в формате GDML.

```

void CbmRich::ConstructGeometry()
{
    TString fileName=GetGeometryFileName();
    if (fileName.EndsWith(".geo")) {
        ConstructGEOGeometry();
    } else if (fileName.EndsWith(".root")) {
        ConstructROOTGeometry();
    } else if (fileName.EndsWith(".gdml")) {
        ConstructGDMLGeometry(fposrot);
    } else {
  
```

```

    std :: cout << "Geometry format not supported." << std :: endl;
}
}

```

Также для геометрии, импортированной из GDML, добавлена опциональная возможность позиционировать детектор непосредственно в макросе путём указания координат смещения и углов поворота. Данные параметры необязательны — в случае их отсутствия детектор позиционируется по умолчанию. Для каждого элемента установки необходимо указать такие значения по умолчанию в заголовке класса. Данная процедура была выполнена для детектора RICH. Такая возможность позволяет продвинутому пользователю оперативно менять установку, а наличие значений по умолчанию ограждает неопытных пользователей от ошибок.

Все изменения были приняты и внесены в дистрибутив CbmROOT, также как и новая геометрия CBM RICH в форматах GDML и ROOT. Решено хранить как исходный GDML файл, так и ROOT файл, полученный в результате процедуры импорта GDML и экспорта в ROOT.

Таким образом, выполнена разработка модулей FairROOT для гибкой работы с форматом GDML, разработанные модули применены для обновления геометрии детектора RICH эксперимента CBM.

## 2.5.8 Избранные подробности реализации “CATIA-GDML geometry builder”

Каждый макрос “Builder” — это VBA проект, который хранится в отдельном catvba файле. Проект состоит из трёх разделов — элементы графического интерфейса (формы), модули и модули классов. Большинство макросов “Builder” написано в соответствии с идеологией структурного программирования, без применения классов, и разделение на модули выполнено из соображений читаемости кода. Обычно в отдельный модуль выносился функционал, объединённый некоторой задачей. Так, например, во многих макросах имеется модуль “CommonDigitalString” для продвинутой работы со строками, модуль “Support”, в который объединены типовые процедуры типа создания осей, геометрических ограничений, формообразований позиционирования и др. В некоторых случаях естественным образом требовалось использовать классы. Так, например, был реализован класс матрицы с методами нахождения углов поворота, который использовался в ? и более подробно описан в 2.5.8.

### Переменные окружения

Для максимального сокрытия подробностей реализации от пользователей и минимизации их действий, “CATIA-GDML geometry builder” использует возможности CATIA v5 по настройке окружения. Пакет поставляется с папкой CATSettings, которая должна быть указана как папка с настройками при конфигурировании окружения перед началом использования пакета. Инструкция по настройке поставляется вместе с “Builder”. В настройках окружения помимо прочего определены переменные окружения, значения которых активно используются из кода макропрограмм. В первую очередь необходимо задать переменную BuilderPath, в которой необходимо указать путь к папке с “Builder”, полученной тем или иным способом. Помимо того, что без настроенного окружения не будут работать некоторые макропрограммы, не будет работать и пользовательские панели инструментов “CATIA-GDML geometry builder” в CATIA. проверить ? Поэтому настоятельно рекомендуется перед использованием пакета выполнить настройку.

### Работа с матрицами позиционирования в “CATIA-GDML geometry builder”

При создании иерархии объёмов возникает необходимость задавать положение дочернего объёма в материнском, которое в GEANT/ROOT хранится в виде матрицы  $4 \times 4$ . Эта матрица легко разбивается на две компоненты — сложный поворот в трёхмерном пространстве и параллельный сдвиг, выполняемый после поворотов. Есть несколько интуитивно понятных человеку способов задать поворот тела в некоторой неподвижной системе координат, которой в нашем случае является система координат материнского объёма. По причине простоты реализации и дружелюбности для пользователя в “CATIA-GDML geometry builder” позиционирование дочернего объёма в материнском

выполняется с помощью трёх последовательных поворотов вокруг постоянных осей Z, Y и X с последующим параллельным переносом. Три угла поворота и три координаты сдвига

$\alpha$  вокруг Z

$\beta$  вокруг Y

$\gamma$  вокруг X

a вдоль X

b вдоль Y

c вдоль Z

однозначно задают матрицу позиционирования, которая рассчитывается как произведение

$$M = M_t \cdot M_X \cdot M_Y \cdot M_Z$$

$$M_Z = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_Y = \begin{pmatrix} \cos(\beta) & 0 & \sin(\beta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\beta) & 0 & \cos(\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) & 0 \\ 0 & \sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ a & b & c & 1 \end{pmatrix}$$

Следует отметить, что  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  не являются углами Эйлера, которые задают повороты вокруг изменяемых осей.

## 2.6 Основные сценарии работы с “CATIA-GDML geometry builder”

### 2.6.1 Создание МС-геометрии с нуля

В процессе разработки “Builder” был выработан стандартный алгоритм создания геометрии. Первый шаг — создание нового документа типа CATProduct, который в дальнейшем будет единственным продуктом, и его сохранение на диск. Этот продукт будет представлять модель всей экспериментальной установки. Второй этап — наполнение продукта описанием объёмов без описания взаимосвязей между ними. Для этого используется макрос «AddNewPart», который автоматически открывает в отдельном окне новый документ типа CATPart, сформированный из специального шаблона и соответствующий создаваемому объёму. Система переходит в режим редактирования детали, где доступны только два макроса «AddShape» и «Poly» для создания формы объёма. Здесь же можно и задать имя материала объёма. По окончании редактирования нового объёма в отдельном окне пользователь должен сохранить активный документ и закрыть это окно. CATIA при этом возвращается к редактированию продукта. После того, как созданы объёмы, заданы формы и, возможно,

имена материалов, алгоритм подразумевает задание иерархии объёмов, то есть позиционирование одних объёмов в других. Для этого в “Builder” существует целый ряд макропрограмм для создания различных типов взаимосвязей — «Inserter», «ArrayMaker», «Replica». После того, как выполнено размещение дочернего объёма  $A$  в материнском объёме  $B$ , пользователь может указать поворот и сдвиг, задающие матрицу позиционирования  $A$  в  $B$ . Для упрощения расчётов в некоторых случаях очень удобно применять макропрограммы «PointToPointAligner» («Pt2PtAligner»), «Mover» и «Measure». Для удобного редактирования материалов всех объёмов был разработан менеджер материалов «MaterialsManager», который обычно имеет смысл вызывать перед экспортом для проверки ранее заданных имён материалов, либо назначения новых. Также перед экспортом рекомендуется проверить модель на наличие ошибок с помощью макроса «Checker». В конце выполняется экспорт макросом «CATIA2GDML». Отдельно стоят макропрограммы «Duplicator» для создания множественных идентичных, но не связанных, параметризованных подсборок и обратный конвертер «GDML2CATIA» для импорта GDML файла.

## 2.6.2 Создание МС-геометрии на основе существующей САД-геометрии

Инженерная модель может быть создана как в CATIA, так и с помощью любой другой САПР и затем передана в CATIA, например, с помощью файла STEP (2.1.5). В результате импорта получается сборка в документе типа CATProduct, которая содержит в себе одну или несколько деталей в качестве компонентов. Как было сказано выше в начале секции, в соответствии со структурой “CATIA-GDML geometry builder” вся геометрия установки создаётся в одном документе типа CATProduct. Пользователь имеет возможность либо открыть оба документа типа CATProduct параллельно, в одной или нескольких сессиях CATIA, либо поместить один продукт в другой в качестве компонента. Чтобы пользоваться макропрограммами “Builder”, необходимо чтобы продукт с МС-сборкой находился на верхнем уровне, поэтому имеет смысл помещать импортированную инженерную модель в продукт с МС-моделью. В этом случае предоставляется возможность в одном геометрическом пространстве работать с исходной САПР-моделью и разрабатываемой МС-моделью. Так, например, удобно подстраивать размер и позиционирование создаваемых объёмов, визуально сравнивая с соответствующими элементами САПР-модели. Нередко для этого необходимо совместить начала координат двух моделей перемещением и, может быть, поворотом САПР-модели, т.к. начало координат МС-модели должно совпадать с началом координат продукта верхнего уровня. Это можно сделать средствами геометрических ограничений в режиме создания сборок (Assembly design), а иногда и средствами преобразования координат в режиме создания деталей (Part Design). Стоит, однако, учитывать, что перед экспортом МС-модели в GDML необходимо удалить компонент с САПР-моделью, т.к. конвертер «CATIA2GDML» не сможет определить, что этот компонент не является частью описания МС-модели и должен быть проигнорирован.

**Возможно, показать картинку - скриншот дерева, где в МС-сборку вставлен продукт из стека**

При таком режиме работы удобно пользоваться макропрограммами «PointToPointAligner» (см. секцию 2.5.6) и «Measure» (см. секцию 2.5.6).

## 2.6.3 Создание МС-геометрии на основе существующей МС-геометрии

“Обратный” конвертер «GDML2CATIA» позволяет импортировать в CATIA МС-модель, записанную в GDML файл.

Как в GEANT4, так и в ROOT имеется стандартная возможность экспортить геометрию в GDML файл без потери информации. Эту возможность могут наследовать все дочерние пакеты (как FairRoot и далее CbmRoot), но для этого необходимо явно активировать функциональность GDML.

GDML имеет открытую спецификацию, его поддержка реализована в GEANT4 и ROOT. Соответственно, если имеется модель в GEANT4 или ROOT, а также любом ROOT-наследованном пакете, включая FairRoot-наследованные, то её можно стандартным средствами экспортить в GDML.

Последовательность работы простая — создаётся новый документ типа CATProduct и запускается макропрограмма «GDML2CATIA», где выбирается входной GDML файл и запускается импорт. Данную процедуру рекомендуется выполнять в новой сессии CATIA, т.е. после её перезапуска, т.к. замечено, что CATIA иногда хранит в фоновом режиме информацию о ранее открытых документах, а это может приводить к коллизии имён и, следовательно, некорректному результату. По окончании импорта работа над моделью установки выполняется без каких-либо особенностей. Если требуется создать другую модель, опираясь как-то на импортированную, то, также как и в случае работы с инженерной моделью, можно либо открыть два продукта параллельно, либо поместить импортированную модель внутрь разрабатываемой в качестве дочернего компонента продукта вернего уровня.

# Глава 3

## Применение “CATIA-GDML geometry builder” к СВМ RICH

Значительная часть работы над “Builder” выполнялась при поддержке группы СВМ RICH, поэтому самая сложная МС-модель, построенная с помощью “Builder”, это СВМ RICH. Модель была построена за несколько итераций, имеет достаточно сложную иерархию и характеризуется высокой степенью подробностей. Геометрическая МС-модель детектора RICH эксперимента СВМ имеет многоуровневую структуру, в основном обоснованную физической структурой сборки, но иногда и ? бывает неочевидной и неестественной с целью повышения эффективности проведения частиц. Для моделирования эксперимента в СВМ используется пакет CbmRoot. Для того, чтобы GDML файлы, экспортированные из CATIA, корректно читались CbmRoot было написано дополнение, описанное в секции 2.5.7.

На момент написания данной работы инженерный проект не был завершён — некоторые узлы были проработаны достаточно подробно и прошли несколько этапов уточнения, в которых модель менялась принципиально. В то же время некоторые узлы существуют лишь на концептуальном уровне. В первую очередь к ним относится форма и конструкция корпуса детектора, проектирование которой является относительно несложной задачей и может быть отложено на более поздний этап. Большая часть корпуса не оказывает влияния на эффективность детектора, т.к. лежит за пределами геометрического аксептанса, поэтому допускается моделирование физики детектора с упрощённой моделью корпуса, либо вообще без него.

В детекторе RICH можно выделить несколько подсистем — фоточувствительная камера, магнитный экран вокруг камеры, зеркала, система опор зеркал, часть ионопровода в RICH, корпус детектора. Рассмотрим реализацию каждой подсистемы в МС-модели, построенной с помощью “CATIA-GDML geometry builder”.

### 3.1 Фокусирующая система — сферические зеркала

Далее рассматривается только одно, верхнее зеркало. Всё описание распространяется и на симметричное нижнее зеркало.

Основная задача зеркал — сфокусировать черенковский свет на фоточувствительную камеру. Также присутствует возможность, изменяя угол наклона зеркал, выбирать расположение камеры.

Вообще есть целое направление, в котором люди занимаются тем, что оценивают и обычно стараются минимизировать material budget.

Для того, чтобы сфокусировать электроны на камеру, расположенную за пределами аксептанса, необходимо, чтобы центр сферической поверхности располагался над осью пучка, а сами зеркала полностью покрывали аксептанс. Есть как минимум два варианта геометрии зеркал. В первом зеркало выполняется симметричным относительно горизонтальной плоскости и поворачивается вокруг оси X. При этом возникает зазор между двумя зеркалами, расширяющийся к краям (см. рис. ??), но все зеркала состоят из сегментов двух типов. Более оптимальный способ — выбрать правильную долю сферы так, чтобы зеркаластыковались без зазора. При этом зеркало получается

несимметричным, а следовательно необходимо 4 типа сегментов. Данный вопрос также затрагивается в ??

В связи с такими-то причинами , корректируя отклонения от правильного положения, связанные с перемещениями точек механической опоры, находящейся в напряжённо-деформированном состоянии под собственным весом и весом зеркал. Также возможны перемещения в связи с термическим расширением рамы при изменении параметров окружающей среды в экспериментальном зале.

Коллаборациями LHCb и COMPASS разработаны методы ? , позволяющие выполнять... Для анализа в моделировании необходимо обеспечить возможность поворота отдельных сегментов зеркал вокруг заданных осей. В связи с этим была построена версия МС-модели, отличающаяся структурой объёмов и обеспечивающая возможность поворота отдельных сегментов зеркал вокруг заданных осей. Эта модель обсуждается в ??.

### 3.1.1 МС-геометрия фокусирующей системы с возможностью задания индивидуальных отклонений

Для отладки методов калибровки положения зеркал необходимо выполнять моделирование с геометрией, имеющей отклонения сегментов зеркал, заданные определённым образом. Техника ? CLAM разработана с расчётом на то что отклонение каждого сегмента может быть получено в результате двух вращений. Если для каждого сегмента зеркала ввести фиксированный центр и локальную систему координат с осями  $\vec{n}$ ,  $\vec{r}$  и  $\vec{b}$ , то вращение должно осуществляться последовательно вокруг ? .

Для того, чтобы это было возможно в разработанной МС-модели СВМ RICH потребовалось ввести два промежуточных уровня вложенности — один для каждого типа зеркал и ещё один для каждого сегмента. Первый промежуточный уровень вложенности переносит центр сегмента в начало координат. Второй обеспечивает вращение вокруг оси ? . При позиционировании в газ вводится отклонение вокруг второй оси ? .

#### ? уточнить

Одна из задач, которую приходится решать с описываемой геометрией — выполнять многократно моделирование прохождения частиц с разными значениями отклонения сегментов зеркал. Это означает, что пользователь должен иметь возможность легко модифицировать геометрию. По этой причине значения отклонений каждого сегмента зеркала были вынесены в качестве параметров модели, что выглядит как список из 160 параметров в <define> секции GDML файла. Имя каждого параметра построено по правилу “misalign\_AXIS\_A\_B”, где AXIS — ось вращения — либо “x”, либо “y”,  $A \in [0, 7]$  — номер сегмента вдоль вертикального направления, а  $B \in [0, 9]$  — номер сегмента вдоль горизонтального направления.

#### ? картинка с нумерацией сегментов зеркал

В итоге получается две модели RICH — одна для общего пользования с идеально позиционированными зеркалами и вторая отдельно для отладки методов коррекции положения зеркал. Для того, чтобы не ? плодить сущности без необходимости оба зеркала смоделированы в одной CATIA сборке, а разделение на два GDML файла выполняется путём комментирования некоторых частей одного GDML файла, экспортируемого из CATIA. Использование геометрии с индивидуальным отклонениями зеркал для моделирования в общей установке СВМ не рационально, т.к. в такой геометрии больше объёмов. Кроме того, в геометрии с отклонениями зеркал по запросу пользователя были выключены некоторые подробности (такие как, например, каркас детектора и опоры зеркал), т.к. они не оказывают никакого влияния на исследование CLAM, но замедляют моделирование.

## 3.2 Магнитный экран вокруг камеры

Т.к. рассматривалось два варианта форм фоточувствительной камеры — четыре плоскости и два цилиндра — потребовалось прорабатывать два варианта формы магнитного экрана. На рис. ?? показан чертёж первого рассчитанного магнитного экрана для плоского варианта камеры, а на рис. ?? — первая версия магнитного экрана в CbmRoot.




Рис. 3.1: Первый эскизный проект магнитного экрана.




Рис. 3.2: Первая версия магнитного экрана в CbmRoot. Серым цветом показаны МА ФЭУ, жёлтым — электроника.

На момент написания данной работы проект магнитного экрана не был завершён, однако было выполнено эскизное проектирование и моделирование распределения магнитного поля в пакете OPERA (TOSKA). Было определено, что магнитный экран должен иметь нижнюю и заднюю (ближнюю к магниту) стенку толщиной 30 мм, а остальные — толщиной 10 мм. Одной из проблем при проектировании магнитного экрана является задача минимизации массы; т.к. экран должен быть выполнен из материала с высоким коэффициентом магнитной проницаемости, лёгкие металлы типа алюминия не подходят. Масса каждого из двух экранов получилась равна 850 кг. В экране присутствуют отверстия необходимые для отвода кабелей и для обеспечения охлаждения.

### 3.3 Фоточувствительная камера

Планируется, что фоточувствительная камера СВМ RICH будет составлена из модулей, содержащих  $2 \times 3$  МА ФЭУ Hamamatsu H12700, см. рис. ???. Один такой МА ФЭУ имеет габариты  $52 \times 52 \text{ mm}^2$ , между МА ФЭУ оставляется зазор 1 мм для запаса по точности, таким образом размер модуля составляет  $158 \text{ mm} \times 105 \text{ mm}$ .




Рис. 3.3: Чертёж МА ФЭУ H12700 из документации.

В момент написания данной работы ведётся работа по проектированию модуля, разработке программ для FPGA, но имеются изготовленный прототип. Помимо МА ФЭУ в модуль входят 12 плат передней электроники DIRICH, одна плата, обеспечивающая питание, и одна плата концентрации данных. В основе модуля лежит плата-адаптер, к которой с одной стороны подсоединяются МА ФЭУ, а с другой — все платы. CAD-модель и MC-модель модуля показаны на рис. ??.




Рис. 3.4: CAD-модель (слева) и MC-модель (справа) модуля фоточувствительной камеры CBM RICH.

Иерархия объёмов, моделирующих модуль фоточувствительной камеры CBM RICH приведена на рис. ??.




Рис. 3.5: Иерархия объёмов, моделирующих модуль фоточувствительной камеры CBM RICH.

МА ФЭУ моделируется до уровня пикселей. Это позволяет максимально приблизить моделирование прохождения частиц в CbmRoot и обработку реальных данных. В соответствии с документацией, у МА ФЭУ Н12700 пиксели имеют разные размеры (см. рис. ??): угловые пиксели (№№ 1, 8, 57, 64)  $6.25\text{мм} \times 6.25\text{мм}$ , пиксели по краям, кроме угловых, —  $6.25\text{мм} \times 6\text{мм}$ , остальные, центральные пиксели —  $6\text{мм} \times 6\text{мм}$ . Для того, чтобы представить три типа пикселей в MC-модели, необходимо три отдельных объёма, имеющих разную форму. Чтобы сделать модель максимально понятной и гибкой принято решение отделить пиксели из крайних горизонтальных рядов от пикселей из крайних вертикальных рядов и моделировать их с помощью двух разных объёмов размером  $6\text{мм} \times 6.25\text{мм}$  и  $6.25\text{мм} \times 6\text{мм}$  соответственно. Это позволит позиционировать все пиксели без поворотов.

Таким образом вводится три объёма: *pmt\_pixel\_wide* для угловых пикселей, *pmt\_pixel\_horizontal* для пикселей в крайних горизонтальных рядах, *pmt\_pixel\_vertical* для пикселей в крайних вертикальных рядах и *pmt\_pixel* для всех остальных пикселей, расположенных в центральной зоне. Все 4 объёма имеют форму примитива box с толщиной вдоль оси Z, равной 0.5мм, материал CsI, который в данный момент используется в моделировании как активный материал для фоточувствительных элементов. Толщина выбрана произвольно, она не имеет значения, т.к. из-за того, что материал объёма активный, т.е. объём объявлен чувствительным, система проведения частиц будет вырабатывать сигнал о пересечении треком границы объёма и передавать управление методу *ProcessHits* класса детектора *CbmRich*. В реализации этого метода вырабатывается Point, причём физика не оказывает никакого влияния. Даже если толщина объёма слишком маленькая, чтобы произошло какое-либо взаимодействие, флаг активности обязывает систему вызывать *ProcessHits*.

Объём *pmt* соответствует части МА ФЭУ, включающей в себя фотокатод (пиксели) и динодную систему, и имеет толщину  $16.4 - 1.5 = 14.9\text{мм}$ . Входное стеклянное окно МА ФЭУ моделируется отдельным объёмом *pmt\_glass\_win*, имеющим толщину 1.5мм. Пространство за динодной системой, включающее в себя печатные платы и ножки в воздушном пространстве, моделируется объёмом *pmt\_PCBs\_and\_gaps*. Все части МА ФЭУ, моделируемые перечисленными объёмами, вставляются в контейнер *pmt\_container*.

Платы передней электроники, питания, концентрации данных и палата-адаптер моделируются объёмами, имеющими форму box и одинаковый материал, — *dirich\_board*, *power\_board*, *combiner\_board*, и *carrier\_board* соответственно. Объём *camera\_module* выполняет роль контейнера, в который помещаются МА ФЭУ и платы. Далее составляется вертикальный массив из ? 7 модулей, называемый *camera\_strip*.

В процессе разработки детектора сначала рассматривался вариант фоточувствительной камеры, состоящей из 4 плоскостей, расположенных симметрично относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей, проходящих через ось пучка. Исследовались разные варианты комбинаций размера, поворотов и положения четверти с целью нахождения оптимальных значений с точки зрения эффективность всего детектора. Одна итерации такой оптимизации заключается в запуске полного моделирования и анализа и является достаточно времязатратной процедурой.

В настоящее время прорабатывается вариант, в котором верхняя и нижняя половины фоточувствительной камеры составлены из сегментов шириной в один модуль и аппроксимирующих поверхность цилиндра. Радиус 1650 мм, поворот  $18^\circ$  вокруг оси X и положение цилиндра также получены в результате оптимизации.




Рис. 3.6: МС-модель фоточувствительной камеры СВМ RICH. На рисунке показаны платы электроники, но не показаны отдельные пиксели МА ФЭУ.

### 3.4 МС-геометрия механических конструкций RICH

Различные механические конструкции не участвуют в физической части функционирования детектора, а лишь выполняют функцию опоры и, в случае СВМ RICH, создают герметичный контейнер для газового радиатора. В СВМ RICH можно выделить следующие крупные пассивные составляющие — корпус детектора, опоры зеркал, несущая конструкция и магнитный экран фоточувствительных камер. Несмотря на то, что такие конструкции являются пассивными, они всё же оказывают влияние на эффективность детектора, т.к. частицы взаимодействуют с их материалом и в результате могут изменить направление и импульс, поглотиться или произвести вторичные.

Чтобы оценить влияние материала механических конструкций на функционирование детектора необходимо максимально точно смоделировать количество материала в аксентансе. Применение “CATIA-GDML geometry builder” сильно облегчает процесс моделирования пассивного материала, т.к. стандартными средствами CATIA можно измерить объём детали сложной формы, чтобы затем использовать это значение для расчёта упрощённой детали.

Приведём решение типовой задачи. Требуется заменить сложный профиль прямоугольным кольцом с совпадающими внешними размерами. Наиболее оптимально моделировать балку с таким профилем с помощью двух вложенных объёмов, имеющих форму box. Более крупный объём выполнен из металла, а дочерний — из материала окружающей среды (в случае СВМ RICH — газ-радиатор).




Рис. 3.7: Исходный профиль в CAD-модели (слева) и итоговый профиль в МС-модели.

Площадь исходного профиля  $S_{CAD}$  измеряется стандартной функцией CATIA v5. Задача заключается в том, чтобы определить размеры  $a, b, c, d$  в МС-модели такие, что площадь обоих профилей

совпадает, т.е.  $S_{CAD} = S_{MC}$ . Пользователь может выбрать внешние размеры  $a$  и  $b$ , например так, чтобы они совпадали с габаритами исходного профиля. Очевидно,  $S_{MC} = ab - cd$ . Пусть  $c = ka$  и  $d = kb$ . Тогда  $S_{CAD} = S_{MC} = ab - ka \cdot kb = ab(1 - k^2)$ . Отсюда  $1 - k^2 = \frac{S_{CAD}}{ab}$  и  $k = \sqrt{1 - \frac{S_{CAD}}{ab}}$ . Отсюда вычисляются  $c$  и  $d$ .

Механические конструкции RICH были построены с применением описанной методики. На рис. ?? приведена модель каркаса детектора в MC-формате в CATIA. Каждая балка моделируется отдельным объёмом, полость внутри балки моделируется с помощью дочернего объёма из материала окружающей среды, в данном случае — газа радиатора. Однаковые балки моделируются одним объёмом, который многократно вставляется в контейнер. Для того чтобы упростить позиционирование каркаса в материнском объёме, вся конструкция была собрана в двух объёмах типа Assembly (см. рис. ??).




Рис. 3.8: МС-модель двух частей каркаса детектора в CATIA.




Рис. 3.9: МС-модель каркаса детектора в материнском объёме в CATIA.

### 3.5 История развития МС-модели СВМ RICH.

На протяжении нескольких лет работы над проектированием детектора было создано несколько версий МС-геометрии СВМ RICH. В основном, каждая следующая версия либо уточняла предыдущую, либо включала в себя обновления каких-то подсистем. Стоит отметить несколько устаревших

на данный момент версий, в которых были внесены значительные изменения в соответствии с обновляющимся проектом детектора.

### 3.5.1 Модель с примитивным фотодетектором.

Первоначально рассматривался вариант, в котором фоточувствительная камера была составлена из четырёх плоскостей, расположенных симметрично относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Начиная с самых ранних версий в модели RICH в CbmRoot камера была выполнена с помощью тонких пластин из активного материала, причём размер этих пластин был выбран так, чтобы полностью покрывать аксентанс, никак не соотносясь с реальными возможностями. На рис. ?? показана часть модели СВМ RICH с примитивным фотодетектором.




Рис. 3.10: Часть одной из наиболее ранних МС-моделей СВМ RICH, в которой фотодетектор был представлен тонкими чувствительными боксами.

### 3.5.2 Модель без магнитного экрана.

Длительное время МС-модель СВМ RICH не имела магнитного экрана, см. рис. ??(слева). По этой причине не было необходимости создавать дополнительное пространство для выступающей части, что делало форму материнского объёма значительно более простой.

### 3.5.3 Модель с промежуточным объёмом для магнитного экрана.

В первой версии МС-модели с магнитным экраном был введён дополнительный промежуточный объём, позиционированный параллельно системе координат объёма радиатора. В него были на одном уровне помещены пластины, представляющие стенки экрана и ещё два контейнера — с МА ФЭУ и электроникой (см. рис. ??). На момент написания работы магнитный экран выполнен как набор пластин, помещённых непосредственно в контейнер для камеры. Принципиальным отличием является то, что поворот и позиционирование экрана теперь выполняется вместе со всей камерой в

системе координат объёма радиатора, в то время как в старой модели — отдельно в системе координат промежуточного контейнера.

### 3.5.4 Модель с зазором между зеркалами.

Значительным улучшением в проекте СВМ RICH стал переход от формы зеркал, симметричной относительно горизонтальной плоскости, к особой форме, позволяющей стыковать два зеркала практически без зазора (см. рис. ??). Изначально рассматривался вариант, в котором одно зеркало выполнено из долей двух типов. Тогда для того, чтобы центр сферической поверхности располагался на расстоянии (над для верхнего зеркала и под — для нижнего), необходимо было поворачивать каждое зеркало. Новые зеркала не требует поворота, т.к. они имеют форму соответствующего сегмента сферы. Однако это приводит к необходимости иметь не 2, а 4 типоразмера сегментов зеркал и немного усложняет их изготовление (см. рис. ??).




Рис. 3.11: Модель со старыми зеркалами (слева) и модель с новыми зеркалами (справа).




Рис. 3.12: 4 типоразмера сегментов зеркал, позволяющие собрать фокусирующую систему без зазоров.

### 3.5.5 Модель с “малой рамой”.

На раннем этапе была предложена конструкция опор зеркал, которая в дальнейшем была отвергнута из-за слишком большого количества материала в аксептансе. На рис. ?? показана модель опор зеркал в САПР (слева) и в CbmRoot (справа).




Рис. 3.13: Ранняя модель опор зеркал в САПР CATIA V5 (слева) и в CbmRoot (справа).

# Глава 4

## Прототип системы считывания и сбора данных детектора СВМ RICH

### 4.1 Особенности МА ФЭУ H12700

Многоанодный фотоэлектронный умножитель (МА ФЭУ) H12700 фирмы Hamamatsu [18], появившийся на рынке в 2013 г., подробно охарактеризован в работах [19, 20]. Он обладает следующими достоинствами: большая доля площади поперечного сечения, приходящаяся на светочувствительные пиксели, квадратная форма, что позволяет перекрывать без потерь значительные площади (плотность упаковки 87%), малое время прохождения однофотоэлектронного сигнала через динодную систему, малый разброс этого времени от события к событию, низкие перекрёстные помехи и низкая скорость счета тепловых электронов. Некоторые свойства данного прибора показаны в табл. ??, по большинству параметров он превосходит своего предшественника МА ФЭУ H8500 [21].

Таблица 4.1: Свойства МА ФЭУ H12700B-03.

Темновой счёт на канал, Гц	$\approx 10$
Темновой счёт на весь МА ФЭУ, кГц	<1.0
Время нарастания сигнала, нс	0.64
Разброс времени развития электронной лавины, нс	0.28

Данный МА ФЭУ имеет двухщелочной фотокатод. Спектральная чувствительность МА ФЭУ в версии H12700B-03, используемой в настоящей работе, определяется входным окном, сделанным из стекла, прозрачного в ультрафиолетовой области. Коротковолновая граница спектра чувствительности  $\lambda_{min}=185$  нм, а максимум квантовой эффективности составляет 33% и достигается при длине волны  $\lambda=380$  нм. Такие спектральные характеристики хорошо подходят для регистрации черенковского излучения, лежащего в ультрафиолетовой области. Каждому аноду соответствует канал МА ФЭУ, состоящий из своего фрагмента динодной системы и области фотокатода, называемой пикселием. Среднеквадратичное отклонение коэффициентов усиления в каналах МА ФЭУ от среднего значения не превышает 16% [18]. Разброс квантовой эффективности между пикселями по нашим данным составляет  $\pm 10\%$ .

Имеются исследования [22, 23, 24], показывающие, что радиационная стойкость прибора достаточна для использования в эксперименте СВМ. Также продемонстрирована работоспособность прибора в магнитном поле до 2.5 мТл [19] без значительного падения характеристик. Использование магнитных экранов и выбор оптимального расположения фотодетектора в пространстве делают этот МА ФЭУ пригодным для использования в эксперименте СВМ. Отметим, что к этому прибору проявляют интерес и другие эксперименты, например, он рассматривается для обновления LHCb [19].

Наряду с перечисленными достоинствами, МА ФЭУ H12700B-03 имеет некоторые особенности, не имеющие аналогов в традиционных МА ФЭУ и требующие особого внимания при реализации канала считывания. Размножение электронов в динодной системе происходит в одном и том же

вакуумном объеме для всех каналов. Помещённая в единый вакуумный объём динодная система типа “Metal Channel”, см. рис. ?? [?], отличается тем, что она довольно компактна, едина для всех каналов и позволяет добиться отличных временных свойств. Электронные лавины, соответствующие разным каналам, отличаются местом прохождения через динодную систему. Имеют место такие эффекты как выбивание электронов из динодов фотонами, прошедшими сквозь фотокатод, и отклонение электронов от идеальной траектории за счет разброса энергий. Последняя особенность приводит к попаданию электронов на последующие стадии динодной системы, минуя предыдущие, и перетеканию всей или части электронной лавины в соседний канал. Перетекание части лавины в соседний канал имеет место в более чем 25% случаев при равномерном освещении всего фотокатода. Величина перетекающего заряда составляет от 3% до 7% в зависимости от взаимного расположения каналов МА ФЭУ [19]. Вероятность того, что лавина от фотоэлектрона полностью разовьётся в соседнем канале зависит от взаимного расположения каналов и составляет при равномерном освещении от 0.1% до 2% [25]. Кроме того, при наличии относительно большого сигнала в одном из каналов, наблюдается биполярная наводка в каналах, имеющих диноды в одном ряду. При интегрировании этой наводки возможно формирование низкоамплитудных импульсов в нескольких каналах. В классическом МА ФЭУ такие эффекты не наблюдаются из-за отсутствия связи с соседними каналами, наличия развитой системы фокусировки и такой конструкции динодной системы, что диноды имеют большую площадь и последующие стадии полностью экранируются предыдущими.




Рис. 4.1: Схема динодной системы типа “Metal Channel”.

Описанные особенности приводят к формированию в одноэлектронном спектре низкоамплитудной части, сливающейся с шумами и отделенной от основного пика довольно глубокой ложбинкой. Проявления этого эффекта в наших измерениях обсуждаются в секции ??.

## 4.2 Архитектура системы сбора данных СВМ RICH

### 4.2.1 64-канальный модуль считывания

Конструктивно и функционально вся электроника считывания и оцифровки данных СВМ RICH может быть сгруппирована в 64-канальные модули, каждый из которых соответствует одному многоанодному фотоэлектронному умножителю (МА ФЭУ). Схема 64-канального модуля показана на рис. ???. Он включает в себя 4 платы PADIWA и одну плату TRB v3.




Рис. 4.2: Схема считывания одного МА ФЭУ, состоящая из 4 плат-дискриминаторов PADIWA и одной платы TRB v3.

PADIWA — 16-ти канальная плата передней электроники, разработанная в ГСИ [26]. Общий вид платы PADIWA показан на рис. ???. Плата устанавливается на МА ФЭУ через плату-адаптер, единственным назначением которой является соединение анодов МА ФЭУ с соответствующими входами PADIWA. С одной стороны печатной платы PADIWA расположены 16 сигнальных входов с импедансом 100 кОм. На каждый вход приходится два контакта — земля и сигнал. Они чередуются таким образом, чтобы можно было подключить PADIWA к плате-адаптеру любой стороной. Каждый канал PADIWA имеет собственный фильтр низких частот с полосой пропускания около 100 МГц и предусилитель, которые образуют аналоговую часть канала. После усиления сигнал поступает в программируемую пользователем вентильную матрицу (ППВМ). Обычно ППВМ применяются для обработки цифровых (логических) сигналов, однако, в нашем случае на входные цифровые линии подаётся аналоговый сигнал. В ППВМ для каждой входной линии можно задать свой порог, разделяющий логические уровни входного сигнала. Таким образом, настраиваемые входы ППВМ могут использоваться как дискриминаторы. На выходе каждого канала формируется логический ноль, когда входной сигнал в этом канале ниже установленного порога, и логическая единица, когда входной сигнал выше этого порога, см. рис. ???. Далее расположены выходные порты и порты настройки ППВМ, объединённые в разъем, позволяющий подключить 20 LVDS линий. Для управления платой используются 4 LVDS линии, остальные 16 LVDS линий — выходные. Для программирования ППВМ на плате предусмотрен стандартный JTAG порт. Также на плате имеется порт для подключения источника низкого напряжения для питания платы. Помимо этого имеется датчик температуры, подключённый к ППВМ. Сигналы с датчика могут использоваться, например, для того, чтобы обнаружить перегрев, если такая возможность заложена в программе ППВМ.




Рис. 4.3: Общий вид платы PADIWA.




Рис. 4.4: Условная временная диаграмма функционирования дискриминатора.

Многофункциональная плата TRB v3 содержит 5 ППВМ, каждую из которых можно запрограммировать независимо. Различают 1 центральную ППВМ и 4 периферийные. В нашем случае 4 периферийные ППВМ запрограммированы как время-цифровые преобразователи (ВЦП), а центральная ППВМ — как концентратор данных. Такую конфигурацию платы будем называть TRB v3 (конфигурация 1).

Выходные логические LVDS сигналы со всех 16 каналов платы PADIWA поступают в одну из периферийных ППВМ платы TRB v3, где каждый входной канал разветвляется на два канала ВЦП — первый чувствителен к переднему фронту, второй — к заднему. К получившимся 32 каналам ВЦП в каждой периферийной ППВМ добавляется канал синхронизации. Таким образом, на выходе всей платы TRB v3 имеются 132 канала.

Общий вид платы TRB v3 показан на рис. ???. Рядом с каждой периферийной ППВМ имеются специальные порты, к которым можно присоединить платы расширения. В частности, существует специальная плата расширения для подключения шлейфов от плат PADIWA. На плате TRB v3 имеются порты Ethernet, как RG45, так и оптический SFP, которые используются для двусторонней связи с другими платами TRB v3 или с компьютером.




Рис. 4.5: Общий вид платы TRB v3.

Каждая периферийная ППВМ, разбивается на 32 области, в каждой из которых программируется одна и та же схема канала ВЦП. Каналы расположены в разных областях матрицы, поэтому каждый канал ВЦП имеет свою величину пути, проходимого сигналом внутри ППВМ. Нечетные каналы настроены на положительный перепад напряжения, т.е. на передний фронт, а четные каналы — на отрицательный перепад напряжения, т.е. на задний фронт. Обработка импульса из одного входного канала выполняется двумя каналами ВЦП, относительная задержка между которыми должна быть прокалибрована с помощью точного генератора прямоугольных импульсов. Особенности такой калибровки обсуждаются в ?. Отметим, что в ППВМ для каждого канала ВЦП имеется специальный счётчик количества зарегистрированных временных отметок, значение которого может быть опрошено независимо от основного потока данных. Этот счётчик может быть использован, например, для получения зависимости скорости счёта от порога дискриминатора с целью определения оптимального порога.

Регистрация момента времени в ВЦП осуществляется в два этапа. Грубое значение регистрируется кольцевым счётчиком, который управляется от тактового генератора с периодом 5 нс. Старшие 28 разрядов счетчика называются эпохой (epoch), а 11 младших разрядов называются грубым временем (coarse) [27]. При регистрации момента времени входного фронта значение времени кодируется двумя сообщениями — эпохой и собственно так называемой временной отметкой (timestamp). Чтобы уменьшить поток выходных данных значение эпохи, которое увеличивается каждые 10.24 мкс, передаётся однократно для группы временных отметок, принадлежащих данной эпохе.

Для более точного измерения применяется дополнительный 10-битный регистр точного времени (fine). В регистр пишется значение счётчика точного времени, реализованного с помощью технологии Tapped delay line (TDL) на 512-ти элементах. Теоретически, если все элементы задержки идентичны, полный период счётчика грубого времени, равный 5 нс, можно разбить на 512 отсчётов. Тогда точность измеренной временной отметки была бы равна 9.9 пс, а полное время рассчитывалось бы как  $T = (epoch \cdot 2048 + coarse - (fine/512)) \cdot 5\text{ нс}$ .

Однако, в силу неидеальности компонентов, существует разброс параметров элементов в линии задержки, следовательно, требуется калибровка результатов измерения точного времени относительно диапазона значений регистра. Процедура калибровки и анализ ее качества обсуждаются в

секциях ?? и ?? соответственно.

Находящиеся на TRB v3 ППВМ формируют 4-байтовые сообщения одного из следующих типов: EVENT, SUBEVENT, SUBSUBEVENT HEADER, TDC HEADER, EPOCH COUNTER, TIMESTAMP, DEBUG. Логика формирования сообщений подробно описана в документации [28].

На рис. ?? для примера показана структура сообщения типа TIMESTAMP, наиболее информативного для нашего анализа. В зависимости от номера канала это сообщение может нести информацию о фронте синхронизации SYNC, о переднем фронте хита LEAD или о заднем фронте хита TRAIL.



Рис. 4.6: Пример сырого сообщения типа “временная отметка”.

Старший бит (левый) указывает на то, что данное сообщение является временной отметкой. Следующие два бита не используются. Следующие 7 бит указывают номер канала 4. Затем 10 бит указывают значение счётчика точного времени 0x45. Далее вспомогательный бит edge, который на данный момент не используется. Последние 11 бит кодируют значение счётчика грубого времени 0x334. Далее отсюда вычисляется полное значение времени в наносекундах (2681319745539.841309).

Необходимо отметить, что каждый канал считывания характеризуется некоторой индивидуальной задержкой между моментом рождения фотоэлектрона и значением отметки времени переднего фронта. Эта задержка определяется временем развития электронной лавины в динодной системе, временем распространения сигнала по проводникам и временем переключения логических элементов. Процедура коррекции задержек и ее особенности описаны далее в секциях ?? и ??.

#### 4.2.2 Концентрация и ввод данных в ЭВМ

**Это, видимо, нужно удалить в связи с более подробным описанием FLES**

В случае пучковых тестов RICH плата передней электроники реализована как пара PADIWA-TRB v3 (конфигурация 1). В будущем планируется объединение функционала этих плат на одной плате DIRICH [31]. В качестве ROB используется плата TRB v3, сконфигурированная как концентратор. Плата DPB находится в стадии разработки прототипа, а плата FLIB была впервые применена в одном из протестированных вариантов системы сбора данных. При этом значительная часть измерений была выполнена с использованием стабильной системы сбора данных на основе DABC [32] и обычной сетевой карты.

### 4.3 Время-цифровой преобразователь

На рисунке ?? приведена условная схема функционирования одного канала ВЦП, дающая представление о причинах сдвига калибровочной таблицы и объясняющая минус в формуле расчёта полного времени.




Рис. 4.7: Структурная схема одного канала ВЦП.

Имеется тактовый генератор частотой 200 МГц. Период такого генератора — 5 нс. Он управляет счётчиком грубого времени. Каждые 5 нс значение грубого времени увеличивается, но не выдаётся на выход. Счётчик точного времени выполнен по технологии Tapped delay line (TDL) — цифровая линия задержки (DDL) с промежуточными выходами. Используются элементы задержки  $t_0$ , имеющие одинаковые характеристики в пределах некоторой точности. Количество элементов должно быть таким, чтобы полностью заполнить период между двумя отсчётами грубого времени. Регистрируемый фронт, поступающий на вход IN, проходит линию задержки, состоящую из нескольких элементов задержки. По мере прохождения линии фронтом триггеры переключаются из 0 в 1, каждый следующий через промежуток времени, равный  $t_0$ . При поступлении следующего фронта от тактового генератора происходит считывание грубого времени и перенос значений выходов триггеров в приоритетный шифратор.




Рис. 4.8: Пример временных диаграмм при регистрации входного фронта.

Отличительная особенность такого шифратора — индифферентность к значению на входах  $j < i$  при наличии логической единицы на входе  $i$ . Иными словами имеет значение только старший бит, а младшие игнорируются. (У обычного шифратора только один вход должен иметь единицу на входе). Шифратор преобразует номер последнего переключившегося триггера в число, обозначающее значение точного времени. Таким образом точное время должно вычитаться из грубого времени потому что линия задержки измерила время между моментом прихода входного сигнала (start) и моментом прихода следующего отсчёта грубого времени (stop).

Приведена наиболее понятная схема, фактическая же реализация отличается. Например, в качестве элемента задержки может выступать сам триггер. Тогда выход  $i$ -го триггера напрямую соединяется со входом  $(i+1)$ -го триггера. Используемые нами ВЦП в ППВМ имеют в качестве элемента задержки ячейку матрицы, запрограммированную как полный сумматор.

ВЦП разрабатывался так, чтобы интервал 5 нс между двумя отсчётами грубого счётчика разбивался на 512 элементов. Тогда было бы достаточно 9-битного шифратора для формирования значения точного времени. Из-за того, что существует также и задержка сигналов в проводниках ненулевой длины, реально таблица может быть сдвинута. Например значение точного времени 0 должно означать, что входной фронт пришёл одновременно с фронтом от тактового генератора (точнее совсем чуть-чуть раньше). Если учитывать задержку в проводниках на приведённой условной схеме, то получится, что команда считывания шифратору идёт дольше, чем до первого триггера. В таком случае никогда не будет принято нулевого значения и 9 бит для хранения точного времени будет недостаточно. По данной причине сообщение, несущее точное время, имеет длину 10 бит, а

все калибровочные таблицы имеют правую границу на значении 1024.

Пример таблицы калибровки точного времени представлен в виде графика на рисунке ???. По оси абсцисс откладывается значение счётчика точного времени, а по оси ординат — значение точного времени в наносекундах.




Рис. 4.9: Пример таблицы калибровки точного времени.

## 4.4 Экспериментальные установки

### 4.4.1 Экспериментальная установка на пучковых тестах

Исследование системы считывания и сбора данных проводилось в составе полнофункционального прототипа детектора RICH эксперимента СВМ в ходе комплексных пучковых испытаний прототипов нескольких детекторов того же эксперимента [33]. Подробности реализации прототипов детектора переходного излучения и времяя-пролётного детектора содержатся в работах [34] и [35] соответственно. Схема установки представлена на рис. ??.




Рис. 4.10: Схема экспериментальной установки на пучковых тестах. 1,2 — пороговые газовые Черенковские счётчики; 3,14 — станции двухкоординатного годоскопа на основе сцинтилляционного оптического волокна; 4 — прототип детектора Черенковских колец; 5 — пластина из органического сцинтиллятора; 6-11 — станции прототипа детектора переходного излучения; 12-13 — станции прототипа времяя-пролётного детектора; 15 — электромагнитный калориметр из свинцового стекла.

Вывод пучка Т9 ускорителя PS [36] в ЦЕРНе представляет собой смешанный вторичный пучок электронов, пионов и мюонов с импульсом, настраиваемым в диапазоне 0.5 ГэВ/с – 10 ГэВ/с. В течение пучковых тестов пучок был настроен на импульс от 1 до 3 ГэВ/с. Длительность вывода составляла около 2 секунд, причем за это время регистрировалось в среднем 500 электронов.

Схема прототипа детектора RICH эксперимента СВМ представлена на рис. ??.




Рис. 4.11: Схема прототипа детектора RICH.

Габариты герметичного алюминиевого корпуса — 1.4 м в ширину, 1.2 м в высоту и 2.4 м вдоль пучка, при этом длина пути частицы в радиаторе до зеркал — 1.7 м. Радиатор детектора — углекислый газ под избыточным давлением 2 мбар при комнатной температуре. Показатель преломления газа для ближнего ультрафиолета составляет при этом  $n=1.00045$ . Очистка газа и стабилизация его давления с точностью 0.1 мбар обеспечивались газовой системой, описанной в [37]. Абсолютное давление газовой смеси и температура мониторируются системой медленного управления. Актуальное значение показателя преломления автоматически вычисляется и сохраняется в данных.

Система позиционирования зеркал представляет собой раму верхнего уровня, вставляющуюся в корпус прототипа; вложенную раму, соединенную с основной рамой через два привода, обеспечивающие вращение вокруг вертикальной оси; внутреннюю раму, соединенную со вложенной рамой через два привода, обеспечивающие вращение вокруг горизонтальной оси. Сферическое зеркало радиусом кривизны 3 м состоит из 4 долей 40 см на 40 см. Каждая из долей крепится к внутренней раме через три моторизированных актуатора. Перечисленные двигатели позволяют удаленно, после установки детектора на пучке, позиционировать зеркала. Более подробно система позиционирования зеркал описана в [38].

Система диагностики положения зеркал [39] состоит из светоотражающей сетки, занимающей всю переднюю стенку корпуса прототипа, светодиода Roithner UVTOP240 [40] с длиной волны 245 нм и фотоаппарата, считываемого удаленно. Сетка сделана из полос ретрорефлектора шириной 10 мм и имеет прямоугольную ячейку шагом 100 мм по горизонтали и 110 мм по вертикали. Эта система позволяет контролировать точность поворота зеркал и, при наличии удаленного управления зеркалами, корректировать его. Также существуют алгоритмы расчёта поправок координат хитов для коррекции ошибок, вызванных неидеальным позиционированием зеркал. Идея метода заключается в следующем. Свет от светодиода, отражаясь от сетки и затем от зеркал, попадает в объектив фотоаппарата. На полученном кадре с помощью алгоритмов распознавания образов находятся линии

сетки. При наличии отклонений зеркал от идеального положения, восстановленный образ сетки будет состоять из набора отдельных отрезков. Анализируя параметры отрезков, можно определить значения отклонений отдельных долей зеркала, значения поправок к поворотам отдельных долей зеркала, значения коррекций координат хитов.

Черенковское излучение фокусируется зеркалами на фоточувствительную камеру, содержащую матрицу 4 на 4 МА ФЭУ, шесть из которых – это МА ФЭУ Hamamatsu H12700 и десять – МА ФЭУ Hamamatsu H8500. Данные модели МА ФЭУ имеют сечение 52 мм на 52 мм. Часть фотоумножителей была предварительно покрыта слоем сместителя спектра толщиной 150-200 нм. В качестве сместителя спектра использовался паратерфенил ( $\approx 40\%$  по массе) в полимерной матрице Paraloid B72. Сместитель спектра наносился методом погружения в раствор компонентов покрытия в дихлорметане, см. [41]. В определённый момент во время пучковых тестов сместитель спектра был счищен. Это позволило в дальнейшем оценить влияние сместителя спектра на эффективность регистрации одиночных фотонов и на временной разброс хитов, принадлежащих одному кольцу. Для мониторирования системы считывания и калибровки относительных задержек между каналами, наряду со светодиодом, использовался лазер Alphalas Picopower LD405 [42] с длиной волны 405 нм и длительностью импульса по паспорту менее 40 пс. Частота срабатывания лазера, так же как и светодиода, составляла 100 Гц. Интенсивность лазера была подобрана так, чтобы частота срабатывания каждого пикселя была на уровне 10% от частоты запуска лазера.

Считывание с каждого МА ФЭУ осуществлялось модулем, описанным в разделе ???. Механически все 16 МА ФЭУ монтировались на плату-адаптер, обеспечивающую герметичность корпуса и разводку высокого напряжения. Снаружи к плате-адаптеру монтировались платы предусилителей-дискриминаторов PADIWA, логический сигнал с плат PADIWA передавался по шлейфам, состоящим из витых пар и имеющих длину 2 м, к платам TRB v3 (конфигурации 1), установленным на корпусе прототипа. Для всей камеры потребовалось всего 64 платы PADIWA и 16 плат TRB v3 (конфигурации 1). Данные с 16 плат TRB v3 поступали на ещё одну, 17-ю плату TRB v3 особой конфигурации, которая помимо концентратора данных также являлась генератором и распределителем триггера считывания для всех плат TRB v3. Импульсы с генераторов, управляющих лазером и светодиодом, а также сигналы от детекторов пучка обрабатывались платами PADIWA-amp (плата, подобная PADIWA, но позволяющая измерять амплитуду сигнала и имеющая в два раза меньшее число каналов [26]) и оцифровывались ВЦП на ещё одной, 18-й плате TRB v3 также нестандартной конфигурации, совмещающей ВЦП и концентратор данных. Параллельно функционировало две системы сбора данных – одна принимала данные через стандартный сетевой интерфейс (сетевой концентратор) с каждой платы TRB v3 по медному носителю, а другая через FLIB с одной (18-й) платы TRB v3. Схема считывания всей камеры и детекторов пучка представлена на рис. ???. Отметим, что ЭВМ с установленной в неё платой FLIB, использовалась для приёма данных не только от прототипа RICH, но и от других детекторов.




Рис. 4.12: Схема считывания всей камеры и детекторов пучка.

#### 4.4.2 Лабораторный стенд

Система считывания на основе платы PADIWA впервые использовалась на пучковых тестах СВМ в ноябре 2014 г. Простейший анализ набранных данных показал, что некоторые распределения временных отметок не поддаются очевидному объяснению. В связи с этим потребовалось собрать лабораторный стенд, позволяющий более подробно исследовать особенности работы одного многоканального модуля системы считывания, описанного в разделе ?. В некоторых измерениях выходной LVDS сигнал с PADIWA не оцифровывался ВПЦ, а считывался осциллографом с помощью активного зонда. Для лучшего понимания особенностей работы исследуемой системы считывания и сбора данных в том же лабораторном стенде был реализован более информативный, но медленный вариант системы считывания и сбора данных на основе 128-канальной микросхемы n-XYTER, каждый канал которой измеряет момент времени прихода переднего фронта и амплитуду входного сигнала. Эта система состоит из платы передней электроники, подключаемой через печатную плату-адаптер к МА ФЭУ и через контроллер считывания SysCore ROC [43] к ЭВМ. Для считывания одного МА ФЭУ достаточно 64 каналов, то есть половины каналов одной платы передней электроники.

? Описание n-XYTER'a ASIC n-XYTER представляет собой ... Каждый канал внутри n-XYTER разделяется на два. В одном выполняется относительно медленное формирование для максимально точной регистрации амплитуды входного сигнала. В другом выполняется относительно быстрое формирование для максимально точной регистрации временной отметки переднего фронта. Амплитуда оцифровывается АЦП, расположенным на плате передней электронике.

Схема лабораторного стенда приведена на рис. ??.




Рис. 4.13: Схема лабораторной установки.

Стенд собран в светонепроницаемом корпусе размером 80 см на 80 см и длиной 2 м. В качестве источника света использовался такой же лазер Alphalas Picopower LD405 [42] с поставляемым с ним генератором Alphalas PLDD-250 [42], как и в пучковых тестах. Свет от лазера поступал внутрь корпуса по оптоволокну. Для того чтобы обеспечить равномерное освещение поверхности МА ФЭУ свет лазера проходил через рассеивающее матовое стекло. Интенсивность лазера подобрана так, чтобы каналы МА ФЭУ работали в одноэлектронном режиме. Частота регистрации фотоэлектронов в каждом канале составляет около 10% от частоты вспышек лазера.

На расстоянии приблизительно 30 см от рассеивающего стекла расположена МА ФЭУ H12700. Для того чтобы обеспечить максимально чистые измерения, выполнена тщательная изоляция МА ФЭУ от внешнего света. Рассеивающее стекло и МА ФЭУ были помещены в черную, специально изготовленную на 3D принтере, пластиковую трубу, которая, в свою очередь, была помещена в светоизолированный корпус.

Известно, что требуется некоторое время, чтобы МА ФЭУ, находившийся на свету, высыпался, поэтому перед началом измерений после закрытия корпуса обязательно выдерживался интервал не менее одного часа. В любой момент была возможность удалённо выключить лазер и исследовать темновой шум МА ФЭУ. Для снижения наводок от люминесцентных ламп на время измерений свет в помещении выключался.

Две системы считывания и сбора данных были установлены одновременно, каждая на своей стороне корпуса. Упомянутая выше пластиковая труба, рассеивающее стекло и МА ФЭУ поворачиваются как единое целое, обеспечивая одинаковые условия засветки МА ФЭУ в положениях, соответствующих работе с обеими системами считывания.

Опорные печатные платы-адAPTERы необходимы для того, чтобы на них с одной стороны крепились МА ФЭУ, а с другой — платы передней электроники. Плата-адAPTER вмонтирована стенку коробки и выполняет роль каркаса и светоизолятора. Также по ней разведено питание МА ФЭУ. Вся считающая электроника питалась низким напряжением, а МА ФЭУ высоким напряжением от высоковольтного источника.

Обе системы считывания и сбора данных являются самозапускающимися в том смысле, что каждый импульс на входе, при преодолении установленного порога, регистрируется и заносится в выходной буфер. Однако для того, чтобы данные из выходного буфера были отправлены в ЭВМ, необходимо периодически посылать во вспомогательный вход контроллера считывания специальный импульс, называемый триггером считывания. В нашей установке импульсы генератора, управляющего лазером, одновременно играют роль триггера считывания выходного буфера. В используемых системах считывания и сбора данных триггер считывания автоматически поступает во входной поток данных. Это позволяет анализировать зарегистрированные временные отметки, сопоставляя их с моментом вспышки лазера. Съём данных с обеих систем считывания и сбора данных осуществляется

лялся по стандартному Ethernet кабелю в сетевой интерфейс ЭВМ.

## 4.5 Программное обеспечение

Программное обеспечение системы считывания и сбора данных прототипа СВМ RICH представляет собой набор модулей приема, первичной обработки и сохранения данных, реализованных в рамках программного каркаса CbmRoot [44]. CbmRoot вместе в FLESnet [45] образуют инфраструктуру, позволяющую выполнять приём данных, моделирование, реконструкцию и анализ данных эксперимента СВМ.

Соответствующим образом сконфигурированное приложение, написанное в рамках CbmRoot, может быть запущено на ЭВМ, как частный случай на распределённой вычислительной системе. Все этапы от считывания до анализа могут быть выполнены “на лету”, без записи промежуточных результатов на диск. В ходе описываемых в данной статье тестов использовалась последовательность обработки данных, изображённая на рис. ???. Программная реализация, функционал и взаимодействие отдельных блоков описаны ниже.




Рис. 4.14: Диаграмма взаимодействия программных модулей.

### 4.5.1 Распаковка

Распаковка — это первый этап обработки данных, поступающих с электроники. В CbmRoot есть возможность обрабатывать данные как поступающие напрямую с детекторов, так и сохранённые в файле (с помощью DABC в формате HLD — HADES list mode data format [46]). При использовании FLIB распаковке предшествует запуск небольшого интерфейсного модуля, который выделяет из поступающего от FLESnet потока данных в формате временных интервалов (TSA — Time Slice Archive), сообщения, относящиеся к детектору RICH. Распаковка реализована как task-класс *CbmRichTrbUnpack*. В результате выполнения каждой итерации на выходе формируется *TClonesArray* с объектами класса *CbmTrbRawMessage*.

### 4.5.2 Калибровка точного времени

В процедуре калибровки точного времени воплощена известная техника калибровки счётчика цифровой линии задержки, реализованного с помощью технологии Tapped delay line [47], основанная на том, что распределение времен прихода сигналов должно быть равномерным по временному интервалу, занимаемому всеми элементами задержки. В результате анализа набранной порции данных для каждого канала строится дискретная функция  $f_{calib}(Fine)$ , называемая таблицей перехода от значения счётчика к значению точного времени в наносекундах. При использовании таблицы калибровки точного времени полное время вычисляется как  $T = Epoch \cdot 2048 \cdot 5 + Coarse \cdot 5 - f_{calib}(Fine)$  нс.

Процедура калибровки точного времени реализована в singleton-классе *CbmTrbCalibrator*, который не является частью конвейера обработки данных — обращение к объекту данного класса может производиться из любого места в программе. Присутствует возможность сохранения таблиц калибровки в отдельном файле, что ускоряет многократные расчёты за счёт повторного использования однократно рассчитанных таблиц.

### 4.5.3 Коррекция задержек между каналами

Для коррекции задержек между каналами в классе *CbmTrbCalibrator* реализована возможность импорта таблицы коррекций, построенной предварительно с помощью CmbRoot-макросов “ExtractDelays” и “BuildDeltaTable” на основе результатов первого прогона анализа. Первый макрос извлекает параметры гистограмм в текстовом виде из многочисленных файлов результатов анализа, полученных с помощью CmbRoot, возможно, с применением параллельных расчётов. Второй макрос стоит таблицу коррекций по данным параметрам.

Алгоритм коррекции задержек состоит в следующем. Введём сплошную нумерацию пикселей по всей фоточувствительной камере, состоящей из множества МА ФЭУ. Полное число пикселей  $M = 64 \cdot N$ , где  $N$  — число МА ФЭУ. Для анализа отбираются все передние фронты, имеющие временную отметку, попадающую в заданное временное окно относительно триггера срабатывания лазера. Ширина и положение окна зависят от экспериментальной установки (например, разницы длин кабелей, точности регистрации триггера) и характеристик лазера и подбираются в соответствии с распределением, построенным по конкретному набору данных. Обычно ширина составляет около 100 нс, а левая граница сдвинута от триггера на 20 нс. По всему массиву отобранных данных строятся гистограммы разности временных отметок  $i$ -го и  $j$ -го каналов, где  $i$  и  $j$  пробегают значения от 1 до  $M$ . В качестве меры разности задержек между каналами можно взять по выбору пользователя либо среднее значение распределения, либо наиболее вероятное. Полученные значения заполняют кососимметричную матрицу  $A$  размерности  $M \cdot M$ . В дальнейшем пользователь может задать опорный канал, относительно которого будет создана таблица коррекций, являющаяся, по сути, столбцом матрицы  $A$ .

### 4.5.4 Построение хита

Сигнал от каждого зарегистрированного фотона, называемый хитом, состоит из двух сообщений, содержащих временные отметки переднего и заднего фронтов. Т.к. разные каналы имеют разные задержки и вероятность регистрации отдельных фронтов не равна 100%, необходимо было в анализе данных реализовать алгоритм подбора пар фронтов. Данная процедура реализована в task-классе *CbmTrbEdgeMatcher*, который стоит в конвейере после распаковки и фактически выполняется после применения всех калибровок.

Для каждого входного канала был реализован буфер сообщений, который наполнялся передними фронтами по мере их поступления. Далее, как только приходил задний фронт, из буфера выбирался наиболее близкий по временной отметке передний фронт внутри заданного допустимого временного окна. На рис. ?? приведён пример буфера передних фронтов для заданной пары каналов ВЦП в момент прихода одного заднего фронта. Время над порогом (ToT) — параметр хита, говорящий об амплитуде сигнала. Он вычисляется как разница временных отметок заднего и переднего фронтов в подобранный паре. Допускаются как положительные, так и отрицательные значения ToT, однако в обе стороны накладывается ограничение.




Рис. 4.15: Постановка задачи поиска пар фронтов для одного входного канала.

Т.к. не всегда присутствует соответствующий парный (передний либо задний) фронт, буфер постепенно наполняется и его необходимо очищать, чтобы избежать переполнения. Если для поступившего заднего фронта нет кандидата переднего фронта в буфере это означает, что передний фронт не был зарегистрирован. В таком случае этот задний фронт отбрасывается. Количество ненайденных фронтов сильно зависит от загруженности входного канала, которая в свою очередь зависит от порога дискриминатора. При низком пороге регистрируется высокочастотный шум электроники, что приводит к формированию огромного потока выходных сообщений, которые не могут быть переданы из-за ограниченной пропускной способности выходного тракта системы считывания.

Предусмотрена возможность допускать одиночные передние фронты в качестве хитов, однако практика показала, что в этом нет смысла, т.к. в нормальном режиме ненайденные пары в основном обусловлены ошибками ВПЦ и доля таких сообщений пренебрежимо мала — менее  $2 \cdot 10^{-4}$ .

#### 4.5.5 Построение событий

Тот факт, что физическая программа эксперимента СВМ подразумевает исследование очень редких явлений, для которых практически невозможно вырабатывать аппаратный триггер, привёл к решению разработать и использовать бестриггерную систему считывания. В бестриггерной системе считывания каждый канал передней электроники вырабатывает сообщение при преодолении входным аналоговым сигналом установленного порога. Получается, что электроника выдаёт для программного обеспечения непрерывный поток никак не сгруппированных сообщений, содержащих временную отметку. Для того, чтобы выполнять физический анализ, необходимо в этом непрерывном потоке выделять осмысленные группы, которые мы называем событиями. Строго говоря, задача построения событий — это одномерная задача кластеризации на оси времени с последующим отбором кластеров по некоторым критериям.

Задача также усложнена тем фактом, что электроника не может обеспечить непрерывный поток сообщений, упорядоченных по времени регистрации. Происходит группировка сообщений в так называемые DAQ-события, которые необходимы для обеспечения передачи информации, а сообщения внутри DAQ-событий могут быть упорядочены произвольно. Соответственно первый этап построения события — упорядочивание сообщений.

В данных с пучковых тестов 2014 г., для того, чтобы определить, является ли распознанная группа событием, можно использовать сигналы с детекторов пучка — пороговых черенковских счётчиков, гodosкопов и др. В лабораторных данных, где выполнялись измерения с лазером, в качестве триггера можно использовать сигнал от генератора, управляющего лазером. В ситуации, когда нет дополнительной информации, как в случае полного детектора RICH в итоговом эксперименте, необходимо принимать решение о том, является распознанная группа событием, или нет, на основе исключительно информации, полученной из этой группы. Распознанный кластер может являться событием, но чаще всего будет состоять из одного сообщения — шумового хита. Следовательно можно использовать кол-во хитов в событии для подавления шумов, что особенно актуально для детектора СВМ RICH, где выполняется реконструкция черенковских колец, требующая некоторого минимального числа хитов в плоскости реконструкции.

(Сначала общая идея, что в любом случае будет некоторое временное окно и все сообщения попадающие в окно формируют событие. Размеры окна — один из параметров построителя событий, которым можно играть с целью повышения эффективности.)

(А ниже описывается предлагаемый алгоритм)

В силу того, что электроника бестриггерная и приём данных осуществляется порциями, называемыми DAQ-событиями, никак не связанными с реальными событиями, для формирования корректной входной информации для реконструкции и дальнейшего анализа данных необходимо выполнять процедуру построения события.




Рис. 4.16: Идея алгоритма построения события: (а) поступающие данные, сгруппированные в DAQ-события; (б) восстановленные кандидаты реальных событий; перечёркнуты отбрасываемые кандидаты, не содержащие триггер. Тонкие длинные линии — триггерные сигналы, прямоугольники средней длины — сигналы, связанные со светом, короткие прямоугольники — шумовые сигналы.

Рассмотрим некоторый интервал времени, приведённый на рис. ??, в течение которого поступают:

- Триггерные сигналы — импульсы с генератора, питающего лазер, либо сигналы с детекторов пучка;
- Сигналы, скоррелированные с импульсами с генератора или детекторами пучка, т.е. связанные со светом;
- Шумовые сигналы, распределённые равномерно во времени.

Очевидно, что реальное событие может попасть на границу DAQ-событий, следовательно, необходимо при построении реальных событий учитывать несколько DAQ-событий. Также в силу особенностей электроники не гарантируется, что входная информация поступает упорядоченной во времени. Поэтому периодически случается, что хиты реального события, пришедшего по большей части в  $i$ -м DAQ-событии, обнаруживаются в  $i + 1$ , реже  $i + 2$ , и даже  $i + 3$  и последующих DAQ-событиях. Следовательно, требуется сначала распознать кластеры хитов в достаточно широком интервале времени — потенциальные события, а затем по наличию заданного типа триггера выбрать реальные события, содержащие либо черенковские кольца, либо вспышки лазера.

Реализован данный алгоритм с помощью буфера хитов. По мере распаковки входных сообщений, построенные хиты заносятся в буфер. На каждой итерации осуществляется распознавание кандидатов событий в буфере и определяется их количество  $N$ . Когда  $N$  достигает заданного минимального уровня, на каждой итерации, помимо приёма одного входного DAQ-события, осуществляется выброс выходного кандидата реального события. Так как одно DAQ-событие может содержать несколько кандидатов, буфер будет расти. Для того, чтобы избежать переполнения, устанавливается верхний предел. Когда  $N$  достигает этого предела, осуществляется сброс событий на выход по принципу FIFO до заданного минимального уровня. На рис. ?? приведён отрывок диаграммы наполненности буфера по мере обработки входного потока. В данном примере были установлены следующие параметры: минимальное кол-во событий в буфере 200, максимальное — 500. Отметим, что кол-во событий в буфере может превышать заданное максимальное значение, если в одном DAQ-событии

содержится более одного реального события. По окончании входного потока содержимое буфера обрабатывается полностью и все распознанные события подаются на выход.




Рис. 4.17: Диаграмма наполненности буфера найденных событий в зависимости от номера обработанного входного DAQ-события.

#### 4.5.6 Реконструкция

Реконструкция в СВМ RICH означает поиск колец по хитам в плоскости реконструкции. В контексте реконструкции можно рассматривать хит как загоревшийся пиксель МА ФЭУ. Конус черенковских фотонов, после фокусировки зеркалами, пересекает поверхность фоточувствительной камеры, которая в общем случае может состоять из нескольких плоскостей. Первый этап реконструкции — перевод хитов из плоскостей камеры в плоскость реконструкции. Затем выполняется поиск колец по хитам. В CbmRoot есть реализации нескольких алгоритмов поиска колец. Наибольший практический интерес представляет алгоритм распознавания колец черенковского излучения, основанный на проеобразовании Хафа и описанный в работах [48, 49]. Реализация данного алгоритма была специально адаптирована для данных пучковых тестов, в которых ожидается одно кольцо на событие. Данный алгоритм реализован в классе *CbmRichProtRingFinderHoughImpl*, унаследованном от *CbmRichProtRingFinderHough* и далее от *CbmRichRingFinder*. После этого определяются параметры кольца и далее осуществляется реконструкция треков частиц с применением информации с других детекторов.

# Глава 5

## Исследование свойств прототипа системы считывания и сбора данных детектора СВМ RICH

### 5.1 Испытание системы сбора данных с использованием FLIB

Значительная часть данных была набрана параллельно двумя системами сбора данных. Было проведено побайтное сравнение результатов распаковки обоих потоков. На массиве составляющем примерно  $10^7$  сообщений расхождений не выявлено. Таким образом, продемонстрирована работоспособность концепции формирования временных интервалов и ввода данных в компьютер с использованием FLIB. Приведённые в следующих разделах результаты получены на основе данных, принятых через стандартный сетевой интерфейс с применением DAQ ПО на основе DABC [32].

#### FLES Interface Board

В качестве платы-интерфейса между электроникой, разрабатываемой специально для СВМ, и ЭВМ стандартной архитектуры, будет выступать плата, в общем называемая платой интерфейса FLES — FLES Interface Board, или FLIB. FLIB можно рассматривать как особый сетевой интерфейс, основной задачей которого является предоставление данных, поступающих по входным каналам, центральному процессору ЭВМ. В отличие от сетевого интерфейса Ethernet, данные поступают от разнородных плат передней электроники по разным протоколам. В качестве платформы для реализации FLIB в СВМ рассматривается коммерческая PCI-E плата HTG K-7. Архитектура FLIB показана на рис. ???. Основные компоненты FLIB — драйверы входных оптических портов, программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ, FPGA), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и драйвер шины PCI-Express.




Рис. 5.1: Архитектура FLIB.

## 5.2 LeadingEdgeDiff

Один из этапов обработки данных — построение событий. В данной работе рассматривается два типа событий — сигналы от лазера и сигналы от черенковского кольца. В любом случае, событие — это структура данных, содержащая информацию о хитах, сгруппированных по времени. Каждый хит содержит, как минимум, временную отметку момента прихода переднего фронта сигнала и номер канала, который в случае CBM RICH указывает номер пикселя фоточувствительной камеры, т.е. говорит о геометрическом положении зарегистрированного фотона.

Данное исследование посвящено, в первую очередь, временным характеристикам системы считывания, поэтому в основном речь пойдёт о временных отметках.

Очевидно, что для каждого события можно построить несколько распределений, которые на большом массиве данных, т.е. на многих событиях, характеризуют систему считывания и могут быть использованы для калибровки электроники с целью повышения временного разрешения системы. Т.к. событие имеет максимальную ширину, определяемую размерами окна в алгоритме построения событий, распределения могут иметь “обрезанные хвосты”, которые, однако, невозможно избежать.

Пусть событие содержит  $N$  хитов. Введём внутри события нумерацию хитов от 0 до  $N$ . Пусть внутри события хиты упорядочены по времени, т.е. хит с временной отметкой  $t_0$  был зарегистрирован раньше остальных, а хит с временной отметкой  $t_N$  — позже всех. Такой порядок может, например, обеспечиваться естественным образом алгоритмом построения событий. Внутри события все временные отметки зарегистрированы в разных каналах — множественные хиты в одном канале в одном событии являются признаком того, что порог дискриминатора установлен слишком низко и регистрируются шумы. Введём в рассмотрение распределение  $\omega$  разностей временных отметок всех хитов, кроме первого, т.е. распределение

$$t_j - t_0, \text{ где } j \in [1..N].$$

Также введём распределение  $\sigma_1$  всех пар временных отметок одного события, т.е.

$$t_j - t_i, \text{ где } i \in [0..N], j \in [0..N], i \neq j.$$

Очевидно, что в такой формулировке одна и та же пара временных отметок войдёт в распределение дважды с разными знаками — например,  $t_1 - t_2$  и  $t_2 - t_1 = -(t_1 - t_2)$ . Это делает распределение симметричным, среднее значение строго равно 0, а ширина распределения чуть больше, чем в случае, когда нет дублирования информации. Введём непрерывную нумерацию каналов и примем, что в разности  $t_j - t_i$  первая временная отметка была зарегистрирована каналом  $a$ , а вторая — каналом  $b$ . Введём распределение  $\sigma_2$ , по сути очень похожее на  $\sigma_1$ , но без дублирования информации, в котором будем учитывать только пары, у которых  $b > a$ .

В идеальной ситуации, если событие соответствует одной вспышке лазера или одному черенковскому кольцу, и отсутствуют факторы, размывающие время регистрации, все разницы были бы равны нулю. В качестве таких размывающих факторов можно привести, например, следующие: временные характеристики лазера, разброс геометрических путей черенковских фотонов, разброс времени прохождения электронной лавины в динодной системе ФЭУ, дребезг сигналов в передней

электронике. Из-за перечисленных явлений распределение  $\omega$  имеет следующую форму — (описание). Распределение  $\sigma_2$  — (описание).

Среднее значение либо положение максимума распределения  $\sigma_2$  можно использовать для того, чтобы определить значение поправки для данной пары каналов. Если выполнить анализ с применением коррекций, то вид всех распределений изменится.  $\omega$  сгрупируется ближе к нулю,  $\sigma_2$  передвинется к нулю, а  $\sigma_1$  сужится к нулю.

Представляется возможность анализировать различные области фоточувствительной камеры. Интересно группировать хиты в соответствии с тем, какой электроникой они обрабатываются. В данном анализе было введено 4 подмножества: 1 пара каналов, 16 каналов одной платы передней электроники, 64 канала одного МА ФЭУ, 256 каналов 4 МА ФЭУ, образующих площадку 2x2 МА ФЭУ в одном углу камеры. При том, что вся фоточувствительная камера на пучковых тестах имела размер 4x4 МА ФЭУ, рассматривать более 4 МА ФЭУ одновременно не имеет смысла, т.к. в прототипе были установлены различные модели МА ФЭУ, некоторые покрыты сместителем спектра, а некоторые нет.

## 5.3 Калибровка точного времени (Fine time calibration)

Пример таблицы калибровки точного времени, полученной на данных лабораторных тестов, представлен в виде графика на рис. ???. По оси абсцисс откладывается значение счётчика точного времени, а по оси ординат — значение точного времени в наносекундах. Вид графика не зависит от того, по каким данным он был построен, так как он определяется архитектурой время-цифрового преобразователя. Обратим внимание, что в показанном примере в диапазоне значений десятибитного счетчика точного времени интервалу равному периоду грубого счетчика, т.е. 5 нс, соответствуют отсчеты от 30 до 520. Точные границы интервала определяются значениями задержек на элементах цифровой линии задержки. Эти величины индивидуальны и зависят от флуктуаций технологического процесса.

С целью понимания особенностей работы счётчиков точного времени, каждая таблица калибровки точного времени была аппроксимирована кусочно-линейной функцией. На рис. ?? показан пример разности значений функции калибровки точного времени и линейной функции. Видно, что отклонения не превышают 60 пс.




Рис. 5.2: Пример калибровочной кривой.




Рис. 5.3: Отклонение калибровочной кривой от линейной функции.

Каждая аппроксимирующая кусочно-линейная функция состоит из трёх отрезков и может быть однозначно описана двумя координатами изломов, которые приблизительно соответствуют двум крайним рабочим значениям счётчика точного времени. Параметры линейных функций для всех каналов отображены на двумерной диаграмме на рис. ???. Видно, что хотя параметры и локализованы в двух областях, распределение достаточно компактное.

Для оценки влияния калибровки на точность регистрации временных отметок можно исследовать как одновременные фронты на разных каналах ВЦП, так и длительности прямоугольных импульсов во входных каналах, полученных с помощью высокоточного генератора прямоугольных импульсов. В работе [50] показано, что предельное временное разрешение в обоих случаях одинаково. Ниже мы используем второй подход.

В процедуре калибровки для каждого канала была выполнена замена точной калибровочной таблицы сначала индивидуальной линейной функцией данного канала, а потом общей функцией, усредненной по всем каналам (параметры этой функции показаны на рис. ?? сплошным квадратом). Полученные распределения измеренной ширины импульса в исследуемом входном канале показаны на рис. ?.?. Там же показаны результаты без калибровки.

Видно, что использование точной калибровочной таблицы необходимо для достижения предельного разрешения ВЦП. Ширина распределения разностей временных отметок в двух независимо флуктуирующих каналах ВЦП составляет 30 пс (FWHM), что соответствует временному разрешению 21 пс. Использование индивидуальной линейной функции приводит к увеличению ширины на полувысоте до 70 пс, а усреднённой — до 90 пс в наиболее неблагоприятных каналах. Отметим, что использование усредненной линейной функции для калибровки устраниет двухпиковую форму, характерную для распределения без калибровки, но в некоторых случаях приводит при этом к увеличению ширины.

Таким образом, при невозможности выполнить калибровку точного времени, например, из-за недостаточного массива данных, предоставленных для анализа, в условиях нашей задачи, когда характерное временное разрешение составляет несколько сотен пикосекунд, возможно применение усредненной линейной функции без заметного снижения точности.

Использование усреднённой калибровки может быть особенно полезно при измерении разности временных отметок, полученных ВЦП различного типа, поскольку тогда, в отличие от нашего случая, не происходит сокращения начального сдвига кусочно-линейной функции относительно нуля регистра точного времени.




Рис. 5.4: Распределение координат точек излома аппроксимирующих кусочно-линейных функций. Квадратом отмечено среднее значение, используемое для усредненной линейной функции.




Рис. 5.5: Результаты измерения ширины импульса от генератора в случае: (а) без калибровки точного времени; (б) с применением усреднённой калибровочной функции; (с) с применением индивидуальной линейной калибровочной функции; (д) с применением полноценной калибровочной функции.

Приведённые выше таблицы калибровки были построены по массиву данных, содержащихся в семи файлах. Каждый файл соответствует двум минутам измерений при частоте генератора 5 кГц, т. е. около 600 тысяч вспышек лазера. Таким образом, всего было 4.2 миллиона вспышек за 14 минут, а один файл составляет приблизительно 15% от полного набора данных. В каждом канале было зарегистрировано от 300 до 400 тысяч временных отметок, которые были использованы для выполнения калибровки. Для иллюстрации стабильности калибровки на рис. ?? показана разность функций калибровки, построенных по всему массиву данных и функций, построенных на файлах, составляющих  $\approx 15\%$  данных каждый, взятых в начале, середине и конце набора данных. Видно, что отклонения в основном не превышают 10 пс, однако имеются редкие выбросы до 20 пс.




Рис. 5.6: Стабильность калибровок.

## 5.4 Определение коррекций задержек между каналами

Типичная гистограмма разности временных отметок передних фронтов, соответствующих фотонам из одной вспышки лазера, зарегистрированных в заданной паре каналов, показана на рис. ???. Такие гистограммы позволяют определить положение пика и, соответственно, ввести коррекцию задержки. Отметим, что наблюдается дрейф порядка 0.5 нс значений задержек, полученных таким образом, что даёт заметный вклад во временное разрешение системы считывания (см. секцию ??).

Наблюдается также аддитивность задержек, т.е. задержка в  $i$ -м канале относительно опорного может быть получена с точностью не хуже 400 пс как сумма задержки в  $j$ -м канале относительно опорного и задержки в  $i$ -м канала относительно  $j$ -го. Для некоторых пар каналов вид гистограммы отличается от показанной на рис. ???. См., например, рис. ???. Подобное распределение можно получить, если один из двух каналов является дефектным в том смысле, что к фронту логического сигнала подмешивается возбужденный или наведённый колебательный сигнал. Такая гипотеза подтверждается тем фактом, что форма гистограммы зависит от порога дискриминатора на плате PADIWA. При построении аналогичной гистограммы для пары дефектных каналов наблюдается до 5 пиков. Дальнейшее исследование проводилось с исключением дефектных каналов. Доля дефектных каналов составляет около 10% от полного числа каналов. При разработке следующей версии передней электроники для СВМ RICH особое внимание будет уделено электромагнитной чистоте каналов, а гистограммы, подобные обсуждаемым в данном разделе, будут использоваться в качестве диагностического инструмента.




Рис. 5.7: Распределение разности временных отметок передних фронтов, соответствующих фотонам из одной вспышки лазера, зарегистрированных в заданной паре каналов.




Рис. 5.8: Распределение разности временных отметок передних фронтов, соответствующих фотонам из одной вспышки лазера, зарегистрированных в заданной паре каналов, при условии, что один из каналов — дефектный.

## 5.5 Временное разрешение

В проведённых пучковых тестах имеют место два типа событий, в которых регистрируются несколько практически одновременно испущенных фотонов. Первый тип — это вспышка лазера, длительность которой  $\approx 40$  пс, т.е. на порядок меньше разброса времени прохождения сигнала через МА ФЭУ. Второй тип — черенковские кольца. Разброс времени прихода фотонов на МА ФЭУ может достигать 100 пс для колец и 70 пс для вспышек лазера, что определяется в первую очередь наклоном плоскости в которой расположены фотокатоды. Анализ таких событий позволяет охарактеризовать временное разрешение всей системы считывания, начиная от окна МА ФЭУ и кончая формированием отметок времени. Временное разрешение одного канала определяется разбросом зарегистрированных временных отметок относительно времени прилёта фотона при многократных измерениях. Поскольку точное время прилёта фотона измерить нельзя, нам приходится исследовать разброс

разностей временных отметок в паре каналов при регистрации одновременно пришедших фотонов. Временные отметки в каждом из каналов подвержены независимым флуктуациям по одинаковому закону, следовательно, измеренная ширина распределения будет в  $\sqrt{2}$  раз больше, чем временное разрешение каждого канала. После применения коррекций задержек и калибровки точного времени в двух каналах, ни один из которых не является дефектным, получается распределение аналогичное показанному на рис. ??, отличающееся лишь тем, что положение центра находится в нуле.

Полная ширина на полувысоте (FWHM) этого распределения составляет 750 пс, что соответствует временному разрешению 530 пс. Данное значение превосходит разброс времён прохождения сигнала в МА ФЭУ примерно в 2 раза. Причина расхождения объясняется двумя сравнимыми вкладами: дрейфом задержек в каналах и отсутствием коррекции момента пересечения порога в зависимости от амплитуды сигнала. Для реализации такой коррекции необходимо надёжное измерение времени над порогом, что в нашем случае невозможно, см. секцию ??.

Для того чтобы охарактеризовать временное разрешение системы в целом, помимо анализа пар каналов исследовались физически одновременные сигналы на следующих совокупностях каналов: (1) шестнадцать каналов, считываемых одной платой PADIWA, (2) 64 канала, принадлежащих одному МА ФЭУ, (3) 256 каналов, принадлежащих четырём соседним МА ФЭУ. В каждом случае после коррекции задержек и калибровки точного времени, отбирались все хиты, принадлежащие одному событию, и гистограммировались разности временных отметок по всем возможным парам каналов. Результаты для вспышек лазера показаны на рис. ???. В таблице ?? показано, как эволюционирует среднеквадратичное отклонение и FWHM в зависимости от числа каналов. Отметим, что для событий от лазера среднеквадратичное отклонение меняется слабо, а FWHM возрастает с увеличением числа каналов, одновременно с тем, что распределение последовательно принимает форму, более близкую к распределению Гаусса. Такое поведение можно интерпретировать как размытие индивидуальных особенностей каналов в процессе усреднения. Для хитов, принадлежащих одному черенковскому кольцу (см. рис. ??), и FWHM и RMS возрастают с увеличением числа каналов, причем форма спектра характеризуется широким основанием. Вероятно, отличия между этими двумя случаями связаны с тем, что распределения фотонов во времени для черенковского кольца и вспышки лазера отличаются друг от друга.




Рис. 5.9: Распределения для четырёх различных наборов каналов для событий от лазера.




Рис. 5.10: Распределения для четырёх различных наборов каналов для событий от черенковских колец.

Таблица 5.1: FWHM и RMS распределений при различных наборах исследуемых каналов.

Анализируемая область	Пара каналов	Плата PADIWA	Один МА ФЭУ	Четыре МА ФЭУ
Кол-во каналов	2	16	64	256
FWHM, лазер, нс	1.1	1.2	1.5	1.7
FWHM, кольца, нс	0.6	0.8	1.0	1.3
RMS, лазер, нс	0.913	1.093	0.997	1.034
RMS, кольца, нс	1.238	1.379	1.430	1.487

## 5.6 Исследование профиля высвечивания сместителя спектра

Анализ распределения во времени хитов, принадлежащих одному черенковскому кольцу, позволяет исследовать временные свойства сместителя спектра. Анализу подлежит распределение разностей временных отметок хитов каждого кольца относительно первого по времени хита в данном кольце. В зависимости от длины волны черенковский фотон может с той или иной вероятностью либо поглотиться сместителем спектра и вызвать его свечение, либо пройти сквозь слой сместителя спектра без взаимодействия и попасть фотокатод. В результате, даже при наличии слоя сместителя спектра, часть хитов подчиняется временной зависимости характерной для чистого ФЭУ. Таким образом, для получения кривой высвечивания сместителя спектра необходимо из распределения разностей времен, полученного со сместителем спектра, вычесть должным образом отнормированное в максимуме распределение разностей времен, полученное с чистым ФЭУ.

Нормированные в максимуме кривые высвечивания со сместителем спектра и без него показаны на рис. ??, а разность этих распределений — на рис. ???. Видно, что за исключением небольшой

выпуклости в области 7 нс, связанной с особенностями работы данного семейства МА ФЭУ, кривая выглядит похоже на сумму нескольких экспонент.




Рис. 5.11: Измеренные распределения, соответствующие кривым высвечивания со сместителем спектра (красный, выше) и без него (синий, ниже).




Рис. 5.12: Разница распределений со сместителем спектра и без него и кривая — результат фитирования распределения суммой трёх экспонент.

Указанная выпуклость не позволяет надёжно извлечь характерные времена высвечивания. Интересно, тем не менее, сравнить полученную кривую с результатами флюориметрических исследований. Стеклянная пластина со слоем сместителя спектра, нанесённым точно таким же методом, как и на МА ФЭУ, была исследована с помощью классического метода счёта фотонов при возбуждении светом с длиной волны 280 нм [51]. Были получены значения времён высвечивания 1.4 нс, 3.8 нс, и 45 нс и соответствующие относительные интенсивности компонент 1.8996, 1.0000, и 0.8364.

Подгонка кривой с рис. ?? суммой трех экспонент с соответствующими временами показывает разумное согласие для времен превышающих 5 нс. Начальный участок лучше подгоняется с характерным временем  $\tau_1=1.1$  нс. Сравнение интенсивностей наиболее быстрой компоненты с флюориметрическими измерениями затруднено из-за начального неэкспоненциального участка, а относительный вклад наиболее медленной компоненты в полную интенсивность в нашем случае оказывается в 3.8 раз ниже. Это можно объяснить влиянием способа возбуждения на заселение разных типов центров высвечивания.

В пределе большого числа хитов в кольце использованный нами метод переходит в стандартный метод исследования флюоресценции путем счета единичных фотонов [52]. Однако в нашем случае существует некоторая случайная задержка между моментом попадания черенковского фотона на поверхность МА ФЭУ и временем прихода первого хита. С целью выявления влияния метода на измеренные времена высвечивания было проведено Монте Карло моделирование.

В модели были заложены разброс времени прохода лавины в МА ФЭУ 300 пс (RMS), три экспоненциальные компоненты с характерными временами 1.4 нс, 3.8 нс, и 45 нс и относительными интенсивностями 2.17, 1.00, 0.22 и средним числом хитов в кольце равным 18. Получившееся распределение времён односительно первого хита в кольце было подогнано трёмя экспонентами со свободными параметрами. Если начать фитирование получившейся зависимости, отступив 4 нс от начала высвечивания, величины постоянных распада экспонент воспроизводятся с точностью лучше 5%, а соответствующие относительные интенсивности несколько искажаются, что естественно, в силу существования начального неэкспоненциального участка кривой. Таким образом, подтверждена корректность применённого метода определения времён высвечивания.

Практическая ценность проведенного исследования состоит в том, что может быть оптимизирована длительность окна, в пределах которого хиты принимаются одновременными и могут быть приписаны одному событию. Для этого необходимо найти баланс между числом дополнительных хитов, полученных благодаря сместителю спектра и вероятностью наложения сигналов друг на друга или подхвата в кольце темнового хита. Например, прирост хитов в 19% может быть достигнут при длительности окна 15 нс.

### 5.6.1 Исследование спектросместителя с помощью флюориметра

Были проведены независимые флюориметрические измерения пара-терфениловой плёнки, нанесённой по той же технологии (dip-coating), что применяется для напыления сместителя спектра на поверхность МА ФЭУ в СВМ RICH. Измеренный временной профиль приведён на рисунке ??, а результаты фитирования — в таблице ??.

Таблица 5.2: Результаты фитирования флюориметрических измерений сместителя спектра.

$\tau$ , нс	амплитуда	амплитуда, нормированная по 2-й компоненте
1.4	1387	5.15613
3.8	269	1.00000
45.0	19	0.07063




Рис. 5.13

Данный фит неплохо воспроизводится функцией

$$f(t) = 10 \cdot (A_1 \cdot e^{-(t-1)/\tau_1} + A_2 \cdot e^{-(t-1)/\tau_2} + A_3 \cdot e^{-(t-1)/\tau_3})$$

со значениями амплитуд и времён, приведёнными в таблице ???. Здесь единица в скобке возле переменной  $t$  означает сдвиг графика по горизонтали на 1 нс и обусловлена разрешением измерительного прибора.




Рис. 5.14

## 5.6.2 Прямые измерения временного профиля спектрометрия

Можно фитировать распределение WLS\_on или WLS\_off 4-мя компонентами, а можно фитировать их разницу WLS\_diff трёмя компонентами. Можно фитировать функцией с зафиксированными вре-

менами, чтобы определить амплитуды, а можно фитировать функцией, где параметрами являются и времена и амплитуды.

## Прямые фотонны

В результате анализа экспериментальных данных были получены две гистограммы — с и без сместителя спектра. Первый этап — фитирование профиля без сместителя спектра. В результате фитирования одной экспонентой в различных диапазонах и с различными начальными условиями было получено значение временной постоянной 0.65 нс.




Рис. 5.15

## Фитирование WLS\_diff




Рис. 5.16




Рис. 5.17

## 5.7 Время над порогом

Время над порогом (ToT — time over threshold) — это параметр найденного хита, содержащий в себе, при нормальной работе, информацию об амплитуде зарегистрированного сигнала. В системе считывания и сбора данных CBM RICH ToT может быть использовано для улучшения временного разрешения путём коррекции времени пересечения порога с учетом амплитуды (walk correction), а также для повышения качества отделения однофотоэлектронного сигнала от шума. На рис. ?? показано типичное распределение ToT, измеренное с помощью лазера в лабораторных условиях. Во-преки ожиданиям, это распределение имеет несколько пиков. Такая структура, согласно [53], может быть объяснена наличием периодической наводки как на входе дискриминатора, так и между выходом дискриминатора и входом ВЦП. На рис. ?? показан экран цифрового осциллографа в режиме накопления сигналов, полученных путем подключения активного зонда к выходу PADIWA. Видно, что сгущение сигналов соответствует наблюдаемым пикам в распределении ToT; имеет место проблема недостаточности амплитуды одноэлектронного сигнала для устойчивой генерации логической единицы; имеется периодическая наводка на выходе дискриминатора, но ее недостаточно для объяснения наблюданной картины; преобладание определенных длительностей логических сигналов позволяет предположить наличие периодической структуры во входном сигнале. Все это говорит о необходимости подстройки аналоговой части для формирования на входе PADIWA более чистого сигнала большей амплитуды и о защите соединения между дискриминатором и ВЦП от наводок. Подобные изменения будут, с учетом результатов данной работы, реализованы в следующем прототипе платы передней электроники, называемом DIRICH [31].




Рис. 5.18: Типичное распределение ToT.




Рис. 5.19: Экран осциллографа, показывающий выходные сигналы PADIWA, регистрируемые по переднему фронту. Правая и левая панели рисунка отличаются временем накопления сигналов.

Отметим, что указанные проблемы не являются критичными в случае СВМ RICH, и продемонстрированные в данной работе параметры достаточны для уверенного поиска колец. Тем не менее, улучшение разделения сигналов и шумов и повышение эффективности регистрации поможет создать необходимый запас надежности для долговременной работы детектора в условиях постепенной деградации оптических свойств радиатора, зеркал и фотодетекторов.

## 5.8 Сравнение одноэлектронных спектров при временном и амплитудном считывании

Как отмечено в секции ??, у МА ФЭУ H12700 имеются особенности, которые могут оказать влияние на эффективность регистрации единичных фотоэлектронов и вероятность возникновения ложных хитов. Для прояснения этих особенностей были выполнены измерения амплитудных распределений с помощью многоканальной платы на основе микросхемы n-XYTER, см. описание лабораторного

стенда в секции ???. Далее, результаты амплитудных измерений были сопоставлены с данными, полученными с помощью платы PADIWA.

Амплитудные измерения с низким порогом продемонстрировали наличие заметного пика в малых амплитудах в спектре событий, скоррелированных с источником света. Также были выполнены специальные измерения с маской, открывающей только два разнесенных друг от друга на 2.5 см. пикселя. Эти измерения позволили установить, что событие с малой амплитудой в одном из каналов имеет место тогда, когда в другом канале, находящемся в том же ряду динодной системы, был зарегистрирован фотоэлектрон с достаточно большой амплитудой. Таким образом, для каналов с низкими шумами амплитудный спектр одноэлектронных сигналов выглядит как на рис. ??.




Рис. 5.20: Пример измеренного одноэлектронного спектра, имеющий особую форму, характерную для МА ФЭУ Н12700.

Пик вблизи нуля соответствует наводке, возникающей в каналах, расположенных в одном ряду с тем, где зарегистрирован одноэлектронный сигнал. Двугорбое распределение справа соответствует настоящим одноэлектронным сигналам. Причем левый пик связан с описанными в секции ?? событиями, когда электронная лавина или её часть отклоняется от оптимального пути от динода к диноду. Отметим, что в большинстве каналов уровень шумов оказывается слишком высоким для отделения низкоамплитудного пика, связанного с наводкой, от одноэлектронного сигнала. Таким образом, попытка получить максимальную эффективность регистрации за счет снижения порога приводит к возрастанию паразитных хитов, локализованных не в тех пикселях, где родился фотоэлектрон. Для снижения числа паразитных хитов мы ставили порог регистрации в ложбине между низко- и высоко-амплитудными частями одноэлектронного спектра. Поскольку формы одноэлектронных спектров во всех каналах подобны, анализ формы спектра на рис. ?? позволяет заключить, что выбранный нами порог приводит к потере 12 % одноэлектронных импульсов.

Одно из отличий канала считывания в плате PADIWA — это значительно более быстрая, чем в n-XYTER аналоговая часть. Если в n-XYTER осуществляется формирование со временем интегрирования 190 нс, то в PADIWA происходит лишь подавление частот выше 100 МГц, что соответствует характерному времени нарастания сигнала несколько наносекунд. Такое отличие приводит к возрастанию роли быстрых шумов и наводок при регистрации сигналов с помощью PADIWA.

Информация о форме одноэлектронного спектра при считывании с помощью канала на основе плат PADIWA и TRB v3 может быть получена в виде зависимости от порога регистрации скоро-

сти счёта в событиях, построенных вблизи триггера светового импульса. Такие данные могут быть получены из анализа потока данных, набранных при различных значениях порога. Использование счетчика зарегистрированных фронтов, реализованного непосредственно в ВЦП и упомянутого в секции ??, позволяет получить аналогичную зависимость без отбора вокруг триггера, но позволяет достичь максимальных частот, достаточных для локализации базовой линии. На рис. ?? показана зависимость частоты триггеров от порога регистрации. Плечо слева соответствует одноэлектронному спектру, более подробно исследованному ниже, а быстровозрастающие границы вокруг вертикальной штриховой линии ограничивают локализацию базовой линии. Точность локализации базовой линии мы оцениваем как  $\pm 200$  отсчетов по шкале, использованной на рис. ?? и рис. ??B,D.




Рис. 5.21: Скан по порогам дискриминатора в диапазоне, включающем базовую линию, изображённую штрихпунктирной линией.

Установлено, что результаты измерения частоты отсчетов, полученные с помощью счетчика и из анализа потока данных, совпадают между собой при условии, что система сбора и передачи данных справляется с передачей потока сообщений с временными отметками.

Интересно сравнить зависимость скорости счёта от порога при использовании двух систем считываия и одинаковых условиях засветки. Результаты такого сравнения для одного из типичных каналов показаны на рис. ???. В случае n-XYTER в таком сравнении может быть использован интеграл одноэлектронного спектра, показанный на рис. ??(c). Соответственно, производная указанной зависимости может быть сопоставлена с одноэлектронным спектром, показанным на рис. ??(a). Сплошная линия на рис. ??(b) получена дифференцированием кривой, показанной красным цветом на рис. ??(d) и полученной подгонкой измеренной зависимости полиномом 7-й степени. Отметим, что мы оцениваем равенство световых потоков как  $\pm 5\%$ . Видно, что скорости счёта в области ложбины и максимума одноэлектронного спектра приблизительно совпадают. Амплитуды, соответствующие максимуму и ложбине соответственно, относятся как 2.6 в обоих случаях. При этом, в случае PADIWA наблюдается, с одной стороны более явно выраженная ложбина, а с другой — избыток счёта в малых амплитудах, что предполагает больший относительный вклад наводок и, следовательно, невозможность отделения от них низкоамплитудной части одноэлектронного спектра и нецелесообразность повышения эффективности за счёт установления порога ниже ложбины.




Рис. 5.22: Сравнение (а) одноэлектронного спектра, измеренного напрямую с помощью системы считывания на базе n-XYTER, и (б) производной скана по порогам, полученного с помощью системы считывания на базе PADIWA и TRB v3; сравнение (с) интеграла одноэлектронного спектра и (д) зависимости скорости счёта от порога дискриминатора.

# **Заключение**

**Основные результаты диссертационной работы**

# Список литературы

- [1] *B. Friman, C. Höhne, J. Knoll, S. Leupold, J. Randrup, R. Rapp and P. Senger* // The CBM physics book: Compressed baryonic matter in laboratory experiments, Lect. Notes Phys. **814** (2011) pp. 980.
- [2] *J. Randrup and J. Cleymans* // Maximum freeze-out baryon density in nuclear collisions Phys. Rev. C 74, 047901
- [3] Courtesy of Paul Sorensen and Chun Shen  
<http://u.osu.edu/vishnu/>
- [4] *H. H. Gutbrod* // FAIR Baseline Technical Report, ISBN: 3-9811298-0-6, 2006.
- [5] *P. Senger and V. Friese* // The CBM Collaboration: Nuclear Matter Physics at SIS-100, GSI, Darmstadt (2012) 18 p.
- [6] Compressed Baryonic Matter Experiment. Technical Status Report. GSI, Darmstadt (2005) 406 p.
- [7] *V. Friese and C. Sturm* // CBM Progress Report 2014, ISBN: 978-3-9815227-2-3, 2015.
- [8] *A. Malakhov and A. Shabunov* // Technical Design Report for the CBM Superconducting Dipole Magnet, GSI, Darmstadt (2013) 80 p.
- [9] *M. Koziel* // MVD Status: Integration, 25<sup>th</sup> CBM Collaboration Meeting, Darmstadt, 20-24 April 2015. <https://indico.gsi.de/getFile.py/access?contribId=17&sessionId=9&resId=0&materialId=slides&confId=2960>
- [10] *J. Heuser et al.* // Technical Design Report for the CBM Silicon Tracking System (STS), GSI, Darmstadt (2013) 167 p.
- [11] *C. Höhne et al.* // Technical Design Report for the CBM Ring Imagine Cherenkov (RICH), GSI, Darmstadt (2013) 201 p.
- [12] *S. Chattopadhyay et al.* // Technical Design Report for the CBM Muon Chambers (MuCh), GSI, Darmstadt (2014) 192 p.
- [13] *S. Biswas et al.* // Development of a GEM based detector for the CBM Muon Chamber (MUCH), 2013 JINST 8 C12002.
- [14] *M. Petris et al.* // TRD detector development for the CBM experiment, NIM A, Volume 732, 21 December 2013, Pages 375–379.
- [15] *N. Herrmann et al.* // Technical Design Report for the CBM Time-of-Flight System (TOF), GSI, Darmstadt (2014) 182 p.
- [16] *I. Korolko* // CBM Calorimeter for SIS100 (TDR status), 25<sup>th</sup> CBM Collaboration Meeting, Darmstadt, 20-24 April 2015.  
<https://indico.gsi.de/getFile.py/access?contribId=138&sessionId=29&resId=1&materialId=slides&confId=2960>
- [17] *F. Guber et al.* // Technical Design Report for the CBM Projectile spectator detector (PSD), GSI, Darmstadt (2014) 78 p.

- [18] Hamamatsu H12700 manual, <https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/H12700 TPMH1348E.pdf>
- [19] *M. Calvi et al.* // Characterization of the Hamamatsu H12700A-03 and R12699-03 multi-anode photomultiplier tubes, 2015 JINST 10 P09021.
- [20] *M. Calvi et al.* // Characterization of the Hamamatsu H12700A-03 multi-anode photomultiplier tube for the LHCb RICH upgrade, LHCb-INT-2015-006.
- [21] [https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/H8500\\_H10966 TPMH1327E.pdf](https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/H8500_H10966 TPMH1327E.pdf)
- [22] T. Mahmoud RICH2016 proceedings.
- [23] *C. Pauly et al.* // The CBM RICH project, NIM A 2016, doi: 10.1016/j.nima.2016.05.102.
- [24] *S. Reinecke et al.* // The CBM-RICH detector, JINST 11 (2016) no.05, C05016.
- [25] J. Kopfer PhD thesis, Bergische Universität Wuppertal.
- [26] Official TRB project web site, <http://trb.gsi.de/>
- [27] *C. Ugur, S. Linev, J. Michel, T. Schweitzer, and M. Traxler* // A novel approach for pulse width measurements with a high precision (8 ps RMS) TDC in an FPGA, 2016 JINST 11 C01046.
- [28] TRB v3 documentation, <http://jpsc29.x-matter.uni-frankfurt.de/docu/trb3docu.pdf>
- [29] *W. M. Zabłotny and G. Kasprowicz* // Data processing boards design for CBM experiment, Proc. SPIE 9290, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2014, 929023 (November 25, 2014); doi:10.1117/12.2073377;
- [30] *J de Cuveland et al.* // A First-level Event Selector for the CBM Experiment at FAIR, 2011 J. Phys.: Conf. Ser. 331 022006.
- [31] *J. Michel, M. Faul, J. Friese, C. Höhne, K.-H. Kampert, V. Patel, C. Pauly, D. Pfeifer, P. Skott, M. Traxler, and C. Ugur* // Electronics for the RICH detectors of the HADES and CBM experiments, 2017 JINST 12 C01072.
- [32] *J. Adamczewski-Musch et al.* // Data acquisition and online monitoring software for CBM test beams, 2012 J. Phys.: Conf. Ser. 396 012001.
- [33] *C. Bergmann et al.* // Common CBM beam test of the RICH, TRD and TOF subsystems at the CERN PS T9 beam line in 2014, CBM Progress Report 2014, p.9.
- [34] *C. Bergmann et al.* // Test of Münster CBM-TRD real-size detector and radiator prototypes at the CERN PS/T9 beam line, CBM Progress Report 2014, p.78.
- [35] *M. Petris, D. Batros, G. Caragheorghropol et al.* // Prototype with the basic architecture for the CBM-TOF inner wall tested in close to real conditions, 2016 J. Phys.: Conf. Ser. 724 012037.
- [36] Information about the T9 beam line and experimental facilities, [http://home.web.cern.ch/sites/home.web.cern.ch/files/file/spotlight\\_students/information\\_about\\_the\\_t9\\_beam\\_line\\_and\\_experimental\\_facilities.pdf](http://home.web.cern.ch/sites/home.web.cern.ch/files/file/spotlight_students/information_about_the_t9_beam_line_and_experimental_facilities.pdf)
- [37] *L.M. Kotchenda, P.A. Kravtsov* // CBM RICH PROTOTYPE GAS SYSTEM.
- [38] *J. Adamczewski-Musch et al.* // Determination of tolerances of mirror displacement and radiator gas impurity for the CBM RICH detector, doi: 10.1016/j.nima.2014.04.074
- [39] *J. Bendarouach, C. Höhne, and T. Mahmoud* // Mirror misalignment control system and prototype setup, CBM Progress Report 2014, p.56.
- [40] Roithner UVTOP240 datasheet, [http://www.roithner-laser.com/datasheets/led\\_deeppuv/uvttop240.pdf](http://www.roithner-laser.com/datasheets/led_deeppuv/uvttop240.pdf)

- [41] *M. Dürr, J. Kopfer et al.* // Influence of wavelength-shifting films on multianode PMTs with UV-extended windows, NIM A, Volume 783, 21 May 2015, Pages 43–50.
- [42] Alphalas Picopower-LD series datasheet, [http://www.alphalas.com/images/stories/products/lasers/Picosecond\\_Pulse\\_Diode\\_Lasers\\_with\\_Driver\\_PICOPOWER-LD\\_ALPHALAS.pdf](http://www.alphalas.com/images/stories/products/lasers/Picosecond_Pulse_Diode_Lasers_with_Driver_PICOPOWER-LD_ALPHALAS.pdf)
- [43] <http://www.rz.uni-frankfurt.de/39888789/syscore>
- [44] <http://cbmroot.gsi.de/>
- [45] FLESnet development repository, <https://github.com/cbm-fles/flesnet>
- [46] *J. Adamczewski-Musch, S. Linev, E. Ovcharenko, and C. Ugur* // HADES trbnet data formats for DABC and Go4, PHN-SIS18-ACC-41, GSI SCIENTIFIC REPORT 2012, p.297.
- [47] *R. Szplet, J. Kalisz, and R. Pelka* // Nonlinearity correction of the integrated time-to-digital converter with direct coding, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 46:449–453, April 1997.
- [48] *C.A. Лебедев, Г.А. Осоков* // Быстрые алгоритмы распознавания колец и идентификации электронов в детекторе RICH эксперимента CBM, Письма в ЭЧАЯ. 2009. Т.6, №2(151). С.260-284.
- [49] *S. Lebedev, C. Höhne, I. Kisel, G. Ososkov* // Fast Parallel Ring Recognition Algorithm in the RICH Detector of the CBM Experiment at FAIR, ACAT2010 proceedings.
- [50] *E. Ovcharenko, S. Belogurov et al.* // Tests of the CBM RICH readout and DAQ prototype, PEPAN letters.
- [51] M. Dürr, private communication.
- [52] *D.V. O'Connor, D. Phillips* // Time Correlated Single Photon Counting, Academic Press, London 1984.
- [53] *F. Gonnella, V. Kozhuharov, M. Raggi* // Time over threshold in the presence of noise, NIM A, Volume 791, p. 16-21.
- [54] Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование 2002 Физматлит ISBN 5-94052-048-0