

Attestation d'entretien chaudière fioul de 4 à 400 kW



Coordonnées entreprise prestataire :

EXBRAYAT CEDRIC PLOMBERIE
CHAUFFAGE
26 avenue de jumeaux
63570 BRASSAC LES MINES
Tel: 06 17 16 15 38
e-mail: cedric.exbrayat@orange.fr

Coordonnées client :

TIBERTI

Adresse de l'installation :

9 avenue des lacs AUZAT

Local de la chaudière :

Locale chaudière

Caractéristiques de la chaudière

Marque, modèle, type : Chapée 110 est

Puissance nominale Pn (min, max) : 25

Mode d'évacuation, type : C

Date de mise en service : 2017

Numéro de série :

Caractéristiques du brûleur à air soufflé (si applicable)

Marque, modèle :

Puissance nominale Qn (min, max) :

Date de mise en service :

Type de gicleur :

Numéro de série :

Date du dernier entretien (si disponible)

Date du dernier ramonage (si disponible)

Prestations et points de contrôle

	Réalisés		
	Oui	Non	Sans objet
- Démontage et nettoyage du brûleur	☒	☐	
- Nettoyage du pré-filtre fioul domestique lorsque l'installation en est munie	☒	☐	☐
- Nettoyage du filtre de la pompe fioul domestique	☒	☐	☐
- Nettoyage du corps de chauffe	☒	☐	☐
- Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité du brûleur	☒	☐	☐
- Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de la chaudière	☒	☐	☐
- Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l'appareil)	☒	☐	☐
- Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l'appareil	☒	☐	☐
- Contrôle de l'embouement du circuit hydraulique	☐	☒	☐
- Purge des bulles d'air du circuit hydraulique lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible	☒	☐	☐
- Contrôle de la pression du circuit hydraulique	☒	☐	☐
- Vérification du fonctionnement du circulateur du circuit hydraulique	☒	☐	☐
- Contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire	☒	☐	☐
- Évaluation du bon dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage et eau chaude (sauf si le système de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien).	☒	☐	☐

Selon option du contrat d'entretien, prestations complémentaires

	Réalisés		
	Oui	Non	Sans objet
- Ramonage du conduit de fumée	☐	☐	☐
- Ramonage du conduit de raccordement	☒	☐	☐
- Chaudière avec ballon à accumulation: vérification des anodes et des accessoires fournis par le constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci	☐	☐	☐
- Nettoyage et contrôle de la vacuité des systèmes d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des chaudières étanches	☒	☐	☐
- Vérification et réglage des organes de régulation (si présent dans l'appareil)	☒	☐	☐
- Vérification et réglage du système de régulation de l'installation (extérieur à la chaudière)	☐	☒	☐
	☐	☐	☐

Mesures obligatoires après les opérations de réglage

Indice de noircissement (test bacharach) :

Température des fumées : 96 °C

Température ambiante : 18 °C

Teneur CO₂ et/ou teneur O₂ (à préciser) dans les fumées :

13 % CO₂ / 4.2 % O₂

Pression de pulvérisation du gicleur : 12 bar

L'imprimé du test de combustion peut aussi être agrafé sur l'attestation.

Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement : pour chaudière de type B uniquement : 0 ppm

☒ % CO < 10 ppm : La situation est NORMALE.

☐ 10 ppm ≤ % CO < 50 ppm : Il y a ANOMALIE de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local.

☐ % CO ≥ 50 ppm : Il y a un DANGER grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service.

WOLHER A 550

Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale utile de fonctionnement

Rendement évalué de la chaudière : 98,4 %

Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques techniques de l'installation) : %

Émissions de polluants (en mg/kWh à 0% d'O₂)

Émissions évaluées de NOx de la chaudière :

Émissions de NOx de référence = 90

Classification énergétique de la chaudière (uniquement pour les chaudières mises sur le marché avant septembre 2015)

Classe de rendement	Date de fabrication	Classe énergétique
Standard ou basse température ☐	Avant 2000 ☐	D
	Après 2000 ☐	C
Condensation ☒	Toutes ☒	B

Classe énergétique des principales solutions de remplacement

Énergie	Système (neuf)	Classe énergétique
Bois	Chaudière bûche	C
	Chaudière granulé	A
Électricité	PAC eau - eau	A++ / A+++
	PAC air - eau	A+ / A++
Gaz	Chaudière condensation	A
	Chaudière de type B1	C
Fioul	Chaudière condensation	A / B

Définitions**Rendement de référence :** pour le combustible fioul, il s'agit du rendement sur PCI à charge totale d'une chaudière à condensation de même puissance.**Emission de référence :** la valeur de référence correspond au niveau équivalent d'émissions atteint par l'utilisation des meilleures technologies de chaudières utilisant le même combustible et présentes sur le marché de 2009.**Les chaudières de type B** sont des chaudières destinées à être raccordées à un conduit d'évacuation des produits de la combustion.**Les chaudières de type C** sont des chaudières pour lesquelles le circuit de combustion est dit étanche par rapport au local où elles sont installées.**Défauts corrigés suite aux opérations d'entretien**

Wolher A550

Conseils et recommandations portant sur**• Le bon usage de l'installation de chauffage en place**

Entretien annuel

• Les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage**• L'intérêt éventuel du remplacement du brûleur, de la chaudière ou de l'installation de chauffage**

Économie d' énergie

Les conseils et recommandations de la présente attestation sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée.

Fait à Auzat

le 28/05/2026

en deux exemplaires dont un est remis au client souscripteur.

Date de la visite 2025

Nom et signature de la personne ayant réalisé l'entretien

Signature du client souscripteur commanditaire