

方式	LCC	VSC1	VSC2	VSC3	短路比 MSCR	有效短路比 MESCR
全接线	34.28	37.11	20.26	19.30	3.35	3.10
LCC-斗山N-1	30.10	37.11	20.10	19.11	3.07	2.81
LCC-常熟南N-1	34.28	37.11	20.26	19.30	3.35	3.10
VSC1-常熟北N-1	34.28	16.19	20.26	19.30	3.35	3.10
VSC1-张家港N-1	34.28	34.71	20.26	19.30	3.35	3.10
VSC2-木渎N-1	34.28	37.11	14.08	19.30	3.35	3.10
VSC3-玉山N-1	34.28	37.11	20.26	13.23	3.35	3.10
常熟南-石牌N-1	30.58	37.09	20.09	18.94	3.35	3.06
常熟南-玉山N-1	31.19	37.10	19.91	18.40	3.39	3.11
LCC-斗山N-2	14.01	37.08	18.69	17.44	1.71	1.40
LCC-常熟南N-2	34.28	37.11	20.26	19.30	3.35	3.10
常熟北-VSC1、张家港N-2	34.28	11.89	20.24	19.27	3.35	3.10
张家港- VSC1、常熟北N-2	34.28	22.77	20.24	19.27	3.35	3.10
东吴-全福N-2	32.75	36.98	19.94	17.51	3.28	3.03
木渎-梅里N-2	32.96	37.04	16.42	17.36	3.04	2.80