Casa Ángel · Baño principal · R13

22/10/2026 · Lectura posterior al commit y guardado de Revit.

58 → 42 elementos observados

Doce casos publicados estaban desactualizados. Cuatro caños AF se reclasificaron ahora. Quedan 29 casos de clasificación, 18 de conexiones y dos de producto; algunas piezas tienen varias observaciones.

Sin cambios físicos

Se compararon 4.096 elementos físicos: geometría, posiciones, recorridos, longitudes, diámetros, tipos y conexiones permanecen iguales. El cómputo conserva 1.400 identidades únicas.

Familias y tipos

Once familias inspeccionadas sin guardarlas. Codos, tees, uniones y ramales usan conectores Fitting; piletas y desagües lineales, Global. Inodoro, bidet y bacha, Sanitary. La ducha Roca no contiene ConnectorElement en la familia revisada. No se cambiaron familias compartidas para ocultar conflictos de red.

AC-A012: tee de tipo AC en una red de cuatro caños AF. AF-A231: codo de tipo AF en una red AC. Conservar códigos y observaciones hasta confirmar función.

Encuentros pendientes

Los extremos cercanos son referencias geométricas, no conexiones confirmadas. Si el más cercano supera 50 mm se indica sin contraparte próxima: este umbral organiza la revisión, no es una tolerancia constructiva. Un extremo libre puede ser intencional. No se conectó ni movió ningún extremo.

Elemento	Extremo / Ø	Referencia / Ø	Distancia	Revisión
AC-A012	1 / 32	AF-T193 / 32	16.33 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
AC-A012	3 / 32	AF-T058 / 32	18.00 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
AC-A027	1 / 32	AC-T033 / 32	10.00 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
AC-A028	1 / 32	AC-T151 / 32	2.41 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
AC-A029	2 / 32	AC-T040 / 32	1.64 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
AF-A046	2 / 32	AF-T061 / 32	17.77 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
AF-A158	1 / 32	AF-T185 / 32	100.00 mm	Sin contraparte próxima; no se propone conectar
CS-A006	3 / 40	CP-T040 / 63	3.79 mm	Diámetros diferentes; confirmar solución
CS-A006	1 / 40	CS-T105 / 40	32.03 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
CS-A006	4 / 63	CP-T040 / 63	137.94 mm	Sin contraparte próxima; no se propone conectar

Elemento	Extremo / Ø	Referencia / Ø	Distancia	Revisión
CS-A007	2 / 40	EQ-E007 / 46	50.52 mm	Sin contraparte próxima; no se propone conectar
AC-A138	2 / 32	AC-A141 / 32	80.00 mm	Sin contraparte próxima; no se propone conectar
AF-A167	1 / 40	AF-T032 / 40	2.83 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
CS-A008	1 / 40	CS-T114 / 40	25.96 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
AC-A141	2 / 32	AC-A138 / 32	80.00 mm	Sin contraparte próxima; no se propone conectar
CS-A014	2 / 40	CS-T103 / 40	116.13 mm	Sin contraparte próxima; no se propone conectar
CS-A016	2 / 40	CS-T103 / 40	47.63 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
CP-A041	2 / 110	EQ-E006 / 102	2350.89 mm	Sin contraparte próxima; no se propone conectar
CP-A043	2 / 110	CP-T087 / 110	5.90 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
CP-A044	1 / 110	CP-T044 / 110	4.34 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
CP-A044	3 / 40	CP-T043 / 40	2.33 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
CP-A044	2 / 110	CP-T090 / 110	4.41 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local
CP-A091	3 / 110	CP-T038 / 110	24.91 mm	Confirmar encuentro; luego evaluar ajuste local

Clasificación y producto pendientes

AC-A012 · Tee 90 grados

Clasificación nativa: Domestic Cold Water,Sanitary,Domestic Cold Water; tipo/asignación documental: AC

AC-A027 · Tee 90 grados

Clasificación nativa: Domestic Hot Water,Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AC-A028 · Tee 90 grados

Clasificación nativa: Domestic Hot Water,Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AC-A030 · Válvula esférica unión-fusión

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AF-A046 · Válvula esférica unión-fusión

Clasificación nativa: Sanitary,Domestic Cold Water; tipo/asignación documental: AF

AC-A095 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AF-A111 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AF-A112 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AF-A113 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AF-A114 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AF-A115 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AF-A158 · Tee 90 grados

Clasificación nativa: Domestic Cold Water,Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AC-A128 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AC-A129 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AF-A159 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AF-A160 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AF-A162 · Válvula esférica unión-fusión

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AC-A132 · Válvula esférica unión-fusión

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AF-A164 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AF-A165 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AC-A136 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AC-A137 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AC-A138 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary,Domestic Hot Water; tipo/asignación documental: AC

AF-A166 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AF

AC-A140 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AC-A141 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary,Domestic Hot Water; tipo/asignación documental: AC

AC-A180 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Domestic Hot Water,Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AC-A181 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Sanitary; tipo/asignación documental: AC

AF-A231 · Codo 90 grados

Clasificación nativa: Domestic Hot Water; tipo/asignación documental: AF

AC-T198 · Default

Tipo genérico Default: confirmar material/producto

AC-T199 · Default

Tipo genérico Default: confirmar material/producto