
CASA ÁNGEL · CLIMATIZACIÓN · PISO RADIANTE · TRAZADO DE SERPENTINES · 01. PLANTA ALTA

Un color por circuito · colector de cada circuito · etiqueta por local (ml, m², m/m², colector, estado)

Piso radiante · 01. Planta Alta 1:75



Cuadro de circuitos · PA 1:10

Circuitos del nivel PA

CI-PA-01 Baño PA CO-S 33,35 ml 5,81 m² 5,74 m/m² completo
CI-PA-02 Cava CO-N 22,05 ml 8,44 m² 2,61 m/m² incompleto
CI-PA-03 Cocina CO-N 73,20 ml 20,87 m² 3,51 m/m² incompleto
CI-PA-04 Comedor CO-N 157,95 ml 23,26 m² 6,79 m/m² completo
CI-PA-05 Living CO-N 14,92 ml 16,14 m² 0,92 m/m² incompleto
CI-PA-06 Playroom CO-S 137,87 ml 28,94 m² 4,76 m/m² completo
CI-PA-07 Puente CO-S* 0,23 ml 2,18 m² 0,11 m/m² incompleto
CI-PA-08 Sala de Maquinas CO-S 16,57 ml 4,79 m² 3,46 m/m² incompleto
CI-PA-09 Sala de TV CO-S 73,70 ml 14,99 m² 4,92 m/m² completo
CI-PA-10 Toilette CO-N 8,84 ml 5,12 m² 1,73 m/m² incompleto

Total PA: 10 circuitos · 538,68 ml en locales · 130,54 m² · distribución 87,67 ml
* asignado por cercanía (sin camino de tubos al colector)

Referencias

Color por circuito CI (trazo sobre el eje del tubo)
Gris discontinuo: distribución DI · círculo gris: montante (sube / baja entre niveles)
Círculo negro: colector CO · cuadrado: termostato TE
Arquitectura del modelo vinculado en medio tono

Climatización R32 (archivo de documentación con el modelo principal vinculado). Piso radiante: serpentines PEX Ø20 (mando + retorno) trazados sobre el eje de cada tubo del modelo; colector de cada circuito por conectividad de tubos y accesorios. Densidad completa ≥ 4 m/m². Bomba de calor: no modelada.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

CLI-P-PA

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	Author
Checked by	Checker
	Climatización · PA
Scale	As indicated

10/26/2026 10:07:00 AM