
CASA ÁNGEL · CLIMATIZACIÓN · PISO RADIANTE · TRAZADO DE SERPENTINES · 00. PLANTA BAJA

Un color por circuito · colector de cada circuito · etiqueta por local (ml, m², m/m², colector, estado)

Piso radiante · 00. Planta Baja 1:75



Cuadro de circuitos · PB 1:10

Circuitos del nivel PB

CI-PB-01 Baño A Inv. CO-S 7,10 ml 5,29 m² 1,34 m/m² incompleto
CI-PB-02 Baño B Inv. CO-S* 6,90 ml 5,43 m² 1,27 m/m² incompleto
CI-PB-03 Baño C Inv. CO-S 7,12 ml 5,29 m² 1,34 m/m² incompleto
CI-PB-04 Baño ppal CO-N 14,33 ml 9,03 m² 1,59 m/m² incompleto
CI-PB-05 Cuarto A Inv. CO-S 27,41 ml 11,86 m² 2,31 m/m² incompleto
CI-PB-06 Cuarto B Inv. CO-S* 27,36 ml 12,18 m² 2,25 m/m² incompleto
CI-PB-07 Cuarto C Inv. CO-S 27,41 ml 11,86 m² 2,31 m/m² incompleto
CI-PB-08 Cuarto ppal CO-N 43,37 ml 14,82 m² 2,93 m/m² incompleto
CI-PB-09 Hab. servicio CO-N* 19,19 ml 6,61 m² 2,90 m/m² incompleto
CI-PB-10 Lavadero CO-N* 23,26 ml 6,64 m² 3,50 m/m² incompleto
CI-PB-11 Pasillo CO-S 133,58 ml 26,08 m² 5,12 m/m² completo
CI-PB-12 Quincho CO-N 187,35 ml 45,01 m² 4,16 m/m² completo
CI-PB-13 Toilette Servicio CO-N* 14,46 ml 6,24 m² 2,32 m/m² incompleto
CI-PB-14 Vestidor ppal CO-N 15,99 ml 7,57 m² 2,11 m/m² incompleto

Total PB: 14 circuitos · 554,83 ml en locales · 173,91 m² · distribución 45,76 ml
* asignado por cercanía (sin camino de tubos al colector)

Referencias

Color por circuito CI (trazo sobre el eje del tubo)
Gris discontinuo: distribución DI · círculo gris: montante (sube / baja entre niveles)
Círculo negro: colector CO · cuadrado: termostato TE
Arquitectura del modelo vinculado en medio tono

Climatización R32 (archivo de documentación con el modelo principal vinculado). Piso radiante: serpentines PEX Ø20 (mando + retorno) trazados sobre el eje de cada tubo del modelo; colector de cada circuito por conectividad de tubos y accesorios. Densidad completa ≥ 4 m/m². Bomba de calor: no modelada.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

CLI-P-PB

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	Author
Checked by	Checker
Climatización · PB	
Scale	As indicated

10/25/2026 12:59:42 AM