
CASA ÁNGEL · CLIMATIZACIÓN · PISO RADIANTE · TRAZADO DE SERPENTINES · 02. PLANTA ENTREPISO

Un color por circuito · colector de cada circuito · etiqueta por local (ml, m², m/m², colector, estado)

Piso radiante · 02. Planta Entrepiso 1:50



Cuadro de circuitos · PE 1:10

Circuitos del nivel PE

CI-PE-01 Atelier CO-N 94,62 ml 19,36 m² 4,89 m/m² completo
CI-PE-02 SM CO-N 1,82 ml 6,56 m² 0,28 m/m² incompleto

Total PE: 2 circuitos · 96,44 ml en locales · 25,92 m² · distribución 76,13 ml
* asignado por cercanía (sin camino de tubos al colector)

Referencias

Color por circuito CI (trazo sobre el eje del tubo)
Gris discontinuo: distribución DI · círculo gris: montante (sube / baja entre niveles)
Círculo negro: colector CO · cuadrado: termostato TE
Arquitectura del modelo vinculado en medio tono

Climatización R32 (archivo de documentación con el modelo principal vinculado). Piso radiante: serpentines PEX Ø20 (mando + retorno) trazados sobre el eje de cada tubo del modelo; colector de cada circuito por conectividad de tubos y accesorios. Densidad completa ≥ 4 m/m². Bomba de calor: no modelada.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

CLI-P-PE

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	Author
Checked by	Checker
Scale	As indicated

Climatización · PE

10/25/2026 12:59:44 AM