Aire acondicionado

PISO 12

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS

IE-07 / CAO 18/09/26

PISO 12

REFERENCIAS

	TABLERO SECCIONAL
	CANALIZACIÓN PARA TOMACORRIENTES · CAÑO PVC RÍGIDO EMBUTIDO O A LA VISTA 2X2,5+T2,5 - 3/4" SALVO INDICACIÓN
	BANDEJA PORTACABLES PERFORADA CON BANDA DIVISORIA PARA TENSIÓN Y DATOS MEDIDAS INDICADAS EN PLANO
	CAJA DE ALIMENTACIÓN EQUIPOS
	TOMACORRIENTES PARA AA · CAJA RECTANGULAR PLÁSTICA EMBUTIDA O A LA VISTA H: 2,00 M S/NPT

