Tomacorrientes

PISO 13

DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIONES

IE-02 / CAO 27/05/26

DETALLES PERISCOPIOS PUESTOS DE TRABAJO	
P1 PERISCOPIO 1 - PTO DE TRABAJO 1 BOCA RJ45- 2 DOBLES TOMAS T COMUN - 2x2,5+PE MONTAJE EN ZOCALODUCTO EN MUEBLE	P4 PERISCOPIO 4 - PUESTO VARIOS 2 BOCAS RJ45 2 TOMAS DOBLES T COMUN - 2x2,5+PE BASTIDORES SOBRE ZOCALODUCTO
P2 PERISCOPIO 2 - ALIMENTACION IMPRESORA 2 BOCAS RJ45 1 TOMA DOBLE T COMUN- 2x2,5+T MONTAJE EN ZOCALODUCTO EN MUEBLE	P5 PERISCOPIO 5 - TOMAS DE USO GENERAL 2 TOMAS USO GRAL - 2x2,5+PE BASTIDORES SOBRE ZOCALODUCTO
P3 PERISCOPIO 3 - PUESTO VARIOS 3 TOMAS DOBLES T COMUN - 2x2,5+PE 2 BOCAS RJ45	P6 PERISCOPIO 6 - ALIMENTACION MONITOR LCD EN PARED 2 TOMAS T COMUN - 2x2,5+PE 1 RJ45 1 HDMI PARA TV
P7 PERISCOPIO 6 - ALIMENTACION MONITOR LCD EN COLUMNAS 2 TOMAS T COMUN - 2x2,5+PE 1 RJ45 PARA TV	

PISO 13

NOTA 1:
EL CABLEADO DE TIERRA EN PISODUCTO ES DE 1x4mm V/A EN TODO SU RECORRIDO

NOTA 2:
EL CABLEADO DE TIERRA EN BANDEJA ES DE 1x16mm V/A EN TODO SU RECORRIDO

