

CASA ÁNGEL · CLIMATIZACIÓN · COLECTOR CO-N · DETALLE

CO-N · Colector Norte · SM · 02. Planta Entrepiso · 14 circuitos · planta, alzado con gabinete y esquema de salidas

CO-N · planta 1:20




CO-N · alzado frontal con gabinete 1:20



CO-N · esquema de salidas 1:25

CO-N · ida (arriba) / retorno (abajo)



S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14
CI-PB-12 Quincho 187,35 ml 45,01 m² 4,16 m/m² completo	CI-PA-03 Cocina 73,20 ml 20,87 m² 3,51 m/m² incompleto	CI-PA-10 Toilette 8,84 ml 5,12 m² 1,73 m/m² incompleto	CI-PE-01 Atelier 94,62 ml 19,36 m² 4,89 m/m² completo	CI-PA-02 Cava 22,05 ml 8,44 m² 2,61 m/m² incompleto	CI-PE-02 SM 1,82 ml 6,56 m² 0,28 m/m² incompleto	CI-PA-04 Comedor 157,95 ml 23,26 m² 6,79 m/m² completo	CI-PA-05 Living 14,92 ml 16,14 m² 0,92 m/m² incompleto	CI-PB-04 Baño ppal 14,33 ml 9,03 m² 1,59 m/m² incompleto	CI-PB-08 Cuarto ppal 43,37 ml 14,82 m² 2,93 m/m² incompleto	CI-PB-14 Vestidor ppal 15,99 ml 7,57 m² 2,11 m/m² incompleto	CI-PB-09 Hab. servicio 19,19 ml 6,61 m² 2,90 m/m² incompleto (cercanía)	CI-PB-10 Lavadero 23,26 ml 6,64 m² 3,50 m/m² incompleto (cercanía)	CI-PB-13 Toilette Servicio 14,46 ml 6,24 m² 2,32 m/m² incompleto (cercanía)

Cuadro CO-N

Salidas usadas: 14
Serpentín: 691,35 ml · 195,67 m² servidos
Completos (≥ 4 m/m²): 3 de 14
Asignados por cercanía: 3

Termostatos que comanda

TE-01 · Cava
TE-02 · Lavadero
TE-03 · Quincho
TE-04 · Cuarto ppal
TE-09 · Cocina
TE-10 · Comedor

Montantes de llegada

DI-PE · 22 tramos verticales
DI-PA · 31 tramos verticales
DI-PB · 6 tramos verticales

Climatización R32 (archivo de documentación con el modelo principal vinculado). Piso radiante: serpentines PEX Ø20 (mando + retorno) trazados sobre el eje de cada tubo del modelo; colector de cada circuito por conectividad de tubos y accesorios. Densidad completa ≥ 4 m/m². Bomba de calor: no modelada.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

CLI-CO-N

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	Author
Checked by	Checker
Climatización · CO-N	
Scale	As indicated

10/25/2026 11:36:36 AM