
CASA ÁNGEL · ESTRUCTURA · CASOS DE REVISIÓN · 5/7


Caso 17, Caso 18, Caso 19, Caso 20

Caso 17 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:150




Observación: A wall and a room separation line overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Shorte...
Propuesta: Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no...
Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).

Caso 18 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:150




Observación: Highlighted floors overlap.
Propuesta: Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no...
Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).

Caso 19 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:1000



Observación: Highlighted floors overlap.
Propuesta: Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no...
Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).

Caso 20 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:50



Observación: A wall and a room separation line overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Shorte...
Propuesta: Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no...
Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).

Estructura: documentación sobre geometría nativa. Códigos MH/VE/LO/PL solo como anotación (no se escribieron en el modelo). Cotas en metros; largos y vanos anclados a extremos (no asociativos). Losas LO1.00 de PA/PE: a confirmar.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

EST-REV-05

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	Author
Checked by	Checker
Estructura · REV-05	
Scale	As indicated

10/23/2026 6:00:52 PM