
CASA ÁNGEL · PARRILLA · TIRAJE: VERIFICACIÓN Y MODELO 3D

Sección, garganta, campana, altura y remate verificados con reglas de chimeneas de mampostería (CRC 2025 cap. 10)

D-04a · Axonometría (modelo en el archivo DOC) 1:50



D-04b · Verificación del tiraje 1:50

1. Sección del conducto

Boca 1,50 × 0,60 = 0,90 m² · conducto Ø 0,35 = 0,096 m²
Relación 1/9,4 ≥ 1/12 (conducto redondo) · CUMPLE
(el Ø 30 previo daba 1/13,8: no cumplía)

2. Garganta y campana

Garganta a +1,90: 0,40 sobre el dintel (≥ 0,20) · CUMPLE
Paredes de la campana: lateral 45°, frente 20° (≤ 45° de la vertical) · CUMPLE
Altura de la cámara 0,60 ≤ ancho de boca 1,50 · CUMPLE
Registro de tiro (mariposa) en el collar

3. Altura y recorrido

Tiraje: hogar +0,90 a tope +9,40 = 8,50 m
Recto, sin codos ni desvíos
Sección constante Ø 0,35 en todo el recorrido

4. Remate

≥ 0,90 sobre el techo en el pase: +9,01 ≤ +9,40 · CUMPLE
≥ 0,60 sobre la cumbrera a < 3 m (1,70 m): +9,23 ≤ +9,40 · CUMPLE
Sombrerete fijo Ø 0,70, salida libre 0,25

5. Hogar y combustibles

Fondo del hogar 0,60 ≥ 0,51 · refractario 6,4 cm ≥ 5 cm · CUMPLE
Separación a madera / Durlock ≥ 5 cm (doble pared aislado) · CUMPLE
Aire de reposición: el Quincho tiene portón; no cerrar herméticamente

Referencia

California Residential Code 2025, cap. 10: R1001.6/7/8 (hogar, garganta, cámara de humo), R1003.9 (remate), R1003.15 (sección), R1003.18 (combustibles). Verificar con la normativa local.

Parrilla R34 (archivo de documentación con el modelo principal vinculado). Parrilla de obra a medida en el Quincho: boca 1,50 m, hogar a +0,90, campana refractaria hasta +2,50, conducto Ø 35 con sombrerete fijo. Modelada en el modelo principal (OK 26/10): reemplaza al K42DB; cajón Durlock ampliado. Cotas en m.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

PAR-D-04

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	Author
Checked by	Checker

Parrilla · D-04

Scale 1 : 50

10/30/2026 4:32:54 PM