

HVAC Karar Destek Sistemi - Saha Raporu

Rapor Tarihi: 2026-08-24 14:22:26

Mahal Ebatlari: 15.0 x 10.0 x 3.5 m

Hacim: 525.00 m³

Gerekli Debi: 3150.00 m³/h

Mevcut Kanal: Q300 mm

Kanal Ici Hiz: 12.38 m/s

Toplam Basinc Kaybi (dP): 236.76 Pascal (L=25.0m, Dirsek=3)

Durum: KIRMIZI - Akustik Risk Tespit Edildi

Onerilen Urun Kodu: KNL-500

Onerilen Cap: Q500 mm

Onerilen Akustik Sinif: C

Yeni Hiz: 4.46 m/s

Yeni Basinc Kaybi: 22.71 Pascal