

HVAC Karar Destek Sistemi - V6 Zeki Rapor

1. SISTEMDEKİ MENFEZ DAGILIMI VE ADEDİ (DXF TARAMASI)

- Tespit Edilen Toplam Menfez Adedi: 4 Adet
- Spatial Proximity ile Okunan Toplam Debi Yuku: 2000 m3/h

2. HESAPLANAN SISTEM VERILERI

- Kanal Capi: Q300 mm
- Kanal Ici Hava Hizi: 7.86 m/s
- Toplam Basinc Kaybi: 142.5 Pascal

3. MUHENDISLIK RISK ANALIZI

Risk Seviyesi: YUKSEK (KRITIK)

Durum: Kritik Akustik ve Mekanik Risk - Siddetli turbulans, islik sesi ve fan arizasi!

Beklenen Fiziksel Sonuclar:

- * Kabul edilemez seviyede mekanik gurultu ve titresim.
- * Artan basinc kayiplari sebebiyle fan motoruna asiri yuk binmesi.
- * Kanal birlesim yerlerinde hava kacaklari ve enerji israfi.

Mudehale Onerisi:

Sistem ACILEN daha genis bir standart cap kullanilarak (Orn: Uretici Kutuphanesi Onerisi) yeniden boyutlandirilmalidir.