

HVAC Karar Destek Sistemi - Analiz Raporu

Tarih: 2026-08-24 13:22

Mahal Hacmi: 525.00 m³

Gerekli Debi: 3150.00 m³/h

Secilen Kanal: Dikdortgen 400x200 mm

Hesaplanan Hiz: 10.94 m/s

Sistem Durumu: KIRMIZI (Kritik - Akustik Risk)

Onerilen Standart Cap: Yuvarlak Q500 mm