

1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	El Membrillo Alhue
Sociedad	Membrillo Solar SpA
Rut	77.101.924-2
Alimentador	El Membrillo
Subestación	Santa Rosa
Empresa Distribución	CGE
Comuna	San Pedro
Región	Metropolitana

3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	3:19:14 PM
Función de protección	UV2
Parámetros de falla	Max(Uca), kV=25.8
Potencia suministrada previo al evento	5,5300000000000002 MW
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	3:16:59 PM
Potencia suministrada posterior al evento	0 MW
Archivo Comtrade	NO
Comentarios	Memoria de reconector se sobrescribió con información de nuevos eventos

