



Sonnex Energy Trading Chile SPA
Magdalena 140, oficina 601
Las Condes, Santiago.
sonnedix.com

Santiago, 9 de abril de 2025

Sr. Rodrigo Espinoza
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref: Respuesta a comunicación DE01746-25.

De mi consideración,

Por medio de la presente, comunicamos que Central Doña Hilda no cuenta con el archivo COMTRADE solicitado. En el caso Doña Hilda la protección que operó el día de la falla no fue el reconectador, sino que fue un relé de protección del generador, el cual justamente está siendo revisado y evaluando su reemplazo.

Atentamente,

Claudio Silva Bustamante
Encargado Suplente
Sonnex Energy Trading Chile SPA