

Santiago, 28 de marzo de 2025

Sr.

Rodrigo Espinoza V.

Gerente de Operación

Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)

Presente


Ref.: Respuesta carta DE02512-25.
Evento ocurrido en el Sistema Eléctrico
Nacional del día 25 de febrero de 2025.

Estimado Sr. Espinoza,

Junto con saludar, en relación a la carta DE02512-25 enviada en respuesta a la comunicación DE01746-25 enviada el día sábado 22 de marzo de 2025, nos permitimos informar lo siguiente:

Tras la obtención de la información del reconectador de la central PMGD Diesel El Cerezo, el cual se encontraba en posición abierta durante el evento del 25 de febrero de 2025. Debido a esta condición, el reconectador no operó y, por consiguiente, no se generó un registro COMTRADE.

Lo saluda atentamente,



Luis C. Frédes B.
Encargado Titular
Mytilineos Energy
Chile