

Santiago, 17 de abril de 2025

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref.: Evento ocurrido en el Sistema Eléctrico
Nacional del día 25 de febrero de 2025.
[1] Carta DE 01452-25 del 08.03.2025


De nuestra consideración:

Mediante la presente, Hernán Alexis Cancino Muñoz, encargado suplente, en representación de Aggreko Chile Limitada, titular del proyecto de generación PMGD TER AGGREKO 01 de 3 MW de capacidad instalada, ubicado en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Como fue mencionado en Carta referente a Evento Nacional SEN 25 de Febrero de 2025, al realizar revisión del comportamiento de protecciones de nuestro reconectador, nos percatamos que en el mes de Noviembre 2024 se produjo una desconfiguración completa de este, fecha, horario y activación de protecciones. Actualmente actualizamos parámetros y quedan activas todas las funciones. Nos encontramos investigando el suceso que pueda haber provocado esta condición.

Dado lo anterior, no contamos con registro de comportamiento de protecciones en formato COMTRADE.

A continuación, evidencia de protecciones activas:



			Current (I)				Voltage (U)					
Date and time	F	Side	Ia	Ib	Ic	In	Uab	Ubc	Uca	Ua	Ub	Uc
4/17/2025 07:00:01	49,98	-	0	0	0	0	23,4	23,5	23,4	13,529	13,528	13,625
4/17/2025 07:30:00	50,01	-	0	0	0	0	23,4	23,4	23,4	13,537	13,484	13,619
4/17/2025 08:00:00	50,11	-	0	0	0	0	23,3	23,4	23,3	13,493	13,429	13,574
4/17/2025 08:30:01	49,97	-	0	0	0	0	23,1	23,1	23,1	13,342	13,328	13,417
4/17/2025 09:00:00	50,05	-	0	0	0	0	23,1	23,1	23,2	13,359	13,397	13,39
4/17/2025 09:30:00	50,04	-	0	0	0	0	23,1	23,1	23,2	13,336	13,443	13,359
4/17/2025 10:00:01	49,99	-	0	0	0	0	23	23,1	23,1	13,32	13,391	13,34
4/17/2025 10:30:01	49,98	-	0	0	0	0	23,1	23,1	23,1	13,344	13,369	13,359
4/17/2025 11:00:00	50,01	-	0	0	0	0	22,9	23	23	13,299	13,27	13,309
4/17/2025 11:30:00	50,08	-	0	0	0	0	22,9	22,9	23	13,278	13,256	13,294
4/17/2025 12:00:01	50,07	-	0	0	0	0	22,9	22,9	23	13,271	13,268	13,286
4/17/2025 12:30:01	50,07	-	0	0	0	0	22,9	23	23	13,262	13,299	13,294
4/17/2025 13:00:00	50,09	-	0	0	0	0	22,9	22,9	23	13,265	13,264	13,291
4/17/2025 13:30:00	49,91	-	0	0	0	0	22,9	23	23	13,313	13,263	13,303
4/17/2025 14:00:01	50,04	-	0	0	0	0	22,9	22,9	22,9	13,269	13,219	13,245
4/17/2025 14:30:01	50,05	-	0	0	0	0	22,8	22,9	22,9	13,251	13,217	13,231
4/17/2025 15:00:00	49,93	-	0	0	0	0	22,9	23	23	13,278	13,297	13,278
4/17/2025 15:30:00	50,03	-	0	0	0	0	23	23	23,1	13,31	13,322	13,307
4/17/2025 16:00:01	50,04	-	0	0	0	0	23	23	23,1	13,315	13,344	13,319
4/17/2025 16:30:00	49,9	-	0	0	0	0	23	23,1	23,1	13,344	13,383	13,353
4/17/2025 17:00:00	49,98	-	0	0	0	0	23,2	23,3	23,3	13,395	13,507	13,476
4/17/2025 17:30:01	50,01	-	0	0	0	0	23,3	23,3	23,4	13,382	13,577	13,528


Hernán Alexis Cancino Muñoz
Encargado suplente y planificador de proyectos.

Aggreko Chile Limitada