



Temuco, 22 de abril de 2025

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente


Ref.: Respuesta a Carta DE 01746-25 – Evento del 25 de febrero de 2025

De mi consideración:

Junto con saludar cordialmente, y en atención a lo solicitado mediante su carta DE 01746-25 de fecha 22 de marzo de 2025, informamos que con fecha **22 de abril de 2025**, nuestra empresa ha remitido al Coordinador Eléctrico Nacional los **registros en formato COMTRADE** correspondientes al evento ocurrido el 25 de febrero de 2025, conforme a lo requerido en el numeral (vi) de la carta DE 01452-25.

Dichos archivos, generados por el reconectador tipo NOJA instalado en la central, evidencian la operación de las protecciones de subfrecuencia (UF y UF2) y fueron enviados a través de los canales habilitados por el Coordinador.

Agradeciendo su comprensión y quedando atentos ante cualquier requerimiento adicional, le saluda atentamente,


Marcelo Arriagada Usler
Gerente General
Hidroeléctrica El Canelo S.A.