



**Santiago, 21 de abril de 2025**

SEÑORES  
Coordinador Eléctrico Nacional

Presente

**Referencias:**

**[1] Carta DE01452-25 del Coordinador Eléctrico Nacional, de fecha 08 de marzo de 2025.**

**[2] Carta DE01746-25 del Coordinador Eléctrico Nacional, de fecha 22 de marzo de 2025.**

De mi consideración:

Yo, Fabian Andres Soto Ortega, rut 14.166.647-9, representante legal del coordinado Gestel Ingeniería Limitada, RUT 76.219.458-9, por medio de la presente responde a las cartas de referencia según lo solicitado:

A continuación se responde punto a punto la info solicitada:

- (i) Nombre del PMGD: PMGD PFV ÑILHUE
- (ii) Alimentador asociado a la red de media tensión: Catemu
- (iii) Empresa distribuidora propietaria de dicha red de media tensión: Chilquinta
- (iv) Potencia generada por el PMGD previo al evento [MW]: 0,794
- (v) Potencia generada por el PMGD posterior al evento [MW]: 0
- (vi) Conforme a lo descrito en el Título 7-6 de la Norma Técnica de Conexión: **No** hubieron eventos registrados. En la siguiente grafica se aprecia que el 18 de febrero hubo un

evento y luego el siguiente fue en marzo por lo cual no hubo registro del 25 de febrero de 2025. Por lo cual no hay COMTRADE para adjuntar de ese día

Sequence of Events


Evt	Date	Time	Type	IA	IB	IC	3I0	VA	VB	VC
145	25/03/04	07:00:00.153	MANUAL/EXT CLOSE	0	0	0	0	3	3	3
146	25/03/03	20:00:01.117	MAN/EXT TRIP/LO	2	2	2	0	3	3	3
147	25/03/03	20:00:01.117	CONTROL LOCKOUT	2	2	2	0	3	3	3
148	25/03/03	15:59:27.263	MANUAL/EXT CLOSE	0	0	0	0	3	3	3
149	25/02/18	13:39:04.386	NO CLOSE: VOLT	0	0	0	0	0	0	0
150	24/08/02	07:00:00.526	NO CLOSE: VOLT	0	0	0	0	0	0	0
151	24/06/26	12:24:24.891	NO CLOSE: VOLT	4	1	4	0	2	3	3
152	24/06/26	12:24:24.841	NO CLOSE: VOLT	26	7	24	0	2	3	3
153	24/06/26	12:24:24.576	NO CLOSE: VOLT	44	14	39	1	2	3	3
154	24/06/26	11:21:35.984	NO CLOSE: VOLT	14	10	12	0	2	3	3
155	24/06/26	11:21:35.726	NO CLOSE: VOLT	38	14	28	0	2	3	3
156	24/06/26	11:21:35.701	NO CLOSE: VOLT	69	35	48	1	2	3	3
157	24/06/25	16:18:14.036	NO CLOSE: VOLT	3	3	1	0	2	3	3
158	24/06/25	16:09:49.779	NO CLOSE: VOLT	34	14	34	0	2	3	3
159	24/06/25	16:09:49.699	NO CLOSE: VOLT	91	31	103	0	2	3	3
160	24/05/09	13:12:12.739	NO CLOSE: VOLT	0	0	0	0	0	0	0
161	24/05/08	12:55:58.248	NO CLOSE: VOLT	0	0	0	0	1	3	3
162	24/05/08	10:34:44.973	NO CLOSE: VOLT	0	0	0	0	1	3	3
163	24/05/08	07:00:00.363	NO CLOSE: VOLT	0	0	0	0	1	3	3
164	24/05/06	10:39:07.904	NO CLOSE: VOLT	9	3	11	0	2	3	3
165	24/05/06	10:39:07.874	NO CLOSE: VOLT	2	2	3	1	2	3	3
166	24/05/06	10:39:07.811	NO CLOSE: VOLT	8	5	11	0	2	3	3
167	23/11/05	10:21:06.618	NO CLOSE: VOLT	44	17	40	0	2	3	3

OK Write to file... Reset SOE Go Offline

se adjunta SOE con el registro de todos los eventos diarios (formato, año, mes, día)

- (vii) Horario de la reducción y/o desconexión de la generación [hh:mm:ss]: 15:30:00
- (viii) Horario de normalización de la generación [hh:mm:ss].07:15:00

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



Fabián Andrés Soto Ortega  
Director General

Gestel Ingeniería Limitada