

Santiago, 24 de marzo de 2025

Sr.

Rodrigo Espinoza V.

Gerente de Operación

Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)

Presente

Ref.: Responde carta DE01746-25.
Evento ocurrido en el Sistema Eléctrico
Nacional del día 25 de febrero de 2025.

Estimado Sr. Espinoza,


En relación con la carta DE01746-25 enviada el día sábado 22 de marzo de 2025, adjuntamos los registros COMTRADE disponibles de las protecciones que operaron en nuestras instalaciones durante el evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional el día 25 de febrero de 2025.

Los archivos de formato COMTRADE son archivos que se descargan del reconectador mediante un software que depende de la marca del equipo. En general, los reconectadores de PMGD no mantienen archivos en memoria mucho tiempo ya que estos equipos sólo tienen un número finito de registros que pueden ser guardados y, una vez se alcanza ese límite, el equipo comienza a sobrescribir la información con los registros nuevos que van ingresando. En tal sentido, dada la fecha en la que se está solicitando la información (casi un mes después de la falla), es que no podemos completar su solicitud.

Además debemos indicar que la NTCO PMGD de febrero 2024 no indica la obligación de disponer de estos archivos.

Los equipos reconectadores de nuestro portafolio que presentaron en memoria archivos Comtrade de registros oscilográficos -a esta fecha- fueron as plantas Homero y Mostazal, los que, como indicado, adjuntamos.

Saluda atentamente,



Jaime Zuazagoitia
Encargado Titular
IEH Solar Chile SpA