

1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	San Eduardo
Sociedad	Joel Solar SpA
Rut	77.091.349-7
Alimentador	Río Ñuble
Subestación	Cocharcas
Empresa Distribución	CGE
Comuna	San Nicolas
Región	Ñuble

3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	12:00:00 AM
Función de protección	UF
Parámetros de falla	No Aplica, PMGD desconectado al momento de falla
Potencia suministrada previo al evento	0 MW
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	12:00:00 AM
Potencia suministrada posterior al evento	0 MW
Archivo Comtrade	NO
Comentarios	Memoria de reconector se sobrescribió con información de nuevos eventos

