

## Adjunta Información Solicitada de Proyectos PMGD RLA

Santiago, 11-03-2025

Estimado Coordinador,

## **PRESENTE:**

REF.: DE 01452-25 Evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional del día 25 de febrero de 2025.

De nuestra consideración,

Junto con saludar, y en el marco del inicio y desarrollo del contrato de la REF., por medio de la presente adjunto informe Información solicitada para "Analizar adecuadamente y de manera global las causas y consecuencias de este evento en el SEN".

En la siguiente Tabla se resume la información solicitada por cada uno de los parques de propiedad de TotalEnergies:

Nombre PMGD: RLA

Alimentador Asociado a la Red: Super Pollo

Empresa distribuidora propietaria de red MT: CGE

Potencia generada previo al evento Mw: 2.16

Potencia generada posterior al evento Mw: 0

Protección operada: Over Voltage (OV1)


Fecha apertura: 25/02/2025

Horario de desconexión: 15:15:26

Fecha cierre: 26/02/2025

Horario de normalización: 02:01:03

Adicionalmente, encontrará el archivo COMTRADE requerido.



Saluda Atte. Jose Chahuan