

Carta: CL_20250404_CEN

Santiago, 4 de abril de 2025

Señor:

Rodrigo Espinoza

Gerente de Operaciones

Coordinador Eléctrico

Presente

Referencia: Respuesta Carta DE01746-25

De nuestra consideración

De acuerdo a lo solicitado en la carta de la referencia, comentamos que los reconectores de nuestros PMGDs no cuenta con registro de eventos en formato COMTRADE. Las oscilografías asociadas a estos eventos sí se registran en dicho formato, sin embargo, a la fecha de solicitada la información estas ya se encontraban sobre-escritas.

Sin otro particular, se despide atentamente,



Sven Gysling Brinkmann
PMGD Calle Larga SpA
PMGD Puente SpA
PMGD Salerno SpA
Verona Solar SpA