Sr. Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Referencia: Carta DE 01452-25, de fecha 8 de marzo de 2025

Estimado Señor Espinoza:

Mediante el presente documento, **Juan Domingo Prieto Larraín**, cédula de identidad N° 13.474.057-4, en mi calidad de representante legal de **PFV Lo Chacón SpA**, Rol Único Tributario N° 77.163.616-0, en el marco del requerimiento de información contenida en la carta indicada en la referencia, vengo en dar respuesta a los puntos solicitados.

- (i) Nombre del PMGD. PMGD Lo Chacón.
- (ii) Alimentador asociado a la red de media tensión. **Alimentador Lo Sierra, subestación Santa Rosa.**
- (iii) Empresa distribuidora propietaria de dicha red de media tensión. **Compañía General de Electricidad S.A.**
- (iv) Potencia generada por el PMGD previo al evento [MW]. 2,3 [MW]
- (v) Potencia generada por el PMGD posterior al evento [MW]. 0 [MW]
- (vi) Conforme a lo descrito en el Título 7-6 de la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD (Comportamiento en estado de falla), los registros de protecciones operadas sobre el PMGD que den cuenta del comportamiento en estado de falla en la red, que identifique su activación ya sea ante desconexión por tensión, por frecuencia y/o pérdida de sincronismo. VVS (Cambio de Vector de Voltaje).
- (vii) Horario de la reducción y/o desconexión de la generación [hh:mm:ss]. 15:15:42
- (viii) Horario de normalización de la generación [hh:mm:ss]. **05:17:21**

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos dar por íntegramente respondida la solicitud de información antedicha, para todos los efectos legales y reglamentarios.

[FIRMA EN PÁGINA SIGUIENTE]

Le saluda atentamente,

Juan Domingo Prieto Larraín

Representante Legal

PFV Lo Chacón SpA