

Santiago, 25 de marzo de 2025

Sr.

Rodrigo Espinoza V.

Gerente de Operación

Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)

Presente

Ref.: Responde carta DE01746-25.
Evento ocurrido en el Sistema Eléctrico
Nacional del día 25 de febrero de 2025.

Estimado Sr. Espinoza,

Junto con saludar, en relación a la carta DE01746-25 enviada el día sábado 22 de marzo de 2025, adjuntamos los registros COMTRADE de las protecciones que operaron en nuestras instalaciones durante el evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional el día 25 de febrero. También indicamos según su carta DE 01452-25 lo siguiente:

- (i) Nombre del PMGD.
 - a. Solarpark Malloa
- (ii) Alimentador asociado a la red de media tensión.
 - a. Santa Inés
- (iii) Empresa distribuidora propietaria de dicha red de media tensión.
 - a. CGE
- (iv) Potencia generada por el PMGD previo al evento [MW].
 - a. 2,4 MW
- (v) Potencia generada por el PMGD posterior al evento [MW].
 - a. 0 MW
- (vi) Conforme a lo descrito en el Título 7-6 de la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD (Comportamiento en estado de falla), los registros de protecciones operadas sobre el PMGD que den cuenta del comportamiento en estado de falla en la red, que identifique su activación ya sea ante desconexión por tensión, por frecuencia y/o pérdida de sincronismo.
 - a. Registros COMTRADE adjunto
- (vi) Horario de la reducción y/o desconexión de la generación [hh:mm:ss].
 - a. 25.02.2025 15:16:00
- (vii) Horario de normalización de la generación [hh:mm:ss].
 - a. 26.02.2025 13:40:00

Lo saluda atentamente,



Stefan Fritz
Encargado

Chronos Solar SpA
77.152.866-K