

Santiago, 24 de marzo de 2025

Señor  
Rodrigo Espinoza V.  
Gerente de Operación  
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref.: Carta DE01746-25. Evento  
ocurrido en el Sistema Eléctrico  
Nacional del día 25 de febrero de 2025.  
[1] Carta DE01452-25 del 08.03.2025.

De nuestra consideración:

En respuesta a la solicitud de información del PMGD PSF Lo Sierra, propiedad de la empresa Parque Solar H6 SpA, por el evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional del día 25 de febrero de 2025 queremos informar que no hemos podido obtener los registros oscilográficos en formato COMTRADE debido a problemas de memoria con el equipo de protecciones.

- i. Nombre del PMGD: **PMGD PSF LO SIERRA.**
- ii. Alimentador asociado a la red de media tensión: **Lo Sierra en 23 kV.**
- iii. Empresa distribuidora propietaria de dicha red de media tensión: **CGE.**
- iv. Potencia generada por el PMGD previo al evento [MW]: **2,23 MW.**
- v. Potencia generada por el PMGD posterior al evento [MW]: **0 MW.**
- vi. Conforme a lo descrito en el Título 7-6 de la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD (Comportamiento en estado de falla), los registros de protecciones operadas sobre el PMGD que den cuenta del comportamiento en estado de falla en la red, que identifique su activación ya sea ante desconexión por tensión, por frecuencia y/o pérdida de sincronismo: **Falla por pérdida de sincronismo.**

25/02/25 23:15:49.585	Cierre	PC	Cierre 1		4294967491
25/02/25 15:15:13.324	Abierto	VVS	Bloqueo	Max(VVS), $\rho=30$ , Disparo(Ia), A=45, Disparo(Ib), A=44, Disparo(Ic), A=45, Disparo(In), A=0	4294967490

- vii. Horario de la desconexión de la generación [hh:mm:ss]: **15:16:00 del 25/02/2025.**
- viii. Horario de normalización de la generación [hh:mm:ss]: **23:15:49 del 25/02/2025.**

Saluda atentamente a usted,



**Dídac Álvarez Ortells**  
Parque Solar H6 SpA  
[proyectoschile@valfortec.com](mailto:proyectoschile@valfortec.com)  
+56 9 4592 1343