

1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	Margarita
Sociedad	Margarita Solar SpA
Rut	76.888.367-K
Alimentador	El Carmen
Subestación	Las Cabras
Empresa Distribución	CGE
Comuna	Las Cabras
Región	O'Higgins

3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	
Función de protección	
Parámetros de falla	
Potencia suministrada previo al evento	3,0800000000000001 MW
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	
Potencia suministrada posterior al evento	0 MW
Archivo Comtrade	
Comentarios	

